

Протокол общественных слушаний посредством публичных обсуждений

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО».
2. Предмет общественных слушаний: «Капитальный ремонт здания котельной №9 в/ч 44793 в.г №8 г.Семей. Корректировка».
3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания: РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК.
4. Местонахождение намечаемой деятельности: Область Абай, г. Семей.
5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: Область Абай, г.Семей.
6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: РГУ «Главное управление военной инфраструктуры Вооруженных Сил Республики Казахстан» Министерства обороны Республики Казахстан» г.Нур-Султан, ул.М.Ауэзова, 7, БИН 011240000764, тел. 87057836659.
7. Реквизиты и контактные данные разработчиков документации: Разработчик раздела ООС- разработан ИП «Темиргалиева Д.Р.».
8. Период проведения общественных слушаний: 21/09/2022 - 28/09/2022.
9. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами: 106.9 FM, «Радио 7» от 14 сентября 2022 года, доска объявлений по улице Казбагарова г.Семей.
10. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)
1	Климатические параметры указаны неверно согласно тому же СП РК 2.04-01-2017— откройте и посмотрите верные данные. А в таблице 1.1 это метеорологические характеристики, не понятно откуда взятые и тоже неверные- никогда у нас в Семее не было средней температуры минус 47. Роза ветров тоже неверная. Тогда автоматически и расчет рассеивания - неверный.	Климатическая характеристика района работ принята согласно действующему нормативному документу -согласно СП РК 2.04.01-2017 «Строительная климатология
2	2. Страница 9 РООС- зачем цветное решение фасада согласовывать с ГУ «Отдел архитектуры градостроительства г.Семей ВКО»- заказчики то не они а воинская часть.	Согласование по цветному решению фасада приведено в соответствие
3	3. Архитектурно-планировочные решения: На первом этаже почему то все время меняется состав помещений- то два помещения котельной то два помещения, то один коридор то два коридора, на втором этаже- то кабинет директор, а то кабинет начальника склада- такое ощущение как будто взято с разных проектов.	Архитектурно-планировочные решения касательно состава помещений приведены в соответствие
4	4. Страница 13 РООС написано: «Грунтовые воды на момент проведения изысканий не вскрыты. Возможно максимальный уровень грунтовых вод по архивным данным будет находиться ниже 10,0 м от поверхности земли.» Открываем Технический отчет по геологии там написано 6.Гидрогеологические условия: Подземные воды в период изысканий выработками были вскрыты на гл.3,6 м от поверхности земли. Приведите раздел ООС в соответствие с геологией .	Раздел ООС приведен в соответствие с геологией
5	5. Раздел 1.3 Источники и масштабы расчетного химического загрязнения- написано «Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при строительстве будут являться: 1. земляные работы; 2. сварочные работы; 3. при работе ДВС автотранспорта; 4. разгрузочные работы инертных материалов;» А где все остальные есть же покраска , гидроизоляция и т.д.- перечисляйте полностью.	Источники и масштабы расчетного химического загрязнения приведены в соответствие

6	6.Описание источников в период эксплуатации- не полностью. Какой уголь будет использоваться, какого месторождения, от его характеристик зависят выбросы- нет паспорта угля и характеристик- Каражиринский скорее всего.От характеристик угля зависит правильность расчета выбросов от котельной, от складов угля и образования золы.	Данные по углю были предоставлены отдельным документом pdf формата
7	7. Странно, что сертификат соответствия на уголь из Каражыры выдает Карагандинская лаборатория. А не проще ли было запросить у Каражыры. Получается мешок из Семей привезли в Караганду для определения низшей теплоты сгорания (она оказалась завышенной), зольности (тоже завышенная), содержания серы и т.д. Это ваше право, но легче было просто спросить паспорт у месторождения Каражыра. Просто надо было приложить от самой Каражыры.	Сертификат соответствия на уголь был предоставлен
8	Написано на стр.17. РООС высота источника выбросов-21,4м диаметр устья трубы 0,53 м. Открываем альбом ТМ чертежи там написано труба дымовая Ø325 до высоты 4 м от основания. А в пояснительной везде в том числе и на стр.22 написано дословно «Высота бымовой трубы определяется по проекту «ОВОС» и равна 24м». Значит расчеты проведены неверно-сначала разберитесь с высотой и диаметром трубы!	Разночтения по высоте и диаметру трубы приведены в соответствие
9	Склад угля почему 25 м2 когда сами на стр.13 РООС пишете в технических показателях площадь склада 35,62 м2 (два отсека по 17,81м2).Смотрите также чертеж склад угля. А в генеральном плане вообще склад угля 44,2 м2 Везде разночтения!	Разночтения по складу угля и его площади приведены в соответствие
10	8. Поясните откуда взят размер склада золы-нигде нет в чертежах в генплане почему то его нет. Нет описания склада- закрыт ли он, со сколько сторон или открыт и огорожен.	Описание склада золы, в частности размеры его взяты с исходных данных за подписью инициатора намечаемой деятельности
11	9.Почему нет расчетов в период эксплуатации с учетом существующей дизельной станции.	Расчеты на период эксплуатации приведены в соответствие
12	10.Страница 24 написано «На период эксплуатации согласно Заключения государственной экологической экспертизы №KZ81VDC00038286 от 20.07.2015 г С33 установлено 50 м.»- на период эксплуатации обосновываете теперь вы с учетом возросшего количества потребления расхода топлива. При расходе угля в 1824 тонны как удалось оставить прежнюю С33-50м?	С учётом очистки (наименование очистной установки - Циклон ЦН15-500-02) на с33 превышения отсутствуют

13	11.На странице 32 написано- Согласно Постановления акимата Павлодарской области от 11 июля 2022 года № 197/2. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18 июля 2022 года № 28834ширина водоохранной зоны - 105-4270 м, таким образом объект не расположен в водоохранной зоне, т.к. расстояние до ближайшего водного объекта 4,94 км – р.Иртыш. Вопрос- при чем тут Павлодар- у нас есть свое постановление по левому берегу по нему и пишите и определяйте	Номер постановления приведен в соответствие
14	По строительному мусору-необходимо его разделить- по дефектному акту у вас есть металлические отходы, деревянные, железобетонные, электропроводка и т.д. Они не могут идти под одним указанным кодом.	Согласно дефектному акту приведено в соответствие
15	13.Список литературы не актуальный – при чем тут конституция РК 1995 года и старая инструкция по оценке воздействия	Список литературы приведен в соответствие
16	14.Ситуационная схема с указанием источников выбросов- зачем вы прикладываете расположение воинской части? Просто площадку возьмите отдельно и на ней надо было нанести отдельно источники.	Ситуационная схема с указанием источников выбросов приведена в соответствие
17	15.Расчет выбросов в период эксплуатации расчет от трубы дымовой ,страница 63- бассейн не Карагандинский а Каражыра же и низшая теплота сгорания и зольность не совпадают с результатами вашей лаборатории. По альбому ТМ (страница 4,расход угля 1824 тонны). Тоже не совпадает с расчетами.	Расчет выбросов в период эксплуатации приведен в соответствие
18	16.Нет выбросов с учетом существующей дизельной станции даже если она аварийная, выбросы учитываются.	Расчеты на период эксплуатации приведены в соответствие
19	17.По расчету рассеивания- масштаб взят неверный и нет СЗЗ ни 50 м ни расчета рассеивания на границе СЗЗ. Ваш расчет рассеивания не обосновывает размер СЗЗ- 50м! КОСТОГУКАЙЛОВ БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ	Расчет рассеивания приведен в соответствие

1	По пояснительной вопросы замечания: Уважаемые проектировщики ТОО "БАҚ-ПРОЕКТ". Просьба – сделайте проект качественно. Ваша пояснительная вызывает желание написать в ГУ РГУ «Главное управление военной инфраструктуры Вооруженных Сил Республики Казахстан» Министерства обороны Республики Казахстан запрос- а проверяли ли они качество проекта. Вот например, я простой житель Семей, открываю пояснительную и вижу следующее: Страница 5 3.2 Цель и назначение объекта строительства- ну какая газовая котельная	Страница 5 пояснительной записки 3.2 Цель и назначение объекта строительства- приведена в соответствие- указана котельная на твердом топливе
2	Страница 8 - Климатическая характеристика района работ согласно СНиП РК 2.04-01-2010. Ну вы же проектный 1 категории как это вы не знаете что данная климатология утратило силу.	. Страница 8 пояснительной записки - Климатическая характеристика района работ принята согласно действующему нормативному документу -согласно СП РК 2.04.01-2017 «Строительная климатология
3	Страница 12 .3.3 Архитектурно-планировочные решения определитесь четко по количеству помещений на этажах и наименованием кабинетов или директора (откуда он в воинской части) или начальника	Страница 12 пояснительной записки.3.3 Архитектурно-планировочные решения касательно состава помещений приведены в соответствие
4	Нет нигде описание склада золы ни в пояснительной, ни в чертежах даже на генплане нет зато ваш эколог где то нашел.	Описание склада золы, в частности размеры его взяты с исходных данных за подписью инициатора намечаемой деятельности.
5	Страница 19. Раздел 4.3.4 Тепломеханические решения- пишите : Общая тепловая нагрузка котельной №9, с учетом подключения новых потребителей составляет 3287 кВт. И тут же ниже пишите сами- Таким образом, к установке в котельной принимаем 3 котла по 1250 кВт. Если умножить 3 на 1250 кВт то получается, уважаемые проектировщики ТОО "БАҚ-ПРОЕКТ"-3750 кВт а не 3287 кВт.	Страница 19 пояснительной записки. Раздел 4.3.4 Тепломеханические решения- даем уточнение : Общая тепловая нагрузка котельной №9, с учетом подключения новых потребителей составляет 3750 кВт-, к установке в котельной принимаем 3 котла по 1250 кВт.
6	В пояснительной нет раздела Охрана окружающей среды, нет раздела Организация строительства даже если это капремонт. Нет нормального раздела Тепломеханические решения.	Касательно состава пояснительной- оно регламентируется нормативными документами в области строительного проектирования и будет рассмотрено и приведено в соответствии строительной экспертизой .

7	Генеральный план (альбом) слабый – нет показателей основных по генеральному плану , отсутствует склад золы, склад угля- почему то указано площадь застройки. В пояснительной пишите про озеленение участка и вне, про покрытие и про парковку, а в генплане всего этого нет! КОСТОГУКАЙЛОВ БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ	Генеральный план (альбом) также подлежит экологической экспертизе и строительной экспертизе и будет приведен в соответствие с нормами законодательства в области проектирования.
---	--	---

11. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

12. Ответственное лицо местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы):

Елдарбекова Аида Бейсеханкызы



30.09.2022 г.,

ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО».