Форма протокола общественных слушаний посредством публичных обсуждений по проекту «Строительство пятиэтажного жилого дома в 8 –ом микрорайоне г. Экибастуз» (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

По виду: **проекты, перечисленные в подпунктах 2) статьи 87 Кодекса**

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние:

2. Предмет общественных слушаний: **«Строительство пятиэтажного жилого дома в 8 –ом микрорайоне г. Экибастуз » (без наружных инженерных сетей и благоустройства)**
(проекты, перечисленные в подпунктах 2) статьи 87 Кодекса)

(полное, точное наименование рассматриваемых проектных материалов)

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды или местного исполнительного органа области, городов республиканского значения, столицы, в адрес которого направлены материалы, выносимые на общественные слушания.
РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭГПР РК

4. Местонахождение намечаемой деятельности: Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз
(полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности)

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз

(перечень административно–территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания)

6. Реквизиты и контактные данные инициатора намечаемой деятельности: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА", БИН: 060240010430, 8 (7187)34-72-59, otdstr@list.ru, otdstr@list.ru
(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию) Представитель: Шарипов Ринат Жасуланович

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы - ТОО ПИИ "Семстройпроект"
(в том числе точное название, ведомственная подчиненность, юридический и фактический адрес, БИН, ИИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты и другую информацию)

8. Период проведения общественных слушаний: 29/09/2022 - 06/10/2022

9. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

- газета "Голос Экибастуза" №38(3466) от 22.09.2022 г.
- газета "Отарка" №38(1654) от 22.09.2022 г.
- доска объявлений

10. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний и содержит замечания и предложения, полученные во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний.

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений

Закладка «Вопросы - предложения»

№	Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)	Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)	Примечание (снятое замечание или предложение)
1.	1. На странице 33 раздела ООС указано «по данным выполненных инженерно-геологических изысканий плотность грунта 1,91 с природной влажностью 0,11 д.е (11%). Откуда такая влажность грунта в Экибастузе,если как указано в разделе ООС до ближайшего водного объекта более 4км. Или приведите геологию или обоснуйте взятую влажность. Так как от влажности зависят выбросы при земляных работах правильно ли они будут посчитаны. При такой слишком завышенной влажности как у вас явно заниженные выбросы будут пыли неорганической. А между тем по пыли у проектировщиков и при заниженных в 10 раз выбросах значение ПДК на границе с жилой зоной 0.95 ПДК! 2. Раздел ООС: стр.33 неверно указаны загрязняющие вещества от сварки полиэтиленовых труб. 3. Стр.39 расчет от компрессора неверный потому что компрессор никогда не расходует такое маленькое	1. Влажность грунта в расчетах принята согласно выполненных инженерно-геологических изысканий, природная влажность суглинка действительно согласно выполненным лабораторным исследованиям составляет 0,11 д.е. что составляет 11%. Отчет о инженерных изысканиях готовы представить общественности в любой удобной форме- бумажной или электронной. 2. Источник 6006- сварка полиэтиленовых труб – уксусная кислота заменена на хлорэтилен, таким образом название загрязняющего вещества приведено в соответствие. 3. Растет от компрессора будет пересчитан исходя из реальных затрат топлива	Замечания не сняты. (Согласно п. 49 Правил проведения общественных слушаний, в связи с отсутствием обоснованных ответов инициатора намечаемой деятельности на поступившие замечания и предложения к проектным документам, необходимо проведение повторных публичных обсуждений по данному проекту)

	количество топлива в час, значит и т/год неверно.	согласно справочным данным.	
	4. Страница 42 выбросы при сварке электродов Э-42 –расходуется около тонны электрода, а как всего 0,5 кг в час?	4. При больших расходах электродов принято соответствующее количество расхода электрода в час.	
	5. Вообще в разделе РООС при расчетах везде принимаются намеренно заниженные расходы материалов чтоб пройти расчет рассеивания с учетом фона Также при покраске начиная со стр.47 - как может расходоваться всего 0.12-0.15 кг ЛКМ в час это получается 120-150 грамм краски в час? Намеренно занижены расходы	5. Расчет выбросов от ЛКМ пересчитан в соответствие с объемами расходов в период СМР.	
	6. Пересыпка материалов – с чего взяли влажность глины 10%- покажите сертификат или ставьте реальную природную влажность. К тому же согласно приведенной в разделе методики коэффициент, учитывающий влажность материала К5 будет не 0.01 а 0,1. Даже если 10%. То есть опять занижены выбросы, но сейчас в 10 раз. То же самое по ПГС откуда 12% влажность и 0,01 коэффициент вместо 0,1.	6. Влажность глины определяют лабораторным способом. Влажность песчаных и глинистых пород в условиях естественного залегания может изменяться в очень широких пределах: от 40 % в песках и глинах до 80–90% и более. Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 25100-95 влажность глины вообще от 30%. Принятые 10% это ближе даже к суглинкам у которых от 11% влажность.	
	7. Стр.115 раздела3.5.2 Категория объекта - нужно указывать на основании каких критериев «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» объект отнесен к 3 категории.	7. Оператором объекта принята категория III согласно следующему критерию: накопление на объекте 10 тонн и более неопасных отходов.	
	8. Приведенные на стр.138 декларируемые выбросы не соответствуют действительности потому что я указал где выбросы были занижены порой в 10 раз.	8. В связи с тем, что был произведен расчет выбросов, загрязняющих веществе согласно замечаниям общественности, объем декларируемых выбросов будет приведен в соответствие.	

	9. Страница 147 – пишете не понятное: Отвод бытовых сточных вод от здания осуществляется в существующую канализационную сеть 8 мкр. В качестве хоз-бытовой канализации будут биотуалеты. Стоки будут вывозиться из биотуалетов специализированной организацией по мере необходимости по договору.	9. Уточнение по разделу ООС: В период строительства отвод сточных вод принято в биотуалет, на период эксплуатации –в существующие городские канализационные сети.	
	10. Страница 154- Код отхода смета с территории указан неверно. Укажите верный.	10. Согласно приказу «Об утверждении Классификатора отходов» от 6 августа 2021 года № 314 , код отхода смет с территории - 20 03 03- Отходы уборки улиц.	
	11. Раздел 6.2 Рекомендации по управлению отходами не соответствует программе управления отходами. Или пишите рекомендации по отходам или расписывайте что значит Управление отходами.	11. Термин «управление отходами» в сложившейся мировой практике обозначает организацию обращения с отходами с целью снижения их влияния на здоровье человека и состояние окружающей среды, а «обращение с отходами» определяется как «деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов». Система управления отходами - это комплекс мероприятий по сбору, транспортировке, переработке, вторичному использованию или утилизации отходов и контролю всего процесса. Обычно понимаются отходы, являющиеся результатом человеческой деятельности. В разделе ООС будет отражена подробнее система управления отходами.	

	12. Страница 156 – похоже разработчики неверно понимают оценку физических факторов исходя из следуюших формулировок- «Учитывая, что состояние окружающей среды района по физическим факторам не определялось, а также то, что имеющиеся на данный момент результаты натурных замеров не позволяют дать точную оценку уровню влияния объекта на состояние физических факторов окружающей среды, оценка уровня физических воздействий объекта осуществляется на основе изучения фондовых материалов и анализа предъявляемых нормативно-правовыми актами требований» . В таком случае как они оценивали влияние шума –по нормативной литературе?	12. Замечание принято. Оценка влияния шума и других физических факторов принята исходя из нормативного документа «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15)	
	13. Какие ГОСТы при оценке шума-существуют давно Гигиенические нормативы- по ним и принимайте оценку физических факторов.	13. При оценке физических факторов в частности шума, использовались дпустимые значения согласно Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15)	
	14. Если прочитать 9.2 Характеристика воздействия объекта и сопутствующих производств на растительные сообщества территории, в том числе через воздействия на среду обитания растений- то пишите непонятно что, например, «Воздействие на растительность обычно выражается двумя факторами: через нарушение растительного покрова и посредством выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, которые, оседая, накапливаются в почве и растениях. Нарушение растительного покрова имеет место во время проведения добычных работ. Рассматриваемый объект такого рода деятельности осуществлять не будет, а, следовательно, и влияния не окажет». Что такое вы пишите? Вы корчуете 37 деревьев в городской жилой территории – существуют рекомендации указанные в Правилах содержания и	14. Пункт 9.2 раздело РООС будет дополнен рекомендациями, указанными в Правилах содержания и защиты зеленых насаждений Павлодарской области. Решение маслихата Павлодарской области от 14 марта 2018 года № 220/21. В редакции решения маслихата Павлодарской области от 08.08.2022 № 183/14 . Озеленение и благоустройство территории проектируемого дома предусмотрено, но отдельным проектом «Строительство пятиэтажного жилого дома в 8-ом микрорайоне г. Экибастуз. Наружные	

	защиты зеленых насаждений. Почему нет ссылки на соответствующие Правила и рекомендации соответствующие , приведите их в разделе! Почему не садите деревья там где корчуете, почему нет озеленения там где корчуете- на 8 микрорайоне?	инженерные сети и благоустройство».	
	15. Интересно- почему лесопатологическое обследование проводит лесопатолог из Семея, который вдруг решил, что они гнилые и нуждаются в санитарной вырубке. А почему не был приглашен лесопатолог с Экибастуза или Павлодара?	15. К зоне деятелности Семейского структурного подразделение республиканского государственного казённого предприятие «Республиканский лесной селекционный семеноводческий центр» относятся Восточно-Казахстанская область, область Абай и Павлодарская область. Так как по городу Павлодар нет отделной организации который имеет лицензию на проведение лесопатологического обследования, поэтому Заказчик обратился к республиканскому лесному селекционному семеноводческому центру для проведение лесопатологического обследования зеленых насаждений.	
	16. Почему нет оценки воздействия в период эксплуатации? Не определен санитарный разрыв в период эксплуатации?	16. В период эксплуатации источником выбросов будет являться стоянка на 8 автомашин. Согласно Приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 предусмотрен минимальный санитарный разрыв от гаражей, паркинга и открытых стоянок численностью от 10 автомобилей, в связи с тем что стоянка на 8 автомашин санитарный разрыв не определялся.	

	Замечания отдельно по генеральному плану:		
	1. В генеральном плане корчевка указана 25 деревьев- то есть заниженное количество корчуемых деревьев	В генеральном плане корчевка 25 указано не верно, данное разночтение будут приведены в соответствие- указана корчевка 37 деревьев.	
	2. Не указано, а сколько автомашин стоянка	Согласно генеральному плану (лист 6) парковочные места предусмотрены на 8 автомашин.	
	3. Почему площадки для отдыха взрослых и площадка для сушки домашних вещей располагается близко от стоянки машин- всего 4 метра- наверно, чтобы взрослые жители дышали угарным газом от стоянки и вещи пропитывались выхлопными газами. А соблюдается ли разрыв санитарный?	Замечание принято. Согласно Приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 предусмотрен минимальный санитарный разрыв от гаражей, паркинга и открытых стоянок численностью от 10 автомобилей, в связи с тем, что стоянка на 8 автомашин санитарный разрыв не определялся. Однако площадка для отдыха взрослых и площадка для сушки домашних вещей будет согласно требованиям общественности, перемещена дальше в границах отведенной территории.	
	4. Лист 5и генерального плана Ведомость объемов земляных масс- если сложить объемы насыпи без избытка пригодного грунта выходит- 3670,94 м3, а если добавить избыток, то получится 4908,68м3. Соответственно неверно посчитаны выбросы от земляных работ.	Лист 5и генерального плана «Ведомость объемов земляных масс» приведен в соответствие, согласно указанным объемам будет произведен расчет выбросов от земляных работ.	
	5. Почему нет благоустройства и озеленения территории на территории жилого дома на генеральном плане если корчуете деревья в районе строительства? Сыздыкова Жулдыз Канатовна	Благоустройство и озеленение территории предусмотрен отдельным проектом Строительство пятиэтажного жилого дома в 8-ом микрорайоне г. Экибастуз. Наружные	

		инженерные сети и благоустройство». Предполагается посадка зеленых насаждений в количестве: березы пушистой-7шт., клена-7 шт., вяз-6 шт., рябина-2шт., живая изгородь (карагач)-102 п.м и 204 п.м по прилегающей территории, барбарис -4 саженца и газон площадью 1798м2.	

11. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном порядке.

12. Ответственное лицо местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения,столицы) - главный специалист отдела экологического регулирования - Бухина Р.Ж. Бухина 10.10.2022 г.

Сводная таблица замечаний и предложений, полученных во время проведения общественных слушаний посредством публичных обсуждений

Закладка «Вопросы – Предложения»