

«Согласовано»
 Председатель
 АО «Казахстанский центр»
 модернизации и развития
 жилищно-коммунального хозяйства


 Мербасев А. А.
 «__» _____ 2023 г.



«Утверждаю»
 Генеральный директор
 ТОО «Караганды Су»

Исаев Д.Б.
 2023 г.



«Согласовано»
 Руководитель
 ГУ «Отдел коммунального хозяйства,
 пассажирского транспорта
 и автомобильных дорог г. Караганды»


 Дюсембеков А. С.
 «__» _____ 2023 г.



ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Строительство канализационных очистных сооружений станции Аэрации в г.
 Караганда.

№ п.п	Перечень основных требований	Содержание требований
1	Наименование проекта:	Реконструкция канализационных очистных сооружений станции Аэрации в г. Караганда.
2	Заказчик	ТОО «Караганды Су»
3	Место реализации проекта	Республика Казахстан, город Караганда
4	Цель проекта	Основной целью технико-экономического обоснования (ТЭО) является определение и обоснование актуальных, приоритетных направлений в развитии системы водоотведения г. Караганды, решение вопросов строительства канализационных очистных сооружений с учетом перспективного развития города, определение необходимых капитальных вложений.
5	Компоненты проекта с выделением очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов	нет
6	Вид строительства	строительство
7	Стадийность проектирования	ТЭО
8	Источник финансирования	При разработке ТЭО провести расчет по выбору валюты займа согласно условиям МФО (евро, тенге, доллар). При необходимости согласовать валюту займа с Министерством финансов РК и



№ п.п	Перечень основных требований	Содержание требований
		в соответствии с законодательством РК.
9	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Согласно требованиям: приказы МНЭ РК от 16.03.2015г. №209 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Выбрать наиболее эффективную и экономически целесообразную технологию утилизации сырого осадка и избыточного ила с представлением не менее двух вариантов расчетов по технико-экономическим показателям. Проработать вопрос о реконструкции существующих очистных сооружений или строительстве новых (в полном объеме или частично, а также размещение новых сооружений).
10	Особые условия строительства	Технология строительства и освоения объектов не должна допускать перерывов в работе действующего комплекса канализационных очистных сооружений (КОС) г. Караганды Учесть существующие подводящие сети к станции Аэрации
11	Требования по выполнению изыскательских работ	Акт выбора площадки с согласованием при необходимости с уполномоченными органами и заинтересованными организациями. Выполнить инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания в необходимом для проектирования объеме по требованиям СП РК 1.02–105-2014 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и других соответствующих нормативов.
12	Экономическая часть	
12.1	Экономическая часть содержит следующие разделы:	- резюме; - маркетинговый; - технико-технологический; - институциональный; - финансово-экономический; - социальный; - анализ рисков; - общие выводы;

№ п.п	Перечень основных требований	Содержание требований
12.2	Резюме	Дать описание политических, социально-экономических условий инвестиционного проекта; обоснование необходимости строительства объекта; ожидаемый экономический и социальный эффект; социально-экономические условия по проекту
12.3	Маркетинговый	<i>В разделе предусмотреть:</i> результаты технико-экономических оценок; Оценка существующего и перспективного спроса; Современное состояние систем водоснабжения и канализации города; анализ спроса, оценки и обоснования объемов, видов и цен, на продукцию (товары, работы, услуги), которая производится и будет производиться без учета реализации проекта либо предполагается производить в результате реализации проекта, а также количественных параметров платежеспособного спроса; анализ, включая оценку и обоснование объемов, видов и цен на товары, работы, услуги, закупаемые в эксплуатационном, инвестиционном периодах.
12.4	Технико-технологический	<i>В разделе предусмотреть:</i> анализ различных технико-технологических решений реализации проекта (технологии основного производства, порядка приобретения технологии: покупки лицензии, прямой закупки технологии, создания совместного предприятия с участием его владельца-поставщика технологии), их преимущества и недостатки, обоснование выбранного варианта с учетом анализа, представленного в маркетинговом разделе; анализ возможных вариантов мест размещения объекта, обоснование выбора месторасположения проекта с представлением информации о расположении относительно источников и поставщиков сырья, целевых групп и основных выгодополучателей; - обоснования выбора технологий и оборудования.
12.5	Институциональный	<i>В разделе предусмотреть:</i> Институциональную схему проекта в инвестиционном и постинвестиционном периоде участников проекта; распределение выгод и затрат балансосодержателя, эксплуатирующей организации

№ п.п	Перечень основных требований	Содержание требований
12.6	Финансово-экономический	<i>В разделе предусмотреть:</i> расчеты инвестиционных, эксплуатационных издержек, финансового и экономического анализа проекта
12.7	Социальный	<i>В разделе предусмотреть:</i> анализ обеспеченности проекта квалифицированными кадрами в инвестиционном и постинвестиционном периодах; - информации о необходимости обучения и переподготовки кадров, о нормах охраны труда и техники безопасности
12.8	Анализ рисков	<i>В разделе предусмотреть:</i> перечень коммерческих, технико-технологических, экологических, институциональных, финансовых, социальных и иных рисков, возможных к наступлению в инвестиционном и постинвестиционном периодах проекта, с указанием результатов определения вероятности наступления рисков и ущерба от наступления рисков, а также предполагаемых мер по снижению рисков
12.9	Общие выводы	<i>В разделе предусмотреть:</i> обоснование выбора наиболее оптимального варианта реализации проекта, с указанием основных недостатков и достоинств выбранного варианта реализации проекта; основных технико-экономических параметров (показателей) по выбранному варианту: место реализации проекта, показатели результата (прямого и конечного), компоненты проекта, общая стоимость проекта, с разбивкой финансирования по годам и компонентам.
13	Техническая часть	
13.1	Техническая часть технико-экономического обоснования инвестиционного проекта:	пояснительная записка; <i>эскизные проекты:</i> эскизы инженерных решений по сооружениям (наружным сетям); эскизы решений технологической части зданий и сооружений; эскизы решений по организации строительства зданий и сооружений; экологический раздел (экологическая оценка); сводная сметная (расчетная) стоимость строительства.
13.2	Пояснительная записка	содержит краткую информацию по разделам технической части, включая основные

№ п.п	Перечень основных требований	Содержание требований
		технико-экономические показатели из разделов (сведения о месте расположения, о земельном участке, предназначенном для строительства, назначении строения, сведения о мощности предприятия, строительных объемах, общих площадях зданий и сооружений, протяженности сооружений (дорог, сетей и т.п.), сметной (расчетной) стоимости строительства, продолжительности строительства и т.д.). В составе пояснительной записки предоставляются технические характеристики разрабатываемого объекта и объекта-аналога в сравнительной таблице. В сравнительную таблицу включаются наименования конструктивных элементов, материалов, комплексов работ, учитываемых при определении сметной (расчетной) стоимости строительства.
13.3	Основные технико-экономические показатели	1. Объем очищенных сточных вод КОС принять по расчету, согласованному с ТОО «Қарағанды Су». 2. Выполнить расчет производительности КОС с учетом численности населения в г.Караганда. 3. Технологию очистки сточных вод выполнить по аналогу традиционной технологии и с внедрением новых методов. 4. Проектные параметры: - Производительность КОС – 130000 м³ /сут; - Среднесуточный расход сточных вод - 100000 м³ /сут; - Максимальный часовой с учетом коэффициента K_{ген..max} - 6125,0 м³ /час. - Среднечасовой расход- 4166,67 м³ /час.
13.4	Архитектурно – планировочные решения	Генеральный план выполнить в соответствии с компоновкой принципиальной технологической схемы и основными положениями по организации строительства, эксплуатации здания и сооружений, по учетам рельефа и геологии местности, противопожарных, санитарных норм. Проектируемые здания и сооружения площадки КОС выполнить из современных материалов, отвечающих стандарту качества, сертифицированные на территории РК. Состав вспомогательных объектов и объектов инженерной инфраструктуры определить проектом.

№ п.п	Перечень основных требований	Содержание требований
13.5	Технологические решения	Технологическая схема очистных сооружений должна включать в себя прохождение следующих стадий очистки: Механическая очистка: - сооружения механической очистки – решетки (грубой и тонкой очистки): блок приемной камеры и павильона решёток на территории, проектируемого КОС, песколовки, сепараторы песка и другое; - станция сырого осадка и первичные отстойники. Предусмотреть новое здание ГКНС. Биологическая очистка: Применить технологию удаления биогенных элементов с использованием классического УСТ-процесса: Резервуар биологической очистки (аэротенки): - анаэробная зона (дефосфотатор) с системой механического перемешивания иловой смеси (отсутствие растворенного кислорода, нитритов, нитратов); - аноксидная зона (денитрификатор) с системой механического перемешивания иловой смеси (отсутствие растворенного кислорода, наличие кислорода нитритов и нитратов); - аэробная зона (нитрификатор) с системой мелкопузырчатой аэрации, - вторичные отстойники радиальные, открытого типа; - воздуходувки - распределение в каждый аэротенк отдельным трубопроводом и запорной арматурой с электроприводом. Доочистка и обеззараживание: - при сбросе в поверхностный (естественный) водоем рассмотреть вариант доочистки-дисковые фильтры; - обеззараживание сточных вод предусмотреть ультрафиолетом в поверхностный (естественный) водоем. Сооружения по отводу сточных вод: Точка сброса очищенных стоков предусмотреть в существующий сбросной канал далее в реку Сокры. Реконструкция сбросного канала будет разрабатываться отдельным проектом. Станция циркуляционного (возвратного) и избыточного ила. Обработка осадка:

№ п.п	Перечень основных требований	Содержание требований
		Применить наиболее эффективную и экономически целесообразную технологию утилизации сырого осадка, избыточного ила после механической обработки и обезвоживания осадка. -предусмотреть анаэробное сбраживание с получением биогаза в комбинации с сушкой сброженного осадка сточных вод (снижение влажности до 35 %, сокращение массы обезвоженного осадка) для дальнейшей реализации осадка в сельском хозяйстве, в качестве органического удобрения. Для этого проектом: - предусмотреть систему гравитационного уплотнения сырого осадка и механическое уплотнение для избыточного ила для получения концентрации сухого остатка на уровне 5-6 %; - строительство комплекса сооружений обработки осадка в закрытых камерах брожения с производством биогаза со станцией очистки биогаза от серы, станцией повышения давления биогаза, газгольдером, станцией сжигания биогаза, котельной и другим необходимым оборудованием. - для процесса ферментации использовать современные технологии производства биогаза в объеме мин. 0,7 м3/кг при минимальной редукции органики 50%; - камеры брожения выполнить с использованием эмалированных стальных плит с целью защиты от коррозии; - предусмотреть строительство цеха обезвоживания осадка после сбраживания. - применить наиболее эффективную и экономически целесообразную технологию утилизации сырого осадка, избыточного ила после механической обработки и обезвоживания осадка, рассмотреть несколько вариантов утилизации, в том числе и для повторного использования. - предусмотреть аварийный отвод смеси сырого осадка и избыточного активного ила насосами на буферные емкости. - предусмотреть производство тепло и электроэнергии с помощью применения когенерационных установок с коэффициентом производства электрической энергии минимум 40%; - предусмотреть дальнейшее использование тепловой и электрической энергии для

№ п.п	Перечень основных требований	Содержание требований
		собственных нужд очистных сооружений в «островном» режиме и/или передачи выработанной электроэнергии в сеть; - предусмотреть систему автоматизации для камер брожения и для цеха уплотнения и обезвоживания осадка с возможностью подключения к диспетчерской; - предусмотреть процесс термической сушки – для снижения влажности осадка до 35 % и сокращение массы осадка. Подготовка осадка к дальнейшему использованию в качестве органического удобрения. Аэротенки и отстойники предусмотреть из железобетона с антикоррозионными добавками без дополнительной гидроизоляции. Опорожнение – самотеком на аэротенках и отстойниках. Вспомогательные сооружения: - строительство канализационной станции производственных стоков и опорожнения, производственные стоки при помощи насосов направляются в голову сооружения. Опорожнение аэротенков и отстойников предусмотреть самотеком. - предусмотреть камеры переключения с установкой затворов (ножевые задвижки) с электроприводом, сборников воздуха, приборов учета; - строительство здания лаборатории, оснащение лаборатории современным оборудованием, автомобильной стоянки (теплый бокс на 8 единиц), КПП. Сброс очищенных стоков КОС предусмотреть в существующий сбросной канал далее в р. Сокрыр. Предусмотреть устройство автоматизированного контроля качества очистки сточных вод на каждом этапе очистки с определением соответствующих параметров для оптимального технологического режима работы КОС. Также предусмотреть использование автоматических пробоотборников для отбора проб воды на каждом этапе очистки. Предусмотреть автоматизацию всех технологических процессов и систему технологического мониторинга (давление, расход воды, расход электроэнергии, напряжение, расход тепловой энергии, мутность, уровень воды, анализаторы

№ п.п	Перечень основных требований	Содержание требований
		содержания фосфора, датчики азота аммонийного, нитратов, БПК, кислорода и т.д.), а также видео наблюдение по технологической цепочке с выводом управления оборудованием и передачей информации на центральную диспетчерскую КОС. Для измерения технологических параметров предусмотреть датчики и приборы. Оборудовать все здания охранной и пожарной сигнализацией с выводом контрольных приборов в здание КПП и в диспетчерскую. Предусмотреть устройство видеонаблюдения на территории КОС. Предусмотреть устройство наружного освещения по периметру ограждения. Теплоснабжение проектируемых зданий и сооружений КОС предусмотреть от собственного источника (электродкотлы на каждом здании).
13.6	Требования к инженерному и технологическому оборудованию	Оборудование должно быть заводской готовности: -обладать надежностью и долговечностью; -иметь сертификат или декларацию соответствия, действующую на территории Таможенного Союза. -соответствовать требованиям пожарной безопасности; -соответствовать нормативным санитарно-гигиеническим и экологическим стандартам. Инженерное оборудование принять в соответствии с действующими нормами, с учетом технологии процесса очистки сточных вод (максимально использовать трубопроводную обвязку из полимерных материалов, применить механизированные решетки, запорную арматуру). Применяемое технологическое оборудование (воздуходувка, насосы, емкостные сооружения, УФ-обеззараживания, мешалки, фильтры и пр.) должно быть современным, энергосберегающим, экономичным и долговечным.
13.7	Внутриплощадочные инженерные сети	Внутриплощадочные сети (канализация, водопровод и электроснабжение) разработать в соответствии с требованиями действующих норм и правил на территории РК.

№ п.п	Перечень основных требований	Содержание требований
		Проектирование внутриплощадочных сетей осуществляется внутри площадки КОС. Внутриплощадочные технологические трубопроводы предусмотреть из стальных труб. Присоединение канализационных очистных сооружений к наружным сетям осуществить на основании ТУ, выдаваемых инженерными службами или Заказчиком. Обеспечить минимальную протяженность внутриплощадочных сетей.
13.8	Наружные инженерные сети	Согласно действующих норм и технических условий, предоставленных Заказчиком. Расчётные показатели нагрузок для получения ТУ выполняются Проектировщиком.
13.9	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции.	В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РК.
13.10	Требования и объем разработки организации строительства.	Разработать организацию строительства в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РК.
13.11	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	Разработать раздел охраны окружающей среды в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РК.
13.12	Требования к режиму безопасности и гигиене труда.	В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РК.
13.13	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий.	В соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РК.
13.14	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.	Не требуется
13.15	Требования по энергосбережению	Согласно Закону Республики, Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2020 г.) и постановления Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2000 года № 167 «Об утверждении Правил экспертизы энергосбережения действующих и строящихся объектов» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.08.2013

№ п.п	Перечень основных требований	Содержание требований
		г.)
	14. Дополнительные требования	
14.1	Требования к согласованию и Экспертизе проектной документации	В соответствии с Приказом МИИР РК, Заказчик, совместно с проектной организацией поэтапно предоставляет на согласование разработанную проектно-сметную документацию. Исполнитель формирует экземпляр проектной документации для передачи в Экспертизу. Заказчик передает документацию на Экспертизу и производит оплату проведения Экспертизы. Исполнитель обеспечивает сопровождение и отработку замечаний Экспертизы. В случае выдачи отрицательного заключения Экспертизы, по вине Исполнителя, Исполнитель безвозмездно устраняет все замечания и за счет собственных средств проходит повторную Экспертизу. После получения положительного заключения один экземпляр положительного заключения остается у Исполнителя.
14.2	Указания о дополнительных экземплярах проекта или его частей	Документацию ТЭО выполнить в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде, для предоставления на Экспертизу.

Зам. генерального директора по строительству

Ж. Унгарбаев

Зам. генерального директора по финансовым вопросам

Ж. Уалиев

Зам. генерального директора по производству

К. Дауылбаев

Начальник ПТО

А. Ролич

Начальник СКСиП

К. Жумабеков

Главный энергетик

К. Шон

Начальник станции Аэрации

К. Сакенов

Начальник отдела ПРИСП СКСиП

Ш. Жунусова

"Қарағанды қаласының сәулет
және қала құрылысы бөлімі"
мемлекеттік мекемесі



Государственное учреждение "
Отдел архитектуры и
градостроительства города
Караганды"

Қарағанды Қ.Ә., Қазыбек би атын. а.ә.,
Даңғылы Нұрсұлтан Назарбаев, № 39 үй

Караганда Г.А., р.а. им. Казыбек би, Проспект
Нурсултана Назарбаева, дом № 39

Бекітемін:

Утверждаю:

Бөлім басшысының м.а.

И.о. руководителя отдела

Бүркітбай Дильяра Жасұланқызы
(Т.А.Ә)(Ф.И.О)

**Жобалауға арналған
сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ)
Архитектурно-планировочное задание
на проектирование (АПЗ)**

Нөмірі: KZ84VUA00902898 **Берілген күні:** 29.05.2023 ж.

Номер: KZ84VUA00902898 **Дата выдачи:** 29.05.2023 г.

Объектің атауы: "Қарағанды қаласындағы Аэрация станциясының кәріз тазарту құрылыстарын реконструкциялау":

Наименование объекта: «Реконструкция канализационных очистных сооружений станции Аэрации в г.Караганда»;

Тапсырыс беруші (құрылыс салушы, инвестор): «Қарағанды Су» ЖШС;

Заказчик (застройщик, инвестор): ТОО «Қарағанды Су»

Қала (елді мекен): Қарағанды қаласы

Город (населенный пункт): Қарағанды қаласы.



Сәулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ) әзірлеу үшін негіздеме	Қала (аудан) әкімдігінің қаулысы немесе құқық белгілейтін құжат № 3/174 14.01.2006 (күні, айы, жылы)
Основание для разработки архитектурно-планировочного задания (АПЗ)	Постановление акимата города (района) или правоустанавливающий документ № 3/174 от 14.01.2006 (число, месяц, год)

1. Учаскенің сипаттамасы

Характеристика участка		
1.1	Учаскенің орналасқан жері	Қарағанды қаласы
	Местонахождение участка	город Караганда
1.2	Салынған құрылыстың болуы (учаскеде бар құрылымдар мен ғимараттар, оның ішінде коммуникациялар, инженерлік құрылғылар, абаттандыру элементтері және басқалар)	Бар
	Наличие застройки (строения и сооружения, существующие на участке, в том числе коммуникации, инженерные сооружения, элементы благоустройства и другие)	Существует
1.3	Геодезиялық зерделенуі (түсірілімдердің болуы, олардың масштабтары)	Қарағанды қаласының геодезиялық базасында электрондық нұсқада және планшеттерде деректер бар
	Геодезическая изученность (наличие съемок, их масштабы)	Имеются данные в геодезической базе г.Караганды в электронном виде и на планшетах
1.4	Инженерлік-геологиялық зерделенуі (инженерлік-геологиялық, гидрогеологиялық, топырақ-ботаникалық және басқа іздестірулердің қолда бар материалдары)	Қордағы материалдар бойынша (топографиялық түсірілімдер, масштабы, түзетудің болуы)
	Инженерно-геологическая изученность (имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических, почвенно-ботанических и других изысканий)	По фондовым материалам (топографическая съемка, масштаб, наличие корректировок)

2. Жобаланатын объектінің сипаттамасы

Характеристика проектируемого объекта		
2.1	Объектінің функционалдық мәні	Реконструкция канализационных очистных сооружений станции Аэрации в Караганде
	Функциональное значение объекта	Қарағандыдағы Аэрация станциясының кәріз тазарту құрылыстарын қайта жаңарту
2.2	Қабаттылығы	ЕТЖЖ сәйкес
	Этажность	В соответствии ПДП
2.3	Жоспарлау жүйесі	Объектінің функционалдық мәнін ескере отырып, жоба бойынша



	Планировочная система	По проекту с учетом функционального назначения объекта
2.4	Конструктивті схема	Жоба бойынша
	Конструктивная схема	По проекту
2.5	Инженерлік қамтамасыз ету	Орталықтандырылған. Бөлген жертелімінің шегінде инженерлік және алаң ішілік дәліздер көздеу
	Инженерное обеспечение	Централизованное. Предусмотреть коридоры инженерных и внутриплощадочных сетей в пределах отводимого участка
2.6	Энергия тиімділік сыныбы	-
	Класс энергоэффективности	-



3. Қала құрылысы талаптары		
Градостроительные требования		
3.1	Көлемдік-кеңістіктік шешім	Участке бойынша іргелес объектілермен байланыстыру
	Объемно-пространственное решение	Увязать со смежными по участку объектами
3.2	Бас жоспар жобасы:	Жанасатын көшелердің тік жоспарлау белгілерінің егжей-тегжейлі жоспарлау жобасына, Қазақстан Республикасы құрылыстық нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес
	Проект генерального плана:	В соответствии ПДП, вертикальных планировочных отметок прилегающих улиц, требованиям строительных нормативных документов Республики Казахстан
	тік жоспарлау	Іргелес аумақтардың жоғары белгілерімен байланыстыру
	вертикальная планировка	Увязать с высотными отметками прилегающей территории
	абаттандыру және көгалдандыру	ҚР ҚН сәйкес
	благоустройство и озеленение	Согласно СН РК
	автомобильдер тұрағы	Нормативтік талаптарды ескеріп, қонақтарға арналған автокөліктер тұрағын қарастыру, жол қозғалысы қауіпсіздігін ұйымдастыру схемасын уәкілетті органдарымен бекіту.
	парковка автомобилей	Предусмотреть гостевую парковку автомобилей с учетом нормативных требований, согласовать схему организации безопасности дорожного движения с уполномоченными органами.
	топырақтың құнарлы қабатын пайдалану	Бөлінген аудан бойынша жоспарлау
	использование плодородного слоя почвы	Спланировать по отведенной площадке
	шағын сәулет нысандары	Қажеті жоқ
	малые архитектурные формы	Не требуется
	жарықтандыру	Объектінің түнгі сыртқы жарықтандыруын және кіреберіс жолдарын қарастыру (энергия үнемдегіш лампаларды қолдана отырып)
	освещение	Предусмотреть наружную ночную подсветку объекта и подъездных путей (с применением энергосберегающих ламп)
4. Сәулет талаптары		
Архитектурные требования		
4.1	Сәулеттік келбетінің стилистикасы	Объектінің функционалдық ерекшеліктеріне сәйкес сәулеттік келбетін қалыптастыру
	Стилистика архитектурного образа	Сформировать архитектурный образ в соответствии с функциональными особенностями объекта



4.2	Қоршап тұрған құрылыс салумен өзара үйлесімдік сипаты	Объектінің орналасқан жеріне және қала құрылысы мәніне сәйкес
	Характер сочетания с окружающей застройкой	В соответствии с местоположением объекта и градостроительным значением
4.3	Түсіне қатысты шешім	Келісілген эскиздік жобаға сәйкес
	Цветовое решение	Согласно согласованному эскизному проекту
4.4	Жарнамалық-ақпараттық шешім, оның ішінде:	«Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 11 шілдедегі Заңының 21-бабына сәйкес жарнамалық-ақпараттық қондырғыларды көздеу
	Рекламно-информационное решение, в том числе:	Предусмотреть рекламно-информационные установки согласно статье 21 Закона Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике Казахстан»
	түнгі жарықпен безендіру	Қажеті жоқ
	ночное световое оформление	Не требуется
4.5	Кіреберіс тораптар	Кіреберіс тораптарға назар аударуды ұсыну
	Входные узлы	Предложить акцентирование входных узлов
4.6	Халықтың мүмкіндігі шектеулі топтарының өмір сүруі үшін жағдай жасау	Іс-шараларды Қазақстан Республикасы құрылыстық нормативтік құжаттарының нұсқаулары мен талаптарына сәйкес көздеу; мүгедектердің ғимаратқа қолжетімділігін көздеу, пандустар, арнайы кірме жолдар мен мүгедектер арбаларының өту жолдарын көздеу
	Создание условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения	Предусмотреть мероприятия в соответствии с указаниями и требованиями строительных нормативных документов Республики Казахстан; предусмотреть доступ инвалидов к зданию, предусмотреть пандусы, специальные подъездные пути и устройства для проезда инвалидов на колясках
4.7	Дыбыс-шу көрсеткіштері бойынша шарттарды сақтау	Қазақстан Республикасы құрылыстық нормативтік құжаттарының талаптарына сәйкес
	Соблюдение условий по звукошумовым показателям	Согласно требованиям строительных нормативных документов Республики Казахстан

5. Сыртқы әрлеуге қойылатын талаптар

Требования к наружной отделке

5.1	Цоколь	Қажеті жоқ
	Цоколь	Не требуется
5.2	Қасбет	Қажеті жоқ
	Фасад	Не требуется
	Қоршау конструкциялары	-
	Ограждающие конструкции	-

6. Инженерлік желілерге қойылатын талаптар

Требования к инженерным сетям		
6.1	Жылумен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № Согласно опросного листа, -)
	Теплоснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № Согласно опросного листа от -)
6.2	Сумен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № Согласно опросного листа, -)
	Водоснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № Согласно опросного листа от -)
6.3	Кәріз	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № Согласно опросного листа, -)
	Канализация	Согласно техническим условиям (ТУ № Согласно опросного листа от -)
6.4	Электрмен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № Согласно опросного листа, -)
	Электроснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № Согласно опросного листа от -)
6.5	Газбен жабдықтау	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № Согласно опросного листа, -)
	Газоснабжение	Согласно техническим условиям (ТУ № Согласно опросного листа от -)
6.6	Телекоммуникациялар және телерадиохабар	Техникалық шарттарға (ТШ № Согласно опросного листа,) және нормативтік құжаттарға сәйкес
	Телекоммуникации и телерадиовещания	Согласно техническим условиям (№ Согласно опросного листа от) и требований нормативным документам
6.7	Дренаж (қажет болған жағдайда) және нөсерлік кәріз	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № Согласно опросного листа, -)
	Дренаж (при необходимости) и ливневая канализация	Согласно техническим условиям (ТУ № Согласно опросного листа от -)
6.8	Стационарлы суғару жүйелері	Техникалық шарттарға сәйкес (ТШ № Согласно опросного листа, -)
	Стационарные поливочные системы	Согласно техническим условиям (ТУ № Согласно опросного листа от -)

7. Құрылыс салушыға жүктелетін міндеттемелер

Обязательства, возлагаемые на застройщика

7.1	Инженерлік іздестірулер бойынша	Жер учаскесін игеруге инженерлік-геологиялық зерттеуді өткізгеннен, геодезиялық орналастырылғаннан және оның шекарасы нақты (жергілікті жерге) бекітілгеннен кейін кірісу
	По инженерным изысканиям	Приступать к освоению земельного участка разрешается после проведения инженерно-геологического исследования, геодезического выноса и закрепления его границ в натуре (на местности)
7.2	Қолданыстағы құрылыстар мен ғимараттарды бұзу (көшіру) бойынша	Қажет етілмейді
	По сносу (переносу) существующих строений и	Не требуется

	сооружений	
7.3	Жер асты және жер үсті коммуникацияларын ауыстыру бойынша	Ауыстыру (орналастыру) туралы техникалық шарттарға сәйкес не желілер мен құрылыстарды қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізу
	По переносу существующих подземных и надземных инженерных коммуникаций	Согласно техническим условиям на перенос (вынос) либо на проведения мероприятия по защите сетей и сооружений
7.4	Жасыл көшеттерді сақтау және/немесе отырғызу бойынша	Не требуется Жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғаудың үлгілік қағидаларына, қалалар мен елді мекендердің аумақтарын абаттандыру қағидаларына сәйкес
	По сохранению и/или пересадке зеленых насаждений	Согласно типовых правил содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов
7.5	Учаскенің уақытша қоршау құрылысы бойынша	ҚР ҚН нормативтік талаптарын ескеріп, құрылыстың бас жоспарын әзірлеу
	По строительству временного ограждения участка	С учетом нормативных требований СН РК разработать стройгенплан
8	Қосымша талаптар	1. Ғимараттағы ауа баптау жүйесін жобалау кезінде (жобада орталықтандырылған суық сумен жабдықтау және ауа баптау көзделмеген жағдайда) ғимарат қасбеттерінің сәулеттік шешіміне сәйкес жергілікті жүйелердің сыртқы элементтерін орналастыруды көздеу қажет. Жобаланатын ғимараттың қасбеттерінде жергілікті ауа баптау жүйелерінің сыртқы элементтерін орналастыруға арналған жерлерді (бөліктер, маңдайшалар, балкондар және т.б.) көздеу қажет. 2. Ресурс үнемдеу және қазіргі заманғы энергия үнемдеу технологиялары бойынша материалдарды қолдану.
	Дополнительные требования	1. При проектировании системы кондиционирования в здании (в том случае, когда проектом не предусмотрено централизованное холодоснабжение и кондиционирование) необходимо предусмотреть размещение наружных элементов локальных систем в соответствии с архитектурным решением фасадов здания. На фасадах проектируемого здания предусмотреть места (ниши, выступы, балконы и т.д.) для размещения наружных элементов локальных систем кондиционирования. 2. Применить материалы по ресурсосбережению и современных энергосберегающих технологий.
9	Жалпы талаптар	1. Жобаны (жұмыс жобасын) әзірлеу кезінде Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы қолданыстағы заңнамасының нормаларын басшылыққа алуы қажет. 2. Қаланың (ауданның) бас сәулетшісімен келісу: - эскиздік жоба (жаңа құрылыс кезінде). 3. Құрылыс жобасына сараптама жүргізу (Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы қолданыстағы заңнамамен белгілінген жағдайда). 4. Құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғандығы туралы хабарлама беру. 5. Салынған объектіні қабылдау және



	пайдалануға беру. (кабылдау түрі).
Общие требования	1. При разработке проекта (рабочего проекта) необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Казахстан в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. 2. Согласовать с главным архитектором города (района): - Эскизный проект (при новом строительстве). 3. Провести экспертизу проекта строительства (в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан в сфере архитектурной и строительной деятельности). 4. Подать уведомление о начале строительно-монтажных работ. 5. Приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта (тип приемки).

Ескертпелер:

Примечания:

1. Жер учаскесін таңдау актісі негізінде СЖТ берілсе, СЖТ жер учаскесіне тиісті құқық туындаған кезден бастап күшіне енеді.

СЖТ және ТШ жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген құрылыстың бүкіл нормативтік ұзақтығының мерзімі шегінде қолданылады.

В случае предоставления АПЗ на основании акта выбора земельного участка, АПЗ вступает в силу с момента возникновения соответствующего права на земельный участок.

АПЗ и ТУ действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства, утвержденного в составе проектной (проектно-сметной) документации.

2. СЖТ шарттарын қайта карауды талап ететін жағдайлар туындаған кезде, оған өзгерістерді тапсырыс берушінің келісімі бойынша енгізілуі мүмкін.

В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий АПЗ, изменения в него вносятся по согласованию с заказчиком.

3. СЖТ-да жазылған талаптар мен шарттар меншік нысанына және қаржыландыру көздеріне қарамастан инвестициялық процестің барлық қатысушылары үшін міндетті.


Требования и условия, изложенные в АПЗ, обязательны для всех участников инвестиционного процесса независимо от форм собственности и источников финансирования.


4. Тапсырыс берушінің СЖТ-да қамтылған талаптармен келіспеуі сот тәртібімен шағымдалуы мүмкін.

Несогласие заказчика с требованиями, содержащимися в АПЗ, обжалуется в судебном порядке.

И.о руководителя отдела

Бүркітбай Дильяра Жасұланқызы







БҰЙРЫҚ

05.05.2023

Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 78-НҚ
город Астана

О внесении изменений в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 16 сентября 2022 года № 180-НҚ «Об утверждении Методики отбора проектов, рассмотрения, согласования и мониторинга реализации проектов строительства, реконструкции, модернизации канализационных очистных сооружений»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 16 сентября 2022 года № 180-НҚ «Об утверждении Методики отбора проектов, рассмотрения, согласования и мониторинга реализации проектов строительства, реконструкции, модернизации канализационных очистных сооружений» следующие изменения:

в Методике отбора проектов, рассмотрения, согласования и мониторинга реализации проектов строительства, реконструкции, модернизации канализационных очистных сооружений, утвержденных указанным приказом:

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. При реализации проекта:

за счет трансфертов из республиканского бюджета финансирование осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан;

за счет привлечённых займов МФО возврат осуществляется в соответствии с Правилами субсидирования затрат организаций водоснабжения и водоотведения, и организаций в сфере передачи и снабжения электрической энергии, передачи и снабжения тепловой энергией на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций, привлеченных для реализации проектов по расширению, модернизации, реконструкции, обновлению, поддержанию существующих активов и созданию новых активов в населенных пунктах, утвержденными приказом и.о. Министра промышленности и

инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2019 года № 619 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 19196).»;

в главе 4:

параграф 2 исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя



А. Пазылбекұлы



БҰЙРЫҚ

05.05.2023

Астана қаласы

ПРИКАЗ

№

78-нц

город Астана

«Жобаларды іріктеу, кәріздік тазарту құрылыстарын салу, реконструкциялау, жаңғырту жобаларын қарау, келісу және іске асыру мониторингі әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 180-НҚ бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

БҰЙЫРАМЫН:

1. «Жобаларды іріктеу, кәріздік тазарту құрылыстарын салу, реконструкциялау, жаңғырту жобаларын қарау, келісу және іске асыру мониторингі әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2022 жылғы 16 қыркүйектегі № 180-НҚ бұйрығына мынадай өзгерістер енгізілсін:

көрсетілген бұйрықпен бекітілген Жобаларды іріктеу, кәріздік тазарту құрылыстарын салу, реконструкциялау, жаңғырту жобаларын қарау, келісу және іске асыру мониторингі әдістемесінде:

12-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«12. Жобаны іске асыру кезінде:

республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен қаржыландыру Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне сәйкес жүзеге асырылады;

МҚҰ-ның тартылған қарыздары есебінен қайтару Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің міндетін атқарушының 2019 жылғы 5 тамыздағы № 619 бұйрығымен бекітілген Сумен жабдықтау және су бұру ұйымдарының және электр энергиясын беру мен онымен жабдықтау, жылу энергиясын беру мен онымен жабдықтау саласындағы ұйымдардың елді мекендерде бар активтерді кеңейту, жаңғырту, реконструкциялау, жаңарту, ұстап тұру және жаңа активтер құру жөніндегі жобаларды іске асыру үшін тартылған халықаралық қаржы ұйымдарының қарыздарын өтеуге және оларға қызмет көрсетуге арналған шығындарын

субсидиялау қағидаларына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 19196 болып тіркелген) сәйкес жүзеге асырылады.»;

4-тарауда:

2-параграф алып тасталсын.

2. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының орынбасарына жүктелсін.

3. Осы бұйрық қол қойған күнінен бастап күшіне енеді.

Төрағаның міндетін атқарушы



Ә. Пазылбекұлы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«ҚАРАҒАНДЫ СУ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ҚАРАҒАНДЫ СУ»

100008, Қарағанды қ., Привокзальная к., тел.: 8 (7212) 56 43 45
(қабылдау бөлімі) факс: 8 (7212) 56 50 44, БСН 040640005089,
ЖСК KZ4294804KZT22031530, «Еуразиялық банк» АҚ Кбе 17,
БСК EURIKZKA, e-mail: info@kar-su.kz

100008, г. Караганда, ул. Привокзальная 5, тел.: 8 (7212) 56 43 45
(приемная) факс: 8 (7212) 56 50 44, БИН 040640005089,
ИИК KZ4294804KZT22031530, АО «Евразийский Банк» Кбе 17
БИК EURIKZKA, e-mail: info@kar-su.kz

18.05.2023 № 23.02/1117

Директору
ТОО «Акварем»
Мейзбековой Б. М.

Настоящим сообщаем, что по проекту: «Реконструкция канализационных очистных сооружений станции Аэрации в г. Караганда», срок начало строительства – 1-ый квартал 2024 года.

Генеральный директор

Д. Исаев

Исп. ОпРиСП
Тел.: 8(7212)561914(вн.1107)
Email: okskarsu@mail.ru

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«ҚАРАҒАНДЫ СУ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ҚАРАҒАНДЫ СУ»

100008, Қарағанды қ., Привокзальная к., тел.: 8 (7212) 56 43 45
(қабылдау бөлімі) факс: 8 (7212) 56 50 44, БСН 040640005089,
ЖСК KZ4294804KZT22031530, «Еуразиялық банк» АҚ Кбе 17,
БСК EURIKZKA, e-mail: info@kar-su.kz

100008, г. Караганда, ул. Привокзальная 5, тел.: 8 (7212) 56 43 45
(приемная) факс: 8 (7212) 56 50 44, БИН 040640005089,
ИИК KZ4294804KZT22031530, АО «Евразийский Банк» Кбе 17
БИК EURIKZKA, e-mail: info@kar-su.kz

18.05.2023 № 2302 / 1186

Директору
ТОО «Акварем»
Мейзбековой Б. М.

Настоящим сообщаем, что финансирование «Реконструкции канализационных очистных сооружений станции Аэрации в г. Караганда» планируется за счет средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Генеральный директор

Д. Исаев

УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ ГОРОДА КАРАГАНДЫ

СПРАВКА
О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

040640005089

бизнес-идентификационный номер

15.01.2013 г.

Наименование: *Товарищество с ограниченной ответственностью*
" Карағанды Су"

Место нахождения: *Республика Казахстан, 100008, Карагандинская область, город*
Караганда, район имени Казыбек би, улица Привокзальная, дом 5

Дата выдачи: 15.01.2013 г.

М.П.



КАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ
КАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ

ЗАНДЫ ТҰЛҒАНЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҚАЙТА ТІРКЕУ
ТУРАЛЫ
АНЫҚТАМА

040640005089

бизнес-сәйкестендіру нөмірі

2013 ж. 15.01.

Атауы: *"Карағанды Су" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі*


Мекен-жайы: *Қазақстан Республикасы, 100008, Карағанды облысы,*
Карағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы, Привокзальная көшесі, 5 үй

Берілген күні: 15.01.2013 ж.

М.О.



Қазақстан Республикасының Экология,
геология және табиғи ресурстар
министрлігі



"Су ресурстары комитетінің Су
ресурстарын пайдалануды реттеу және
қорғау жөніндегі Нұра-Сарысу
бассейндік инспекциясы"
республикалық мемлекеттік мекемесі

Министерство экологии, геологии и
природных ресурсов Республики
Казахстан

Республиканское государственное
учреждение "Нұра-Сарысуская
бассейновая инспекция по
регулированию использования и
охране водных ресурсов Комитета по
водным ресурсам"

Қарағанды Қ.Ә., Әліханов, № 11а үй

Қараганда Г.А., Алиханов, дом № 11а

Номер: KZ35VTE00042921

Серия: Нұра

Вторая категория разрешений

Разрешение четвертого класса

Разрешение на специальное водопользование

Вид специального водопользования: сброс подземных вод (шахтных, карьерных, рудничных), попутно забранных при разведке и (или) добыче твердых полезных ископаемых, промышленных, хозяйственно-бытовых, дренажных, сточных и других вод в поверхностные водные объекты, недра, водохозяйственные сооружения или рельеф местности;.

(в соответствии с пунктом 6 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года)

Цель специального водопользования: Сброс нормативно-очищенных сточных вод в р.Соқыр.

Условия специального водопользования указаны в приложении к настоящему разрешению на специальное водопользование.

Выдано: Товарищество с ограниченной ответственностью "Қарағанды Су", 040640005089, M02C4K3, Республика Казахстан, Карагандинская область, Караганда Г.А., район им.Казыбек би, улица Привокзальная, дом № 5

(полное наименование физического или юридического лица, ИИН/БИН, адрес физического и юридического лица)


Орган выдавший разрешение: Республиканское государственное учреждение "Нұра-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам"

Дата выдачи разрешения: 01.02.2021 г.

Срок действия разрешения: 31.12.2023 г.

Руководитель инспекции

Аққожин Мұслим Семсерович




Приложение к разрешению на специальное водопользование №KZ35VTE00042921 Серия Нура от 01.02.2021 года

Условия специального водопользования

1. Специальное водопользование разрешается при соблюдении следующих условий (указывается отдельно для каждого вида специального водопользования):
Вид специального водопользования сброс подземных вод (шахтных, карьерных, рудничных), попутно забранных при разведке и (или) добыче твердых полезных ископаемых, промышленных, хозяйственно-бытовых, дренажных, сточных и других вод в поверхностные водные объекты, недра, водохозяйственные сооружения или рельеф местности;

Расчетные объемы водопотребления 33580000м3/год; 92000м3/сут.

№	Наименование водного объекта	Код источника	Код передающей организации	Код моря -рски	Притоки					Код качества	Расстояние от устья, км	Расчетный годовой объем забора
					1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	-	река – 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Расчетные объемы годового водозабора по месяцам													Обеспеченность годовых объемов			Вид использования	
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	95%	75%	50%	Код	Объем	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ПБ – Передано без использования	-	



Расчетные объемы водоотведения

№	Наименование водного объекта	Код источника	Код передающей организации	Водохозяйственный участок	Код моря -реки	Притоки					Код качества	Расстояние от устья, км	Расчетный годовой объем забора
						1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	р. Соқыр	река – 20	0	06.01.10.02	ТЕННУРА	638	6	0	0	0	BC	40	33580000



Расчетный годовой объем водоотведения по месяцам												Загрязненные		Норматив о-чистые (без очитки)	Норматив о-очищенные
Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Без очитки	Недостаточн о очитанных		
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2852000	2576000	2852000	2760000	2852000	2760000	2852000	2852000	2760000	2852000	2760000	2852000	0	0	0	33580000

2. Дополнительные требования к условиям водопользования, связанные с технологической схемой эксплуатации объекта в соответствии со статьей 72 Водного кодекса Республики Казахстан : - водопользование осуществлять в соответствии с Водным Кодексом РК и другими нормативно-правовыми документами; - не превышать установленные лимиты водопользования; - соблюдать условия природопользования и не превышать ПДС в сточных водах, согласно Разрешения на эмиссию в окружающую среду №KZ25VCZ00758287 от 31.12.2020г. выданное сроком до 31.12.2023г.; - ведение наблюдений и контроля за качеством сбрасываемых вод возлагается на ТОО "Қарағанды Су", - ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом представлять Сведения, полученные в результате ведения первичного учета, утвержденные приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №19/1-274; - ежегодно представлять ведомственную статистическую отчетность о заборе, использовании и водотведении вод по форме 2-ТП(Водхоз), утвержденной Приказом Председателя Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 15 мая 2020 года № 27, не позднее 10 января, следующего за отчетным годом; - произвести пломбирование приборов учета вод, применять расходно-измерительную аппаратуру, прошедшую поверку в установленные сроки, своевременно уведомлять о замене, проведении аттестации и поверки приборов учета; - при невыполнении условий, а также установления недостатков сведений для получения разрешения на специальное водопользование, выявления нарушений требований водного и экологического законодательства РК , РГУ «Нура-Сарысу» бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭГПР РК» оставляет за собой право приостановить действие данного разрешения на специальное водопользование в порядке, установленном п.16 ст.66 Водного кодекса РК.

3. Условия использования подземных вод, представляемых территориальными подразделениями уполномоченного органа по изучению и использованию недр при согласовании условий специального водопользования : не требуется.

