



060011, QR, Atyraý qalasy, B. Qulmanov kóshesi, 137 úi  
tel/faks: 8 (7122) 213035, 212623  
e-mail: atyrauekol@rambler.ru

060011, РК, город Атырау, улица Б. Кулманова, 137 дом  
тел/факс: 8 (7122) 213035, 212623  
e-mail: atyrauekol@rambler.ru

**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,  
пассажирского транспорта, автомобильных дорог  
и жилищной инспекции Жылыойского района**

**Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или)  
скрининга воздействий намечаемой деятельности**

На рассмотрение поступило Заявление о намечаемой деятельности №KZ00RYS00234141 от 11.04.2022 года.

**Общие сведения:**

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района", 060100, Республика Казахстан, Атырауская область, Жылыойский район, Кульсаринская г.а., г.Кульсары, улица Жылқышы Ізтұрғанов, здание № 7, 090000, 180140000563, АҚҚҰСОВ ЕРКЕБҰЛАН САЙЛАУБАЙҰЛЫ, 514430, [Otdelzhkx1988@bk.ru](mailto:Otdelzhkx1988@bk.ru)

**Краткое описание намечаемой деятельности:**

В соответствии пп. 10.1 п.10 раздела 2 Приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан заявления о намечаемой деятельности №KZ00RYS00234141 от 11.04.2022 года основным видом намечаемой деятельности является трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км

**Целью проекта является:**

Проектируемый газопровод предназначен для транспортировки природного газа с целью обеспечения природным газом п. Жана-Каратон Жылыойского района. Подача природного газа согласно техническим условиям №137 от 23.12.2021г. ТОО "Жылыойгаз" предусматривается от существующего надземного газопровода среднего давления d-114мм, в крановом узле №53К в ограждении по ул. М.Танкыбаев. Давление в точке подключения 0,3МПа.

Прокладка газопровода осуществляется в подземном исполнении на глубине не менее 0,8 м до верха трубы из полиэтиленовых труб. Общая протяженность трассы составляет – 33387м. Давление Г2, Р=0,3МПа: ПЭ100 SDR 17.

Участок под строительство проектируемого объекта расположен по адресу п. Жана-Каратон, Жылыойского района.

В соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 12 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, пункту 12 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246, намечаемая деятельность (проведение строительных операций, продолжительностью менее одного года) относится к объектам III категории.

**Краткая характеристика компонентов окружающей среды:**

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Всего в атмосферу выбрасываются 18 ингредиентов загрязняющих веществ, общей массой – 4.9422081246 т/год.

Сбросы загрязняющих веществ: Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.



Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: Бытовые отходы - 1,14т, огарки сварочных электродов - 0,031т, тара лакокрасочных материалов-0,8, строительные отходы 1,5т, отходы полиэтиленовых труб - 0,053, металлолом - 0,5т.

**Выводы:** Государственная экологическая экспертиза Департамента экологии по Атырауской области, изучив представленное заявление №KZ00RYS00234141 от 11.04.2022 года о намечаемой деятельности пришла к выводу об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии пп.2) п.3 ст. 49 Экологического кодекса. При проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель департамента

Бекмухаметов Алибек Муратович

