



Акционерное общество

Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 6, здание 150.

8 (7292) 57-98-60

kazazot@kazazot.kz

www.kazazot.kz

04-03.22 № 05  
На № \_\_\_\_\_

**Техническое условие на подключение к электрическим сетям по проекту  
"Реконструкция технологических объектов для производства сульфата аммония на  
территории АО "КазАзот".**

1. Электроснабжение предусмотреть от существующих панелей КТП – 51 .
2. Предусмотреть прокладку кабелей от КТП – 51 до проектируемого силового щита установки приготовления сульфат аммония.
3. Параметры коммутационной аппаратуры, сечение и способ прокладки кабеля определить проектом.

Главный энергетик

Мальцев Д.В.