

З. А. Додди № 65-291-05/384
На № _____

Генеральному директору ТОО
«ВОГАН ИНЖИНИРИГ Н&Г»
г-ну Воган Джофф
E-mail: admin@vaughaneng.kz

Уважаемый Воган Джофф!

АО «КазАзот» приветствует Вас и желает процветания Вашей компании!
Для разработки рабочего проекта «Установка дополнительного оборудования для производства сульфата аммония в цехе ПСМУ на территории АО «КазАзот» направляю Вам точку подключения воздуха технологического (сжатого):


Коммуникации инженерно-технического обеспечения	Характеристика сетей (материал, рабочие параметры: давление и температура в точке подключения)	Источник снабжения. Характеристика систем	Точки подключения на схеме вводов-выводов	Примечание
Воздух технологический	Материал: Ст20 t = 15 -50° С P = 0,4 МПа	Существующий коллектор Ду 150	Ж	Тип соединения фланцевое с установкой запорной арматуры

Прилагается: Схема точки подключения воздуха технологического.

С уважением,
Заместитель генерального директора
по производству, главный инженер



Тарбанов М.О.

Исполнитель: Инженер ТО, Куангали А.М. 
телефон: 8 (7292) 579727