

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ СРЕУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда, ул. Желтоқсан, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____

« _____ » _____ 2022 года

**КГУ «Жалагашский районный
отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных
дорог»**

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

- Заявление о намечаемой деятельности;
- Подтверждающие документы.

Материалы поступили на рассмотрение 18.07.2022 г. вх. № KZ70RYS00268771.

Общие сведения. В отношении намечаемой деятельности по строительству подводящего газопровода и газораспределительных сетей в населенный пункт Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области.

Краткое описание намечаемой деятельности. Намечаемой деятельности предусматривается проведения предусматривается строительства подводящего газопровода и газораспределительных сетей населенного пункта Шаменова, Жалагашского района, Кызылординской области. По радиусу действия ГРПШ, поселок разделены на два квартала, который установлены ГРПШ-07-2У1 редуктором РДНК-1000Н с счетчиками газа СГ16МТ-50-G100 с электрокорректором miniElcor 2шт и перед посёлком установлены ГРПШ-13-2В-У1 с редуктором РДГ-50В 1шт от высокого на среднегодавления.

Газопроводы запроектированы подземными из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 9 и ПЭ 100 SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8 и прокладываются на глубине 1,2 м до верха газопровода от поверхности земли и из стальных труб ГОСТ 10704-91 на опорах на высоте 2,2м от поверхности земли.

Защитные футляры на газопроводе, узлы выхода подземных газопроводов из земли, переходные соединения "полиэтилен-сталь" на выходе из земли приняты типа "FRIALEN" по чертежам "4/2-04.ВТ-..." УкрГазНИИпроект, г. Киев".

Для редуцирования газа предусмотрена установка пункта ГРПШ-13-2В-У1 редуктором РДГ-50В с счетчиками газа СГ16МТ-50-G100 с электрокорректором miniElcor. для редуцирования давления газа с высокого PN 1,2 МПа на среднего PN 0,3 МПа и ГРПШ-07-2У1 редуктором РДНК-1000Н с счетчиками газа СГ16МТ-50-G100 с электрокорректором miniElcor. для редуцирования давления газа с среднего PN 0,3 МПа на низкое PN 0,003 МПа. Для исключения повреждения от наезда автотранспорта на ГРПШ устанавливается ограждение из металлической сетки высотой 2,0м.



Для ГРПШ предусматривается отдельно-стоящий молниеотвод из труб стальных электросварных длиной 6,0м, в том числе: диаметром 102х4,0 мм длиной 2,0 м, диаметром 76х3,5 мм. длиной 1,5 м., диаметром 57х3,0 мм. длиной 1,1 м., диаметром 38х2,0 мм. длиной 0,75 м., диаметром 25х1,0 мм. длиной 0,65 м. установленный в ограждении.

Также предусматривается контур заземления, состоящей из ст. круга Ø16 мм длиной 2,50м. Сопротивление заземления не более 4 Ом.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды. На период строительства выбросов вредных веществ составляет - 1.4604418446т/год. На период эксплуатации Валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации составляет- 0.09073059т/год.

Основными отходами, образующимися в период проведения работ, являются: - коммунальные отходы – 0,147т/год; огарки сварочных электродов – 0,004746 т/год; тара из-под лакокрасочных материалов – 0,01354 т/год.

Намечаемая деятельность относится к II категории (транспортировка по магистральным трубопроводам газа, продуктов переработки газа, нефти и нефтепродуктов) в соответствии с пп.7.13 п.7 раздела 2 приложения 2 к Экологическому кодексу РК от 02.01.2021 г. №400-VI.

Во время проведения скрининга для сбора замечаний и предложений общественности представленное заявление о намеряемой деятельности опубликовано на портале «Единый экологический портал, а также направлено в заинтересованные государственные органы.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Указанные в п.1 ст.70 Кодекса критерии, характеризующие намеряемую деятельность и существенность её возможного воздействия на окружающую среду отсутствуют. При реализации намеряемой деятельности воздействие на окружающую среду не предусмотрено в п.25 главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30.07.2021 года №280 (далее – Инструкция). Таким образом, проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. На основании вышеизложенного, в соответствии пп.2 п.3 ст.49 Кодекса, провести экологическую оценку по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией. При проведении экологической оценки по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».

**Руководитель
Департамента экологии
по Кызылординской области**

Н.Өмірсерікұлы

Исп. Муталаров.О
Тел. 230207



Руководитель департамента

Өмірсерікұлы Нұржан

