

8.2	Водные ресурсы с указанием предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности*:	На участке проектируемого объекта поверхностные воды отсутствуют. Естественные выходы (источники) подземных вод на поверхность также не установлены. Общий расход воды на хозяйственно-питьевые нужды при строительстве составляет – 958,5 м³/период. После расширения УОСВ 7000м³ общая производительность по очистке добываемой воды достигает 14000 м³/сут. В соответствии с анализом баланса по данным геологического прогноза, было определено, что УОСВ 7000 м³ вновь принимает и очищает воды от ГПЗ-1, ГПЗ-3, ЗПН-4 и дополнительные добываемые воды в развитии месторождения. Реконструкция установки очистки добываемой воды выполнена один раз. С учетом того, что масштаб системы очистки сточных вод соответствует требованиям производства на 5-10 лет, проектный масштаб составляет 14000м³/сут, производительность составляет 700 м³/ч (с учетом объема циркуляционной воды системы и коэффициента изменения во времени), проектный масштаб может удовлетворить требованиям к обработке объема добываемой воды в ближайшие 10 лет. Проектируемый объект согласно приложения 3 к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, относится к Перечню областей применения наилучших доступных техник, п.2, п.п. 5 (очистка сточных вод и выбросов загрязняющих веществ при производстве продукции (товаров), проведении работ и оказании услуг на предприятиях.) Водоотведение. На период строительства и эксплуатации водоотвод осуществляется в водонепроницаемый выгреб, которые по мере накопления вывозятся на основании договоров спецавтотранспортом. Объем сбрасываемых сточных вод равен расходу воды и составляет – 958,5 м³/период. Проектируемый объект расположен на расстоянии 3,6 км от реки Атжаксы. В соответствии с Водным кодексом РК в целях поддержания благоприятного водного режима поверхностных вод, предупреждения их от заиления, загрязнения, истощения, водной эрозии, уменьшения колебания стока и ухудшения условий обитания, животных и птиц, устанавливаются водоохранные зоны и полосы. В пределах водоохранных зон и полос определяются особые условия хозяйственного использования территории, определенные Правилами установления водоохранных зон и полос, утвержденным приказом министра сельского хозяйства РК от 18 мая 2015г. №19-1/446. Ширина прибрежных водоохранных полос (ПВП) установлена для реки Жем - 500м., для реки Атжаксы - 100 м. Проектируемые объекты в водоохранные зоны и полосы не входят.
-----	---	--