



060011, QR, Atyraý qalasy, B. Qulma.Nev kóshesi, 137 úi
tel/faks: 8 (7122) 213035, 212623
e-mail: atyrauekol@rambler.ru

060011, РК, город Атырау, улица Б. Кулманова, 137 дом
тел/факс: 8 (7122) 213035, 212623
e-mail: atyrauekol@rambler.ru

ТОО «Қызылқоға Газ»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение поступило Заявление о намечаемой деятельности №KZ30RYS00291801 от 22.09.2022 года.

Общие сведения:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Қызылқоға Газ", 060507, Республика Казахстан, Атырауская область, Кызылкогинский район, Сагизский с.о., с.Сагиз, улица Улетов Зинекен, дом № 16, 160440008318, КӨПТІЛЕУ ТАЛҒАТ СӘБИТҰЛЫ, 8777777777, asdeeddsjdgjdfg@mail.ru

Краткое описание намечаемой деятельности:

В соответствии пунктом 2 заявления о намечаемой деятельности №KZ30RYS00291801 от 22.09.2022 года основным видом намечаемой деятельности является места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других) производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанола, бензола, тулола и других), спиртов, альдегидов и других химических соединений.

Целью проекта является установка моноблочной АГЗС V=20м³ для заправки автомашин СУГ по адресу: Атырауская область, Кызылкогинский район, Мукурский сельский округ, село Мукур, ул. №3 ауыл, земельный участок №41. Технологический комплекс, предназначенный для хранения и розничной реализации сжиженного нефтяного газа владельцам транспортных средств, использующим его в качестве топлива. Заправка бытовых газовых баллонов запрещена.

В проекте предусмотрено размещение технологического оборудования полной заводской готовности: газозаправочный модуль V=20м³; -операторная модульного типа 2,4мх2,4м; -защитное ограждение (отбойник Н=0,6м Лобщ=20,4 п.м.); -проветриваемое защитное ограждение (сетка-рабица Н=1,7м) Лобщ=108,0 п.м. В комплектацию газозаправочного модуля входят: -две емкости для сжиженного газа СУГ-2400-1, 6-20-Н-1; -насосный агрегат CorkenFD-150 (N=5,5 кВт, Q=120л/мин); -газозаправочная колонка УЗСГ-01 (N=0,2 кВт, Р=1,6 МПа); -рама модуля; -трубная обвязка; -комплекты запорной и предохранительной арматуры -обвязка технологическими газопроводами.

Газозаправочный модуль предназначен для приема, хранения и заправки сжиженными углеводородными газами баллонов топливной системы грузовых, специальных и легковых транспортных средств. Резервуар (V=20м³) - аппарат емкостный для сжиженных газов пропана и бутана, предназначен для приема, хранения и выдачи СУГ при температуре не ниже минус 40 и не выше плюс 50С. Резервуар изготовлен как горизонтальный цилиндрический аппарат с двумя эллиптическими днищами, установленный на две опоры. Конструкция резервуара обеспечивает работоспособность, долговечность и безопасность в течение расчетного срока службы и предусматривает возможность технического освидетельствования, полного опорожнения, очистки, промывки, продувки, ремонта, эксплуатационного контроля металла и соединений. Конструкция



резервуара обеспечивает возможность удаления из резервуаров воздуха при пневматическом испытании и воды после гидравлического испытания. Топливозаправочная колонка состоит из гидравлической части, которая крепится к нижней части несущей стойки, и блока индикации с электронным счетчиком, который крепится в верхней части несущей стойки. Жидкая фаза СУГ от насосной установки подводится к оборудованию гидравлической части колонки, состоящей из сепаратора с фильтром и обратным клапаном, поршневого измерительного прибора, дифференциального клапана и предохранительной или разрывной муфты. Фильтр улавливает механические примеси из закачиваемого топлива. В сепараторе происходит отделение паровой фазы СУГ для предотвращения попадания ее в измеритель. Паровая фаза СУГ сбрасывается через запорный клапан в резервуар. Жидкая фаза СУГ после сепаратора через обратный клапан поступает в измерительный прибор, дифференциальный клапан, и через смотровой индикатор, предохранительную или разрывную муфту в шланг и раздаточный пистолет.

«Установка моноблочной АГЗС V=20м³ для заправки автомашин СУГ по адресу: Атырауская область, Кызылкогинский район, Мукурский сельский округ, село Мукур, ул. №3 ауыл, земельный участок №41» для заправки баллонов топливной системы грузовых, специальных и легковых транспортных средств, сжиженными углеводородными газами. Поверхность участка, отведенной под размещение установки газозаправочной моноблочной, в целом ровная, свободная от застройки, покрытие - проектируемый асфальтобетон.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) 5 месяцев в 2023 году.

В соответствии п.п 72 пункту 1 приложения 2, раздела 3 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК вид намечаемой деятельности, автозаправочные станции по заправке транспортных средств жидким и газовым моторным топливом относится к объектам III категории.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды:

Выбросы загрязняющих веществ по проектируемому объекту при строительстве составят: 0.82246815 г/с, 1.3699064 т/г. Вещества 2, 3 и 4 класса опасности Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102) Этанол (Этиловый спирт) (667) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) Уайт-спирит (1294*) Алканы C₁₂₋₁₉ /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C₁₂₋₁₉ (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок , клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494).

Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ: Сбросы отсутствуют, все сточные воды будут вывозиться подрядными компаниями согласно договора.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: Лимиты накопления отходов на 2023 год. Жестяные банки из под краски 0,0234 т; Промасленная ветошь 0,00254 т; Твёрдые бытовые отходы 0,40625 т; Строительный мусор 0,086 т; Огарыши сварочных электродов 0,0012 т; Металлолом 1 т. Все отходы будут вывозиться специализированными предприятиями согласно договора.

Выводы:

Государственная экологическая экспертиза Департамента экологии по Атырауской области, изучив представленное заявление №KZ30RYS00291801 от 22.09.2022 года о намечаемой деятельности пришла к выводу об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду. В соответствии пп.2) п.3 ст. 49 Экологического кодекса необходимо провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении



экологической оценки по упрощенному порядку необходимо согласование «Департамента комитета промышленной безопасности министерства по чрезвычайным ситуациям РК по Атырауской области» и учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель департамента

Бекмухаметов Алибек Муратович

