

Наименование потребителей.	Кол-во услов. блюд в смену	Кол-во потреб. в сутки	Водопотребление.										Водоотведение.					
			Холодной воды.					Горячей воды.					Бытовые и произв. стоки			Безвозвратные потери.		
			Норма расхода воды на одного потреб. л/сут	Расход воды, м3/сут	Норма расхода воды на одного потреб. л/час	Расход воды, м3/час	Расход воды, л/с.	Норма расхода воды на одного потреб. л/сут	Расход воды, м3/сут	Норма расхода воды на одного потреб. л/час	Расход воды, м3/час	Расход воды, л/с.	Расход воды, м3/сут	Расход воды, м3/час	Расход воды, л/с.	Расход воды, м3/сут	Расход воды, м3/час	Расход воды, л/с.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
B1-K1		10	400	4	262,1	0,17	0,34	100	1	7,9	0,04	0,67	5	6,82	2,10			
B3-K3				12		10,80	2,00						110,88	110,88	30,8			
Внутреннее пожаротушение - По СП РК 4.01-101-2012 Таблица 2 расход пожарного крана 2-5 л/с																		
Внутреннее пожаротушение АПТ - По СП РК 2.02-102-2012 Таблица 2 расход системы 0,12-л/(с·м2) * Площадь для расчета расхода воды, 240 м2 = 28,8 л/с																		
длина струи 3 м: шланг длиной не менее 15 м, диаметром - 19 мм и оборудован распылителем.																		
Расход дождевых стоков -10,4 л/с.																		
Наружное пожаротушение - 15 л/с.																		