

Проектировщик: ТОО "Межрайгаз+"

Лицензия №18005340 от 14.03.2018 г.

г.Костанай, ул.Шевченко, 40 т.54-69-32

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ акимата
Костанайской области"



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*Строительство подводящего газопровода от АГРС
села Аулиеколь до села Диевка с подключением
села Новоселовка Аулиекольского района
Костанайской области*

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

11-10-2020 ОПЗ

ТОМ-2

Костанай 2020г.

Проектировщик: ТОО "Межрайгаз+"
Лицензия №18005340 от 14.03.2018 г.
г.Костанай, ул.Шевченко, 40 т.54-69-32

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ акимата
Костанайской области"



РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

*Строительство подводящего газопровода от АГРС
села Аулиеколь до села Диевка с подключением
села Новоселовка Аулиекольского района
Костанайской области*

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

11-10-2020 ОПЗ

ТОМ-2

Директор


Гл. инженер проекта

Инженер по ГСН

Инженер по ЭС, МЗ

Инженер по АС

Инженер сметчик



Утемисов О.М.

Кинерейш А.И.



Турова Н.К.

Ищенко В.Н.

Кальвейт Ю.К.

Кальвейт Ю.К.

Костанай 2020г.

Содержание									
№		Наименование						стр.	
		Состав проектной документации						4	
		Список разработчиков проектной документации						4	
		Технико-экономические показатели рабочего проекта						5	
1		Основания для разработки проекта, исходные данные для проектирования и согласования проектных решений						5	
2		Климатические характеристики района строительства						5	
3		Данные о инженерно-геологических изысканиях						5-6	
4		Технологические решения						6-8	
5		Архитектурно-строительные решения						8-9	
6		Инженерное оборудование сети и системы						9	
7		Электроснабжение ПГБ						9-10	
8		Генеральный план и транспорт						9-10	
9		Мероприятия по предупреждению ЧС						11	
10		Организация строительства						11	
11		Оценка воздействия на окружающую среду						11-12	
12		Санитарно-эпидемиологический раздел						12	
		Приложения:							
Приложение 1		Технические условия КПФ АО "КазТрансГаз Аймак" № 4017-0106-113К от 01.06.2020г.							
Приложение 2		Задание на проектирование от 17.08.2020г.							
Приложение 3		Архитектурно-планировочное задание №KZ42VUA00526421 от 01.10.2021г.							
Приложение 4		Постановление № 53 от 07.02.2020г. О внесении изменений в постановление акимата от 20 декабря 2019года №536 "О реализации решения Костанайского областного маслихата от 18 декабря №454 "Об областном бюджете Костанайской области на 2020-2022годы."							
Приложение 5		Технические условия ТУСМ-8 № 08-135-1/2021 от 21.01.2021г.							
Приложение 6		Технические условия на пересечение автомобильной дороги № 5751 от 18.11.2020г.							
Приложение 7		ТУ ТОО "ЭПК-forfait" №414 от 09.08.2021г.							
Приложение 8		ТУ ТОО "ЭПК-forfait" №415 от 09.08.2021г.							
Приложение 9		ТУ ТОО "ЭПК-forfait" №416 от 09.08.2021г.							
Приложение 10		ТУ ТОО КПФ АО "КазТрансГаз Аймак" №401-4015-2383 от 02.11.2021г.							
						11-10-2020 ОПЗ			
						Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Общая пояснительная записка			
ГИП		Кинерейш А.И.			11.20				
Разработал		Турова Н.К.			11.20				
Проверил		Кинерейш А.И.			11.20				
Н.контроль		Ищенко В.Н.			11.20				
						Стадия	Лист	Листов	
						РП	1	12	
						ТОО "Межрайгаз+" г.Костанай			

Приложение 11	Письмо КПФ АО "КазТрансГаз Аймак" № 401-4017-2205 от 09.10.2020г о согласовании трассы газопровода.	
Приложение 12	Письмо МРЭТ № 132-17 от 13.01.2021г о согласовании трассы газопровода.	
Приложение 13	Письмо "ЭПК-forfait" № 4122-12 от 25.10.2021г о согласовании электроснабжения.	
Приложение 14	Письмо "ЭПК-forfait" № 4123-12 от 25.10.2021г о согласовании электроснабжения.	
Приложение 15	Письмо "ЭПК-forfait" № 4124-12 от 25.10.2021г о согласовании электроснабжения.	
Приложение 16	Данные по с.Девка	
Приложение 17	Письмо о начале строительства № 05-11/2580 от 09.11.2021г.	
Приложение 18	Распоряжение № 41-р от 29.07.2021г. О предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок сроком на 5 лет государственному учреждению «Управление энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» для строительства ГРПБ	
Приложение 19	ЗКП № 12-188-037-1084	
Приложение 20	Распоряжение № 147 от 20.10.2021г. О предоставлении земельного участка Государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области») во временное безвозмездное землепользование, сроком аренды до 5 лет для строительства	
Приложение 21	ЗКП № 12-188-004-847	
Приложение 22	Распоряжение № 40-р от 29.07.2021г. О предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок сроком на 5 лет государственному учреждению «Управление энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» для строительства ГРПБ	
Приложение 23	ЗКП № 12-188-037-1085	
Приложение 24	Распоряжение № 15-р от 23.07.2021г. О предоставлении права временного безвозмездного землепользования на земельный участок сроком на 5 лет государственному учреждению «Управление энергетики и Жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» для строительства ГРПБ	
Приложение 25	ЗКП № 12-188-029-952	
Приложение 26	Постановление № 115 от 21 июля 2021г. об установлении публичного сервитута	
Приложение 27	Приказ № 33-П от 14.08.2020г. о назначении ГИП	
Приложение 28	Письмо по нагрузке №05-2188 от 06.10.2020г	
Приложение 29	Постановление №141 от 09.04.2020г о внесении изменений и дополнений в постановление акимата от 20 декабря 2019года №536	
Приложение 30	Лицензия №18005340 от 14.03.2018 г.	

Соответствие проектных решений действующим нормам и правилам

Проектная документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и государственными стандартами, и предусматривает мероприятия, обеспечивающие безопасность для жизни и здоровья людей и эксплуатации объекта.

Главный инженер проекта _____ Кинерейш А.И.

						11-10-2020 ОПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		2

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	11-10-2020 ПРП	Паспорт рабочего проекта	
2	11-10-2020 ОПЗ	Общая пояснительная записка	
3	11-10-2020 ГСН	Газоснабжение. Наружные газопроводы.	
4	11-10-2020 АС	Архитектурно-строительные чертежи	
5	11-10-2020 ГП	Генплан	
6	11-10-2020 ЭС. МЗ	Электроснабжение. Молниезащита.	
7	11-10-2020 СМ	Смета	
8	11-10-2020 ПОС	Проект организации строительства	
9	11-10-2020 ОВОС	Оценка воздействия на окружающую среду	
10			

СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№	Должность	ФИО
1	Главный инженер проекта	Кинерейш А.И.
2	Инженер проектировщик	Павлова И.В.
3	Инженер проектировщик	Ищенко В.Н.
4	Инженер проектировщик	Кальвейт Ю.К.
5	Инженер проектировщик	Турова Н.К.
6	Н. контроль	Ищенко В.Н.
7	Инженер сметчик	Кальвейт Ю.К.
8	Раздел ОВОС	ТОО "НПК Экоресурс"
9		

						11-10-2020 ОПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		3

Технико-экономические показатели

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Протяж./ длина	Примечание
	<u>Протяженность/длина проектируемого газопровода</u>	м	$\frac{55775,4}{55849,2}$	
	в том числе подземного ПЗ газопровода высокого давления Г4	м	$\frac{218,0}{218,0}$	
	в том числе подземного Ст газопровода высокого давления Г4	м	$\frac{18,2}{27,5}$	
	в том числе надземного Ст газопровода высокого давления Г4	м	$\frac{12,0}{12,0}$	
	в том числе подземного ПЗ газопровода высокого давления ГЗ	м	$\frac{55458,7}{55458,7}$	
	в том числе подземного Ст газопровода высокого давления ГЗ	м	$\frac{30,5}{87,5}$	
	в том числе надземного Ст газопровода высокого давления ГЗ	м	$\frac{8,0}{8,0}$	
	в том числе подземного Ст газопровода низкого давления Г1	м	$\frac{12,0}{19,5}$	
	в том числе надземного Ст газопровода низкого давления Г1	м	$\frac{18,0}{18,0}$	
	ПГБ "Общая", (ПГБ-13-2ВУ1) с регуляторами давления типа РДГ-50В/40	шт	1	
	ПГБ "Новосёлровка", (ПГБ-07-2У1) с регуляторами давления типа РДНК-1000	шт	1	
	ПГБ №1 с. Диевка, (ПГБ-15Н-13В-4У1) с регуляторами давления типа РДГ-50Н/30	шт	1	
	ПГБ №2 с. Диевка, (ПГБ-07-2У1) с регуляторами давления типа РДНК-1000	шт	1	
	Максимальный часовой расход газа	м ³ /час	1399,54	
	Максимальный годовой расход газа	млн м ³ /год	3,03	
	Общая сметная стоимость	тыс.тенге	1 193 234,982	
	в том числе СМР	тыс.тенге	955 595,402	
	Нормативная трудоемкость строительства	тыс. ч/час	69,669	
	Продолжительность строительства	мес.	6,0	

1. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА, ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

Исходными данными для проектирования объекта «Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области» являются:

Задание на проектирование от 24.07.2018г.;

Технические условия от АО «КазТрансГаз Аймак» № 4017-0106-113К от 01.06.2020г.

Архитектурно-планировочное задание №КЗ42VUA00526421 от 01.10.2021г.

Технический отчет об инженерно-геологических изысканиях: выполненный ТОО «SKS- KAZПРОЕКТ» Лицензия: КСЛ №13009516 от 07.06.13

Проектные решения согласованы:

ПТО КПФ АО «КТГА»

АО «Казхателеком»

АО «Костанайтранстелеком»

«ЭПК-forfait» Аулиекольский РЭС

ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аулиекольского района»

ТУСМ-8

МРЭТ

Костанайский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол».

ГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»

Комитета по водным ресурсам МСХ РК

Руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Аулиекольского района

2. КЛИМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА

Район строительства не сейсмичен и характеризуется следующими показателями:

- средняя температура наиболее холодной пятидневки - минус 33,5° С
- расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, $t_{ср} = -7,1^{\circ}\text{C}$
- продолжительность отопительного периода, сутки. -204.
- климатический район строительства - 1В

3. ДАННЫЕ О ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ

По рельефу Костанайская область представляет в основном возвышенную платообразную холмистую равнину. Север области занят низменными волнистыми равнинами юго - западной окраины Западно - Сибирской низменности. Преобладающие высоты порядка 170 - 200 м над уровнем моря. Характерным для рельефа этой равнины является множество блюдцеобразных впадин, в которых располагается огромное количество преимущественно небольших водоемов с пресной или соленой водой. В основе этой части территорий лежит Западно - Сибирская плита, фундамент которой перекрыт мощным чехлом мезозойских и кайнозойских отложений. Отложения представлены глинами, песками, суглинками, галечниками, залегающими непосредственно у дневной поверхности, являются основными почвообразующими породами.

Речная сеть в районе представлена двумя реками Тобол и его притоком Аят, которые в 6 км юго-западнее г. Рудного сливаются. Русло после слияния рек перегорожено плотиной, в результате чего создано Каратамарское водохранилище.

Река Тобол берет начало на восточном склоне Южного Урала и впадает в р. Иртыш. Длина реки 1591 км, площадь водосборного бассейна 395000 км². В Костанайской области расположено верхнее течение реки (682 км), с площадью водосбора 121 000 км², большая часть бассейна расположена на Западно-Сибирской низменности. Абсолютные отметки уреза воды изменяются от 273 м в верховьях до 84 м в месте впадения р. Убаган. Уклон реки по длине составляет 0,1-1,3 ‰ при среднем значении 0,3 ‰.

ИГЭ - 1 - Суглинок - желто коричневого цвета, твердой и полутвердой консистенций, с прослойками песков малой мощности. Пройденная мощность составляет 1,0 м.

ИГЭ - 3 - Песок пылеватый, желто - коричневого цвета, средней плотности, с прослойками глин малой мощности. В кровле перекрыты прослойкой супеси малой мощности. Пройденная мощность составляет 2,0 м.

ИГЭ - 4 - Песок средний, с прослойками песков мелкой фракций, средней плотности, малой степени водонасыщения. С прослойками глин малой мощности. Пройденная мощность составляет 5,80 м.

ИГЭ - 5 - Песок мелкий, с прослойками песков средней фракций, средней плотности, малой степени водонасыщения. Пройденная мощность составляет 3,0 м.

Подземные воды на участке работ вскрыты на глубине 1,80-3,40 м и приурочены четвертичным отложениям. Установившийся УПВ по замеру на август 2021г. зафиксирован на глубине 1,50-3,0 м от поверхности земли.

						11-10-2020 ОПЗ	Лист
							5
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Данным проектом на основании технических условий №4017-0106-113К от 01.06.2020г., выданных КПФ АО "КазТрансГаз

Аймак", в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013, МСП 4.03-103-2005, "Требования по безопасности объектов систем газоснабжения", утвержденных Министром внутренних дел РК от 9.10.2017г. №673, разработаны чертежи наружных газопроводов для строительства подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области предназначенных для транспортировки природного газа по ГОСТ 27578-2018, с теплотворной способностью 33490 кДж/м³ (8000 ккал/м³).

Точка подключения - существующий газопровод высокого давления, после задвижки на выходе из АГРС-Аулиеколь.

Диаметр в точке подключения – ДN80.

Давление газа в точке подключения - 1,2 МПа.

Для снижения высокого давления газа ($P=1,2$ МПа) до высокого давления (0,6 МПа) проектом предусмотрена установка понижающей ПГБ-13-2ВУ1 в районе АГРС-Аулиеколь, так же для снижения высокого давления газа до рабочего низкого (0,0025 МПа), проектом наружного газоснабжения предусматривается установка 3-х проектируемых в составе подводящего газопровода газорегуляторных пунктов блочного типа, с основными линиями редуцирования давления газа и резервными линиями:

1. ПГБ "Общая", (ПГБ-13-2ВУ1) с регуляторами давления типа РДГ-50В/40 - (Р_{вых.}=60,0-600,0 кПа) с пропускной способностью при Р_{вх.}=1,17 МПа - 5330 м³/час (Q_{max.p.}=2411,1 м³/ч);

2. ПГБ "Новосёловка", (ПГБ-07-2У1) с регуляторами давления типа РДНК-1000 - (Рвых.=2,0-5,0 кПа) с пропускной способностью при Рвх.=0,58 МПа - 860 м³/час (Qмах.р.=348,0 м³/ч);

3. ПГБ №1 с. Диевка, (ПГБ-15Н-13В-4У1) с регуляторами давления типа РДГ-50Н/30 - (Р_{вх.}=1,5-60,0 кПа) с пропускной способностью при Р_{вх.}=0,54 МПа - 1380 м³/час (Q_{max.p.}=564,5 м³/ч)

4. ПГБ №2 с. Диевка, (ПГБ-07-2У1) с регуляторами давления типа РДНК-1000 - (Рвых.=2,0-5,0 кПа) с пропускной

способностью при $P_{вх.}=0,54 \text{ МПа}$ – $780 \text{ м}^3/\text{час}$ ($Q_{\text{max.р.}}=487,0 \text{ м}^3/\text{ч}$).

Для учета расхода газа в каждом ПГБ предусмотрен измерительный комплекс на базе ротационного счетчика RVG (см. схемы ПГБ) с корректором объема газа. Передача данных по расходу газа, температуре и входному давлению газа, предусматривается через GSM модем корректора ЕК-280. Проектом предусматривается электропитание ПГБ от сети 0,4 кВ с молниезащитой и заземлением.

Инженерно-геологические изыскания, а так же топографическая съемка на объекте: "Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области" произведены ТОО "SKS-KAZПРОЕКТ" в сентябре-октябре месяце 2021г. Проектом предусматривается строительство газопровода высокого давления.

Газопровод высокого давления от точки врезки до проектируемых ПГБ предусматривается в подземном и надземном исполнении (вход в проектируемые ПГБ,) по опорам-стойкам. Прокладка подземного газопровода высокого давления предусматривается из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и полиэтиленовых газовых труб по ГОСТ

СП РК ГОСТ Р 50838-2011 SDR11 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8. На участках пересечения подземного полиэтиленового газопровода с автомобильной дорогой коэффициент запаса прочности принят не менее 2,8. Повороты полиэтиленового газопровода в плане и по вертикали предусматриваются с использованием отводов заводского производства и упругим изгибом, радиусом равным не менее двадцати пяти наружным диаметрам газопровода. Соединение стальных труб предусматривается с помощью сварки ручной электродуговой по ГОСТ 16037-80. Соединение полиэтиленовых труб подземного газопровода высокого давления предусматривается с использованием сварочного аппарата со средней степенью автоматизации, сваркой встык. Присоединение ответвлений от линейной части подземного полиэтиленового газопровода предусматривается с использованием накладных уходов с закладными нагревателями и тройников. Соединение полиэтиленового и стального газопровода между собой предусматривается с использованием неразъемных соединений полиэтилен-сталь (НСПС) заводского изготовления. Неразъемные соединения полиэтилен-сталь должны укладываться на основание из песка толщиной не менее десяти сантиметров по 1м в каждую сторону от соединения, и присыпаться слоем песка толщиной не менее двадцати сантиметров от верхней образующей трубы. После укладки полиэтиленового газопровода в траншею и присыпки последнего песком на высоту не менее 20 см выше образующей трубы с подбивкой пазух, предусматривается укладка сигнальной ленты желтого цвета с несмываемой надписью "Осторожно! Газ". На участках пересечения подземного полиэтиленового газопровода с подземными инженерными коммуникациями лента укладывается вдоль газопровода дважды на расстоянии не менее 20 см между собой и на 2м в обе стороны от пересекаемого сооружения. Согласно рекомендаций п.5.3.12 СП РК 4.03-101-2013 обозначение трассы подземного газопровода высокого давления, углов поворотов, тройников, запорной арматуры, пересечений с коммуникациями и пересечений грунтовых дорог предусмотрено установкой активных (интеллектуальных) шаровых электронных

						11-10-2020 ОПЗ	Лист
							6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Шаровые маркеры устанавливать строго над осью газопровода согласно планам газопровода, путем крепления петли корпуса маркера шнуром капроновым ГОСТ 2297-90 к арматуре из полипропиленовой трубы PP-R SDR6 по СТ РК ГОСТ

Для обеспечения возможности отключения подачи газа при ремонтных работах или возникновении аварийной ситуации при последующей эксплуатации газопровода высокого давления, проектом предусматривается установка отключающих устройств в виде стальных задвижек в ограждении, в точке врезки DN80 (1шт.), перед автомобильной дорогой DN50 (1шт.) на переходе через реку Ашыдой возле с. Диевка DN200 (1шт.). Установка задвижек предусмотрена на входе в ПГБ и выходе из него (см. листы ГСН по установке ПГБ). На линейной части газопровода предусмотрена установка надземной задвижки DN200 в шкафу и в ограждении, (перспектива газоснабжения поселков).

Прохождение через водную преграду (р. Ашубой) в границах перехода использовать полиэтиленовую трубу ПЭ100 SDR11 с защитным полипропиленовым покрытием толщиной 3,0 мм.

Противокоррозионное покрытие участков стального подземного газопровода высокого давления и стальных футляров предусматривается "усиленного" типа по ГОСТ 9.602-2016, состоящим из двух слоев полимерно-липких лент "Полилен 40-ЛН-63" и одного слоя полимерно-липкой обертки "Полилен 40-ОБ-63" по слою праймера НК-50. Электрохимзащита участков стального газопровода высокого и низкого давлений длиной менее 10м, согласно ГОСТ 9.602-2016 не предусматривается. Данные участки газопровода засыпаются на всю глубину траншеи песком. Электрохимзащита участков стального подземного газопровода высокого давления длиной более 10м предусматривается проектом путем установки комплектных протекторов из магниевого сплава с выводом под ковер. В местах выхода подземного стального газопровода из земли предусматривается установка полнопроходных изолирующих соединений СИ и ИС. Участки стального надземного газопровода, опоры-стойки, шкафы для задвижек, защитные ограждения задвижек и ограждение ПГБ окрашиваются двумя слоями ПФ-115 ГОСТ 6465-82 желтого цвета по слою грунтовки ГФ-021 ГОСТ-25129-82.

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании алюминиевого провода для обозначения трассы газопровода – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров с противоположной стороны;
- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов.

Перед производством работ вызвать на место представителей АО "Казакхтелеком", АО НК "КазАвтоЖол", РЭС. Проведением работ по прокладке футляра методом ГНБ, уточнить глубину залегания всех пересекаемых трассой газопровода инженерных сетей и коммуникаций шурфовкой и инструментальным методом и согласовать с представителями всех заинтересованных организаций. При обнаружении не указанных на топоосъемке коммуникаций, работы приостановить до определения ведомственной принадлежности коммуникации и вызова представителя на место.

						11-10-2020 ОПЗ	Лист
							7
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Производство работ вести в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011 и МСП 4.03-103-2005 и "Требований промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов".

Испытание подземного и надземного газопровода на герметичность и контроль сварочных стыков производить в соответствии СП РК 4.03-101-2013 и МСП 4.03-103-2005. Испытания надземного газопровода на герметичность длиной менее 10м проводить по нормам испытаний для подземного газопровода согласно СП РК 4.03-101-2013

Объект "Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области" относится к технически сложным объектам II (нормального) уровня ответственности.

5. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

5.1. Опоры-стойки.

Прокладка надземного газопровода на территории ПГБ предусматривается на предварительно установленные опоры-стойки:

- фундаменты - столбчатые, монолитные, бетонные
- опоры-стойки - трубы стальные электросварные прямошовные

Фундаменты опор-стоек выполняются высотой 2,0м по слою щебня толщиной 100 мм втрамбованного в грунт. Производство работ по бетонированию основания опор-стоек разрешается производить при температуре наружного воздуха не ниже +5°C.

Сварку производить по ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14098-90 электродами Э-42 ГОСТ 9467-75*. Высота катета сварного шва $h_{шва} = 4$ мм.

Для защиты стальных конструкций от атмосферной коррозии принята изоляция лакокрасочными покрытиями, предназначенными для наружных работ, при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства, состоящими из двух слоев грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 и двух слоев эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-82 желтого цвета.

5.2. Шкаф для установки задвижки

Установка задвижек DN100;200 предусматривается в металлическом шкафу. Дверцы шкафа запираются на встроены винтовые замки. Универсальный ключ к замкам после монтажа газопровода передается обслуживающей организации КПФ АО "КазТрансГаз Аймак"

Бетонирование опор шкафа и окраску выполнить аналогично окраске опор-стоек.

5.3 Ограждение задвижек и ПГБ

Ограждение задвижек, ПГБ предусмотрено сетчатым $h=1,7$ м на опорах из трубы, для входа на территорию в ограждении предусмотрена калитка. Фундаменты опор ограждения столбчатые монолитные, бетонные $h=0,7$ м, на подушке из щебня $h=0,2$ м.

Бетонирование и окраску защитного ограждения выполнить аналогично окраске опор-стоек.

5.4 Площадка для обслуживания задвижки DN400

Металлическая площадка $1,2 \times 1,2$ м, высотой $h=0,9$ м от ур.з. Бетонирование и окраску выполнить аналогично опор-стоек.

5.5. Фундамент ПГБ

Установка ПГБ предусматривается на монолитные фундаменты армированные сеткой из стержня $\Phi 8$ ГОСТ 5781-82 .

Производство работ по бетонированию фундамента разрешается производить при температуре наружного воздуха не ниже +5°C.

Крепление ПГБ на фундамент выполнить приваркой к закладным деталям.

Сварку производить по ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14098-90 электродами Э-42 ГОСТ 9467-75*. Высота катета сварного шва $h_{шва} = 4$ мм.

Для защиты стальных конструкций от атмосферной коррозии принята изоляция лакокрасочными покрытиями, предназначенными для наружных работ, при расчетной температуре наружного воздуха в районе строительства, состоящими из двух слоев грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 и двух слоев эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-82 желтого цвета.

6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ

6.1 Электрохимзащита газопровода.

Изоляционное покрытие участков стального подземного газопровода и стальных футляров принято "усиленного типа" (номер конструкции 2) двухслойное полимерное, толщиной не менее 2,5мм, согласно ГОСТ 9.602-2016, как подходящее для безтраншейной прокладки. Изоляция стыков подземного стального газопровода и стальных футляров предусматривается с использованием термоусаживающейся ленты "Донрад-СТ".

Электрохимзащита участков подземного стального газопровода длиной до 10 метров проектом не предусматривается, согласно п.8.1.5 ГОСТ 9.602-2016. На данных участках траншея, с уложенным в нее газопроводом, засыпается песком на всю глубину.

Электрохимзащита стальных футляров под автомобильными и ж.д. дорогами предусмотрена посредством установки комплектов протекторов ПМ-20У, устанавливаемых группами от двух до четырех протекторов в

										Лист
										8
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

11-10-2020 ОПЗ

группе. Для снижения влияния эффекта экранирования, протекторы расположить друг от друга в группе на расстоянии не менее пяти метров. Расстояние от групповой протекторной установки до защищаемого футляра выдержать не менее пяти метров. Соединение протекторов в группу и присоединение последней к защищаемому футляру выполнить с использованием соединительных коробок. После соединения проводов протекторов в коробке, последнюю залить битумной мастикой. Протекторы смонтировать ниже глубины промерзания грунта.

На стальных футлярах с обеих сторон предусматривается установка контрольно-измерительных пунктов (КИП). Для замера защитного потенциала протекторной установки проектом предусматривается установка стационарных неполяризующихся медно-сульфатных электродов сравнения "ЗНЕС-1". На выходах подземного стального газопровода из земли проектом предусматривается установка полнопроходных приварных изолирующих соединений.

Окрашку надземного газопровода, шкафов и ограждений задвижек и ГРПБ выполнить двумя слоями эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-82 желтого цвета по двум слоям грунтовки ГФ-21 ГОСТ 25129-82.

6.2. Отопление ПГБ.

Для отопления ПГБ заводом изготовителем предусмотрена установка газового конвекторного обогревателя КОРДИ в технологическом отсеке ПГБ.

7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПГБ

7.1 Электроснабжение ПГБ :

От ВЛ 0,4 кВ до проектируемой ПГБ кабель АВВГ 3х6 проложить в траншее на глубине 0,7 м от уровня земли в ПНД футляре DN40. Для подсыпки траншеи применить мелко просеянную землю. Выход кабеля из земли до ПГБ и прокладку по существующей опоре в точке подключения предусмотреть в стальной трубе DN25, от ввода в ПГБ до щита в металлорукаве РЗЦХ-25. Соединение футляров произвести внутренней стыковкой (0,25м с каждой стороны) с заделкой стыков битумом. Для протаскивания кабеля длину футляров принимать по 30м, стыки футляра ПНД предусмотреть сваркой муфтами. Все углы поворотов выполнить упругими изгибами.

Учет электроэнергии предусмотрен электронным, однофазным, многотарифным, класса точности 1 счетчиком

ОРМАН СО-3711 TX P PLC IP П RS с $I_n=10$ А и $I_{max}=60$ А, $U_n=220$ В, рабочим диапазоном температур от -40 до +60 °С. Для передачи данных со счетчика принимается беспроводной модем Saicom-G1 с диапазоном GSM 1800/900 МГц, предусматривающий соединение по GPRS и CSD каналам. Режим прозрачного соединения, работа в клиентской и серверном режимах, поддержка двух SIM-карт. Качество связи обеспечивается GSM-антенной с сопротивлением 50 Ом и коэффициентом усиления 5,0 дБ. Счетчик устанавливается в проектируемом ПГБ см. опросной лист на ПГБ.

Для аварийного освещения предназначен переносной аккумуляторный взрывозащищенный светильник СГД-5М.05.

Корпус ПГБ заземлить присоединением к контуру защитного заземления стальной полосой 40х4. Контур защитного заземления выполнить из вертикальных заземлителей – круглой стали диаметром 16 мм и длиной 5,0 м и горизонтальных – полосовой стали 40х4, прокладываемой на глубине 1,0м от уровня земли. Ограничитель перенапряжений и щит ЩМП-00 заземлить путем присоединения круглой стали диаметром 10 мм к контуру защитного заземления, выполненный на существующей опоре. Коррозийная активность грунтов по отношению к углеродистой стали принята – 43,0 Ом/м.

Молниезащита ПГБ выполнена одиночным молниеотводом на базе железобетонной опоры СВ 95-2 и стержневым молниеприемником из круглой стали $\Phi 12$ мм длиной 1,5 м, закрепленного сваркой к металлоконструкциям опоры. Металлический выпуск опоры соединить с контуром заземления ПГБ стальной полосой 40х4.

Все металлические нетоковедущие части эл. оборудования нормально не находящиеся под напряжением, должны быть заземлены согласно ПУЭ.

Гидроизоляцию опор выполнить строительным битумом БН 90/10 ГОСТ 6617-76 за 2 раза.

Электромонтажные работы выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП РК 4.04-10-2002 "Электротехнические устройства".

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТРАНСПОРТ.

Основой для выполнения рабочего проекта является топографическая съемка ТОО "SKS-KAZПРОЕКТ" выполненная в 2021г.

Согласно данным технического отчета по инженерно-геодезическим изысканиям система высот принята – Балтийская, система координат – местная.

Участки строительства находятся в Аулиекольском районе Костанайской области.

Проектом предусматривается подключение к газопроводу высокого давления 1,2 МПа, установка газорегуляторного пункта блочного понижающего давления газа до 0,6 МПа, прокладка газопровода высокого давления и установка пунктов газорегуляторных блочных в с. Новоселовка – 1 шт. и в с. Диевка – 2 шт.

							Лист
							9
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	11-10-2020 ОПЗ	

Проектом не предусматривается вырубка зеленых насаждений.
Рельеф площадки ровный.

ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

п/п	Наименование	Единицы измерения	Кол-во	%			
ПГБ-Аулиеколь							
1	Площадь участка	Га	0,0144	100			
2	Площадь проектируемого участка под ПГБ, в том числе:	м²	101,5	70,5			
2.1	площадь застройки в границах участка ПГБ	м²	16,4	(11,4)			
2.2	площадь покрытия в границах ограждения ПГБ	м²	85,1	(59,1)			
3	Прочее	м²	42,5	29,5			
4	Коэффициент плотности застройки		0,1				
ПГБ-Новоселовка							
1	Площадь участка	Га	0,0144	100			
2	Площадь проектируемого участка под ПГБ, в том числе:	м²	101,5	70,5			
2.1	площадь застройки в границах участка ПГБ	м²	16,4	(11,4)			
2.2	площадь покрытия в границах ограждения ПГБ	м²	85,1	(59,1)			
3	Прочее	м²	42,5	29,5			
4	Коэффициент плотности застройки		0,1				
ПГБ- с. Диевка №1 (ул. Гагарина)							
1	Площадь участка	Га	0,0144	100			
2	Площадь проектируемого участка под ПГБ, в том числе:	м²	101,5	70,5			
2.1	площадь застройки в границах участка ПГБ	м²	16,9	(11,7)			
2.2	площадь покрытия в границах ограждения ПГБ	м²	84,6	(58,8)			
3	Прочее	м²	42,5	29,5			
4	Коэффициент плотности застройки		0,1				
ПГБ- с. Диевка №2 (ул. Мамедова - ул. Муратбаева)							
1	Площадь участка	Га	0,0144	100			
2	Площадь проектируемого участка под ПГБ, в том числе:	м²	101,5	70,5			
2.1	площадь застройки в границах участка ПГБ	м²	16,9	(11,7)			
2.2	площадь покрытия в границах ограждения ПГБ	м²	84,6	(58,8)			
3	Прочее	м²	42,5	29,5			
4	Коэффициент плотности застройки		0,1				
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	11-10-2020 ОПЗ	Лист
							10

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧС

Вблизи участка, на котором расположен газопровод, отсутствуют потенциально опасные производства и предприятия.

С целью обеспечения безопасности эксплуатации приняты следующие решения:

- применено современное оборудование, трубы, а также технические решения, регламентируемые действующими нормами и правилами по строительству газораспределительных систем;
- газопровод прокладывается на территории общего пользования в подземном исполнении;
- в месте выходов подземного газопровода из земли предусматриваются защитные футляры из стальных труб;
- для отключения газопровода при аварийных ситуациях предусмотрены отключающие устройства на газопроводе.
- для предотвращения несанкционированного доступа к задвижкам на территории общего пользования, предусматривается установка в металлических шкафах.
- для обеспечения бесперебойного и безопасного газоснабжения проектом предусмотрена установка отдельностоящих ПГБ.
- для предотвращения несанкционированного доступа на территорию ПГБ, площадка огораживается ограждением высотой 1,7 м.
- во избежание пожароопасных ситуаций и удобства обслуживания вся территория в ограждении ПГБ покрывается асфальтобетонным покрытием.
- для защиты от удара молнии в проектируемых ПГБ выполнена молниезащита одиночным молниеотводом на базе железобетонной опоры СВ 95-2 и стержневым молниеприемником из круглой стали $\Phi 12$ мм длиной 1,5 м, закрепленного сваркой к металлоконструкциям опоры. Металлический выпуск опоры соединить с контуром заземления ПГБ стальной полосой 40х4. Для защиты кабеля электроснабжения от грозовых перенапряжений в точке подключения на опоре установить ограничитель перенапряжений ОПН-П-0,38.

10. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.

10.1 Требования к организации строительства

При укладке труб в траншею предусмотреть устройство под газопроводом основания толщиной 10 см из песка, и засыпку песком на высоту 20 см (см. продольный профиль подземного газопровода), с обязательной подбивкой пазух.

Согласно СП 4.03-101-2013 газопровод подвергается контролю сварных стыков физическими методами. Сварные соединения на газопроводе должны быть равнопрочными основному материалу труб.

Устройство песчаной подготовки дна траншеи выполняют непосредственно перед укладкой труб.

Укладывать газопровод следует, опуская с бермы траншеи плети. Укладку газопровода производить после окончания процесса сварки и охлаждения соединения. После укладки газопровода в траншею должны быть проверены - проектная глубина, уклон и прилегание газопровода к дну траншеи на всем его протяжении.

Над засыпанной траншеей предусмотреть земляной валик, высота которого равна ожидаемой осадке грунта.

При обнаружении в процессе строительства действующих подземных коммуникаций и других сооружений, не обозначенных в проектной документации, земляные работы приостанавливают, на место работы вызывают представителей организаций, эксплуатирующие эти сооружения, одновременно указанные места ограждаются и принимаются меры к предохранению обнаруженных подземных сооружений от повреждений.

Строительно-монтажные работы по строительству газопровода со всеми сооружениями должны выполняться

в соответствии с нормативной документацией действующей на территории Казахстана, с обязательным пооперационным контролем и соблюдением правил охраны труда и техники безопасности.

11. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Цель разработки раздела ОВОС - выявление всех экологических последствий реализации проекта.

Основными видами воздействия на окружающую среду являются:

- загрязнение окружающей среды выбросами
- сильный шум при работе техники
- образование строительного мусора и ТБО

Мероприятия по защите окружающей среды.

При производстве строительно-монтажных работ необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей среды. Для снижения вредного воздействия предусматривается следующее:

1. Уменьшение площади разрушаемой естественной поверхности.
2. Уменьшение загрязнения окружающей среды и почвы (использование исправной техники, прошедшей

							Лист
						11-10-2020 ОПЗ	11
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

технический осмотр, для предотвращения загрязнения почвы нефтепродуктами).

3. Уменьшение процессов воздушной и водной эрозии грунта, загрязняющих среду (сокращение сроков работ).

4. Строительный мусор вывозить на полигон ТБО.

В результате реализации проекта отрицательное воздействие на окружающую среду ожидается незначительное.

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан ИП Вакольчук Н.Д. Лицензия 01231Р № 0041600, на стадии проектирования для рассмотрения вероятных экологических последствий при реализации проекта и разработки природоохранных мероприятий для снижения отрицательного воздействия на окружающую среду.

12. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

Доставка работников на предприятие и с предприятия осуществляется на личном, служебном или общественном транспорте при соблюдении масочного режима и заполняемости не более посадочных мест.

Водитель транспортного средства обеспечивается антисептиком для обработки рук и средствами индивидуальной защиты маски и перчатки, средства защиты для глаз или защитные экраны с обязательной их сменой и требуемой частотой.

Осуществляется проверка работников при входе бесконтактной термометрией и на наличие симптомов респираторных заболеваний, для исключения допуска к работе лиц с симптомами острой респираторной вирусной инфекции и гриппа, а для лиц с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию обеспечивается изоляция и немедленное информирование медицинской организации.

Питание и отдых на работе предусматривает:

- организацию приема пищи в строго установленных местах, исключающих одновременный прием пищи и скопление работников из разных производственных участков. Не исключается доставка еды в зоны приема пищи (столовые) при цехах с обеспечением всех необходимых санитарных норм;
- соблюдение расстояний между столами не менее 2 м и рассадки не более 2 рабочих за одним столом;
- использование одноразовой посуды с последующим ее сбором и удалением;
- при использовании многоразовой посуды - обработка посуды в специальных моечных машинах при температуре не ниже 65 градусов;
- оказание услуг персоналом столовых в масках;
- проведение проветривания и влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств
- проведение усиленного дезинфицирующего режима (обработка столов, стульев, каждый час дезинф. средствами)

						11-10-2020 ОПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		12



Қостанай өндірістік филиалы
Қазақстан Республикасы, 110000,
Қостанай қ., Алтынсарин көшесі, 130
Тел: 8(714)254-06-07
Тел/факс: 8(714)253-30-11
E-mail: aymak.kostanay@ktga.kz

Костанайский производственный филиал
Республика Казахстан, 110000,
г.Костанай, улица Алтынсарина, 130
Тел: 8(714)254-06-07
Тел/факс: 8(714)253-30-11
E-mail: aymak.kostanay@ktga.kz

«Қостанай облысы әкімдігінің
энергетика және КШБ» ММ

кіріс 2020 ж. 26.05. №08-ЗГХ-2020-00000495

Газ тарату жүйесіне қосуға және жобалауға
арналған

№ 4014-0106-НЗХ Техникалық шарт

1. Нысанның атауы: «Әулиеқол ауылының
АГРС-нан Әулиеқол ауданы, Диевка ауылына дейін
газ құбырын салу»

Нысан мекенжайы: Әулиеқол ауданы Диев а.,
Новоселов а.

Объектінің газ шығыны – 2 500 м³/сағ.

2. Қосу нүктесі: АГРС-Әулиеқол шығу кезінде
ысырмадан кейін, салынып жатқан жоғары қысымды
газ құбыры (жобалау кезінде нақты анықтау).

Қосу нүктесіндегі газ құбырының диаметрі: Д 89

Қосу нүктесінде газ қысымы: 1,2 МПа.(жоба)

3. Жобада қарастырылсын:

3.1. Газбен қамтамасыз етуінің даму болашағы бас
жоспарға және гидравликалық есебіне сәйкес,
жобалау тобымен бірлесе отырып («ҚазТрансГаз
Аймақ» АҚ Қостанай өндірістік филиалымен (бұдан
әрі-«КТГА» АҚ ӨФ) анықталады.

3.2. Диев а., және Новоселов а. тұтынушыларының
газ шығыны есебінен газ тарату желілерінің және
жоғары қысымды өткізілетін газ құбырына
гидравликалық есептеуін орындау, қажет болған
жағдайда, газ құбырының ауыстыруын орындау,
есептеу үшін табиғи газдың $Q_p=8000$ ккал/ м³ жылу
беретін қабілеттілігі алынады. Есептеу схемасы жоба
құрамына енгізілсін.

3.3. МҚН 4.03-01-2003, ҚР ҚН 4.03-01-2011, ҚР ҚЕ
4.03-101-2013, ҚР ҚН 3.01-01-2013, ҚР ҚЕ 3.01-101-
2013, МСП 4.03-103-2005 «Газбен жабдықтау
жүйелері объектілерінің қауіпсіздігіне қойылатын
талаптарына» сәйкес есептеу диаметрмен жерасты
орындауында өткізілетін жоғары қысымды газ
құбырының төсеніші. Құбырдың қосылуынан кейін
ажырату құрылғысын орнату.

3.4. Газды есепке алу аспабы ретінде ҚР Мемлекеттік
тізіліміне енгізілген, келесі функцияларды атқаратын
өлшеу құралдары мен басқа техникалық құралдарды
қолдану қажет: қызмет көрсетуге қол жетімді, күн
сәулесінің түсуінен және атмосфералық жауын-
шашынынан қорғалған орында орналасқан газ тұтыну
жабдығының қуаты есебімен аспаптардың жұмыс
уақыты және газ шығыны, көлемі, температурасы,
қысымы туралы ақпараттарды өлшеу, жинақтау,
сақтау және көрсету.

3.5. Қызмет көрсету үшін қол жетімді орында
жоғары қысымнан талап ететін қысымды төмендету
үшін. Газ реттегіш пункттердің (ГРПБ, ГРПШ, ГРУ)
санын жобалау кезінде анықтау («КТГА» АҚ ҚсӨФ

ГУ «Управление энергетики
и ЖКХ акимата

Костанайской области»

ак. №08-ЗГХ-2020-00000495 от 26.05.2020г.

Технические условия № 4014-0106-НЗХ

На проектирование и подключение к
газораспределительным сетям.

1. Наименование объекта: «Строительство
подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь
до села Диевка Аулиекольского района»

Адрес объекта: с. Диевка, с. Новоселовка
Аулиекольского района.

Расход газа на объект – до 2 500 м³/час

2. Точка подключения: существующий газопровод
высокого давления, после задвижки на выходе из
АГРС-Аулиеколь, (конкретно определить при
проектировании).

Диаметр газопровода в точке подключения: Д 89

Давление газа в точке подключения: 1,2 МПа.(проект)

3. Проектом предусмотреть:

3.1. Перспективу развития газоснабжения
(определяется Костанайским Производственным
филиалом АО «ҚазТрансГаз Аймақ» (далее – ПФ АО
«КТГА»)) совместно с проектной группой, согласно
генеральному плану и гидравлическому расчету).

3.2. Выполнение гидравлического расчета на
подводящий газопровод высокого давления с учетом
расхода газа подключаемых объектов и потребителей
с.Диевка и с.Новоселовка, для расчетов принять
теплотворную способность природного газа $Q_p=8000$
ккал/м³. Схему расчета включить в состав проекта.

3.3. Прокладку подводящего газопровода высокого
давления в подземном исполнении, расчетным
диаметром, в соответствии с «Требованиями по
безопасности объектов систем газоснабжения МСН
4.03-01-2003, СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-
2013, СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.01-101-2013,
МСП 4.03-103-2005. Установку задвижки после
врезки в газопровод.

3.4. Для снижения давления с высокого до
требуемого рабочего давления, монтаж
газорегуляторных пунктов (ГРПБ, ГРПШ, ГРУ) в
доступном для обслуживания месте. Количество
газорегуляторных пунктов (ГРПБ, ГРПШ, ГРУ)
определить при проектировании (тип регуляторов,
вид отопления согласовать с ПТО Костанайского ПФ
АО «КТГА»). Конкретное место установки
газорегуляторных пунктов определить при
проектировании и выдаче АПЗ.

3.5. Установку приборов учета газа - средств
измерения и других технических средств, внесенных
в Государственный реестр РК, которые выполняют
следующие функции: измерение, накопление,
хранение, отображение информации о расходе,



ӨТБ-мем реттегіш түрі, жылыту түрі келісілсін). Газ реттегіш пунктін қондырғысының нақты орны жобалау және АПЗ беру барысында белгіленсін.

3.6. Жобалау және құрылыс-монтаж жұмыстары «Газбен жабдықтау жүйелері қауіпсіздігінің талаптары» МҚН 4.03-01-2003, ҚР ҚН 4.03-01-2011, ҚР ҚЕ 4.03-101-2013 талаптарына сәйкес лицензиясы бар ұйымдарымен орындау.

3.7. МемСТ, ҚН және Е, нормативтік құжаттардың талаптарына қатаң түрде сәйкес келетін құбырларды, материалдарды, жабдықтарды қолдану.

3.8. Тоттанудан қорғау үшін жер үсті газ құбырларын сары түсті бояумен екі қабатпен сырлау. Жерасты төсемі барысында құрыш газ құбырларының біртұтас желісінің үзінде газ құбырларының электрхимиялық тоттанудан іс жүзіндегі жерасты газ құбырларының қорғау тәсілі полиэтилендімен –ОФҚ орындау (МЕМ СТ 9.602-2005 сәйкес жерасты құрыш газ құбыры).

3.9. Техникалық шарттар жобалау мен құрылыстың нормативтік кезеңіне беріледі.

Начальник ПТО
ӨТБ бастығы

Сипаттамалар:

1. Жобалық-сметалық құжаттамаларды әзірлеу кезінде техникалық қадағалауға, атқарушылық геодезиялық түсірілімді орындауға, қолданыстағы желілерге газ құбырларын қосуға және газды қосу бойынша іске қосу-жөндеу жұмыстарына арналған шығындар қарастырылсын.

2. Жоба мүдделі ұйымдармен келістірілсін.

3. Нысан құрылысына техникалық қадағалау сараптама жұмыстары мен инженерингтік қызметтер көрсететін сарапшы аттестаты бар тұлғалармен жүзеге асырылсын.

4. Газ құбырларына және ондағы құрылғыларға техникалық қызмет көрсетуге арналған шарт жасау, жұмыстарға өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша аттестаты бар ұйымдармен орындау.

5. Газ құбырларын іске қосуын және газ жіберуін жылыту кезеңінен тыс, атқарушылық-техникалық құжаттары бар болған жағдайда жүргізу.

6. Газ тарату құбырының құрылысына және жобалауына ҚТГА» АҚ Қостанай ӨФ-нан қосымша техникалық шарт алу.

7. Жұмыс аяқталғаннан кейін атқару-техникалық құжаттама, газды пайдалану жабдығының техникалық паспорты және жұмыс жобасы газ тарату (пайдалану) ұйымына тапсырылсын.

объеме, температуре, давлении газа и времени работы приборов с учетом мощности установленного газопотребляющего оборудования, в защищенных от попадания солнечных лучей и атмосферных осадков, доступных для обслуживания местах.

3.6. Проектирование и строительно-монтажные работы выполнять организациями, имеющими лицензии, в соответствии с требованиями СН РК 4.03-01-2011, СП РК 4.03-101-2013, МСН 4.03-01-2003, «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения».

3.7. Применение труб, материалов, оборудования в строгом соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, нормативных документов.

3.8. Защиту от коррозии надземного газопровода выполнить окраской в желтый цвет двумя слоями краски. При подземной прокладке способ защиты газопроводов от электрохимической коррозии существующих подземных газопроводов при разрыве единой сети стальных газопроводов полиэтиленовым – выполнить ИФС (подземного стального газопровода согласно ГОСТ 9.602-2005).

3.9. Технические условия выдаются на нормативный период проектирования и строительства.

Тесленко И.А.

Рекомендации:

1. При разработке проектно-сметной документации предусмотреть затраты на технический надзор, выполнение исполнительной геодезической съемки, подключение к действующим сетям газопроводов и пуско-наладочные работы по пуску газа.

2. Проект согласовать с заинтересованными организациями.

3. Технический надзор за строительством объекта, осуществлять лицами, имеющими аттестат эксперта, оказывающего экспертные работы и инженеринговые услуги.

4. Заключение договора на техническое обслуживание газопроводов и сооружений на них с организациями, имеющими аттестованный персонал для выполнения данного вида работ.

5. Врезку в действующий газопровод и пуск газа производить при наличии исполнительно-технической документации, вне отопительного периода.

6. На проектирование и строительство распределительных сетей дополнительно получить технические условия в Костанайском ПФ АО «КТГА».

7. После окончания работ сдать исполнительно-техническую документацию, технические паспорта на газопользующее оборудование и рабочий проект в газораспределительную (эксплуатирующую) организацию.

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель руководителя
ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
акимата Костанайской области»

Д. Баренов

«17» 2020 г.

ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по объекту
«Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до с. Диевка с
подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание данных для выполнения проектных работ
1	Основание для проектирования	Постановление акимата Костанайской области № 53 от 07.02.2020 года «О внесении изменений и дополнений в постановление акимата от 20 декабря 2019 года № 536 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 18 декабря 2019 года № 454 «Об областном бюджете Костанайской области на 2020-2022 годы»
2	Вид строительства	Новое
3	Стадийность проектирования	Рабочий проект
4	Требования по вариантной и конкурсной разработке	Не требуется
5	Особые условия	Составить смету на ввод объекта в эксплуатацию, согласно требований СН РК 8.02-17-2006 (в случае необходимости)
6	Основные технико-экономические показатели, в т.ч., жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, вместимость, пропускная способность)	Строительство подводящего газопровода от АГРС с. Аулиеколь до с. Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района для газоснабжения жилой застройки, объектов производственной и социальной сферы. Уровень ответственности объекта первоначально установлен технически сложный I (повышенный), уточнить при проектировании.
7	Основные требования к инженерному оборудованию	Согласно технических условий № 4017-0106-113К, выданных Костанайским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» и иными заинтересованными организациями. Подводящие сети выполнить диаметром согласно гидравлического расчета. Смету рассчитать в ценах 2021 года, с учетом нормы продолжительности строительства.
8	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции	Документация должна быть выполнена на высоком техническом уровне, с соблюдением действующих норм и правил, обеспечить снижение материалоемкости и трудоёмкости строительства, соблюдать требования к охране окружающей среды.

		согласно действующих норм РК
9	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для инвалидов среды жизнедеятельности	Согласно действующих норм РК
10	Выделение очередей, в том числе пусковых комплексов и этапов	В одну очередь
11	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	Предусмотреть в необходимом объеме природоохранные мероприятия, включая разработку оценки воздействия на окружающую среду и получение положительного заключения экологической экспертизы. В соответствии с требованиями действующих нормативных актов РК
12	Требования к режиму безопасности и гигиене труда	Согласно действующих норм РК
13	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуации	Предусмотреть раздел «Мероприятия по предупреждению ЧС»
14	Требования по энергосбережению	Согласно действующего Закона Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13.01.2012 № 541-IV-ЗРК года, применить энергосберегающие технологии и оборудование
15	Необходимость выполнения инженерно-геологических изысканий	Выполнить топогеодезические и инженерно-геологические работы.
16	Требования по согласованию проекта	Проектно-сметную документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями и устранить замечания государственной вневедомственной экспертизы для получения заказчиком положительного заключения.
17	Состав документации	После положительного заключения комплексной вневедомственной экспертизы, документацию по проекту предоставить в 4 экземплярах в бумажном варианте и 2 экземпляра на электронном носителе (PDF формате)

Согласовано:

Руководитель отдела разработки и реализации инвестиционных проектов



Рыкунов Д.А.

Согласовано:

Директор ТОО «Межрайгаз+»



Утемисов О.М.



«Утверждаю»
Руководитель
ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Акимата Костанайской области»
Асқаров Д. К.
« » 2021 г.



ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по объекту
«Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до с. Диевка с
подключением с. Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области»
дополнение

Пункт 6 и пункт 7 задания изложить в следующей редакции.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание данных для выполнения проектных работ
6	Основные технические показатели объекта	Строительство подводящего газопровода от АГРС с. Аулиеколь до с. Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области для газоснабжения жилой застройки, объектов производственной и социальной сферы. Уровень ответственности объекта первоначально установлен II (нормальный), уточнить при проектировании.
7	Основные требования к инженерному оборудованию	Согласно технических условий № 4017-0106-113К, выданных Костанайским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» и иными заинтересованными организациями. Подводящие сети выполнить диаметром согласно гидравлического расчета. Смету рассчитать в ценах 2022 года, с учетом нормы продолжительности строительства.

Согласовано:

Заместитель руководителя
ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
Акимата Костанайской области»



Кенжалы Ч. К.

Ответственный исполнитель:

И.о. руководителя
отдела разработки и реализации
инвестиционных проектов

Кайдалова Н. Н.

"Әуликөл ауданы әкімдігінің
сәулет, қала құрылысы және
құрылыс бөлімі" мемлекеттік
мекемесі



Государственное учреждение "
Отдел архитектуры,
градостроительства и
строительства акимата
Аулиекольского района"

село Аулиеколь, көшесі Байтұрсынов, № 49 үй

село Аулиеколь, улица Байтұрсынова, дом №
49

Бекітемін:
Утверждаю:
Басшы
Руководитель

Нұрханов Адильбек Дабляевич
(Т.А.Ә)(Ф.И.О)

**Жобалауға арналған
сәулет-жоспарлау тапсырмасы (СЖТ)
Архитектурно-планировочное задание (АПЗ)
на проектирование**

Номер: KZ42VUA00526421 от Дата выдачи: 01.10.2021 г.

Объектің атауы: Қостанай облысы Әуликөл ауданы Новоселов ауылын қосудың Әуликөл ауылының АГТС-нан Диевка ауылына дейін жеткізуші газ құбырын салу;

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до с. Диевка с подключением с.Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области;

Тапсырыс беруші (құрылыс салушы, инвестор): «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ;

Заказчик (застройщик, инвестор): ГУ "Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области".



Сәулет-жоспарлау тапсырмасын (СЖТ) әзірлеу үшін негіздеме	Жергілікті атқарушы органның құқық белгілейтін құжатының <u>01.10.2021 0:00:00</u> (күні, айы, жылы) № <u>181</u>
Основание для разработки архитектурно-планировочного задания (АПЗ)	Решение местного исполнительного органа и (или) правоустанавливающий документ № <u>181</u> от <u>01.10.2021 0:00:00</u>
Сатылылығы	нобайлық жоба
Стадийность	эскизный проект
1. Учаскенің сипаттамасы	
Характеристика участка	
1. Учаскенің орналасқан жері	Қостанай облысы Әуликөл ауданы
1. Местонахождение участка	Аулиекольский район Костанайская область
2. Салынған учаскенің болуы (учаскеде бар құрылымдар мен иматтар, оның ішінде коммуникациялар, инженерлік құрылғылар, абаттандыру элементтері және басқалар)	құрылыстар бар
2. Наличие застройки (строения и сооружения, существующие на участке, в том числе коммуникации, инженерные сооружения, элементы благоустройства и другие)	имеются застройки
3. Геодезиялық зерттелуі (түсірілімдердің болуы, олардың масштабы)	зерттелмеген
3. Геодезическая изученность (наличие съемок, их масштабы)	не изучен
4. Инженерлік-геологиялық зерттелуі (инженерлік-гаологиялық, гидрогеологиялық, топырақ-ботаникалық материалдардың және басқа да іздестірулердің болуы)	зерттелмеген
4. Инженерно-геологическая изученность (имеющиеся материалы инженерно-геологических, гидрогеологических, почвенно-ботанических и других изысканий)	не изучен
2. Жобаланатын объектінің сипаттамасы	
Характеристика проектируемого объекта	
1. Объектінің функционалдық мәні	-
1. Функциональное значение объекта	-
2. Қабат саны	-
2. Этажность	-
3. Жоспарлау жүйесі	Объектінің функционалдық мақсатын ескере отырып, жоба бойынша
3. Планировочная система	По проекту с учетом функционального назначения объекта
4. Конструктивтік схемасы	Жоба бойынша



4. Конструктивная схема	По проекту
5. Инженерлік қамтамасыз ету	-
5. Инженерное обеспечение	-
3. Қала құрылысы талаптары	
Градостроительные требования	
1. Көлемдік кеңістіктік шешім	Учаске бойынша іргелесс объектілермен байланыстыру
1. Объемно-пространственное решение	Увязать со смежными по участку объектами
2. Бас жоспардың жобасы	жанасатын көшелердің тік жоспарлау белгі
2. Проект генерального плана	в соответствие ПДП, вертикальных план
2-1 тігінен жоспарлау	Іргелес аумақтардың жоғарғы белгілерімен
2-1 вертикальная планировка	Увязать с высокими отметками прил.территории
2-2 абаттандыру және көгалдандыру	Қысқаша сипаттамалары
2-2 благоустройство и озеленение	Краткое описание
2-3 автомобильдер тұрағы	-
2-3 парковка автомобилей	-
2-4 жердің құнарлы қабатын пайдалану	Қысқаша сипаттамалары
2-4 использование плодородного слоя почвы	Краткое описание
2-5 шағын сәулеттік пішіндер	-
2-5 малые архитектурные формы	-
2-6 жарықтандыру	-
2-6 освещение	-
4. Сәулет талаптары	
Архитектурные требования	
1. Сәулеттік бейненің стилистикасы	Объектінің функционалдық ерекшелеріне
1. Стилистика архитектурного образа	Сформировать архитектурный образ в ссст
2. Қоршап тұрған ғимараттармен өзара үйлесімдік сипаты	Объектінің орналасқан жері және қала құрылысы мәніне сәйкес
2. Характер сочетания с окружающей застройкой	В соответствии с местоположением объекта и градостраительным значением
3. Түсі бойынша шешім	келісілген эскиздық жобаға сәйкес
3. Цветовое решение	Согласно согласованному эскизному проекту
4. Жарнамалық-ақпараттық шешім, оның ішінде:	-
4. Рекламно-информационное решение, в том числе:	-
4-1 түнгі жарықпен безендіру	Қысқаша сипаттамалары
4-1 ночное световое оформление	Краткое описание



5. Кіреберіс тораптар	-
5. Входные узлы	-
6. Халықтың мүмкіндігі шектеулі топтарының тіршілік әрекеті үшін жағдай жасау	-
6. Создание условий для жизнедеятельности маломобильных групп населения	-
7. Дыбыс-шу көрсеткіштері бойынша шарттарды сақтау	-
7. Соблюдение условий по звукошумовым показателям	-
Д. Сыртқы әрлеуге қойылатын талаптар	
Д. Требования к наружной отделке	
1. Жертөле	Жоғарғы сапалы. Тозбайтын әрлеу материалдарын қарастыру
1. Цоколь	Предусмотреть высококачественные, долговечные отделочные материалы
2. Қасбет Қоршау құрастырмалары	Жоғарғы сапалы. Тозбайтын әрлеу және қаптама материалдарын қарастыру
2. Фасад Ограждающие конструкций	Предусмотреть высококачественные, долговечные отделочные и облицовочные материалы
5. Инженерлік желілерге қойылатын талаптар	
Требования к инженерным сетям	
1. Жылумен жабдықтау	№ -, 01.10.2021
1. Теплоснабжение	№ -, 01.10.2021
2. Сумен жабдықтау	№ -, 01.10.2021
2. Водоснабжение	№ -, 01.10.2021
3. Кәріз	№ -, 01.10.2021
3. Канализация	№ -, 01.10.2021
4. Электрмен жабдықтау	№ Техникалық шарттарға сәйкес/Согласно техническим условиям, 01.10.2021
4. Электроснабжение	№ Техникалық шарттарға сәйкес/Согласно техническим условиям, 01.10.2021
5. Газбен жабдықтау	№ -, 01.10.2021
5. Газоснабжение	№ -, 01.10.2021
6. Телекоммуникация	№ -, 01.10.2021
6. Телекоммуникация	№ -, 01.10.2021
7. Дренаж (қажет болған жағдайда) және нөсерлік кәріз	№ -, 01.10.2021
7. Дренаж (при необходимости) и ливневая канализация	№ -, 01.10.2021
8. Стационарлық суғару жүйелері	№ -, 01.10.2021
8. Стационарные поливочные системы	№ -, 01.10.2021



Құрылыс салушыға жүктелетін міндеттер	
Обязательства, возлагаемые на застройщика	
1. Инженерлік іздегірулер бойынша	-
1. По инженерным изысканиям	-
2. Қолданыстағы құрылыстар мен құрылғыларды бұзу (ауыстыру) бойынша	-
2. По сносу (переносу) существующих строений и сооружений	-
3. Жер асты және жер үсті коммуникацияларын ауыстыру бойынша	-
3. По переносу подземных и надземных коммуникаций	-
4. Жасыл екпелерді сақтау және /немесе отырғызу бойынша	Қысқаша сипаттамасы
4. По сохранению и/или пересадке зеленых насаждений	Краткое описание
5. Учаскені уақытша қоршау құрылысы бойынша	-
5. По строительству временного ограждения участка	-
Қосымша талаптар	1.Нобайлық жобаға сәйкес құрылыс салынатын жалпы алаң 2.Ресурс үнемдейтін және заманауи энергия үнемдейтін технологиялық материалдарын қолдану
Дополнительные требования	1.Общая площадь застройки согласно эскизному проекту 2.Применить материалы по ресурсосбережению и современных энергосберегающих технологий
Жалпы талаптар	Жобаны әзірлеу кезінде қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелерінің заңнамасының талаптарын орындау . Құрылыс-монтаж жұмыстары өндірісінің бастаудың «Қостанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» ММ құрылыс-монтаж өндірісінің құқығына рұқсат алу. Эскиздік жобаны АПЗ сәйкестігі бөлігін белгіленген тәртіпте жергілікті сәулет органында келісу. Құрылыс аяқталғанда объектіні өз бетімен қабылдау комиссиясының актісімен пайдалануға беру. Жобаны ауданның сәулетшісімен, Әулікөл ауданы жер комиссиясы төрағасымен, село әкіміменмен келісу.
Общие требования	При разработке проекта выполнить требования действующего законодательства строительных норм и правил. Перед началом производства строительно-монтажных работ получить разрешение на право производство строительно-монтажных работ работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» Эскизный проект согласовать установленном порядке в местном органе архитектуры в части соответствия АПЗ. По



	завершению строительство объект ввести в эксплуатацию актом ввода приемочной комиссии собственником самостоятельно. Проект согласовать с архитектором района, председателем земельного комитета Аулиекольского района, акимом села.
--	---

Ескертпелер:

1. Сәулет-жоспарлау тапсырмасы (бұдан әрі – СЖТ) және техникалық талаптар жобалау (жобалау-сметалық) құжаттаманың құрамында бекітілген құрылыстың бүкіл нормативтік ұзақтығының мерзімі шегінде қолданылады.
 2. СТЖ шарттарын қайта қарауды талап ететін мән-жайлар туындаған кезде, оған өзгерістер тапсырыс берушінің келісімі бойынша енгізілуі мүмкін.
 3. СЖТ-да көрсетілген талаптар мен шарттар меншік нысанына және қаржыландыру көздеріне қарамастан инвестициялық процестің барлық қатысушылары үшін міндетті. СЖТ тапсырыс берушінің немесе жергілікті сәулет және қала құрылысы органының өтініші бойынша қала құрылыстық кеңестің, сәулеттік жұртшылықтың талқылау нысанасы болып, тәуелсіз сараптамада қарала алады.
 4. Тапсырыс беруші СЖТ-да қамтылған талаптармен келіспеуі сот тәртібімен шағымдана алады.
 5. Берілген СЖТ сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіпте құрылысқа жобалау алдындағы және жобалау (жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеуге және сараптамадан өткізуге арналған негіздемені білдіреді.
 6. Мемлекеттік инвестициялардың қатысуынсыз салынып жатқан (салынған), бірақ мемлекеттік және қоғамдық мүдделерді қозғайтын объектілерді қабылдау комиссиялары пайдалануға қабылдауға тиіс.
- Аталған талапты тапсырыс берушіге (құрылыс салушыға) СЖТ берген кезде аудандардың (қалалардың) жергілікті атқарушы органдары белгілейді және ол сол тапсырмада, сондай-ақ құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге берілген рұқсатта тіркеуге тиіс.


Примечания:

1. Архитектурно-планировочное задание (далее – АПЗ) и технические условия действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства, утвержденного в составе проектной (проектно-сметной) документации.
 2. В случае возникновения обстоятельств, требующих пересмотра условий АПЗ, изменения в него могут быть внесены по согласованию с заказчиком.
 3. Требования и условия, изложенные в АПЗ, обязательны для всех участников инвестиционного процесса независимо от форм собственности и источников финансирования. АПЗ по просьбе заказчика или местного органа архитектуры и градостроительства может быть предметом обсуждения градостроительного совета, архитектурной общественности, рассмотрено в независимой экспертизе.
 4. Несогласие заказчика с требованиями, содержащимися в АПЗ, может быть обжаловано в судебном порядке.
 5. Выданное АПЗ является основанием на разработку и проведение экспертизы предпроектной и проектной (проектно-сметной) документации на строительство в установленном уполномоченным государственным органом в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности порядке.
 6. Объекты, строящиеся (построенные) без участия государственных инвестиций, но затрагивающие государственные и общественные интересы, подлежат приемке в эксплуатацию приемочными комиссиями.
- Указанное условие устанавливается местными исполнительными органами (городов) при выдаче заказчику (застройщику) АПЗ и должно быть зафиксировано в этом задании, а также в разрешении на производство строительно-монтажных работ.



Руководитель

Нурханов Адильбек Дабляевич





ҚАУЛЫ

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСТЫҚ БАҒЫН

2020 жылғы 7 ақпан

53

Әкімдіктің 2019 жылғы 20 желтоқсандағы № 536 «Қостанай облыстық мәслихатының 2019 жылғы 18 желтоқсандағы № 454 «Қостанай облысының 2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 106, 108-баптарына сәйкес Қостанай облысының әкімдігі
ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

Қостанай облысы әкімдігінің «Қостанай облыстық мәслихатының 2019 жылғы 20 желтоқсандағы № 536 «Қостанай облысының 2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» шешімін іске асыру туралы» 2019 жылғы 18 желтоқсандағы № 454 қаулысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізіледі:

1-тармақ жаңа редакцияда жазылсын:

«1. Қостанай облысының 2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджеті атқаруға қабылданып, оның ішінде 2020 жылға келесі көрсеткіштерде:

1) кірістер – 244 167 947,5 мың теңге, оның ішінде:

салықтық түсімдер бойынша – 6 198 579,0 мың теңге;

салықтық емес түсімдер бойынша - 769 128,0 мың теңге;

негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша 25 132,0 мың теңге;

трансферттер түсімдері бойынша – 237 175 108,5 мың теңге;

2) шығындар - 245 562 751,7 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу – 5 150 562,0 мың теңге, оның ішінде:

бюджеттік кредиттер – 15 265 048,0 мың теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 10 114 486,0 мың теңге;

4) қаржы активтерімен операциялар бойынша салық - 40 208,0 мың теңге;

5) бюджет тапшылығы (профициті) - 6 585 574,2 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 6 585 574,2 мың теңге.»;

көрсетілген қаулының 1, 15 және 20-қосымшалары осы қаулының 1, 2 және 3-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулы осы қаулының 4 және 5-қосымшаларына сәйкес 25 және 26-қосымшаларымен толықтырылсын.

2. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

**Қостанай облысы әкімінің
міндетін атқарушы**



Ғ. Нұрмұхамбетов



ҚАҒАЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 февраля 2020 года

№ 53

**О внесении изменений и дополнений в постановление акимата
от 20 декабря 2019 года № 536 «О реализации решения
Костанайского областного маслихата от 18 декабря 2019 года № 454
«Об областном бюджете Костанайской области на 2020-2022 годы»**

В соответствии со статьями 106, 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года акимат Костанайской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление акимата Костанайской области «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 18 декабря 2019 года № 454 «Об областном бюджете Костанайской области на 2020-2022 годы» от 20 декабря 2019 года № 536 следующие изменения и дополнения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Принять к исполнению областной бюджет Костанайской области на 2020-2022 годы, в том числе на 2020 год в следующих объемах:

1) доходы – 244 167 947,5 тысячи тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 6 198 579,0 тысяч тенге;

пеналоговым поступлениям – 769 128,0 тысяч тенге;

поступлениям от продажи основного капитала – 25 132,0 тысячи тенге;

поступлениям трансфертов – 237 175 108,5 тысячи тенге;

2) затраты – 245 562 751,7 тысячи тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 5 150 562,0 тысячи тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 15 265 048,0 тысяч тенге;

погашение бюджетных кредитов – 10 114 486,0 тысяч тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 40 208,0 тысяч тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 585 574,2 тысячи тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 585 574,2 тысячи тенге.»;

приложения 1, 15 и 20 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему постановлению;

дополнить указанное постановление приложениями 25 и 26 согласно приложениям 4 и 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.

**Исполняющий обязанности
акима Костанайской области**



Г. Пурмухамбетов



КАЗАКТЕЛЕКОМ

Руководителю
ГУ «Управление энергетики
и ЖКХ акимата Костанайской
области»
Аскарову Д.

110000 РК, Костанайская обл.,
г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 85
тел.: 8(7142) 54-26-60
E-mail: Energy@kostanay.gov.kz

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) № 08-135-1/2021 от 21.01.2021 г.
к плану "Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села
Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области"

1. Строительство подводящего газопровода к селам Диевка и Новоселовка, с Техническим узлом сетей магистральных связей и телевидения № 8 (ТУСМ-8) Объединения «Дальняя связь» (ОДС) – филиал АО «Казакхтелеком» согласована при выполнении следующих технических условий:

1.1 Производство работ по строительству подводящего газопровода, на участке: К784 Костанай-Аулиеколь, ОК784С Аулиеколь-Диевка, должно вестись согласно проекта;

1.2 Проект должен быть выполнен в соответствии с требованиями действующих СНиП РК;

1.3 Условия производства земляных работ должны быть согласованы с местными исполнительными органами (акиматы, архитектуры, отделы земельных отношений и т.д.);

1.4 На всех экземплярах проекта, в местах сближения, пересечения коммуникаций и газораспределительных сетей, указать реквизиты представителей заинтересованных организаций, для вызова их на место производства работ;

1.5 До начала производства работ по строительству газопровода, произвести разбивку существующей волоконно-оптической линии связи (далее ВОЛС) ТУСМ-8 ОДС – филиал АО «Казакхтелеком», на всем участке строительства при параллельном прохождении и в местах пересечений, совместно с представителями Кабельного звена Цеха линейно-кабельных сооружений (далее КЗ ЦЛКС-82), ТУСМ-8;

1.6 Между существующей ВОЛС ТУСМ-8 ОДС – филиал АО «Казакхтелеком» и проектируемым объектом, при параллельном прохождении, расстояние определить **не менее 10-ти метров** от оси существующего кабеля ТУСМ-8, в стесненных городских условиях расстояние при параллельном прохождении - не менее **5-ти метров**;

1.7 Обязать подрядную организацию получить письменное разрешение на производство земляных работ и издать приказ по предприятию на лиц, в обязанность которых вменить ответственность за сохранность кабеля ТУСМ-8 ОДС – филиал АО «Казакхтелеком» на период строительства газопровода. Копию приказа вручить начальнику Цеха линейно-кабельных сооружений- № 82.

2 Производство работ в охранной зоне кабеля
ТУСМ-8 ОДС – филиал АО «Казакхтелеком»

2.1 В охранной зоне международного магистрального кабеля связи (по 2 метра в обе стороны от оси кабеля) **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- 1) бурение скважин и устройство шурфов для взятия проб грунта;
- 2) размещение капитальных строений;
- 3) выкорчевка ишей;

- 4) складирование стройматериалов и габаритных грузов;
- 5) устройство парковок и стоянок для автотранспорта;
- 6) посадка деревьев, кроме кустарников;
- 7) устраивать свалки промышленных и бытовых отходов;
- 8) ломать замерные и предупредительные столбики;

9) устройство бассейнов, санузлов, смотровых ям для автотранспорта и любые другие работы, связанные с разработкой грунта в охранной зоне кабелей связи на глубину более 0,3;

2.2 Местоположение ВОЛС ТУСМ-8 ОДС филиал – АО «Казахтелеком» на местности определяют только работники КЗ ЦЛКС-82 ТУСМ-8, специальными методами и шурфованием силами строительной организации (подрядчика);

2.3 В зоне производства работ кабель ВОЛС ТУСМ-8 отшурфовать (шурфы выполняются по всей длине действующего кабеля на расстоянии не более 10 метров), обозначить предупредительными знаками (на прямых участках трассы через 15-20 м), вешками (через 5 метров), а также у всех точек отклонений от прямолинейной оси трассы более чем на 0,5 м, на всех поворотах трассы, а также на границах пересечений с кабелем ТУСМ-8, где работы будут выполняться ручным способом;

2.4 Одновременно с определением трассы, проверить и глубину залегания кабеля;

2.5 Все работы по строительству газопровода в зоне прохождения ВОЛС ТУСМ-8, в местах сближения и пересечения с существующим волоконно-оптическим кабелем связи ТУСМ-8 ОДС – филиал АО «Казахтелеком», производить только в присутствии и под контролем представителя КЗ ЦЛКС-82, ТУСМ-8, которого необходимо вызвать за **трие суток** до начала производства работ по адресу:

г.Рудный, ул. 50 лет Октября, 59/1, тел. (871431) 5-06-76;

Начальник ЦЛКС-82 – Минин Андрей Юрьевич, сот. 8-777-216-64-37;

Вед. инженер ЦЛКС-82 – Киверин Владимир Александрович, сот. 8-705-449-21-85;

Техник ОПР ЦЛКС-82 – Тапжариков Болат Бакитжанович, сот. 8-701-678-08-87;

Вед. инженер КЗ ЦЛКС – 82 - Коваленко Иван Вячеславович, сот. 8-777-160-67-87.

2.6 Принять по акту на временную сохранность, разбитую вешками и знаками кабельную трассу ТУСМ-8 ОДС – филиал АО «Казахтелеком» на период производства работ по строительству газопровода;

2.7 Все работы в охранной зоне кабеля связи (по 2 метра в обе стороны от оси кабеля) производить только ручным способом, без применения ударных инструментов (лом, кирка, отбойный молоток и т.п.), без резких ударов. Работу землеройных механизмов прекратить, не доходя 5-ти метров до оси кабеля ТУСМ-8 ОДС – филиал АО «Казахтелеком»;

2.8 При пересечении кабеля ВОЛС ТУСМ-8 методом прокола или горизонтально-направленного бурения (ГНБ), строящимся газопроводом проложить ниже существующего кабеля на глубину не менее 1 м, пересечение выполнить под прямым углом;

2.9 При пересечении кабеля ВОЛС ТУСМ-8 **открытом** способом предусмотреть защиту кабеля ВОЛС от возможных механических повреждений, в виде короба из металлических швеллеров (d-100 мм), концы короба должны заходить на твердый грунт не менее 1 м. (охранная зона по 2 метра в обе стороны от оси кабеля), швеллеры необходимо связать стальной оцинкованной проволокой диаметром не менее 3 мм, через каждые 30 см;

2.10 Разработка грунта, снятие асфальта, плодородного слоя почвы над кабелем связи производится вручную и силами подрядной организации в присутствии представителей ТУСМ-8;

2.11 Места пересечения с кабелем ВОЛС ТУСМ-8 обозначить установкой ж/бетонных замерных столбиков и обозначить шаровыми маркерами;

2.12 Засыпку траншей выполнить слоями грунта толщиной не более 0,1 м с тщательным уплотнением;

2.13 В случае отсутствия возможности выполнить пересечение с полной засыпкой траншеи в течение одной смены, строительной организации обеспечить круглосуточную охрану откопанного кабеля ВОЛС ТУСМ-8. Запрещается оставлять кабель незащищенным;

2.14 Принять все меры к недопущению повреждения кабеля ВОЛС ТУСМ-8 и сигнальной ленты;

2.15 По окончании работ по пересечению газопровода с кабелем ТУСМ-8 составить совместный акт на скрытые работы;

2.16 Производство земляных работ при строительстве газопровода в местах пересечения с ВОЛС ТУСМ-8 ОДС – филиал АО «Казахтелеком», производить с соблюдением «Правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, включая порядок установления охранных зон и режим работы в них», (утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 24 декабря 2014 года № 281), только в присутствии представителя КЗ ЦЛКС-82 ТУСМ-8 ОДС – филиал АО «Казахтелеком»;

3 Дополнительные условия

3.1 Рабочий проект, а также производство работ, в обязательном порядке согласовать дополнительно с ТУСМ-8;

3.2 Технический надзор за сохранностью существующей ВОЛС ТУСМ-8, выполнить на основании договора (п. 56 «Правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, включая порядок установления охранных зон и режим работы в них», заключенного между лицом производящим строительные работы и ТУСМ-8;

3.3 В случае невыполнения ТУ, если действия застройщика (подрядчика) приведут к повреждению кабеля связи ТУСМ-8 ОДС – филиал АО «Казахтелеком», лица, ответственные за производство работ, несут уголовную ответственность (ст. 398 УК РК), а организация, проводившая работы возмещает стоимость простоя связей и аварийно-восстановительных работ;

3.4 Данные ТУ не являются основанием, для начала производства работ. Письменное разрешение (согласование) на производство земляных работ по данному проекту получить в КЗ ЦЛКС-82 ТУСМ-8; г. Костанай, ул. Каирбекова 312, тел. 8(7142) 560634

3.5 Заказчику работ ГУ «Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области», представить организацию (производителя работ) в ТУСМ-8, для проведения с ними комплекса охранно-предупредительной работы, в целях недопущения повреждения магистральной линии связи ОДС – филиал АО «Казахтелеком»;

3.6 Все пункты настоящих ТУ внести в экземпляры рабочих чертежей, затрагивающих зону прохождения трассы ВОЛС ТУСМ-8 ОДС – филиал АО «Казахтелеком»;

3.7 Срок действия технических условий 12 месяцев, 20.01.2022 г. По окончании срока действия настоящих ТУ, при невыполнении вышеуказанных работ, технические условия необходимо подтвердить и пересогласовать;

3.8 В случае внесения изменений в проект или принятия другого проектного решения, уведомить ТУСМ-8 об этом письменно и согласовать проект с ТУСМ-8 ОДС – филиал АО «Казахтелеком» дополнительно;

3.9 Организационные вопросы решать по адресам:

г. Рудный, ул. 50 лет Октября, 59/1, тел. 8(71431) 9-36-20, 5-07-81

г. Костанай, ул. Каирбекова 312, тел. 8(7142) 56-06-34

И.о. начальника производственно-технического отдела ТУСМ-8



А. Сайферт

Исп.: инженер ПТО ТУСМ-8
Емельянова Анастасия
тел. 8(71431) 9-36-20



ТУ получил представитель ГУ «Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области»:



110000, Костанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 85
тел. факс: 8 (7142) 54-26-60
e-mail: energy@kostanay.gov.kz

110000, город Костанай, ул. Тәуелсіздік, 85
тел. факс: 8 (7142) 54-26-60
e-mail: energy@kostanay.gov.kz

25-Н.80 № 05-3582

Директору
ТОО «Межрайгаз+»
Утемисову О.М.

*по проекту «Строительство подводящего
газопровода от АГРС села Аулиеколь до с. Диевка
с подключением с. Новоселовка Аулиекольского района
Костанайской области»*

Направляем технические условия № 05/1242 от 18.11.2020 г. на пересечение автодороги областного значения «Аулиеколь-Диевка-Косагал-Акжол» проектируемым газопроводом выданные ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области».

Технические условия прилагаются.

Приложение: 2 листа.

Заместитель руководителя

Д. Бабенов

Исп. Искаев Т.Р.
Тел. 8(7142) 54-79-33

5. До начала производства монтажных работ предоставить в ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» гарантийное письмо заказчика об обеспечении финансирования работ, а также гарантийное обязательство о восстановлении поврежденных элементов дороги.

6. После окончания выполнения строительно-ремонтных работ, пригласить представителя ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области» для осмотра объекта.

Срок действия технического условия - 1 год с момента выдачи.

Руководитель

О. Нургалиев

Исп. Ермаганбетов Ч.А.
тел. 8(7142) 549-533



ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТӘУЕЛСІЗДІК, 85

На вх. № 422
от 05.08.2021г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на присоединение объекта электроснабжения к электрическим сетям
(в связи с подключением вновь вводимых или реконструируемых электроустановок к
электрическим сетям энергопередающей организации)

Исходные данные, согласно запроса потребителя

ОБЪЕКТ, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	: ПГБ-1 : АУЛИЕКОЛЬСКИЙ РАЙОН, : С.ДИЕВКА, УЛ.ГАГАРИНА
РАЗРЕШЕННАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОЩНОСТЬ	: 0.5 кВт
КАТЕГОРИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ	: III
ХАРАКТЕР ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	: постоянный

1. Центр питания - ПС-35/10кВ "Диевка".
2. Точка подключения - КТП-10/0.4кВ-250кВА-№6543, запитанная по ВЛ-10кВ "Диевка - Зерноток".
3. Присоединение электроустановок объекта "ПГБ-1" к электрическим сетям выполнить по ЛЭП-0.23кВ расчётного сечения в однофазном исполнении от РУ-0.4кВ КТП-№6543, с установкой на отходящем фидере коммутационного аппарата типа "ВА" расчетных номиналов.
Марку, сечение, исполнение ЛЭП-0.23кВ, а также номинальную мощность коммутационного аппарата определить проектом.

4. Расчётный учёт электроэнергии предусмотреть (согласно п. 38, п. 39, п. 40, п. 44, п. 45, п. 46, п. 47 "Правил пользования электрической энергией" РК от 2015 года) в шкафу учета, установленном рядом с КТП-№6543 по однофазному прибору учёта активной энергии с классом точности 0.5-2.0 прямого включения расчётных номиналов.
5. Трассу ЛЭП-0.23кВ согласовать со всеми заинтересованными организациями.
6. Заземление, молниезащиту, защиту электрической сети от перегрузок и токов КЗ, монтажные работы, выполнить согласно ПУЭ.
7. Согласно Приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №393 "Об утверждении нормативных значений коэффициента мощности в электрических сетях субъектов Государственного энергетического реестра" обеспечить соблюдение $\cos\phi$ на стороне 10кВ - не менее 0.92, на стороне 0.4кВ - не менее 0.93.
Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности для обеспечения $\cos\phi$.
8. Для проведения осмотра внешнего подключения и проверки соответствия выполненных работ выданным техническим условиям, необходимо обратиться в Аулиекольский РЭС для подачи уведомления о выполнении технических условий и готовности к подаче напряжения (п. 21 «Правил пользования электрической энергией» РК от 2015 года).
9. Присоединение электроустановок к сетям ТОО "ЭПК-forfait" и подачу напряжения выполнить согласно Параграфа 3 и пункта 32 "Правил пользования электрической энергией" РК от 2015 года.
10. При увеличении потребляемой электрической мощности сверх в ранее выданных технических условиях, изменении схемы внешнего электроснабжения и изменении категории надёжности электроснабжения приёмников электрической энергии потребителя, подключение объекта должно осуществляться на основании новых технических условий, разработанных по Вашему запросу.
11. При реализации технических условий применять электрооборудование и материалы не ранее 2018 года выпуска.
12. Срок действия ТУ - до 05.08.2024г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АУЛИЕКОЛЬСКОГО
РЭС



А.Д. КАРМЕНОВ

исп. Карменов А.Д.
тел. 2-11-65.



ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТӘУЕЛСІЗДІК, 85

На вх. № 423
от 05.08.2021г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на присоединение объекта электроснабжения к электрическим сетям
(в связи с подключением вновь вводимых или реконструируемых электроустановок к
электрическим сетям энергопередающей организации)

Исходные данные, согласно запроса потребителя

ОБЪЕКТ, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	: ПГБ-2 : АУЛИЕКОЛЬСКИЙ РАЙОН, С.ДИЕВКА, НА УГЛУ УЛИЦ МАМЕДОВА И МУРАТБАЕВА
РАЗРЕШЕННАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОЩНОСТЬ	: 0.5 кВт
КАТЕГОРИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ	: III
ХАРАКТЕР ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	: постоянный

1. Центр питания - ПС-35/10кВ "Диевка".
2. Точка подключения - КТП-10/0.4кВ-100кВА-№6560, запитанная по ВЛ-10кВ "Диевка - Ц.Усадьба".
3. Присоединение электроустановок объекта "ПГБ-2" к электрическим сетям выполнить по ВЛИ-0.23кВ расчётного сечения в однофазном исполнении ответвлением от существующей ВЛ-0.4кВ (оп. №28), запитанной от РУ-0.4кВ КТП-№6560 (ф. № 2).

Марку, сечение, исполнение ВЛИ-0.23кВ определить проектом.

4. Расчётный учёт электроэнергии предусмотреть (согласно п. 38, п. 39, п. 40, п. 44, п. 45, п. 46, п. 47 "Правил пользования электрической энергией" РК от 2015 года) в шкафу учета, установленном на первой ответвительной опоре по однофазному прибору учёта активной энергии с классом точности 0.5-2.0 прямого включения расчётных номиналов.
5. Трассу ВЛИ-0.23кВ согласовать со всеми заинтересованными организациями.
6. Заземление, молниезащиту, защиту электрической сети от перегрузок и токов КЗ, монтажные работы, выполнить согласно ПУЭ.
7. Согласно Приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №393 "Об утверждении нормативных значений коэффициента мощности в электрических сетях субъектов Государственного энергетического реестра" обеспечить соблюдение $\cos\phi$ на стороне 10кВ - не менее 0.92, на стороне 0.4кВ - не менее 0.93.
Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности для обеспечения $\cos\phi$.
8. Для проведения осмотра внешнего подключения и проверки соответствия выполненных работ выданным техническим условиям, необходимо обратиться в Аулиекольский РЭС для подачи уведомления о выполнении технических условий и готовности к подаче напряжения (п. 21 «Правил пользования электрической энергией» РК от 2015 года).
9. Присоединение электроустановок к сетям ТОО "ЭПК-forfait" и подачу напряжения выполнить согласно Параграфа 3 и пункта 32 "Правил пользования электрической энергией" РК от 2015 года.
10. При увеличении потребляемой электрической мощности сверх в ранее выданных технических условиях, изменении схемы внешнего электроснабжения и изменении категории надёжности электроснабжения приёмников электрической энергии потребителя, подключение объекта должно осуществляться на основании новых технических условий, разработанных по Вашему запросу.
11. При реализации технических условий применять электрооборудование и материалы не ранее 2018 года выпуска.
12. Срок действия ТУ - до 05.08.2024г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АУЛИЕКОЛЬСКОГО
РЭС

 А.Д. КАРМЕНОВ

исп. Карменов А.Д.
тел. 2-11-65.

Акт разграничения балансовой принадлежности

№ 415/03-21 от 9 августа 2021 г.

Категория надежности потребителя: III

Разрешенная электрическая мощность по техническим условиям:

№ 415

от 9 августа 2021 г.

P= 0.5 кВт

Режим работы потребителя: постоянный

1. На балансе абонента находятся следующие электроустановки:

1.1 Воздушные линии

1.1.1 ВЛИ-0,23кВ от опоры №28 ВЛ-0,4кВ Ф.№-2 от КТП-№6560

1.2 Внутренние и наружные проводки

1.2.1 Внутренние и наружные электропроводки

1.3 Приборы учета и контроля

1.3.1 Приборы учета электроэнергии

2. Граница раздела сетей устанавливается:

НА КОНТАКТАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВЛИ-0,23кВ К ИЗОЛЯТОРАМ НА ОПОРЕ №28 СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЛ-0,4кВ ЗАПИТАННОЙ ОТ РУ-0,4кВ КТП-№6560 (Ф.№-2) (ВЛ-10кВ"ДНЕВКА-Ц.УСАДЬБА").

3. Из них обслуживаются персоналом

3.1 Абонента:

3.1.1 ВЛИ-0,23кВ от опоры №28 ВЛ-0,4кВ Ф.№-2 от КТП-№6560

3.1.2 Приборы учета электроэнергии

3.1.3 Внутренние и наружные электропроводки

При этом, за состояние контактов присоединений ответственность несёт Аулиекольский РЭС. Энергопередающая организация не несет ответственности перед Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения категории надёжности обеспечения электроснабжения Потребителя и повреждении оборудования, не находящегося у неё на балансе.

Энергопередающая организация:

ТОО "ЭПК-forfait"

Аулиекольский РЭС

Потребитель:

ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АКИМАТА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ"

Юридический адрес:

Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТӘУЕЛСІЗДІК, 85

Объект:

ПГБ-2

Адрес объекта:

АУЛИЕКОЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ДНЕВКА,
НА УГЛУ УЛИЦ МАМЕДОВА И
МУРАТБАЕВА

Главный инженер

Карменов А.Д.

Ф.И.О.,

подпись



Цемкилов А.Р.

Ф.И.О.,

подпись



Схема подключения потребителя к электрическим сетям



Энергопередающая организация:
ТОО "ЭПК-forfait"

Аудиокодовый РЭС

Потребитель:

ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АКИМАТА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ"

Юридический адрес:

Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТӘУЕЛСІЗДІК, 85

Объект:

ПГБ-2

Адрес объекта:

АУЛИКОЛЬСКИЙ РАЙОН, С. ДШЕВКА,
НА УГЛУ УЛИЦ МАМЕДОВА И
МУРАТБАЕВА

Главный инженер

Карменов А.Д.

 $\Phi_{\text{H}_2\text{O}_2}$

INDEX



Уваров А.П.

Φ, Π, Ω

PRODUCTION

444-002





ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТӘУЕЛСІЗДІК, 85

На вх. № 424.
от 05.08.2021г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на присоединение объекта электроснабжения к электрическим сетям
(в связи с подключением вновь вводимых или реконструируемых электроустановок к
электрическим сетям энергопередающей организации)

Исходные данные, согласно запроса потребителя

ОБЪЕКТ, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ	: ПГБ : С.НОВОСЕЛОВКА, УЛ.БАЙМАГАМБЕТОВА
РАЗРЕШЕННАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ МОЩНОСТЬ	: 0.5 кВт
КАТЕГОРИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ	: III
ХАРАКТЕР ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	: постоянный

1. Центр питания - ПС-35/10кВ "Новоселовка".
2. Точка подключения - КТП-10/0.4кВ-160кВА-№6907, запитанная по ВЛ-10кВ "Новосёловка - Аккудук".
3. Присоединение электроустановок объекта "ПГБ" к электрическим сетям выполнить по ВЛИ-0.23кВ расчётного сечения в однофазном исполнении ответвлением от существующей ВЛ-0.4кВ (оп. № 39), запитанной от РУ-0.4кВ КТП-№6907 (ф. № 2).
Марку, сечение, исполнение ВЛИ-0.23кВ определить проектом.
4. Расчётный учёт электроэнергии предусмотреть (согласно п. 38, п. 39, п. 40, п. 44, п. 45, п. 46, п. 47 "Правил пользования электрической энергией" РК от 2015 года) в шкафу учёта, установленном на первой ответвительной опоре по однофазному прибору учёта активной энергии с классом точности 0.5-2.0 прямого включения расчётных номиналов.

5. Трассу ВЛИ-0.23кВ согласовать со всеми заинтересованными организациями.
6. Заземление, молниезащиту, защиту электрической сети от перегрузок и токов КЗ, монтажные работы, выполнить согласно ПУЭ.
7. Согласно Приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №393 "Об утверждении нормативных значений коэффициента мощности в электрических сетях субъектов Государственного энергетического реестра" обеспечить соблюдение $\cos\phi$ на стороне 10кВ - не менее 0.92, на стороне 0.4кВ - не менее 0.93.
Проектом определить необходимость установки устройств компенсации реактивной мощности для обеспечения $\cos\phi$.
8. Для проведения осмотра внешнего подключения и проверки соответствия выполненных работ выданным техническим условиям, необходимо обратиться в Аулиекольский РЭС для подачи уведомления о выполнении технических условий и готовности к подаче напряжения (п. 21 «Правил пользования электрической энергией» РК от 2015 года).
9. Присоединение электроустановок к сетям ТОО "ЭПК-forfait" и подачу напряжения выполнить согласно Параграфа 3 и пункта 32 "Правил пользования электрической энергией" РК от 2015 года.
10. При увеличении потребляемой электрической мощности сверх в ранее выданных технических условиях, изменении схемы внешнего электроснабжения и изменении категории надёжности электроснабжения приёмников электрической энергии потребителя, подключение объекта должно осуществляться на основании новых технических условий, разработанных по Вашему запросу.
11. При реализации технических условий применять электрооборудование и материалы не ранее 2018 года выпуска.
12. Срок действия ТУ - до 05.08.2024г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР АУЛИЕКОЛЬСКОГО
РЭС

 А.Д. КАРМЕНОВ

исп. Карменов А.Д.
тел. 2-11-65.

Акт разграничения балансовой принадлежности

№ 416/03-21 от 9 августа 2021 г.

Категория надежности потребителя: III

Разрешенная электрическая мощность по техническим условиям:

№ 416

от 9 августа 2021 г.

P= 5 кВт

Режим работы потребителя: постоянный

1. На балансе абонента находятся следующие электроустановки:

1.1 Воздушные линии

1.1.1 ВЛИ-0,23кВ от опоры №39 ВЛ-0,4кВ Ф.№-2 от КТП-№6907

1.2 Внутренние и наружные проводки

1.2.1 Внутренние и наружные электропроводки

1.3 Приборы учета и контроля

1.3.1 Приборы учета электроэнергии

2. Граница раздела сетей устанавливается:

НА КОНТАКТАХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ВЛИ-0,23кВ К ИЗОЛЯТОРАМ НА ОПОРЕ №39 СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ВЛ-0,4кВ ЗАПИТАННОЙ ОТ РУ-0,4кВ КТП-№6907 (Ф.№-2) (ВЛ-10кВ "НОВОСЕЛОВКА-АККУДУК").

3. Из них обслуживаются персоналом

3.1 Абонента:

3.1.1 ВЛИ-0,23кВ от опоры №39 ВЛ-0,4кВ Ф.№-2 от КТП-№6907

3.1.2 Приборы учета электроэнергии

3.1.3 Внутренние и наружные электропроводки

При этом, за состояние контактов присоединений ответственность несёт Аулиекольский РЭС.

Энергопередающая организация не несет ответственности перед Потребителем за перерывы в электроснабжении при несоответствии схемы электроснабжения категории надежности обеспечения электроснабжения Потребителя и повреждении оборудования, не находящегося у неё на балансе.

Энергопередающая организация:

ТОО "ЭПК-forfait"

Аулиекольский РЭС

Потребитель:

ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АКИМАТА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ"

Юридический адрес:

Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТӘУЕЛСІЗДІК, 85

Объект:

ПГБ

Адрес объекта:

АУЛИЕКОЛЬСКИЙ РАЙОН,
С.НОВОСЕЛОВКА,
УЛ.БАЙМАГАМБЕТОВА

Главный инженер

Карменов А.Д.

Ф.И.О.,

подпись,



Исмаилов А.Р.

Ф.И.О.,

подпись,



Схема подключения потребителя к электрическим сетям



Энергопередающая организация:
ТОО "ЭПК-forfait"

Аулиекольский РЭС

Потребитель:

ГУ "УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АКИМАТА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ"

Юридический адрес:

Г. КОСТАНАЙ, УЛ. ТӘУЕЛСІЗДІК, 85

Объект:

ПГБ

Адрес объекта:

АУЛИЕКОЛЬСКИЙ РАЙОН
С.НОВОСЕЛОВКА,
УЛ.БАЙМАГАМБЕТОВА

Главный инженер

Карменов А.Д.

Ф.И.О.,

подпись



Исмаилов А.С.

Ф.И.О.,

подпись





Заказчик: ГУ "Управление энергетики и ЖКХ акимата
Костанайской области"

№ 401-4015-2383
от 02.11.2021г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение объекта электроснабжения к электрическим сетям

ОБЪЕКТ, ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ : ПГБ (район АГРС) по РП
"Строительство подводящего
газопровода от АГРС села Ауликоль
до села Диевка с подключением сети
Новоселовка Аулиекольского района
Костанайской области"

РАЗРЕШЕННАЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ : 0,5 кВт

КАТЕГОРИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ : III

ХАРАКТЕР ПОТРЕБЛЕНИЯ : постоянный

1. Центр питания - ПС-35/10кВ "Семнозерная".
- ПС-220/35/10кВ "Аманкарагай".
2. Точка подключения - КТП-10/0.4кВ-(2х40)кВА-АО "КазТрансГаз Аймақ", запитанная от
ВЛ-10кВ "РП-ДСУ-ПДУ" и ВЛ-10кВ "РП ДСУ-Аманкарагай"
3. Присоединение электроустановок объекта "ПГБ" к электрическим сетям выполнить по
ЛЭП расчетного сечения от РУ-0.4кВ КТП- АО "КазТрансГаз Аймақ" с установкой на
отходящем фидере коммутационного аппарата "ВА" расчетных номиналов

Марку, сечение, исполнение ЛЭП, номинальную мощность коммутационного аппарата
определить проектом.

4. Расчетный учёт электроэнергии предусмотреть (согласно п. 38, п. 39, п. 40, п. 44, п. 45, п.
46, п. 47 «Правил пользования электрической энергией» от 2015 года).
5. Трассу ЛЭП согласовать со всеми заинтересованными организациями.
6. Заземление, молниезащиту, защиту электрической сети от перегрузок и токов КЗ,
монтажные работы, выполнить согласно ПУЭ.
7. Проектом определить необходимость установки устройства компенсации реактивной
мощности для обеспечения соэф (Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №393 "Об утверждении нормативных
значений коэффициента мощности в электрических сетях субъектов Государственного
энергетического реестра").

8. Присоединение электроустановок к электрическим сетям и подачу напряжения выполнить согласно Параграфу 3 и пункта 32 "Правил пользования электрической энергией" РК от 2015 года.
9. При увеличении потребляемой электрической мощности сверх в ранее выданных технических условиях, изменении схемы внешнего электроснабжения и изменении категории надёжности электроснабжения приёмников электрической энергии потребителя, подключение объекта должно осуществляться на основании новых технических условий, разработанных по Вашему запросу.
10. Технические условия согласовать с ТОО "ЭПК-forfait".
11. Технические условия действуют в течение всего срока нормативной продолжительности строительства, утвержденного в составе проектной (проектно-сметной) документации

Начальник ПТО



Ерленулы Канат



Қазақстан Республикасы, 110000,
Қостанай қ., Алтынсарина көшесі, 130
Тел: 8(714)254-06-07
Тел/факс: 8(714)253-30-11
E-mail: aymak.kostanay@ktga.kz.

Республика Казахстан, 110000,
г.Костанай, улица Алтынсарина, 130
Тел: 8(714)254-06-07
Тел/факс: 8(714)253-30-11
E-mail: aymak.kostanay@ktga.kz.

« 08 » 10 20 20 ж.

исх.№№ № 401-604-2405

Заместителю руководителя
ГУ «Управление энергетики и
ЖКХ акимата
Костанайской области»
Д.Бабенову

Касательно согласования трассы газопровода

На Ваше письмо (исх.№05-2193 от 06.10.2020 г., вх.№2487 от 06.10.2020 г.) касательно рассмотрения предоставленных проектных решений по прокладке газопровода от АГРС-Аулиеколь до села Диевка Аулиекольского района.

Костанайский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймақ» (далее - Филиал) согласовывает «Вариант 1» предоставленной схемы.

Дополнительно сообщаем, что расход газа на села Юльевка и Федосеевка Аулиекольского района не учитывался при проектировании и строительстве АГРС-Аулиеколь.

Директор

Камбаров Е.Ж.



© Reproduced by permission of the
Minister of the Interior

05.11.2020. 19:12

“МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОТРАНЗИТ”

жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі



Товарищество с ограниченной
ответственностью

“МЕЖРЕГИОНЭНЕРГОТРАНЗИТ”

Қазақстан Республикасы
110000, Қостанай облысы,
Қостанай қаласы, Киевская көшесі 28 үй
факс: 8 (7142) 56-19-30

№ 132-17
от 13.01.2024
на № _____ от _____

Республика Казахстан
110000, Костанайская область,
г. Костанай, улица Киевская, дом 28
факс: 8 (7142) 56-19-30

№ _____
от _____
на № _____ от _____

ТОО «Межрайгаз +»

тел: 8-705-329-18-93

**О согласовании плана газопровода.
(Вх. № 31 от 12.01.2021г.)**

На Ваш запрос ТОО «Межрегионэнерготранзит» сообщает, что согласовывает план газопровода проекта «Строительство подводящего газопровода от АГРС с.Аулиеколь до с.Диевка с подключением с.Новоселовка Аулиекольского района».

На данном земельном участке сетей ТОО «Межрегионэнерготранзит» нет.

Ответ присылать по адресу: г. Костанай, ул. Киевская-28; тел.: 8 (7142) 56-19-30

Генеральный директор

В.А. Кан

*Исп.: Мадиярова А.М.
тел.: 8 (7142) 56-01-82*



110008, Костанай қаласы, Киевский көшесі, 28
«Сбербанк» АҚ ЕБ Филиалы Қостанай к., ИИК KZ28914398412BC02208
КБЕ 17, БИК SABRKZKA, СТН 391700218718, БИН 030640002151
тел./факс (7142) 56-16-00
E-mail: kano@forfait.kz

110008, г. Костанай, ул. Киевская, 28
ИИК KZ28914398412BC02208 в Филиал ДБ АО «Сбербанк» г.Костанай
КБЕ 17, БИК SABRKZKA, РИН 391700218718, БИН 030640002151
тел./факс (7142) 56-16-00
E-mail: kano@forfait.kz

ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт) ЖШС	
№	4122-12
«25»	10 2021 ж.г.

ТОО «Межрайгаз+»
г. Костанай,
ул. Шевченко, 40

«О согласовании план электроснабжения»

на вх. № 21-2968 от 21.10.2021г.

ТОО «ЭПК-forfait» согласовывает план электроснабжения по объекту: «Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области», с условием соблюдения требований главы 2.5 «Пересечение и сближение ВЛ между собой» «Правил устройства электроустановок» от 2008 года (ВЛ-10кВ «Новоселовка-Аккудук» (в пролете опор №64-№65).

Не позднее, чем за 12 календарных дней до начала работ, необходимо повторно обратиться в Аулиекольский РЭС для получения разрешения на производство работ в охранной зоне электроустановок ТОО «ЭПК-forfait».

Генеральный директор

Д.Н. Аманжулов

Исп.: Байгутенова З.Б.
т. 55-33-49



110008, Костанай қаласы, Киевский көшесі, 28
«Сбербанк» АҚ ЕБ Филиалы Костанай к., ИИК KZ28914398412BC02208
КБЕ 17, БИК SABRKZKA, СТИ 391700218718, БИН 030640002151
тел./факс (7142) 56-16-00
E-mail: kano@forfait.kz

110008, г. Костанай, ул. Киевская, 28
ИИК KZ28914398412BC02208 в Филиал ДБ АО «Сбербанк» г.Костанай
КБЕ 17, БИК SABRKZKA, РИН 391700218718, БИН 030640002151
тел./факс (7142) 56-16-00
E-mail: kano@forfait.kz

ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт) ЖШС	
№	4123-2
25	10 20 ж. / г.

ТОО «Межрайгаз+»
г. Костанай,
ул. Шевченко, 40

«О согласовании плана электроснабжения»

на вх. № 21-2968 от 12.10.2021г.

ТОО «ЭПК-forfait» согласовывает план электроснабжения по объекту:
«Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села
Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района
Костанайской области» (ПГБ №1).

На данном участке сети ТОО «ЭПК-forfait» отсутствуют.

Генеральный директор

Д.Н. Аманжулов

Исп.: Байгутенова З.Б.
т. 55-33-49



110008, Қостанай қаласы, Киевский көшесі, 28
«Сбербанк» АҚ ЕБ Филиалы Қостанай қ., ИИК KZ28914398412BC02208
КБЕ 17, БИК SABRKZKA, СТН 391700218718, БИН 030640002151
тел./факс (7142) 56-16-00
E-mail: kano@forfait.kz

110008, г. Костанай, ул. Киевская, 28
ИИК KZ28914398412BC02208 а Филиал ДБ АО «Сбербанк» г. Костанай
КБЕ 17, БИК SABRKZKA, РИН 391700218718, БИН 030640002151
тел./факс (7142) 56-16-00
E-mail: kano@forfait.kz

ТОО «ЭПК-forfait» (ЭПК-форфайт) ЖШС
№ 4124-12
"25" 10 2024 ж./г.

ТОО «Межрайгаз+»
г. Костанай,
ул. Шевченко, 40

«О согласовании плана электроснабжения»

на вх. № 21-2968 от 12.10.2021г.

ТОО «ЭПК-forfait» согласовывает план электроснабжения (лист №2) по объекту: «Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области» (ПГБ №2).

На данном участке сети ТОО «ЭПК-forfait» отсутствуют.

Генеральный директор

Д.Н. Аманжолов

Исп.: Байгүтенова З.Б.
т. 55-33-49

№ п/п	Наименование организации ТОО «Агрофирма «Диевская»	Объем здания	Адрес объекта
1	Ц/контора ТОО АГ»Диевская»	447,7	Диевка Улица Мира 9
2	Гостиница-комендант ТОО АГ»Диевская»	105,2	
3	Охрана офиса ТОО АГ»Диевская»	12,5	
4	Гараж (исполн.дир.) ТОО АГ»Диевская»	132,6	
5	Гостиница ТОО АГ»Диевская»	88,7	
6	МТМ (старое новое) ТОО АГ»Диевская»	2407,1	
7	Цех сантехников ТОО АГ»Диевская»	116,9	
8	Дизель ТОО АГ»Диевская»	30,8	
9	Теплый бокс МТМ ТОО АГ»Диевская»	609,1	
10	Гараж пож.маш. ТОО АГ»Диевская»	36	
11	Теплый бокс (Бол) ТОО АГ»Диевская»	304,6	
12	Диспетчерская а/гараж ТОО АГ»Диевская»	25,1	
13	Гараж (ген.дир.) ТОО АГ»Диевская»	185,4	
14	Гараж (спец.) ТОО АГ»Диевская»	196,9	
15	Столярный цех ТОО АГ»Диевская»	76	
16	Теплый бокс отд№1 ТОО АГ»Диевская»	411,6	
17	Акимат	102,5	
18	Фитнес/Центр ТОО АГ»Диевская»	401,4	
19	Баня ТОО АГ»Диевская»	404,9	
20	Дом культуры ТОО АГ»Диевская»	1178,1	
	ИТОГО:	7273,1	

**«КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ӘКІМДІГІНІҢ
ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ ТҰРҒЫН ҮЙ-
КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ
БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА АКИМАТА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ»**

110000, Костанай қаласы, Тәуелсіздік көшесі, 85
үй тел. факс: (7142) 54-26-60
e-mail: Energy@kostanay.gov.kz

110000, город Костанай, ул. Тәуелсіздік, 85
тел., факс: (7142) 54-26-60
e-mail: Energy@kostanay.gov.kz

09.11.2021 № 05-Н/2580

**Директору
ТОО «Межрайгаз+»
Утемисову О.М.**

ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» просит рассчитать сметную стоимость строительства по проекту «Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до с. Диевка с подключением с. Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области» в ценах 2022 года, с учетом нормативной продолжительности строительства и началом производства работ с мая 2022 года.

Заместитель руководителя

Ч. Кенжалы

Иск. Искалев Т.Р.
Тел. 8(7142) 54-79-33
t.iskallev@kostanay.gov.kz

ҚОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ӘУЛІЕКӨЛ АУДАНЫНЫҢ
ДИЕВ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ
ӘКІМІ



АКИМ
ДИЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
АУЛИЕКОЛЬСКОГО РАЙОНА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ӘКІМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 21 жыл 29 шілде
Диев ауылы

№ 41-0
село Диевка

«Қостанай облысы, әкімдігінің
Энергетика және тұрғын үй-
Коммуналдық шаруашылық
Басқармасы» мемлекеттік мекемесіне
5 жыл мерзімге жер учаскесіне
уақытша өтеусіз жер пайдалану
құқығын беру туралы
ЖЖТА құрылысы салу үшін

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы №442 Жер Кодексінің 19-бабы 1-тармағына, 36, 43, 44 баптарына және Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» Заңының 35-бабы 1-тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 2021 жылы 27 шілде жер учаскесінің жер – кадастырлық жоспары орналастыру жобасының негізінде:

1. «Қостанай облысының әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесіне «Қостанай облысы Әулиеқөл ауданы Новоселов ауылын қоса отырып, Әулиеқөл ауылданың Диев ауылына дейін су астын сызатын газ құбырын салу» жобасы бойынша ЖЖТА салу үшін Диев ауылдық округі, Диев ауылының Мамедов және Мұратбаев көшелерінің қиылысы орналасқан жалпы ауданы 0,0144 га жер учаскесіне уақытша өтеусіз 5 жылға жер пайдалану құқығы берілсін.

2. «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі «Әулиеқөл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесімен он жұмыс күні аралығында жер учаскесін жалдау туралы шарт жасасын.

3. Осы өкім қол қойылған күнінен бастап мұқиятқа енгізіледі.



М. Досмурзин

000329

Бұйық сарналық мемдіріс ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАНЫЛАДЫ. Қызмет бабына қалыпты қажырменер шектеуді
данада жасалады, белгіленген тәртіппен БЕК
Бұйық без сарналық мемдіріс ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАНЫЛАДЫ. Қызмет бабына қалыпты қажырменер шектеуді
данада жасалады, белгіленген тәртіппен БЕК

КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ӘУЛИЕКӨЛ АУДАНЫНЫҢ
ДИЕВ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ
ӘКІМІ



АКИМ
ДИЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
АУЛИЕКОЛЬСКОГО РАЙОНА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ӘКІМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2021 жыл 29 маусым

Дисп. нұсқасы

№ 41-р

село Диевка

О предоставлении права временного
безвозмездного землепользования
на земельный участок сроком на 5 лет
государственному учреждению
«Управление энергетики и
Жилищно-коммунального хозяйства
акимата Костанайской области» для
строительства ГРПБ

В соответствии с подпунктом 1) статьи 19, статьями 36, 43, 44
Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года №442,
подпунктом 6) пункта 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 23 января
2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении
в Республике Казахстан», на основании земельно-кадастрового плана
земельного участка от 27 июля 2021 года:

1. Предоставить государственному учреждению «Управление
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Костанайской области»
право временного безвозмездного землепользования сроком на 5 лет на
земельный участок общей площадью 0,0144 га, расположенный на
территории Диевского сельского округа, села Диевка на углу улиц Мамедова
и Муратбаева для строительства ГРПБ по проекту «Строительство
подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с
подключением села Новоселовка, Аулиекольского района, Костанайской
области».

2. Государственному учреждению «Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Костанайской области» заключить
договор об аренде земельного участка с государственным учреждением
«Отдел сельского хозяйства и земельных отношений акимата
Аулиекольского района» в течении 10 рабочих дней.

3. Настоящее распоряжение вводится в действие со дня подписания.



М. Досмурзин

000330

Бланк без серийного номера НЕДЕЙСТВУЮЩИЙ. Копия при служебной необходимости
делаются в ограниченном количестве, ЗАВЕРЯЮТСЯ и УЧИТЫВАЮТСЯ в установленном порядке.



**Жер учаскесінің
жер – кадастрлық жоспары**

**Земельно – кадастровый план
земельного участка**

**Жер учаскесінің жер-кадастрлық жоспары
Земельно-кадастровый план земельного участка**

Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі: **12-188-037-1084**

Кадастровый номер земельного участка: **12-188-037-1084**

Мекенжайы (мекенжайдың тіркеу коды): **Қостанай облысы, Аулиеколь ауданы, Диев ауылдық округі, Диев а.**

Адрес (регистрационный код адреса): **Костанайская область, Аулиекольский район, Диевский сельский округ, с. Диевка**

Жер санаты: **Елді мекендердің (қалалар, поселкелер және ауылдық елді мекендер) жерлері**

Категория земель: **Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)**

Жер учаскесінің алаңы (гектар): **0.0144 га**

Площадь земельного участка (гектар): **0.0144 га**

Жер учаскесінің нысаналы мақсаты: **"Қостанай облысы Тарап ауданы қ.Тобыл бойындағы тұрғын үйлерге төмен қысымды газ тарату желілерінің құрылысы" жобасы бойынша газ тарату БГТП 2 құрылысы үшін**

Целевое назначение земельного участка: **для строительства ГРПБ по проекту "Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до с. Диевка с подключением с. Новоселовка Аулиекольского района, Костанайской области" расположенный на углу улиц Мамедовой и Муратбаева в с. Диевка, Аулиекольского района**

Құқық түрі: **Жер учаскесіне уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығы 5 жылға дейін мерзімге**

Вид права: **Право временного безвозмездного землепользования на земельный участок сроком на 5 лет**

Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар: **жоқ**

Ограничения в использовании и обременения земельного участка: **нет**

Жер учаскесінің бөлінуі: **бөлінбейді**

Делимость земельного участка: **неделимый**

Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны немесе жер пайдалану құқығының құны (заңнамада көзделген жағдайларда, қажет болғанда): **жоқ**

Кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка или стоимость права землепользования (при необходимости, в случаях предусмотренных законодательством): **нет**

**Жоспар шекарасындағы жат жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах
плана**

Жоспардағы № № на плане	Жоспар шекарасындағы жат жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Алаңы (гектар, ш.м) Площадь, (гектар, кв.м.)
	нет	

Ескертпе:

Жер-кадастрлық жоспар жергілікті атқарушы органның жер учаскесіне құқық беру туралы ауылысының ажырамас бөлігі болып табылады.


Спектесулерді сипаттау осы жоспарды дайындаған сәтте жарамды.

Примечания:

Земельно-кадастровый план является неотъемлемой частью постановления местного исполнительного органа о предоставлении права на земельный участок

Описание смежеств действительно на момент изготовления настоящего плана.

Жер учаскесінің жоспары
План земельного участка



Масштаб 1: 200

Шектесу учаскелерінің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)*:
А-дан А-ға дейін: елді мекендерді? (қалалардың, кенттер мен
ауылдық елді мекендердің) жері

Кадастровые номера (категории земель) смежных участков*:
От А до А: земли населенных пунктов (городов, поселков и
сельских населенных пунктов)

Жер-кадастрлық жоспары Әулиекөл ауданының тіркеу және жер кадастры бөлімі «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалы жасалды жасалды
Земельно-кадастровый план изготовлен Отделом Аулиекольского района по регистрации и земельного кадастру - Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области;
(жер кадастрын жүргізетін кәсіпорынның атауы/наименование предприятия, ведущего земельный кадастр)

М.О.

М.П.

(қолы/подпись)

Кункель А. И. «16» 07 2021 год
(Т.А.Ж./Ф.И.О.)

«Әулиекөл ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі» ММ

ГУ «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений акимата Аулиекольского района»

(жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы/наименование уполномоченного органа по земельным отношениям)

М.О.

М.П.

(қолы/подпись)

Бекмурзин А. Т. «21» 07 2021 год
(Т.А.Ж./Ф.И.О.)

Осы Жоспарды беру туралы жазба жер учаскесіне уақытша жер пайдалану құқығын беретін жоспарлар жазылатын Кітапта № 6 болып жазылды.

Запись о выдаче настоящего Плана произведена в Книге записей Планов на право временного землепользования на земельный участок за № 6.

*Шектесулерді сипаттау жөніндегі ақпарат жер учаскесінің жоспарын дайындаған сәтте күшінде
Описание смежеств действительно на момент изготовления плана на земельный участок.*



ӘКІМ

2017 ж. 20 маусым
Әулікөл ауылы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 147
село Аулиеколь

«Қостанай облысы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және энергетика басқармасы» мемлекеттік мекемесіне құрылыс үшін жалдау мерзімі 5 жылға дейін уақытша өтеусіз жерді пайдалану үшін жер телімін ұсыну туралы

2003 жылғы 20 маусымдағы № 442 Жер кодексінің 9 бабына, 19 бабының 1 тармақшасына, 23 бабына, 37 бабына, 44-1 бабына және «Қазақстан Республикасында жергілікті мемлекеттік және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 35 бабы 1 тармағының 6 тармақшасына сәйкес

1. «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі БГП-1 салу үшін Әулікөл ауылының жерінен жалпы алаңы 0,0144 гектар бөлінетін жер учаскесіне 5 жылға дейінгі мерзімге жалдау шартымен уақытша өтеусіз жер пайдалануға берілсін.

2. «Жер телімін ұсыну туралы» өкімін қабылдағаннан кейін он жұмыс күн кешіктірмей «Қостанай облысы әкімдігінің тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және энергетика басқармасы» мемлекеттік мекемесімен құрылыс үшін жалдау мерзімі 5 жылға дейін уақытша өтеусіз жерді пайдалану келісім-шарты жасасылсын.

3. Осы өкім қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.



Р.Едресов



ӘКІМ

20 Октябре 2021.

Әулиеқол ауылы

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ *147*
село Аулиеколь

**О предоставлении земельного участка
Государственное учреждение «Управление
энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства акимата Костанайской области»
во временное безвозмездное землепользование,
сроком аренды до 5 лет для строительства**

В соответствии со статьей 9, подпунктом 1) статьи 19, статьей 23, статьей 37, статьей 44-1 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года и подпунктом 6) пункта 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1. Предоставить государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» во временное безвозмездное землепользование на условиях аренды сроком до 5 лет на делимый земельный участок общей площадью 0,0144 гектар, из земель села Аулиеколь, для строительства ПГБ-1.

2. Заключить уполномоченному органу по земельным отношениям договор временного краткосрочного землепользования аренды сроком до 5 лет с государственным учреждением «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» в срок не позднее десяти рабочих дней со дня принятия распоряжения «О предоставлении земельного участка».

3. Настоящее распоряжение вводится в действие со дня подписания.



Р. Едресов

Қазақстан Республикасының Әкімшілік Аймақтары Ақпараттық Көмегінің Қолдану Ережелеріне сәйкес, бұл құжаттың мақсаты мен мазмұны, бұл құжаттың мақсаты мен мазмұны, бұл құжаттың мақсаты мен мазмұны.



**Жер учаскесінің
жер – кадастрлық жоспары**

**Земельно – кадастровый план
земельного участка**

Жер учаскесінің жер-кадастрлық жоспары
Земельно-кадастровый план земельного участка

Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі: 12-188-004-847

Кадастровый номер земельного участка: 12-188-004-847

Мекенжайы (мекенжайдың тіркеу коды): Қостанай обл, Әулиеқол ауд, Әулиеқол с., (солтүстік-батыс бөлігі)

Адрес (регистрационный код адреса): Костанайская обл. Аулиекольский р-н., с. Аулиеколь (северо-западная часть)

Жер санаты: Елді мекендердің (қалалар, поселкелер және ауылдық елді мекендер) жерлері

Категория земель: Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

Жер учаскесінің алаңы (гектар): 0.0144 га

Площадь земельного участка (гектар): 0.0144 га

Жер учаскесінің нысаналы мақсаты: Әулиеқол а. 1-БГП Құрылысы үшін

Целевое назначение земельного участка: для строительства ПГБ-1 в с.Аулиеколь

Құқық түрі: Жер учаскесіне уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығы 5 жыл мерзімге

Вид права: Право временного безвозмездного землепользования на земельный участок сроком на 5 лет

Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар: жоқ

Ограничения в использовании и обременения земельного участка: нет

Жер учаскесінің бөлінуі: бөлінеді

Делимость земельного участка: делимый

Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны немесе жер пайдалану құқығының құны (заңнамада көзделген жағдайларда, қажет болғанда): 29311,2

Кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка или стоимость права землепользования (при необходимости, в случаях предусмотренных законодательством): 29311,2

Жоспар шекарасындағы жат жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах
плана

Жоспардағы № № на плане	Жоспар шекарасындағы жат жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Алаңы (гектар, ш.м) Площадь, (гектар, кв.м.)
	нет	

Ескертпе:

Жер-кадастрлық жоспар жергілікті атқарушы органның жер учаскесіне құқық беру туралы қаулысының ажырамас бөлігі болып табылады.


Шектесулерді сипаттау осы жоспарды дайындаған сәтте жарамды.

Примечания:

Земельно-кадастровый план является неотъемлемой частью постановления местного исполнительного органа о предоставлении права на земельный участок

Описание смежеств действительно на момент изготовления настоящего плана.

Жер учаскесінің жоспары
План земельного участка



Масштаб 1: 200

Шектесу учаскелерінің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)*:
А-дан А-ға дейін: елді мекендерді? (қалалардың, кенттер мен
ауылдық елді мекендердің) жері

Кадастровые номера (категории земель) смежных участков*:
От А до А: земли населенных пунктов (городов, поселков и
сельских населенных пунктов)

Жер-кадастрлық жоспары «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалы Әулиекөл ауданының тіркеу және жер кадастры бөлімімен жасалды

Земельно-кадастровый план изготовлен отделом Аулиекольского района по регистрации и земельному кадастру Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области;

Жер кадастрын жүргізетін кәсіпорынның атауы/наименование предприятия, ведущего земельный кадастр

М.О.

М.П.

(қолы/подпись)

Кункель А. И. «18» 10 2021 год
(Т.А.Ж./Ф.И.О.)

"Әулиекөл ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі" ММ

ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений акимата Аулиекольского района"

(жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы/наименование уполномоченного органа)

М.О.

М.П.

(қолы/подпись)

Бекмурзин А. Т. « » 20 год
(Т.А.Ж./Ф.И.О.)

Осы Жоспарды беру туралы жазба жер учаскесіне уақытша жер пайдалану құқығын беретін жоспарлар жазылатын Кітапта № 43 болып жазылды.

Запись о выдаче настоящего Плана произведена в Книге записей Планов на право временного землепользования на земельный участок за № 43.

Шектесулерді сипаттау жөніндегі ақпарат жер учаскесінің жоспарын дайындаған сәтте күйінде
Описание смежности действительно на момент изготовления плана на земельный участок



АКИМ
ДИЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
АУЛИЕКОЛЬСКОГО РАЙОНА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ӨКІМ

2021 жыл 29 күнде

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 40-0
село Пинна

«Қостанай облысы, әкімдігінің
Энергетика және тұрғын үй-
Коммуналдық шаруашылық
Басқармасы» мемлекеттік мекемесіне
5 жыл мерзімге жер учаскесіне
уақытша өтеусіз жер пайдалану
құқығын беру туралы газды блоктық
бақылау пунктін салу үшін

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы №442 Жер Кодексінің 19-бабы 1-тармағына, 36, 43, 44 баптарына және Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 35-бабы 1-тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 2021 жылы 27 шілде жер учаскесінің жер – кадастырлық жоспары орналастыру жобасының негізінде:

1. «Қостанай облысының әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесіне газды блоктық бақылау пункттік салу үшін Диев ауылдық округі, Диев ауылының Гагарин көшесінде орналасқан жалпы ауданы 0,0144 га жер учаскесіне уақытша өтеусіз 5 жылға жер пайдалану құқығы берілсін.

2. «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесі «Әулікөл ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесімен он жұмыс күні аралығында жер учаскесін жалдау туралы шарт жасасын.

3. Осы өкім кол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.



М. Досмурзин

000327

Билек орнына, нөмрөс ЖАРАМСЫЗ БОЛЫП ТАБУАДЫ. Қосмет бабына қажетті көшірмелер шығару даянада жасалады, белгіленген тәртіппен БВҚ-тағы негізгі қаржысы өтелгендерге 2. 901 174 4. 100 2

КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ
ӘУЛІЕКӨЛ АУДАНЫНЫҢ
ДИЕВ
АУЫЛДЫҚ ОКРУГІНІҢ
ӘКІМІ



АКИМ
ДИЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ОКРУГА
АУЛИЕКОЛЬСКОГО РАЙОНА
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

ӘКІМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 21 жыл 29 шолпан
Диев ауылы

№ 40-12
село Диевка

О предоставлении права временного
безвозмездного землепользования
на земельный участок сроком на 5 лет
государственному учреждению
«Управление энергетики и
Жилищно-коммунального хозяйства
акимата Костанайской области» для
строительства газорегуляторного
пункта блочного

В соответствии с подпунктом 1) статьи 19, статьями 36, 43, 44
Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года №442,
подпунктом 6) пункта 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 23 января
2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении
в Республике Казахстан», на основании земельно-кадастрового плана
земельного участка от 27 июля 2021 года:

1. Предоставить государственному учреждению «Управление
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Костанайской области»
право временного безвозмездного землепользования сроком на 5 лет на
земельный участок общей площадью 0,0144 га, расположенный на
территории Диевского сельского округа, села Диевка по улице Гагарина для
строительства газорегуляторного блочного.

2. Государственному учреждению «Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Костанайской области» заключить
договор об аренде земельного участка с государственным учреждением
«Отдел сельского хозяйства и земельных отношений акимата
Аулиекольского района» в течении 10 рабочих дней.

3. Настоящее распоряжение вводится в действие со дня подписания.



М. Досмурзин

000328

делаются в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.



**Жер учаскесінің
жер – кадастрлық жоспары**

**Земельно – кадастровый план
земельного участка**

**Жер учаскесінің жер-кадастрлық жоспары
Земельно-кадастровый план земельного участка**

Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі: **12-188-037-1085**

Кадастровый номер земельного участка: **12-188-037-1085**

Мекенжайы (мекенжайдың тіркеу коды): **Қостанай облысы, Әулиеқол ауданы, Диев ауылдық округі, Диев а.**

Адрес (регистрационный код адреса): **Қостанайская область, Аулиекольский район, Диевский сельский округ, с. Диевка**

Жер санаты: **Елді мекендердің (қалалар, поселкелер және ауылдық елді мекендер) жерлері**

Категория земель: **Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)**

Жер учаскесінің алаңы (гектар): **0.0144 га**

Площадь земельного участка (гектар): **0.0144 га**

Жер учаскесінің нысаналы мақсаты: **Диевка ауылындағы Гагарин көшесінде орналасқан, газ реттегіш блокты салу үшін**

Целевое назначение земельного участка: **для строительства газорегуляторного блочного, расположенный на улиц Гагарина в с. Диевка**

Құқық түрі: **Жер учаскесіне уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығы 5 жылға дейін мерзімге**

Вид права: **Право временного безвозмездного землепользования на земельный участок сроком на 5 лет**

Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар: **жоқ**

Ограничения в использовании и обременения земельного участка: **нет**

Жер учаскесінің бөлінуі: **бөлінбейді**

Делимость земельного участка: **неделимый**

Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны немесе жер пайдалану құқығының құны (заңнамада көзделген жағдайларда, қажет болғанда): **жоқ**

Кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка или стоимость права землепользования (при необходимости, в случаях предусмотренных законодательством): **нет**

**Жоспар шекарасындағы жат жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах
плана**

Жоспардағы № № на плане	Жоспар шекарасындағы жат жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Алаңы (гектар, ш.м) Площадь, (гектар, кв.м.)
	нет	

Ескертпе:

Жер-кадастрлық жоспар жергілікті атқарушы органның жер учаскесіне құқық беру туралы қаулысының ажырамас бөлігі болып табылады.

Шектесулерді сипаттау осы жоспарды дайындаған сәтте жарамды.


Примечания:

Земельно-кадастровый план является неотъемлемой частью постановления местного исполнительного органа о предоставлении права на земельный участок

Описание смежеств действительно на момент изготовления настоящего плана.

Жер учаскесінің жоспары
План земельного участка

2



Масштаб 1: 200

Шектесу учаскелерінің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)*:

А-дан А-ға дейін: елді мекендерді? (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері

Кадастровые номера (категории земель) смежных участков*:

От А до А: земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

Жер-кадастрлық жоспары Әулиекөл ауданының тіркеу және жер кадастры бөлімі «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалы жасалды жасалды

Земельно-кадастровый план изготовлен Отделом Аулиекольского района по регистрации и земельного кадастру - Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области;

(жер кадастрын жүргізетін кәсіпорынның атауы/наименование предприятия, ведущего земельный кадастр)

М.О.

М.П.

(қолы/подпись)

Кункель А. И. «16» 07 2021 год
(Т.А.Ж./Ф.И.О.)

"Әулиекөл ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі" ММ

ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений акимата Аулиекольского района"

(жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы/наименование уполномоченного органа по земельным отношениям)

М.О.

М.П.

(қолы/подпись)

Бекмурзин А. Т. «17» 07 2021 год
(Т.А.Ж./Ф.И.О.)

Осы Жоспарды беру туралы жазба жер учаскесіне уақытша жер пайдалану құқығын беретін жоспарлар жазылатын Кітапта № 7 болып жазылды.

Запись о выдаче настоящего Плана произведена в Книге записей Планов на право временного землепользования на земельный участок за № 7.

*Шектесудерді сипаттау жөніндегі ақпарат жер учаскесінің жоспарын дайындаған сәтте күшінде
Описание смежеств действительно на момент изготовления плана на земельный участок.*



ӘКІМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ә.Ә. Ж. Ә. Ә. Ж.
Әулиеқол ауылы

№ *15-Ө*
село Аулиеколь

«Қостанай облысы, әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесіне 5 жыл мерзімге жер учаскесіне уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығын беру туралы газды блоктық бакылау пунктін салу үшін

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы №442 Жер Кодексінің 19-бабы 1-тармағына, 36, 43, 44 баптарына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы №148 «Қазақстан Республикасының жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару туралы» Заңының 35-бабы 1-тармағының 6 тармақшасына сәйкес, 2021 жылы 21 шілде жер учаскесінің жер – кадастырлық жоспары орналастыру жобасының негізінде:

1. «Қостанай облысының әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесіне газды блоктық бакылау пунктін салу үшін Новоселов ауылдық округі, Новоселов ауылының Баймағамбетов көшесінде орналасқан жалпы ауданы 0,0144 га жер учаскесіне уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығы берілсін.

2. «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық бөлімі» мемлекеттік мекемесі «Әулиеқол ауданы әкімдігінің ауыл шаруашылығы және жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесімен он жұмыс күні аралығында жер учаскесін жалдау туралы шарт жасасын.

3. Осы өкім қол қойылған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.



А. Әлмағамбетова



ӘКІМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

23 шілде 2022.
Әулиеқол ауылы

№ 15-Р
село Аулиеколь

**О предоставлении права временного
безвозмездного землепользования
на земельный участок сроком на 5 лет
государственному учреждению
«Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
акимата Костанайской области» для
строительства газорегуляторного
пункта блочного**

В соответствии с подпунктом 1) статьи 19, статьями 36, 43, 44 Земельного Кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года №442, подпунктом 6) пункта 1 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», на основании земельно-кадастрового плана земельного участка от 21 июля 2021 года:

1. Предоставить государственному учреждению «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» право временного безвозмездного землепользования сроком на 5 лет на земельный участок общей площадью 0,0144 гектара, расположенный на территории Новоселовского сельского округа, села Новоселовка по улице Баймагамбетова для строительства газорегуляторного пункта блочного.

2. Государственному учреждению «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» заключить договор об аренде земельного участка с государственным учреждением «Отдел сельского хозяйства и земельных отношений акимата Аулиекольского района» в течение десяти рабочих дней.

3. Настоящее распоряжение вводится в действие со дня подписания.



А. Альмагамбетова



**Жер учаскесінің
жер – кадастрлық жоспары**

**Земельно – кадастровый план
земельного участка**

Жер учаскесінің жер-кадастрлық жоспары
Земельно-кадастровый план земельного участка

Жер учаскесінің кадастрлық нөмірі: **12-188-029-952**

Кадастровый номер земельного участка: **12-188-029-952**

Мекенжайы (мекенжайдың тіркеу коды): **Новоселов с/о, Новоселовка с, Баймагамбетов к.**

Адрес (регистрационный код адреса): **Новосёловский с/о, с. Новосёловка, Баймагамбетова ул.**

Жер санаты: **Елді мекендердің (қалалар, поселкелер және ауылдық елді мекендер) жерлері**

Категория земель: **Земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)**

Жер учаскесінің алаңы (гектар): **0.0144 га**

Площадь земельного участка (гектар): **0.0144 га**

Жер учаскесінің нысаналы мақсаты: **(БГРП) блокті газ реттеуші пунктін салу үшін**

Целевое назначение земельного участка: **для строительства газорегуляторного пункта блочного (ГРПБ)**

Құқық түрі: **Жер учаскесіне уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығы 5 жылғы дейін мерзімге**

Вид права: **Право временного безвозмездного землепользования на земельный участок сроком на 5 лет**

Жер учаскесін пайдаланудағы шектеулер мен ауыртпалықтар: **жоқ**

Ограничения в использовании и обременения земельного участка: **нет**

Жер учаскесінің бөлінуі: **бөлінбейді**

Делимость земельного участка: **неделимый**

Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құны немесе жер пайдалану құқығының құны (заңнамада көзделген жағдайларда, қажет болғанда): **жоқ**

Кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка или стоимость права землепользования (при необходимости, в случаях предусмотренных законодательством): **нет**

Жоспар шекарасындағы жат жер учаскелері
Посторонние земельные участки в границах
плана

Жоспардағы № № на плане	Жоспар шекарасындағы жат жер учаскелерінің кадастрлық нөмірлері Кадастровые номера посторонних земельных участков в границах плана	Алаңы (гектар, ш.м) Площадь, (гектар, кв.м.)
	нет	

Ескертпе:

Жер-кадастрлық жоспар жергілікті атқарушы органның жер учаскесіне құқық беру туралы қаулысының ажырамас бөлігі болып табылады.


Шектесулерді сипаттау осы жоспарды дайындаған сәтте жарамды.

Примечания:

Земельно-кадастровый план является неотъемлемой частью постановления местного исполнительного органа о предоставлении права на земельный участок

Описание смежеств действительно на момент изготовления настоящего плана.

Жер учаскесінің жоспары
План земельного участка



Масштаб 1: 200

Шектесу учаскелерінің кадастрлық нөмірлері (жер санаттары)*:
А-дан А-ға дейін: елді мекендерді? (қалалардың, кенттер мен ауылдық елді мекендердің) жері

Кадастровые номера (категории земель) смежных участков*:
От А до А: земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов)

Жер-кадастрлық жоспары Әулиекөл ауданының тіркеу және жер кадастры бөлімі «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының Қостанай облысы бойынша филиалы жасалды жасалды
Земельно-кадастровый план изготовлен Отделом Аулискольского района по регистрации и земельного кадастру - Филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Костанайской области;
(жер кадастрын жүргізетін кәсіпорынның атауы/наименование предприятия, ведущего земельный кадастр)

М.О.
М.П.

(қолыңызды)

Кункель А. И. «11» 07 2021 год
(Т.А.Ж./Ф.И.О.)

"Әулиекөл ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімі" ММ
ГУ "Отдел сельского хозяйства и земельных отношений акимата Аулискольского района"
(жер қатынастары жөніндегі уәкілетті органның атауы/наименование уполномоченного органа по земельным отношениям)

М.О.
М.П.

(қолыңызды)

Бекмурзин А. Т. «22» 07 2021 год
(Т.А.Ж./Ф.И.О.)

Осы Жоспарды беру туралы жазба жер учаскесіне уақытша жер пайдалану құқығын беретін жоспарлар жазылған Кітапта № 5 болып жазылды.
Запись о выдаче настоящего Плана произведена в Книге записей Планов на право временного землепользования на земельный участок за № 5.

Шектесулерді сипаттау жөніндегі ақпарат жер учаскесінің жоспарын дайындаған сәтте күйінде
Описание смежеств действительно на момент изготовления плана на земельный участок.



Әулиеқол ауданы, көшесі
Байтұрсынов, № 43 үйі

Аулиекольский район, улица
Байтұрсынова, дом № 43

БҮЙРЫҚ

ПРИКАЗ

206

Об утверждении землеустроительных проектов по формированию земельных участков

Номер: KZ49VBG00874970

Дата выдачи: 13.07.2021

Настоящее разрешение выдано: НАЗЫМОВ АЙБОЛ МАГАУИЯЕВИЧ

БИН/ИНП 931020350408

расположенного по адресу: 110009, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай
Г.А., УЛЦА Парковая, дом № 21А, 1

Об утверждении схемы предоставления права ограниченного целевого пользования (серветут), на
делимый земельный участок, для прокладки и эксплуатации газопровода, реализуемого по проекту
«строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села
Новоселовка».

В соответствии с пунктом 4 статьи 150 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 г. 442
и приказа Агентства Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами от «29» января 2004 г.
№ 8-П.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить схемы предоставления права ограниченного целевого пользования (серветут), на делимый
земельный участок, для прокладки и эксплуатации газопровода, реализуемого по проекту «строительство
подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до села Диевка с подключением села Новоселовка».
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» –
78,4000 га Костанайская область, Аулиекольский район.

Руководитель

Бекмурзин Азамат Тулеуулы





ҚАУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2021 жылғы 21 шілде
Әуликөл ауылы

№ *115*
Село Ауликоль

Шектеулі нысаналы
пайдалану құқығы
(сервитут) бекіту туралы

Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 17, 69 – баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 31 - бабына сәйкес, Әуликөл аудандық жер телімін беру жөніндегі комиссия отырысының 2020 жылғы 11 желтоқсандағы № 19 хаттамасы және жерге орналастыру жобасы негізінде Әуликөл ауданының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. «Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» мемлекеттік мекемесіне, Қостанай облысы Әуликөл ауданы мекенжайы бойынша орналасқан «Новоселов ауылын косумен Әуликөл ауылынан бастап Диев ауылына дейін АГРС тан жеткізіші газ құбырын салу» жобасы бойынша газ құбырын салу және пайдалану үшін - жалпы алаңы 76,4 гектар жер учаскесіне шектеулі нысаналы пайдалану құқығы (сервитут) белгіленсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау жетекшілік жасайтын аудан әкімінің орынбасарына жүктелсін.

3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Аудан әкімі



Е. Теменов

000108

КОШІРМЕСІ ДҰРЫС

АУЛИЕКӨЛ АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ АППАРАТЫ
КОМУНАЛДЫҚ ХӨЗІР



ҚАУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 шілде 2020 года
Әулиеқол ауылы

№ 115
Село Аулиеколь

Об установлении
публичного сервитута

В соответствии со статьей 17, 69 Земельного кодекса Республики Казахстан, статьи 31 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» на основании протокола заседания Аулиекольской районной земельной комиссии по предоставлению земельных участков от 11 декабря 2020 года № 19 и землеустроительного проекта, акимат Аулиекольского района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Установить государственному учреждению «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области» публичный сервитут на земельные участки для прокладки и эксплуатации газопровода, реализуемого по проекту «Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до с. Диевка с подключением с. Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области», расположенные по адресу: Костанайская область Аулиекольский район, общей площадью 76,4 гектара.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на курирующего заместителя акима Аулиекольского района.

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Аким района



Е. Теменов

000109



Республика Казахстан, город Костанай, улица Шевченко, 40; БИН 060 540 006 611
тел. 8 (714 2) 54-23-01; факс 8 (714 2) 53-15-62

БҰЙРЫҚ

№ «33-П» 14 тамыз 2020 жылы
Қостанай қаласы

ПРИКАЗ

№ «33-П» 14 августа 2020 года
город Костанай

О назначении ГИП по проекту

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить **Кинерейш Анну Ивановну** главным инженером проекта по РП «Строительство подводящего газопровода от АГРС с. Аулиеколь до с. Диевка с подключением села Новоселовка Аулиекольского района».

Основание: договор № 61 от 13.08.2020 года.

Директор ТОО «Межрайгаз+»



 Утемисов О.М.

С приказом ознакомлена


подпись

Кинерейш А.И.
Ф.И.О.

КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

ЭНЕРГЕТИКА
ЖӘНЕ ТҮРТҮГІН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ
БАСҚАРМАСЫ



АКИМАТ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА

110000, Костанай қаласы, Тәуелсіздік кіннесі, 85
тел., факс: 8 (7142) 54-26-60
e-mail: energy@kostanay.gov.kz

110000, город Костанай, ул. Тәуелсіздік, 85
тел., факс: 8 (7142) 54-26-60
e-mail: energy@kostanay.gov.kz

06.10.20 № 05-2188

Директору
ТОО «Межрайгаз+»
Утемисову О. М.

Направляем информацию ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Аулиекольского района» № 01-25/494 от 24.09.2020 года для учета при проектировании.

Приложение: на 7 листах.

Заместитель руководителя

Д. Бабенов

Исп. Искаева Т.Р.
Тел. 8(7142) 54-79-33

«ӘУЛІЕКӨЛ АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ
ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ
ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР
КӨЛПІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ
ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ АКИМАТА
АУЛНЕКОЛЬСКОГО РАЙОНА»

110400, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы,
Әуленкөл ауданы, Әуленкөл ауылы,
Байтұрсынов көшесі, 49,
E-mail: aulghk@mail.ru
тел.: (8-71453) 21189

110400, Республика Казахстан, Костанайская область,
Ауленкольский район, село Ауленколь,
улица Байтурсынова, 49
E-mail: aulghk@mail.ru
тел.: (8-71453) 21189

№ 01-25/94 от 24.09.20

№ _____

«Қостанай облысы әкімдігінің
энергетика және тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық
басқармасы» ММ басшысы
Д. Б. Бабеновқа

Сіздің 2020 жылғы №05-2012 хатыңызға жылыту болжанатын кәсіпорын
аумағындағы барлық ғимараттардың атауын, көлемін көрсете отырып, әрбір
объектіге деректер жолдаймыз.

Қосымша: 2 бетте.

Басшы

Ю. Итемгенов

орын: А. Асылбеков
жұм.тел: 8714-53-21-1-89
Эл.пошта: aulghk@mail.kz
aulghk@mail.ru

001046

№ 0125/494 от 24.09.20

Заместителю руководителя
ГУ «Управление энергетики
и жилищно-коммунального
хозяйства акимата
Костанайской области»
Бабенову Д. Б.

На Ваше письмо №05-2012 от 16.09.2020 года предоставляем данные на
каждый объект с указанием: названия, объема всех зданий на территории
предприятия предполагаемых к отоплению.

Приложение: на 2-х листах.

Руководитель



Ю. Итемгенов

Испол: А. Асылбеков
Раб.тел: 8714-53-21-1-89
Эл.почта: aulgkh@mail.kz
aulgkh@mail.ru

Руководителю отдела жилищно-коммунального хозяйства и автотранспортных дорог акимата Аулиекольского района Итемгенову Ю.

На Ваше письмо для разработки проекта «Строительство газораспределительных сетей Диевского сельского округа /с.Диевка/» предоставляем следующую информацию.

1. Количество одноэтажных домов в с.Диевка 195, 2-х квартирные дома – 158, 3-х квартирные – 3, 6 квартирные-1 дом. Количество многоквартирных домов в селе Ушкарасу – 20, 2-х квартирные – 35 домов.
2. Численность населения по Диевке составляет 1992 человека,
3. Площадь застройки по селу Диевка составляет 300 га,
4. Объекты социально-бытового назначения:
 - Диевская средняя школа /образование/, площадь – 4105 кв.м., объем 11905 м.3.
 - Мырзакольская сельская врачебная амбулатория /здравоохранение/ -440 кв.м., объем- 1188 м.3.
5. Справка о составе дорожных покрытий представлена в приложении 2.
6. Расстояние до песчаного карьера – 5 км.
7. Расстояние вывоза строительного мусора и излишков грунта и плодородного слоя на полигон ТБО– 8 км.
8. в перспективе на застройку имеется земельный участок /211,8 кв.м./в селе Диевка по улице Абая 11
9. данные предприятия по животноводческим базам, складам, зерносушилкам и другие оборудования которые будут подключаться к газу в ТОО АФ Диевская /ведутся работы по расчетам объемов и количеству/.

**Аким
Диевского сельского округа:**

М.Досмурзин

Приложение 1 к письму
№ _____
от « ____ » _____ 2020
года

Список ИП по Диевскому сельскому округу

№ п/п	Наименование предприятия, Ф.И.О.	Объем помещения
1	ИП «Артыкбаева Г.Б.» промышленные товары	138 м ³
2	ИП «Ахмеилова Р.Г.» промышленные товары	140 м ³
3	ИП «Арыстанов С.С.» продуктовый магазин	175 м ³
4	ИП «Закликовский Ю.Ф.» магазин смешанных товаров	87,5 м ³
5	ИП «Исмагамбетова Б.К.» магазин смешанных товаров	165 м ³
6	ИП «Исмагамбетова Г.С.» магазин смешанных товаров	212,5 м ³
7	ИП «Бектепбергенова К.» магазин смешанных товаров	200 м ³
8	ИП «Нурманова Р.Х.» магазин смешанных товаров	105 м ³
9	ИП «Пауль Н.В.» Промышленные товары	120 м ³
10	ИП «Сакаулова Г.Ж.» магазин смешанных товаров	112,5 м ³
11	ИП «Тукмачев В.И.» магазин смешанных товаров	225 м ³
12	ИП «Нусанбаев М.М.» продуктовый магазин	101 м ³
13	ИП «Цынклер Л.В.» хозяйственные товары	150 м ³
14	Шукенова Нургуль Магзумхановна магазин смешанных товаров	175 м ³
15	Рахманова Жаркинай Боранбаевна магазин смешанных товаров	150 м ³

16	Искакова Динара Базарбаевна	87,5 м ³
17	Ахауова Галия	85 м ³
18	Есимбекова Бибигуль	75 м ³
19	Карабасов Сералы	112,2 м ³
20	Ахмеилова Рабига	212 м ³

№ п/п	Наименование организации ТОО «Агрофирма «Диевская»	Объем здания	Адрес объекта
1	Ц/контора ТОО АГ»Диевская»	447,7	Диевка Улица Мира 9
2	Гостиница-комендант ТОО АГ»Диевская»	105,2	
3	Охрана офиса ТОО АГ»Диевская»	12,5	
4	Гараж (исполн.дир.) ТОО АГ»Диевская»	132,6	
5	Гостиница ТОО АГ»Диевская»	88,7	
6	МТМ (старое новое) ТОО АГ»Диевская»	2407,1	
7	Цех сантехников ТОО АГ»Диевская»	116,9	
8	Дизель ТОО АГ»Диевская»	30,8	
9	Теплый бокс МТМ ТОО АГ»Диевская»	609,1	
10	Гараж пож.маш. ТОО АГ»Диевская»	36	
11	Теплый бокс (Бол) ТОО АГ»Диевская»	304,6	
12	Диспетчерская а/гараж ТОО АГ»Диевская»	25,1	
13	Гараж (ген.дир.) ТОО АГ»Диевская»	185,4	
14	Гараж (спец.) ТОО АГ»Диевская»	196,9	
15	Столярный цех ТОО АГ»Диевская»	76	
16	Теплый бокс отд№1 ТОО АГ»Диевская»	411,6	
17	Акимат	102,5	
18	Фитнес/Центр ТОО АГ»Диевская»	401,4	
19	Баня ТОО АГ»Диевская»	404,9	
20	Дом культуры ТОО АГ»Диевская»	1178,1	
	ИТОГО:	7273,1	

Приложение 1

- Численность населения подлежащего газификации – 801 человек.
- Количество жилых домов подлежащих газификации – 111 жилых, 12 пустующих в них квартир: – 157 жилых, 17 пустующих, общая площадь – 11,93 тыс. кв. м./29,83 куб.м., жилая площадь – 7,88 тыс. кв. м./19,70 куб. м.
- Многоэтажных домов в селе нет.
- Количество котельных планируемых к газификации: 1. котельная Новоселовской средней школы, мощностью – 260 КВт.
- Официальных карьеров для забора песка и полигонов для хранения грунта и вывоза излишнего грунта на территории Новоселовского сельского округа нет.
- Ближайший полигон ТБО (собственник ТОО «Аулиеколь Сервис»), на расстояние от села Новоселовка – 12 км., по полевой дороге (в летний период) – 7 км.
- В селе асфальтировано 2 улицы (60 лет СССР, Ленина) общей протяжённостью – 1280 метров.
- В селе Новоселовка имеется 23 свободных земельных участка под индивидуальное жилищное строительство или малый бизнес (ИЖС, БМ).

Перечень объектов

№ п\п	Наименование организации	Объем здания (куб.м.)	Адрес объекта
1	ГУ «Новоселовская средняя школа отдела образования акимата Аулиекольского района»	3547	с.Новоселовка, ул. Баймагамбетова, 15
2	Новоселовский фельдшерско-акушерский пункт Аулиекольской ЦРБ	137	с.Новоселова, ул. 60 лет СССР, дом 3, кв. 3
3	Здание почтового отделения	96,6	с.Новоселова, ул. Ленина,29
4	Магазин «Достык», ИП «Карменова А.Д.»	225	с.Новоселова, ул. Ленина,27
5	Убойный пункт ТОО «ИНСПЭК»	360	с.Новоселовка ул. 60 лет СССР, 26
6	Линия консервирования ТОО «ИНСПЭК»	400	с.Новоселовка ул. 60 лет СССР, 26
7	Колбасный цех ТОО «ИНСПЭК»	600	с.Новоселовка ул. 60 лет СССР, 26
8	Административно бытовой комплекс ТОО «ИНСПЭК»	400	с.Новоселовка ул. 60 лет СССР, 26

Примечание* строительство объектов под порядковыми номерами: 5,6,7,8 планируется на территории ЖК «ТОО ИНСПЭК» по адресу с.Новоселовка ул. 60 лет СССР, 26 после строительства газопровода в селе Новоселовка.

№ п\п	Наименование организации	Объем здания (куб.м.)	Адрес объекта
1	ГУ «Новоселовская средняя школа отдела образования акимата Аулиекольского района»	3547	с.Новоселовка, ул. Баймагамбетова, 15
2	Новоселовский фельдшерско-акушерский пункт Аулиекольской ЦРБ	137	с.Новоселова, ул. 60 лет СССР, дом 3, кв. 3
3	Здание почтового отделения	96,6	с.Новоселова, ул. Ленина,29
4	Магазин «Достык», ИП «Карменова А.Д.»	225	с.Новоселова, ул. Ленина,27
5	Убойный пункт ТОО «ИНСПЭК»	360	с.Новоселовка ул. 60 лет СССР, 26
6	Линия консервирования ТОО «ИНСПЭК»	400	с.Новоселовка ул. 60 лет СССР, 26
7	Колбасный цех ТОО «ИНСПЭК»	600	с.Новоселовка ул. 60 лет СССР, 26
8	Административно бытовой комплекс ТОО «ИНСПЭК»	400	с.Новоселовка ул. 60 лет СССР, 26

Примечание* строительство объектов под порядковыми номерами: 5,6,7,8 планируется после строительства газопровода в селе Новоселовка.



ҚАУЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2020 жылғы 9 сәуір

141

Әкімдіктің 2019 жылғы 20 желтоқсандағы № 536 «Қостанай облыстық мәслихатының 2019 жылғы 18 желтоқсандағы № 454 «Қостанай облысының 2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» шешімін іске асыру туралы» қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

2008 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 106, 108-баптарына, Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 15 наурыздағы № 285 «Қазақстан Республикасында төтенше жағдайды енгізу туралы» Жарлығына сәйкес Қостанай облысының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қостанай облысы әкімдігінің «Қостанай облыстық мәслихатының 2019 жылғы 18 желтоқсандағы № 454 «Қостанай облысының 2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджеті туралы» шешімін іске асыру туралы» 2019 жылғы 20 желтоқсандағы № 536 қаулысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

1-тармақ жана редакцияда жазылсын:

«1. Қостанай облысының 2020-2022 жылдарға арналған облыстық бюджеті атқаруға қабылданып, оның ішінде 2020 жылға келесі көлемдерде:

1) кірістер – 244 569 126,0 мың теңге, оның ішінде:

салықтық түсімдер бойынша – 6 198 579,0 мың теңге;

салықтық емес түсімдер бойынша – 769 128,0 мың теңге;

негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер бойынша – 25 132,0 мың теңге;

трансферттер түсімдері бойынша – 237 576 287,0 мың теңге;

2) шығындар – 247 831 402,5 мың теңге;

3) таза бюджеттік кредиттеу – 42 275 896,8 мың теңге, оның ішінде:

бюджеттік кредиттер – 52 390 383,1 мың теңге;

бюджеттік кредиттерді өтеу – 10 114 486,3 мың теңге;

4) қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо – 40 208,0 мың теңге;

5) бюджет тапшылығы (профициті) – - 45 578 381,3 мың теңге;

6) бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – 45 578 381,3 мың теңге.»;

3-тармақ келесі мазмұндағы 18) тармақшамен толықтырылсын:

«18) осы қаулының 27-қосымшасына сәйкес Жұмыспен қамту жол картасы шеңберіндегі шараларды қаржыландыру үшін аудандық (облыстық маңызы бар қалалар) бюджеттерді кредиттеу.»;

көрсетілген қаулының 1, 3, 7 және 20-қосымшалары осы қаулының 1, 2, 3 және 4-қосымшаларына сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;

көрсетілген қаулы осы қаулының 5-қосымшасына сәйкес 27-қосымшамен толықтырылсын.

2. Осы қаулы 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қостанай облысының әкімі



А. Мұхамбетов



ҚАҰЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 апреля 2020 года

№ 141

О внесении изменений и дополнений в постановление акимата от 20 декабря 2019 года № 536 «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 18 декабря 2019 года № 454 «Об областном бюджете Костанайской области на 2020-2022 годы»

В соответствии со статьями 106, 108 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» акимат Костанайской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Внести в постановление акимата Костанайской области «О реализации решения Костанайского областного маслихата от 18 декабря 2019 года № 454 «Об областном бюджете Костанайской области на 2020-2022 годы» от 20 декабря 2019 года № 536 следующие изменения и дополнения:

пункт 1 изложить в новой редакции:

«1. Принять к исполнению областной бюджет Костанайской области на 2020-2022 годы, в том числе на 2020 год, в следующих объемах:

1) доходы – 244 569 126,0 тысяч тенге, в том числе по:

налоговым поступлениям – 6 198 579,0 тысяч тенге;

неналоговым поступлениям – 769 128,0 тысяч тенге;

поступлениям от продажи основного капитала – 25 132,0 тысячи тенге;

поступлениям трансфертов – 237 576 287,0 тысяч тенге;

2) затраты – 247 831 402,5 тысячи тенге;

3) чистое бюджетное кредитование – 42 275 896,8 тысячи тенге, в том числе:

бюджетные кредиты – 52 390 383,1 тысячи тенге;

погашение бюджетных кредитов – 10 114 486,3 тысячи тенге;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 40 208,0 тысяч тенге;

5) дефицит (профицит) бюджета – 45 578 381,3 тысячи тенге;

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 45 578 381,3 тысячи тенге.»;

пункт 3 дополнить подпунктом 18) следующего содержания:

«18) кредитование районных (городов областного значения) бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожной карты занятости согласно приложению 27 к настоящему постановлению.»;

приложения 1, 3, 7 и 20 к указанному постановлению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему постановлению;

дополнить указанное постановление приложением 27 согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2020 года.

Аким Костанайской области



А. Мухамбетов

Функциональная группа				2020 год	в том числе:			2021 год	в том числе:			2022 год	в том числе:		
Функциональная подгруппа					трансферт из республиканского бюджета	областной бюджет	софинансирование из областного бюджета		трансферт из республиканского бюджета	областной бюджет	софинансирование из областного бюджета				
Администратор бюджетных программ															
Программа															
Подпрограмма															
			Наименование												
			ВСЕГО:	50 629 384,5	22 168 895,0	22 917 852,0	5 542 637,5	77 212 672,0	17 291 255,0	54 618 966,0	5 302 451,0	58 266 869,5	4 194 724,0	52 131 928,5	1 940 217,0
			1. Областные бюджетные инвестиционные проекты	5 038 291,8	2 634 769,0	2 079 591,8	323 931,0	17 619 345,0	3 585 464,0	13 982 562,0	51 319,0	15 656 663,0		15 656 663,0	
01			Государственные услуги общего характера	401 406,8		401 406,8		300 000,0		300 000,0		10 000,0		10 000,0	
	9		Прочие государственные услуги общего характера	401 406,8		401 406,8		300 000,0		300 000,0		10 000,0		10 000,0	
		288	Управление строительства, архитектуры и градостроительства области	401 406,8		401 406,8		300 000,0		300 000,0		10 000,0		10 000,0	
		061	Развитие объектов государственных органов	401 406,8		401 406,8		300 000,0		300 000,0		10 000,0		10 000,0	
		015	За счет средств местного бюджета	401 406,8		401 406,8		300 000,0		300 000,0		10 000,0		10 000,0	
			Реконструкция административного здания соборной мечети им. Марал Ишан по адресу: г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 44	76 394,0		76 394,0									
			Реконструкция рестораноного комплекса "Алтын Саф" в г.Костане под административное здание	940,8		940,8						10 000,0		10 000,0	
			Строительство административного здания и гаража по адресу ул.Уральская, 32/1 г.Костанай	324 072,0		324 072,0		300 000,0		300 000,0					
03			Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность	43 644,0		43 644,0									
	1		Правоохранительная деятельность	43 644,0		43 644,0									
		288	Управление строительства, архитектуры и градостроительства области	43 644,0		43 644,0									
		053	Строительство объектов общественного порядка и безопасности	43 644,0		43 644,0									
		015	За счет средств местного бюджета	43 644,0		43 644,0									
			Реконструкция административного здания по адресу: г. Костанай, ул. Урожайная 18	43 644,0		43 644,0									
05			Здравоохранение	73 103,5		73 103,5		1 038 276,0		1 038 276,0		2 927 741,0		2 927 741,0	
	2		Охрана здоровья населения	73 103,5		73 103,5		1 038 276,0		1 038 276,0		2 927 741,0		2 927 741,0	
		288	Управление строительства, архитектуры и градостроительства области	73 103,5		73 103,5		1 038 276,0		1 038 276,0		2 927 741,0		2 927 741,0	
		038	Строительство и реконструкция объектов здравоохранения	73 103,5		73 103,5		1 038 276,0		1 038 276,0		2 927 741,0		2 927 741,0	
		015	За счет средств местного бюджета	73 103,5		73 103,5		1 038 276,0		1 038 276,0		2 927 741,0		2 927 741,0	
			г. Костанай												
			Строительство теплого перехода между зданием Костанайского перинатального центра и Костанайской областной больницы и теплого перехода между корпусами Костанайской областной больницы в г. Костанай Костанайской области	717,0		717,0						50 000,0		50 000,0	
			Реконструкция здания пищеблока по КГП "Костанайская областная больница под здание судебно-медицинской экспертизы" расположенное по адресу: г.Костанай, ул. 1 Мая, д.151	3 002,5		3 002,5		280 409,0		280 409,0					
			Костанайский район												
			Строительство областного противотуберкулезного тубдиспансера на 170 коек на базе Затобольской туббольницы	38 667,0		38 667,0		669 881,0		669 881,0		727 741,0		727 741,0	
			Строительство районной больницы на 200 коек с поликлиникой на 300 посещений в смену в п.Затобольск Костанайского района Костанайской области	24 800,0		24 800,0		57 962,0		57 962,0		2 150 000,0		2 150 000,0	
			Алтынсаринский район												
			Строительство теплого перехода между зданием ЦРБ и рентгенкабинетом в селе Малая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области	5 917,0		5 917,0		30 024,0		30 024,0					
06			Социальная помощь и социальное обеспечение	105 725,0		105 725,0		81 442,0		81 442,0					
	1		Социальное обеспечение	105 725,0		105 725,0		81 442,0		81 442,0					
		288	Управление строительства, архитектуры и градостроительства области	105 725,0		105 725,0		81 442,0		81 442,0					
		039	Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения	105 725,0		105 725,0		81 442,0		81 442,0					
		015	За счет средств местного бюджета	105 725,0		105 725,0		81 442,0		81 442,0					
			г.Костанай												
			Реконструкция здания "Мастерские КГУ "Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области					20 512,0		20 512,0					
			Реконструкция КГУ "Костанайский областной реабилитационный центр для инвалидов"	85 725,0		85 725,0									

Функциональная группа				2020 год	в том числе:			2021 год	в том числе:			2022 год	в том числе:		
Функциональная подгруппа					трансферт из республиканского бюджета	областной бюджет	софинансирование из областного бюджета		трансферт из республиканского бюджета	областной бюджет	софинансирование из областного бюджета		трансферт из республиканского бюджета	областной бюджет	софинансирование из областного бюджета
Администратор бюджетных программ															
Программа															
Подпрограмма				Наименование											
				г. Лисаковский											
				Реконструкция крыши здания КГУ "Лисаковский центр оказания специальных социальных услуг" Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области	20 000,0	20 000,0		60 930,0		60 930,0					
07				Жилищно-коммунальное хозяйство	166 944,0	166 944,0		651 629,0		651 629		1 637 000,0		1 637 000,0	
	2			Коммунальное хозяйство	166 944,0	166 944,0		651 629,0		651 629		1 637 000,0		1 637 000	
		279		Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области	166 944,0	166 944,0		651 629,0		651 629		1 637 000,0		1 637 000,0	
			004	Газификация населенных пунктов	166 944,0	166 944,0		651 629,0		651 629,0		1 637 000,0		1 637 000,0	
			015	За счет средств местного бюджета	166 944,0	166 944,0		651 629,0		651 629,0		1 637 000,0		1 637 000,0	
				Строительство газораспределительных сетей в п. Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области	21 000,0	21 000,0		500 000,0		500 000,0		1 200 000,0		1 200 000,0	
				Строительство газораспределительных сетей в с.Коскудук Алтынсаринского района Костанайской области	20 000,0	20 000,0		23 286,0		23 286,0					
				Строительство газораспределительных сетей села Алтынсарино Камыстинского района Костанайской области	16 585,0	16 585,0						300 000,0		300 000,0	
				Строительство газораспределительных сетей в с. Шеминовка Костанайского района				23 000,0		23 000,0		137 000,0		137 000,0	
				Строительство газораспределительных сетей района Заир села Александровка Костанайского района				34 277,0		34 277,0					
				Строительство газораспределительных сетей в селе Федоровка Федоровского района Костанайской области	109 359,0	109 359,0									
				Строительство газораспределительных сетей низкого давления к жилым домам по ул. Пионерская, ул. Тобольская, ул. 8 марта, ул. Красный Кузнец и ул. Юный боец в г. Костанай				71 066,0		71 066,0					
08				Культура, спорт, туризм и информационное пространство	464 723,0	464 723,0						300 000,0		300 000,0	
	2			Спорт	464 723,0	464 723,0						300 000,0		300 000,0	
		288		Управление строительства, архитектуры и градостроительства области	464 723,0	464 723,0						300 000,0		300 000,0	
			024	Развитие объектов спорта	464 723,0	464 723,0						300 000,0		300 000,0	
			015	За счет средств местного бюджета	464 723,0	464 723,0						300 000,0		300 000,0	
				Строительство лыжной базы по адресу: г.Костанай, ул.Гашека,1	441 534,0	441 534,0									
				Реконструкция здания спорткомплекса с плавательным бассейном по ул. Нурсултана Назарбаева, 137 в г.Костанай	23 189,0	23 189,0						300 000,0		300 000,0	
9				Топливо-энергетический комплекс и недропользование	3 043 948,0	2 634 769,0	242 512,0	166 667,0	8 239 582,0	3 585 464,0	4 602 799,0	51 319,0	7 452 325,0	7 452 325,0	
	1			Топливо и энергетика	122 512,0		122 512,0		2 000 000,0		2 000 000,0		5 881 000,0	5 881 000,0	
		279		Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области	122 512,0		122 512,0		2 000 000,0		2 000 000,0		5 881 000,0	5 881 000,0	
			007	Развитие теплоэнергетической системы	122 512,0		122 512,0		2 000 000,0		2 000 000,0		5 881 000,0	5 881 000,0	
			015	За счет средств местного бюджета	122 512,0		122 512,0		2 000 000,0		2 000 000,0		5 881 000,0	5 881 000,0	
				Строительство подстанции 220/110/10 кВ "Батыс" в городе Костанай	122 512,0		122 512,0		2 000 000,0		2 000 000,0		5 881 000,0	5 881 000,0	
	9			Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования	2 921 436,0	2 634 769,0	120 000,0	166 667,0	6 239 582,0	3 585 464,0	2 602 799,0	51 319,0	1 571 325,0	1 571 325,0	
		279		Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области	2 921 436,0	2 634 769,0	120 000,0	166 667,0	6 239 582,0	3 585 464,0	2 602 799,0	51 319,0	1 571 325,0	1 571 325,0	
			071	Развитие газотранспортной системы	2 921 436,0	2 634 769,0	120 000,0	166 667,0	6 239 582,0	3 585 464,0	2 602 799,0	51 319,0	1 571 325,0	1 571 325,0	
			011	За счет трансфертов из республиканского бюджета	2 634 769,0	2 634 769,0			3 585 464,0	3 585 464,0					
				Строительство газораспределительных сетей в с. Аулиеколь Аулиекольского района Костанайской области	1 134 769,0	1 134 769,0									
				Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до п. Кушмурун с подключением села Черниговка Аулиекольского района Костанайской области	600 000,0	600 000,0			2 861 618,0	2 861 618					
				Строительство газопровода высокого давления Камысты – Алтынсарино Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области	900 000,0	900 000,0			723 846,0	723 846,0					
			015	За счет средств местного бюджета	286 667,0		120 000,0	166 667,0	2 654 118,0		2 602 799,0	51 319,0	1 571 325,0	1 571 325,0	
				Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до п. Кушмурун с подключением села Черниговка Аулиекольского района Костанайской области	66 667,0			66 667,0							
				Строительство подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до с.Диевка с подключением с.Новоселовка Аулиекольского района Костанайской области	20 000,0		20 000,0						10 000,0	10 000,0	
				Строительство газораспределительных сетей микрорайона восточной части города Житикара по левому берегу и правому берегу реки Шортанды					1 008 000,0		1 008 000,0		669 325,0	669 325,0	

Функциональная группа				2020 год	в том числе:			2021 год	в том числе:			2022 год	в том числе:		
Функциональная подгруппа					трансферт из республиканского бюджета	областной бюджет	софинансирование из областного бюджета		трансферт из республиканского бюджета	областной бюджет	софинансирование из областного бюджета		трансферт из республиканского бюджета	областной бюджет	софинансирование из областного бюджета
Администратор бюджетных программ															
Программа															
Подпрограмма															
Наименование															
				Строительство газопровода высокого давления Камысты – Алтысарипо Камыстинского района с подключением сел Адаевка и Бестобе Костанайской области	100 000,0		100 000,0	51 319,0		51 319,0					
				Строительство подводящего газопровода высокого давления к селу Шемниновка и селу Озерное Костанайского района	100 000,0		100 000,0	293 098,0		293 098,0					
				Строительство газораспределительных сетей в п. Тобол Тарановского района				752 678,0		752 678,0					
				Строительство подводящего газопровода высокого давления ГРС с Федоровка - с.Пешковка Федоровского района Костанайской области				549 023,0		549 023,0	892 000,0		892 000,0		
12				Транспорт и коммуникации	552 187,5		552 187,5	7 308 416,0		7 308 416,0	3 289 597,0		3 289 597,0		
	1			Автомобильный транспорт	552 187,5		552 187,5	2 108 416,0		2 108 416,0	2 181 597,0		2 181 597,0		
		268		Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области	552 187,5		552 187,5	2 108 416,0		2 108 416,0	2 181 597,0		2 181 597,0		
			002	Развитие транспортной инфраструктуры	552 187,5		552 187,5	2 108 416,0		2 108 416,0	2 181 597,0		2 181 597,0		
			015	За счет средств местного бюджета	552 187,5		552 187,5	2 108 416,0		2 108 416,0	2 181 597,0		2 181 597,0		
				Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Узунколь-Сарыколь" 20,3-35,3 км				143 878,0		143 878,0					
				Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Карасу-Большая Чураковка" 25-43 км. Корректировка. 1 очередь (мост)	300,0		300,0				300 000,0		300 000,0		
				Реконструкция участка автомобильной дороги областного значения "Тарановское – Варваринка – граница области" 20-40 км	40 808,0		40 808,0				10 000,0		10 000,0		
				Реконструкция моста с подходами на автомобильной дороге областного значения «Карасу-Большая Чураковка» 27,226 км	11 079,5		11 079,5				10 000,0		10 000,0		
				Строительство моста на автомобильной дороге областного значения "Подъезд г. Костанай"	500 000,0		500 000,0	1 964 538,0		1 964 538,0	1 861 597,0		1 861 597,0		
	4			Воздушный транспорт				5 200 000,0		5 200 000,0	1 108 000,0		1 108 000,0		
		268		Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области				5 200 000,0		5 200 000,0	1 108 000,0		1 108 000,0		
			051	Развитие инфраструктуры воздушного транспорта				5 200 000,0		5 200 000,0	1 108 000,0		1 108 000,0		
			015	За счет средств местного бюджета				5 200 000,0		5 200 000,0	1 108 000,0		1 108 000,0		
				Реконструкция пассажирского терминала аэропорта "Костанай"				5 200 000,0		5 200 000,0	1 108 000,0		1 108 000,0		
13				Прочие	186 610,0		29 346,0	157 264,0			40 000,0		40 000,0		
		3		Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции	186 610,0		29 346,0	157 264,0			40 000,0		40 000,0		
			288	Управление строительства, архитектуры и градостроительства области	186 610,0		29 346,0	157 264,0			40 000,0		40 000,0		
			051	Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025»	186 610,0		29 346,0	157 264,0			40 000,0		40 000,0		
			015	За счет средств местного бюджета	186 610,0		29 346,0	157 264,0			40 000,0		40 000,0		
				г.Костанай											
				Строительство внеплощадочного газопровода к производственным объектам ТОО "Шаруа"	21 029,0		21 029,0								
				Создание индустриальной зоны в городе Костанай с подведением необходимой инфраструктуры	157 264,0			157 264,0							
				Создание индустриальной зоны в городе Костанай с подведением необходимой инфраструктуры. Внешние сети электроснабжения 220 кВ	4 350,0		4 350,0				10 000,0		10 000,0		
				Создание индустриальной зоны в городе Костанай с подведением необходимой инфраструктуры для выноса ВЛ-110 кВ с территории Индустриальной зоны в городе Костанай	1 900,0		1 900,0				10 000,0		10 000,0		
				Строительство железнодорожных подъездных путей III-ей категории к индустриальной зоне г.Костанай. Корректировка	1 053,0		1 053,0				10 000,0		10 000,0		
				г.Аркалык											
				Строительство наружных сетей системы водоотведения к ТОО "Аркалык кус бройлер" и ТОО "Агроинтерптина" по адресу: Костанайская область, город Аркалык	1 014,0		1 014,0				10 000,0		10 000,0		



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

14.03.2018 года

18005340

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"

110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А.,
г.Костанай, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, дом № 40., БИН: 060540006611

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Проектная деятельность

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

I категория

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области". Акимат Костанайской области.

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

КАТАРБЕКОВ НУРЛАН ЖЕҒІСҰЛЫ






(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи 09.02.2007

**Срок действия
лицензии**

Место выдачи

г.Костанай









ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 18005340

Дата выдачи лицензии 14.03.2018 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:
 - Систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ
 - Электроснабжения до 35 кВ, до 110 кВ и выше
 - Магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы (газоснабжение среднего и высокого давления)
 - Внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами
 - Внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами
 - Внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей
- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения, в том числе:
 - Конструкций башенного и мачтового типа
 - Для энергетической промышленности
- Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов инфраструктуры транспорта, связи и коммуникаций, в том числе по обслуживанию:
 - Местных линий связи, радио-, телекоммуникаций
- Градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры) и планирование, в том числе разработка:
 - Схем газоснабжения населенных пунктов и производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях
 - Схем электроснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и транспортировке электрической энергии в системе застройки, а также электроснабжения производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях
 - Схем телекоммуникаций и связи для населенных пунктов с размещением объектов инфраструктуры и источников информации
 - Схем канализации населенных пунктов и производственных комплексов, включая централизованную систему сбора и отвода бытовых, производственных и ливневых стоков, размещение головных очистных сооружений, испарителей и объектов по регенерации стоков





ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 18005340

Дата выдачи лицензии 14.03.2018 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Градостроительное проектирование (с правом проектирования для градостроительной реабилитации районов исторической застройки, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры) и планирование, в том числе разработка:
 - Планировочной документации (комплексных схем градостроительного планирования территорий - проектов районной планировки, генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки районов, микрорайонов, кварталов, отдельных участков)
 - Схем теплоснабжения населенных пунктов с размещением объектов по производству и транспортировке тепловой энергии в системе застройки, а также теплоснабжения производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях
 - Схем водоснабжения населенных пунктов с размещением источников питьевой и (или) технической воды и трассированием водоводов, а также схем водоснабжения производственных комплексов, располагаемых на межселенных территориях
- Архитектурное проектирование для зданий и сооружений первого или второго и третьего уровней ответственности (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе:
 - Генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа
- Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том числе:
 - Металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций
 - Бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций
 - Оснований и фундаментов

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)





Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "Межрайгаз+"

110000, Республика Казахстан, Костанайская область, Костанай Г.А., г. Костанай, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, дом № 40., БИН: 060540006611

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база Костанайская область, город Костанай, улица Шевченко, д.40



(местонахождение)

**Особые условия
действия лицензии**

I категория
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

**Государственное учреждение "Управление государственного
архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области
". Акимат Костанайской области.**

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

КАТАРБЕКОВ НУРЛАН ЖЕҢІСУЛЫ

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

001

Срок действия

**Дата выдачи
приложения**

14.03.2018

Место выдачи

г.Костанай

