



060011, QR, Atyraý qalasy, B. Qulmanov kóshesi, 137 úi
tel/faks: 8 (7122) 213035, 212623
e-mail: atyrauekol@rambler.ru

060011, РК, город Атырау, улица Б. Кулманова, 137 дом
тел/факс: 8 (7122) 213035, 212623
e-mail: atyrauekol@rambler.ru

ГУ «Городской отдел строительства»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение поступило Заявление о намечаемой деятельности №KZ60RYS00387000 от 15.05.2023 года.

Общие сведения:

Государственное учреждение «Городской отдел строительства», 060005, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, улица Махамбет Өтемісұлы, строение № 72, 020740003270, КАЛИМОВ КУАТ ТУКПАТОЛЛИНОВИЧ, 8 702 225 25 88, atyraugorstroy@yandex.ru.

Краткое описание намечаемой деятельности:

В соответствии пп.10.1. п.10 раздела 2 Приложения 1 Экологического Кодекса Республики Казахстан, заявление о намечаемой деятельности №KZ60RYS00387000 от 15.05.2023 года, основным видом намечаемой деятельности является трубопроводы и промышленные и сооружения для транспортировки нефти, химические веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км.

Целью проекта является:

Проектируемая площадка нового микрорайона Таскала, расположена на юго-западной окраине города Атырау. Передвижение в пределах территории – по асфальтированным и грунтовыми дорогам. Выбор трассы газопровода проводился по технико-экономическим критериям с учетом общей протяженности, количества пересечений газопровода, гидравлического профиля, условий строительства и воздействия на окружающую среду. В основу решения размещения трассы газопровода и площадок ГРПШ заложены требования технологической компоновки и соблюдения минимальных расстояний.

В районе строительства захоронений, археологических памятников и мест культурно- исторического наследия нет. Участки под ИЖС расположены на левобережной части города Атырау. С южной стороны располагается город Атырау. С запада – п. Таскала. Ближайший водный объект – протока Перетаска, протекает западнее участка работ на расстоянии 75 м. С западной стороны от участка работ протекает река Урал – на расстоянии 6000 м. Таким образом, данный объект находится в пределах водоохранной зоны протоки Перетаска. В зону водоохранной полосы данный объект не входит. Согласно Решению Акима Атырауской области №799 от 07.04.2022 г. об отводе земель занимаемая площадь составит 170,8 га.

Численность населения ИЖС 5165 человек. Рабочим проектом предусмотрен подводящий распределительный газопровод в мкр. Таскала. От газопровода высокого давления предусмотрен отвод для многоэтажного сектора. Проектирование многоэтажного сектора предусматривается отдельным проектом. Также предусмотрены отводы на потребителей от газопровода среднего давления на коммунально-бытовые предприятия.



Проектом предусматривается: в качестве источника газоснабжения принять газопровод Д108 мм. Общая протяженность газопроводов - 38706 м., в том числе: - высокого давления- 5 м, - среднего давления – 4540 м; - низкого давления- 34161 м. Производительность (пропускная способность) - 4037,5 м³/час. Средняя глубина прокладки газопровода -1,4м. Точка подсоединения подводящего полиэтиленового газопровода высокого давления осуществляется от существующего газопровода высокого давления Р=0,6 Мпа Д=160мм, подземным тройником Д=160х14,6мм. Направление использования газа – бытовое потребление (газовые плиты и емкостные отопительные котлы), коммунальное и промышленное. Проектом разработаны: 1. Подводящие сети подземного газопровода высокого давления Р=0,6Мпа в границах ГРПШ; 2. Подводящие сети подземного газопровода среднего давления Р=0,3 Мпа в границах ГРПШ; 3. Подводящие сети подземного газопровода низкого давления Р=0,003 Мпа.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Конструктивные решения и характеристики (показатели) основных инженерных сетей: Труба ПЭ: ПЭ 100 SDR 11 – DN 32 мм; ПЭ 100 SDR 11 – DN 63 мм; ПЭ 100 SDR 11– DN 90 мм; ПЭ 100 SDR 11–DN 110 мм; ПЭ 100 SDR 11 – DN 160 мм; ПЭ 100 SDR 11 – DN 225 мм. Площадки ГРПШ размещаются в непосредственной близости к населенным пунктам, на открытой и свободной от застройки площадке в ограждении размерами для ГРПШ 7х4 м и 6х3м. ГРПШ: ГРПШ-16-2В-У1 - 1 шт.; ГРПШ-13-2Н-У1 - 5 шт. Переходы подземного газопровода через дорогу микрорайона предусмотрены открытым способом, путем заключения газопровода в полиэтиленовый футляр из трубы ПЭ 100 SDR 11, с укладкой газопровода внутри футляра на полиэтиленовые ложементы и установкой контрольной трубки под ковер. Диаметры футляров Дф315х28,6, Дф225х20,5, Дф=160х9,5мм, Дф140х8,3мм, Дф110х10,0мм.

Начало строительства – 3 квартал 2023 года. Общая продолжительность строительства 10 мес. Количество работающих – 46 человек.

Проведение строительных операций продолжительностью менее одного года относится к объекту **III категории** согласно п.12 пп.2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» утвержденной приказом МЭГПР от 19 октября 2021 года №408.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: на период строительства выявлено 27 временных источников. Из которых: 5 организованных и 22 неорганизованных источника загрязнения атмосферы. Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительстве составит: 3,0445124454 т/год.

Проектом предусмотрено использование воды для технических и хозяйственно-питьевых нужд в период строительства. Источник воды для целей хозяйственно-питьевого и производственного использования – привозная вода. Предполагаемый объем водопотребления для данного объекта составит - 253 м³/период, на хоз-бытовые нужды, безвозвратное водопотребление на технические нужды составит - 294 м³/период. Ближайший водный объект – протока Перетаска, протекает западнее участка работ на расстоянии 75 м. С западной стороны от участка работ протекает река Урал – на расстоянии 6000 м. Таким образом, данный объект находится в пределах водоохранной зоны протоки Перетаска. В зону водоохранной полосы данный объект не входит.

Проектом предусмотрено использование воды для технических и хозяйственно-питьевых нужд в период строительства. Источник воды для целей хозяйственно-питьевого и производственного использования – привозная вода. Предполагаемый объем водопотребления для данного объекта составит 253 м³/период, на хоз-бытовые нужды, безвозвратное водопотребление на технические нужды составит 294 м³/период.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: Общий объем отходов составит – 23,9663 т. Отходы зеленого уровня опасности составят – 23,8834 т. Из них: - Отходы потребления - образуются в результате жизнедеятельности



персонала строительной организаций и представлены коммунальными отходами (ТБО), 2,875 т. Сбор и временное накопление отходов осуществляется в металлическом контейнере с последующим вывозом их по мере накопления на полигон ТБО. Отходы янтарного уровня опасности составят – 0,0829 т. (Жестяные банки из-под краски и промасленная ветошь). Жестяные банки из-под краски – 0,013 т. размещаются в спец.контейнере. По мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией на утилизацию. Отходы обтирочной промасленной ветоши – 0,0699 т, собираются в металлические контейнеры и по мере их накопления вывозятся по договорам со специализированными организациями которые занимаются их утилизацией.

Выводы:

Государственная экологическая экспертиза Департамента экологии по Атырауской области, изучив представленное заявление №KZ60RYS00387000 от 15.05.2023 года о намечаемой деятельности, пришла к выводу об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии пп.2) п.3 ст. 49 Экологического кодекса необходимо провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».



Руководитель департамента

Бекмухаметов Алибек Муратович

