

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:

1. для физического лица: фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты	—
2. для юридического лица: наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.	АО «Объединенная Энергосервисная компания» РК, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 10. БИН 990340002992 Председатель правления АО «Объединенная Энергосервисная компания» - Е. Маканов тел/факс +7 (7232) 48 96 40 / 48 96 60 HEADOFFICE@EKREC.KZ
3. Общее описание видов намечаемой деятельности и их классификация согласно приложению 1 Кодекса.	Модернизация и реконструкция ВЛ-110 кВ на ПС № 43 в г. Усть-Каменогорск для АО «Объединенная Энергосервисная компания» (АО «ОЭСК») Согласно п.п.10.2 п. 10 раздела 2 Приложения 1 к ЭК РК «передача электроэнергии воздушными линиями электропередачи от 110 килвольт (кВТ)» для проектируемого объекта проведение процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным.
4. При внесении существенных изменений в виды деятельности: - описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса);	Проектом предусмотрен демонтаж существующей одноцепной ВЛ-110 кВ Л184 ПС 43, строительство новой двухцепной ВЛ-110 кВ. Проектируемая ВЛ-110 кВ строится на стальных опорах типа У110-2+5 и У110-2+9. Строительство линии ведется в створе существующей линии.

- описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса).	-
5. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест.	Строительство новой воздушной линии будет осуществляться в центральной части г. Усть-Каменогорска, на пересечении ул. Шакарима (ул. Ворошилова) и ул. Тихая. Трасса воздушной линии проходит в границах сложившейся производственной и жилой застройки г. Усть-Каменогорска. Ближайшие жилые дома расположены на расстоянии 50 м от участка проведения работ. Ближайший водный объект – р. Ульба, протекает на расстоянии 60 м от участка проведения работ. При прокладке сетей электроснабжения дополнительного изъятия земельных участков для проведения работ не требуется.
6. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции.	Категория электроснабжения – III. Напряжение – 110 кВ. Длина ВЛ-110 кВ – 1761 м. Длина ВЛ-35 кВ – 41 м.
7. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности.	Существующая ВЛ-110 кВ построена на стальных опорах проводом АС 150/24 мм². Нагрузка вновь строящейся линии не изменяется. Сечение провода остается без изменения. Проектируемая ВЛ-110 кВ строится на стальных опорах типа У110-2+5 и У110-2+9. Строительство линии ведется в створе существующей линии. Присоединение модернизируемой ВЛ-110 кВ Л184 осуществляется от ранее запроектированной КЛ-110 кВ. В точке присоединения монтируется стальная опора типа У110-2+9, от которой осуществляется переход через реку Ульба. Далее до перехода через пр. Шакарима монтируются стальные опоры типа У110-2+9. После

	перехода через пр. Шакарима также монтируется стальная опора У110-2+9 на которой выполнена отпайка на существующую опору У-110-2+5 и на дополнительно смонтированную в районе ПС 43 опору У110-2+5. Вся линия выполнена проводом АС 150/24 мм². Выход кабельной линии 35 кВ на ПС № 43 с существующей опоры ВЛ-35кВ демонтируется и переносится на вновь запроектированную опору У110-2+5. Кабели 5АПвПу 1*240мм² и АПвПу 1*300 мм² монтируются в земле в траншее на глубине не менее 1м. Снизу выполняется подсыпка, а сверху засыпка мягким грунтом, не содержащим камней и крупного мусора. Поверх песка для защиты от механических повреждений выполнить защиту керамическими плитами. Соединение существующих и вновь монтируемых кабелей осуществляется соединительными муфтами. На вновь смонтированной опоре У110-2+5 кабель, выходящий из земли защищается согласно ПУЭ РК стальной трубой от механических повреждений на высоту не менее 2 м.
8. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения.	Начало строительства – апрель 2022 года. Продолжительность работ определена 1 месяц.
9. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления деятельности, в том числе водных ресурсов, земельных ресурсов, почвы, полезных ископаемых, растительности, сырья, энергии, с указанием их предполагаемых количественных и качественных характеристик.	Водные ресурсы: бутилированная вода питьевого качества из торговой сети г. Усть-Каменогорска – 18 м³. Земельные ресурсы: не требуется Почвы: Грунт – 1114.75 м³. Полезные ископаемые: не требуются. Растительность: не требуется. Сырье: Щебень – 20,31 м³, Песок – 9,64 м³, Электроды марки Э-42, Э-42А d=4 мм (АНО-4) – 9,4 кг, Эмаль ПФ-115 – 0,6 кг; Лак БТ-123 – 6,0 кг, Энергия: ДЭС – д/топливо – 0,0383 тонн.
10. Описание предполагаемых видов, объемов и качественных характеристик эмиссий в окружающую среду и отходов, которые могут образовываться в результате осуществления намечаемой деятельности.	Выбросы загрязняющих веществ 8-ми наименований на период строительства составят 0.095712854 т/год Перечень загрязняющих веществ: Железо оксиды, Марганец и его соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод оксид,

	Ксилол, Уайт-спирит, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20. На период строительства в процессе прокладки сетей электроснабжения ориентировочно будут образовываться следующие виды отходов: - твердые бытовые отходы (смешанные коммунальные отходы) – 0,15 тонн; - огарки сварочных электродов – 0,000141 тонн; - тара из-под лакокрасочных материалов – 0,003066 тонн. При демонтажных работах в процессе прокладки сетей электроснабжения будут образовываться следующие виды отходов: - провода длиной 3,996 км; - трос грозозащитный длиной 1,271 км; - железобетонные конструкции 50 м3; - металлические конструкции 59,17 т. Способ удаления – вывоз отходов подрядной организацией по договору со специализированной организацией. На период эксплуатации воздушной линии образования отходов не предусматривается.
11. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений.	Перечень заинтересованных государственных органов в каждом конкретном случае определяется уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. При этом в число заинтересованных государственных органов во всех случаях в обязательном порядке включается уполномоченный орган в области здравоохранения, а также местные исполнительные органы административно-территориальных единиц, в пределах территорий которых предполагается реализация Документа (п.2 ст.59 ЭК РК). 1. Заключение от РГУ «Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».
12. Описание возможных альтернатив достижения целей намечаемой деятельности и вариантов ее	Возможных альтернатив достижения целей намечаемой деятельности не имеется. Принятые в проекте решения по способу ведения работ по строительству новой

осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта).	воздушной линии отражают прогрессивные решения отечественной и зарубежной практики в аналогичных условиях. Сети электроснабжения выполняются на стальных опорах проводом АС 150/24 мм², как наиболее обеспечивающим нормируемую долговечность линии и надёжность электроснабжения потребителей. Учитывая, что намечаемая деятельность направлена на строительство новой воздушной линии, то альтернативным решением может являться отказ от проведения этих работ. Отказ от реализации проектных решений приведет к отказу от обеспечения бесперебойной подачи электроэнергии на предприятия и жителей г. Усть-Каменогорска, что может негативно сказаться на бесперебойном обеспечении электроэнергией.
13. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости.	Характеристика возможных форм положительного воздействий на окружающую среду: 1) Обеспечение бесперебойной подачи электроэнергии на предприятия и жителям г. Усть-Каменогорска. 2) Технические и технологические решения намечаемой деятельности исключают образование отходов производства, подлежащих размещению в окружающей среде. Сброс сточных вод в окружающую среду исключен. 3) Реализация проекта окажет положительный социальный эффект за счет инвестиций в строительство. 4) Реализация проектных решений повлечет за собой создание новых 24 рабочих места на период строительства. 5) На территории строительства ВЛ-110 кВ зарегистрированных памятников историко-культурного наследия не имеется. 6) Территория строительства ВЛ-110 кВ находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Характеристика возможных форм негативного воздействий на окружающую среду: 1) Незначительное негативное воздействие на атмосферный воздух в течение периода строительства.
14. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и	Трансграничное воздействие на окружающую среду отсутствует.

ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости.	
15. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора.	В городе Усть-Каменогорск наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, проводимые как составная часть государственного мониторинга окружающей среды, осуществляется государственным подразделением «Казгидромет». Значение существующих фоновых концентраций в районе проведения работ в г. Усть-Каменогорск (ПНЗ №1,5): - Диоксид азота – Штиль (0-2 м/с) – 0,1939 мг/м³; Север – 0,1514 мг/м³; Восток – 0,1626 мг/м³; Юг – 0,1587 мг/м³; Запад – 0,1691 мг/м³. - Взвешенные вещества – Штиль (0-2 м/с) – 0,4022 мг/м³; Север – 0,2273 мг/м³; Восток – 0,2478 мг/м³; Юг – 0,2312 мг/м³; Запад – 0,2381 мг/м³. - Диоксид серы – Штиль (0-2 м/с) – 0,3656 мг/м³; Север – 0,2509 мг/м³; Восток – 0,2101 мг/м³; Юг – 0,259 мг/м³; Запад – 0,2912 мг/м³. - Оксид углерода – Штиль (0-2 м/с) – 2,7324 мг/м³; Север – 1,5705 мг/м³; Восток – 1,8079 мг/м³; Юг – 1,4731 мг/м³; Запад – 1,4157 мг/м³.
16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий.	Воздействие намечаемой деятельности по кратковременным строительным работам на воздушную среду оценивается как допустимое (низкая значимость воздействия). Разработка дополнительных мероприятий по снижению на атмосферный воздух воздействия не требуется. Пересечение трассы воздушной линии р. Ульба согласовано Заключением РГУ «Иртышская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан» №17-9-3-10/182 от 12.02.2014 года к Акту выбора земельного участка с условиями соблюдения ограниченного и специального режимов хозяйственной деятельности для предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод р. Ульба. Образования сточных вод при прокладке трассы воздушной линии и дальнейшей их эксплуатации не предусматривается. Строительство и эксплуатация проектируемой воздушной линии не повлияет на гидрологический режим р. Ульба. Воздействие на поверхностные воды р. Ульба исключается.

	По опыту строительства существующих объектов на рассматриваемой территории при строительстве проектируемой воздушной линии и дальнейшей её эксплуатации вскрытия подземных водных горизонтов не предусматривается, загрязнение подземных вод исключается. Оснований ожидать ухудшения качества подземных вод в будущем, нет. Образующиеся в период проведения проектируемых строительно-монтажных работ отходы производства и потребления не окажут отрицательного влияния на окружающую среду. Постоянное изменение сложившейся структуры землепользования при реализации проектных решений, имеющих временный характер, не прогнозируется. При строительстве воздушной линии электропередачи и дальнейшей её эксплуатации негативного воздействия на почвенный покров происходить не будет. При реализации намечаемой деятельности не прогнозируется изменение существующего уровня загрязнения почвенного покрова района. Проведение проектируемых строительных работ не приведет к изменению существующего видового состава растительного мира рассматриваемого района. Существенного негативного влияния на животный мир и изменения генофонда не произойдет.
--	---

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Председатель правления АО «Объединенная Энергосервисная компания» - Е. Маканов

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1. Ситуационная карта-схема расположения участка проведения работ.
2. Акт выбора и обследования земельного участка для проектирования, размещения и строительства воздушно-кабельной линии (110 кВ) на участке от ПС-22 до ПС-43 (110/30/6 кВ), расположенной в районе жилого дома №20 по ул. Красина от 09.01.2014 года.

3. Акт обследования земельного участка на наличие зеленых насаждений №19 для проектирования, размещения и строительства воздушно-кабельной линии (110 кВ) на участке от ПС-22 до ПС-43 (110/30/6 кВ), расположенной в районе жилого дома №20 по ул. Красина от 19.02.2014 года.
4. Заключение РГУ «Иртышская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» на материалы к акту выбора и обследования земельного участка для проектирования, размещения и строительства воздушно-кабельной линии (110 кВ) на участке от ПС-22 до ПС-43 (110/30/6 кВ), расположенной в районе жилого дома №20 по ул. Красина №17-9-3-10/182 от 12.02.2014 года.
5. Акт выбора места пересечения железнодорожных путей АО «НК «КТЖ» проектируемой двухцепной воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ АО «ВК РЭК» от 13.12.2013 года.
6. Согласование Отдела административной полиции УВД г. Усть-Каменогорска акта выбора и обследования земельного участка для проектирования, размещения и строительства воздушно-кабельной линии (110 кВ) на участке от ПС-22 до ПС-43 (110/30/6 кВ), расположенной в районе жилого дома №20 по ул. Красина №31/5-2-353 от 28.02.2014 года.



Ситуационная карта-схема расположения участка проведения работ

АО «ОЭСК»	Строительство ВЛ-110 кВ на ПС № 43 в г. Усть-Каменогорск
	Раздел "Охрана окружающей среды"

Приложение 6

А К Т

выбора и обследования земельного участка для проектирования, размещения и строительства воздушно-кабельной линии (110 кВ) на участке от ПС-22 до ПС-43 (110/30/6 кВ), расположенной в районе жилого дома № 20 по ул. Красина

г. Усть-Каменогорск
09.01.2014 г.

Заказчик:

АО «ВК РЭК»

Комиссия в составе:

от ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска»	_____ Касымов Д. Е.
от ГУ «Отдел земельных отношений города Усть-Каменогорска»	_____ Акрамов Б.А.
от Иртышского БВУ	_____ Иманжанов М.Т.
ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и автомобильных дорог»	_____ Баирханов Ж.Б.
от ОАП УВД г.Усть-Каменогорска-	_____ Ануарбеков Е. А.
от заказчика	_____ Айдабулов Т.

Настоящий акт составлен для выбора и обследования земельного участка для проектирования, размещения и строительства воздушно-кабельной линии 110 кВ на участке: от ПС-22 до ПС-43 (110/35/6 кВ), расположенной в районе жилого дома № 20 по ул. Красина.

При обследовании земельного участка установлено следующее:

Земельный участок согласно генеральному плану города расположен в Центральном планировочном районе X и VIII жилых районов, на землях жилой застройки, коммунально-складской территории, в зоне инженерной и транспортной инфраструктур, а также попадает в водоохранную полосу и зону р. Ульба. В соответствии с техническими условиями, выданными АО «ВК РЭК», проектируемая трасса электроснабжения проходит от ПС № 22 двух-цепной линией на опорах параллельно существующей линии ВЛ-110 кВ до ТД «Комфорт», далее через р. Ульба, к проектируемой опоре в районе жилого дома № 43 по ул. Тихая, а от опоры установленной в районе жилого дома № 43 по ул. Тихая трасса электроснабжения 110 кВ проходит в земле в охранной зоне существующей ВЛ-110 кВ до ПС № 43 согласно схемы М-ба 1:2000, выданной в приложении к данному акту. Протяженность трассы воздушно-кабельной линии 110 кВ на участке составляет около – 2390,0 м.

Характеристика участка:

Рельеф – сложный.

Почва и грунт- частично имеется растительный слой грунта ,

На участке: согласно схемы трасса ВКЛ-110 кВ пересекает существующие инженерные сети (водопровод, канализацию, теплотрассу, электрокабели, сети телекоммуникаций) и сооружения (колодцы, камеры), автодороги и р. Ульба.

Особые условия:

Заказ: № 2020-ДП-14184-РП	Исполнитель: ТОО «ЦентрЭКОпроект»	Страница 68 из 74
	Лицензия № 01321Р от 20 ноября 2009 года	




АО «ОЭСК»	Строительство ВЛ-110 кВ на ПС № 43 в г. Усть-Каменогорск
	Раздел "Охрана окружающей среды"

- заказчику (АО «ВК РЭК») необходимо самостоятельно заключить договор сервитута на прохождение проектируемой воздушно-кабельной линии -110 кВ с землепользователями, чьи интересы затрагиваются согласно сведений за № 3802 от 28.01.2014г. Усть-Каменогорского управления земельного кадастра ВКФ РГП «НПЦзем»,
- на период проектирования и строительства трассы электроснабжения оформить документацию на землепользование,
- учитывая существующую застройку и стесненные условия строительства, коридор для проектирования и строительства трассы электроснабжения на участке от опоры установленной в р-не жилого дома № 43 по ул. Тихая до ПС № 43 принять не более 2,5 метров по обе стороны от оси канала, а для строительства ВЛ-110 кВ принять шириной не более пятнадцати метров по обе стороны от оси трассы ,
- проектную документацию выполнить на откорректированной топографической съемке М-ба 1:500,
- при строительстве воздушно-кабельной линии -10 кВ обеспечить сохранность и охранные зоны существующих инженерных сетей и сооружений (камер, колодцев и опор), учесть требования служб инженерного обеспечения АО «ВК РЭК», АО «УК ТС», ВК ОДТ, ГКП «Оскемен Водоканал», ЦЛКС-63 ТУСМ-6

К акту выбора земельного участка прилагаются 3 схемы М 1:2000

Члены комиссии:



1.  Касымов Д.Е.
2.  Акрамов Б.А.
сч. закл. № 9-3-10/182 от 12.02.14г.
3.  Иманжанов М. Т.
сч. акт 149
3.  Баирханов Ж.Б.
сч. закл. 30/5-2-353
4.  Анурбеков Е.А..
сч. 28.01.2014г.
5.  Айдабулов Т.



исп. Ягодкина Л.Я.
тел: 21-10-31

Заказ: № 2020-ДП-14184-РП	Исполнитель: ТОО «ЦентрЭКОпроект»	Страница 69 из 74
	Лицензия № 01321Р от 20 ноября 2009 года	



Заместителю Председателя
правления по эксплуатации
АО «ВК РЭК»
Кулбаеву С.Ш.

Акт обследования земельного участка
на наличие зеленых насаждений № 19

для проектирования, размещения и строительства воздушно-кабельной
линии (110 кВ) на участке от ПС-22 до ПС-43 (110/30/6 кВ), расположенной
в районе жилого дома № 20 по ул. Красина

19 февраля 2014 года

г. Усть-Каменогорск

Рассматриваемый земельный участок расположен в соответствии с генеральным планом города в Центральном планировочном районе X и VIII жилых районов, на землях жилой застройки, коммунально-складской территории, в зоне инженерной и транспортной инфраструктур. Протяженность трассы воздушно-кабельной линии 110 кВ на участке составляет около – 2390,0 м. Проектируемая трасса электроснабжения проходит от ПС № 22 двух-цепной линией на опорах параллельно существующей линии ВЛ-110 кВ до ТД «Комфорт», далее через р. Ульба, к проектируемой опоре в районе жилого дома № 43 по ул. Тихая, а от опоры установленной в районе жилого дома № 43 по ул. Тихая трасса электроснабжения 110 кВ проходит в земле в охранной зоне существующей ВЛ-110 кВ до ПС № 43.

Акт выдан на рассмотрение комиссии по вопросам земельных отношений и градостроительства.

В случае положительного решения строительства воздушно-кабельной линии (110 кВ) на участке от ПС-22 до ПС-43 (110/30/6 кВ), расположенной в районе жилого дома № 20 по ул. Красина предусмотреть:

- при наличии на рассматриваемом участке инженерных коммуникаций дополнительно согласовать с владельцами инженерных сетей;
- переход через ул. Ворошилова, ул. Тихая и местные проезды, тротуары только методом прокола,
- при проектировании трассы воздушно-кабельной линии необходимо в смету заложить затраты на восстановление разрушенного благоустройства по окончании производства земляных работ;
- произвести полное благоустройство после выполнения данных работ.

Перед производством работ получить ордер на производство земляных работ.

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
города Усть-Каменогорска»

Ж. Баирханов

Исп. Абилкасимова А.Т.
тел. 249741

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚОРШАҒАН ОРТА ЖӘНЕ СУ РЕСУРСТАРЫ
МИНИСТРЛІГІ

**Су ресурстары
комитеті**

СУ РЕСУРСТАРЫН ПАЙДАЛАНУДЫ
РЕТТЕУ ЖӘНЕ ҚОРҒАУ ЖӨНІНДЕГІ
ЕРТІС БАСЕЙІНДІК
ИНСПЕКЦИЯСЫ
Республикалық мемлекеттік
мекемесі



МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

**Комитет
по водным ресурсам**

Республиканское государственное
учреждение
ИРТЫШСКАЯ БАСЕЙНОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЕ ВОДНЫХ
РЕСУРСОВ

070013, Өскемен қаласы
Питер Коммуналар көшесі, 26
Тел./факс: 8 (7232) 26-12-71
E-mail: irbvi@mail.ru

070013, г. Усть-Каменогорск
ул. Питерских Коммунаров, 26
Тел./факс: 8 (7232) 26-12-71
E-mail: irbvi@mail.ru

«12» февраля 2014 г. № 17-9-3-10/182

Заместителю Председателя
Правления по эксплуатации
АО «ВК РЭК»
Кулбаеву С.Ш.

Заключение

на материалы к акту выбора и обследования земельного участка для проектирования, размещения и строительства воздушно-кабельной линии (110 кВ) на участке от ПС-22 до ПС-43 (110/30/6 кВ), расположенной в районе жилого дома № 20 по ул. Красина

Рассматриваемый земельный участок для проектирования, размещения и строительства воздушно-кабельной линии (110 кВ) на участке от ПС-22 до ПС-43 (110/30/6 кВ) расположен в районе жилого дома № 20 по ул. Красина в г. Усть-Каменогорске.

В соответствии с техническими условиями, выданными АО «ВК РЭК», проектируемая трасса электроснабжения проходит от ПС № 22 двух цепной линией на опорах параллельно существующей линии ВЛ-110 кВ до ТД «Комфорт», далее через р. Ульба, к проектируемой опоре в районе жилого дома № 43 по ул. Тихая, а от опоры установленной в районе жилого дома № 43 по ул. Тихая трасса электроснабжения 110 кВ проходит в земле в охранной зоне существующей ВЛ-110 кВ до ПС № 43. Протяженность трассы воздушно-кабельной линии (110 кВ) на участке составляет около – 2390,0 м.

Постановлением №163 от 03.07.07г. Восточно-Казахстанского областного Акимата установлены границы водоохранной полосы (ВП) и водоохранной зоны (ВЗ) р. Ульба. На основании представленного планового материала М1:2000 - испрашиваемый земельный участок расположен в пределах установленной водоохранной зоны и полосы р. Ульба.

Вывод:

Выбор земельного участка для проектирования, размещения и строительства воздушно-кабельной линии (110 кВ) на участке от ПС-22 до ПС-43 (110/30/6 кВ) **согласовывается с условиями:**

– соблюдения специального и ограниченного режима хозяйственной деятельности для предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод р. Ульба (см. ст.125 п.1, п.2 Водного Кодекса РК);

– согласно гл.23: ст.112,113,114,115,120 Водного Кодекса РК, ст.63 п.1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», ст.37 Экологического кодекса РК – проектное решение должно содержать необходимые водоохранные и природоохранные мероприятия (Раздел «Охрана окружающей среды»), исключающие загрязнение, засорение и истощение водного объекта и его водосборной площади;

– разработанный проект строительства и размещения воздушно-кабельной линии (110 кВ) на участке от ПС-22 до ПС-43 (110/30/6 кВ) представить на согласование в ИрБВИ до начала строительства (ст. 125, 126 Водного кодекса РК).

Зам. руководителя ИрБВИ

Исп. Орынбаева А.Т.
тел 261-271



М. Иманжанов

Акт
Выбора места пересечения железнодорожных путей АО «НК «КТЖ»
проектируемый двухцепной воздушной линии электропередачи напряжением
110кВ АО «БК РЭК»

13.12.2013г.

г.Усть-Каменогорск

Комиссия в составе заместителя председателя Правления по развитию АО «БК РЭК» Айдабулов Т., и заместителя Семейского отделения магистральных сетей Исагулова М.С., заместителя директора ШЧ-28 Стрелкова С.М., начальника РЭС ст.Защита Гордиенко М., заместителя директора Защитинской дистанции пути Магжаева М.Х., определила место пересечения двухцепной воздушной линии электропередачи 110 кВ. АО «БК РЭК» через железнодорожные пути перегона Защита – Усть-Каменогорск на 9км ПК9+70м.

НДХСЗ-6

ПЧЗ-37

ШЧЗ-28

Нач. РЭС ст.Защита

Зам. председателя Правления
по развитию АО «БК РЭК»

Исагулов М.С.

Магжаев М.Х.


Стрелков В.М.

Гордиенко М.

Айдабулов Т.

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСКА
ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПОЛИЦИИ

г.Усть-Каменогорск,
ул.Бажова, 10



Заместителю председателя правления
по эксплуатации АО «Восточно-
Казахстанская региональная
энергетическая компания»
Кулбаеву С.Ш.

Рассмотрев предоставленные документы, отдел административной полиции УВД г.Усть-Каменогорска согласовывает акты выбора и обследования земельного участка для проектирования, размещения и строительства воздушно-кабельной линии (110 кВ) на участке от ПС-22 до ПС-43 (110/30/6 кВ), расположенной в районе жилого дома №20 по улице Красина при условии выполнения следующих требований по обеспечению безопасности дорожного движения:

1. Получить ордер на право производства работ в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Усть-Каменогорска, предоставив корешок в ОАП УВД г.Усть-Каменогорска.
2. Согласовать схему организации движения на период производства работ.
3. При прокладке трассы воздушно-кабельной линии место работ оградить, в темное время суток осветить.
4. При производстве работ в зоне проезжей части, обочин, тротуаров выставить дорожные знаки в соответствии с требованиями СТ РК 1412-2010 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения», предварительно согласовав схему расстановки дорожных знаков с отделом административной полиции УВД г.Усть-Каменогорска.

Исполняющий обязанности
заместителя начальника отдела

А. Жапаров

Исп.: Нурбаев С.А.
Тел.: 52-19-51