

**Протокол (сводная таблица) замечаний и предложений по
Отчету о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство
полигона твердых бытовых отходов в с.Талшик, Акжарского района, Северо-
Казахстанской области »**

Дата составления сводной таблицы: 20.12.2023 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Северо-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Северо-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 23.11.2023 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 23.11.2023-13.12.2023 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	КГУ «Аппарат акима Акжарского района»	Не представлено
2	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Северо-Казахстанской области.	Замечаний и предложений не имеет
3	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Не представлено
4	РГУ «Северо-Казахстанская областная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК»	Замечаний и предложений не имеет
5	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам	Не представлено

	Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК	
6	КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области	Замечаний и предложений не имеет
7	КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО»	На земельном участке, где намечается деятельность КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Акжарского района Северо-Казахстанской области» «Строительство полигона твердых бытовых отходов в с. Талшык, Акжарского района, Северо-Казахстанской области», расположенной по адресу: Северо-Казахстанская область, Акжарский район, 2,7 км северо-восточнее от с. Талшык, в границах географических координат: 1 точка 53°039' 30.57761" С.Ш., 71° 056'08.80792" В.Д.; 2-точка 53°039' 20.48597" С.Ш., 71° 056'06.13437" В.Д., 3-точка 53°039' 30.04276" С.Ш., 71° 056' 03.43764" В.Д., 4-точка 53°039' 21.01742" С.Ш., 71° 056' 11.50953" В.Д., скотомогильники с сибиреязвенными захоронениями отсутствуют.
8	КГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области»	Замечаний и предложений не имеет. При этом, сообщаем, что при осуществлении строительства полигона твердых бытовых отходов в с. Талшык, Акжарского района, Северо-Казахстанской области Отдел, как землепользователь земельного участка, обязан соблюдать требования, установленные статьей 65 Земельного кодекса Республики Казахстан, в том числе применять технологии производства, соответствующие санитарным и экологическим требованиям, не допускать причинения вреда здоровью человека, ухудшения санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановки, причинения экологического ущерба в результате осуществляемой ими деятельности.
9	РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Северо-Казахстанской области»	Замечаний и предложений не имеет
10	КГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области»	При освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия. Порядок и условия осуществления археологических работ регламентированы согласно приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года № 95 «Правила и условий осуществления археологических работ». Дополнительно сообщаем, что информацию о месторасположении памятников истории и культуры местного

		и республиканского значения можно получить посредством ИПС «Әділет» (постановление акимата Северо-Казахстанской области от 12 мая 2020 года № 111). На основании изложенного, вопрос о наличии либо отсутствии объектов историко-культурного наследия будет рассмотрен после предоставления научного отчета о выполненной археологической работе на отводимом земельном участке.
11	РГУ «Департамент экологии по Северо-Казахстанской области»	1. Представленный проект отчета о возможных воздействиях (далее- Отчет) привести в соответствие с Приложением 2 к «Инструкции по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее - Инструкция). 2. Согласно Приложения 2 к Инструкции, включению в отчет о возможных воздействиях подлежит информация с учетом содержания заключения об определении сферы охвата. Представленный Отчет не содержит полного объема информации в соответствии с Заключением об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду №: KZ36VWF00067895 от 10.06.2022 года (далее Заключение). 3. В пункте 1.4. Отчета необходимо указать категорию земель. 4. В соответствии с п.3 сферы охвата Заключения, в Отчете отсутствует информация уполномоченного органа о наличии/отсутствии подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения а также их водосборных площадей на территории осуществления намечаемого вида деятельности в соответствии с п.6, 7 ст.224 Экологического Кодекса РК (далее ЭК РК). Также отсутствует описание исследований по определению глубины залегания, направлению, скорости потока подземных вод до ввода объекта в эксплуатацию, т.к. в соответствии с п.119 Санитарных требований - в зеленой зоне полигона (по периметру) устраивают контрольные скважины для мониторинга влияния ТБО на грунтовые воды, одна из них выше полигона по потоку грунтовых вод, 1-2 скважины ниже полигона. 5. В Отчете указано, что уровень обнаружения и установления грунтовых вод от поверхности земли - 3,6 м. На участке складирования проектируется устройство котлована (площадки) глубиной от минус 0,8 до минус 1,55 м, площадью 0,88 га, Это противоречит требованиям п.98 "Санитарно-эпидемиологических требований к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 (далее Санитарные требования) полигон размещают на участках, где подземные воды залегают на глубине более 20 м и перекрыты малопроницаемыми породами с коэффициентом фильтрации не более 10 м/сут. Основу дна полигона размещают не менее 4 м от наивысшего основного стояния

		уровня подземных вод. Дно и стенки устраивают с гидроизоляцией. 6. В Отчете имеются разночтения по глубине котлована. Привести в соответствие 7. Согласно представленных документов в состав полигона входят хозяйственно-бытовая зона и непосредственно участок (карты) для захоронения ТБО: - Контрольно-пропускной пункт, - Инвентарно-мобильное здание, - Автонавес на 4 машиноместа, - Надворный туалет, - Участок радиационного контроля, - Контрольно-дезинфицирующая ванна, - Резервуар-накопитель, объемом 5,5 м³, - Два резервуара для воды, объёмом 50 м³ каждый, - Площадка под резервуары дизельного топлива, - Площадка под дизельный генератор, - Участок компостирования древесно-растительных отходов, - Площадка сортировки и подготовки вторсырья, - Кавальеры грунта; - Участок складирования ТБО, - Площадка для мойки контейнеров, - Грязеотстойник. В Отчете отсутствует описание: организации, технических характеристик, месторасположения и эксплуатации следующих объектов: резервуары дизельного топлива, грязеотстойник, площадки сортировки и подготовки вторсырья. Необходимо представить карту схему объекта с указанием всех площадок, сооружений и зданий. 8. Имеются разночтения по объему водопотребления в таблице 1.16 «Баланс водопотребления и отведения» и расчетах. Необходимо обосновать объемы водопотребления на период строительства для нужд пылеподавления. 9. В Отчете указано, что для достижения максимального уплотнения ТБО, снижения пожароопасности и уменьшения образования пыли на полигоне производится увлажнение отходов с помощью поливомоечной машины (в сухое время года). Необходимо указать источник использования воды на увлажнение полигона, пожаротушение, мойку автотранспорта. Необходимо исключить использование воды питьевого качества для технических нужд 10. Необходимо обосновать количество дней (365) при расчете расхода воды на мойку автотранспорта. 11. В Отчете отсутствует описании технологии сбора и отвода фильтрата в соответствии с п.7 сферы охвата Заключения и требованиями ст. 350 ЭК РК. 12. В соответствии с п.7 сферы охвата Заключения в Отчете отсутствует описание системы мониторинга фильтрата и сточных вод, образующихся в депонированных отходах. 13. В Отчете отсутствует описание процесса сортировки,
--	--	--

		что противоречит п.7 ст. 350 ЭК РК - запрещается захоронение твердых бытовых отходов без их предварительной сортировки. 14. В период проведения строительных работ планируется снятие почвенно-плодородного слоя (ПРС). В Отчете отсутствует указание места хранения ПРС. Необходимо учесть, что использование ПРС для изоляции слоев ТБО не допускается. 15. В Отчете указано, что на территории полигона планируется устройство площадки для мойки транспортных средств. Отсутствует описания технических решений по обустройству данной площадки. 16. Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод необходимо привести в соответствие с намечаемым характером деятельности. 17. В Отчете отсутствуют результаты исследований фоновое уровня метана и диоксида углерода в соответствии с п.3 «Методики по проведению газового мониторинга при эксплуатации полигона», утвержденную Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 378 от 14.09.2021 г (далее Методика) 18. В Отчете отсутствует описание газового мониторинга, схемы расположения скважин и точек мониторинга в соответствии с Методикой. 19. В Отчете указано, что канализационные стоки от бытовой канализации сбрасываются резервуар-накопитель. Необходимо указать, куда в дальнейшем вывозятся сточные воды. 20. В разделе 1.8.6. «Земельные ресурсы и почвы» отсутствует указание количества точек отбора проб почвы и периодичность отбора. 21. В Отчете указано, что воздействие на растительный и животный мир в процессе строительства и эксплуатации не ожидается, так как работы будут проводиться на изначально существенно антропогенно измененных территориях. В разделе «Описание состояния окружающей среды на предполагаемой затрагиваемой территории на момент составления отчета (базовый сценарий)» отсутствует описание вышеуказанных изменений. 22. В разделах 3.6 описывается намечаемая деятельность по реконструкции и эксплуатации дороги. 23. В соответствии с п. 6 сферы охвата Заключения в Отчете отсутствует «График эксплуатации полигона». 24. Раздел 4 «Описание возможных существенных воздействий» необходимо привести в соответствие в намечаемой деятельностью. 25. В разделе 5.1. Отчета необходимо обосновать предельное количество накопления отходов. 26. В разделе 5.2. Отчета необходимо обосновать предельные объемы захоронения отходов. 27. В разделе 6 «Возникновение аварийных ситуаций» отсутствует план ликвидации аварийных ситуаций. 28. В Отчете отсутствует описание возможных альтернативных вариантов осуществления намечаемой
--	--	--

		деятельности в соответствии с Приложением 2 к Инструкции и обоснование рационального варианта осуществления намечаемой деятельности. 29. В Отчете отсутствуют описание исследований по текущему состоянию атмосферного воздуха в соответствии с п.4 сферы охвата Заключения. 30. Раздел 7 «Описание мер по предотвращению, сокращению, смягчению выявленных существенных воздействий намечаемой деятельности» не содержит исчерпывающей информации по вышеуказанным мероприятиям. 31. В планируемые работы по озеленению (места и его площади) необходимо привести в соответствие с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 и СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны для твердых бытовых отходов» (По периметру полигона, в полосе шириной 5-8 метров, проектируется высадка кустарников и деревьев). 32. В отчете отсутствует график мониторинга на границе СЗЗ полигона. 33. Необходимо предусмотреть заключение договора экологического страхования на основании пп.2 ст.129 ЭК РК. В Отчете отсутствует информация об обязательном экологическом страховании. 34. При проектировании полигона необходимо предусмотреть соблюдение требований СН РК 1.04-15-2013 «Полигоны для твердых бытовых отходов», СТ РК 3696-2020 «Полигоны для твердо-бытовых отходов малой мощности. Требования». 35. В Отчете отсутствует краткое нетехническое резюме. 36. Необходимо учесть требования п.4 ст.39 ЭК РК - нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих, в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – соответствующих предельных значений, указанных в заключении по результатам оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 76 ЭК РК 37. Необходимо учесть, что согласно ст.77 ЭК РК составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.
12	Заинтересованная общественность	Не поступало