

QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA, GEOLOGIA JÁNE
TABIǴI RESÝRSTAR MINISTRLIGI
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETI
«AQMOLA OBLYSY BOIYN SHA
EKOLOGIA DEPARTAMENTI» RMM



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

020000 Kókshetaýqalasy, Aýelbekovk, 139 «а»,
tel./faks 8/7162/ 25-20-73

e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000 г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139 «а»
Тел./факс 8/7162/ 25-20-73

e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Borey Energo»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой
деятельности ТОО «Borey Energo»

Материалы поступили на рассмотрение №2441, KZ89RYS00188404 от
26.11.2021 года.

Общие сведения:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Borey Energo" (Борей
Энерго), 050040, Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалынский
район, Булаксайский с.о., с.Булаксай, улица Окжетпес, строение № 4,
190740012263, СЮ МИН ФЕНГ, +77273558844, Rustem.Aldzhiparov@visor.kz.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды:

В состав строительства объектов ВЭС-1 50 Мвт ветровой электрической
станции мощностью 156 МВт вблизи села Булаксай, Аршалынского района
Акмолинской области, входят: Основные технологические решения ВГУ
(3200 кВт – 8 установок, 4000 кВт – 6 установок); ВЛ 110 кВ ПС 110/35 кВ
"«Borey Energo»" - КРУЭ 110 кВ на ПС "Шыгыс"; ПС 110/35 кВ "«Borey
Energo»"; Установка шкафов релейной защиты на ПС "Шыгыс";
Внутриплощадочные КЛ-35кВ сбора мощности; Внутриплощадочные
автомобильные дороги; Внутриплощадочные ВОЛС.

В административном отношении участок осуществления намечаемой
деятельности расположен в Аршалынском районе Акмолинской области,
рядом с с. Булаксай, в 40 км от г. Нур-Султан. Координаты центра участка
проектирования: 51°16'59.46"С северной широты и 72° 3'48.98"В восточной
долготы. Расстояние от границ участка проектирования до ближайшего
населенного пункта (с.Булаксай) составляет 0,6 км. Минимальное расстояние
от участка проектирования до ближайшего водного объекта – озеро
Кызылколь составляет около 1100 м в северо-восточном направлении. Все



проектируемые объекты ВЭС-1 расположены на территории земельных участков Аршалынского района Сарабинского сельского округа.

В период эксплуатации и СМР рассматриваемого объекта в качестве источника водоснабжения принята система привозной воды, так как в районе проектируемого объекта отсутствует сеть водоснабжения. Привозная вода будет доставляться автоцистерной и сливаться в баки чистой воды. Минимальное расстояние от участка проектирования до ближайшего водного объекта – озеро Кызылколь составляет около 1100 м в северо-восточном направлении. Согласно Правил установления водоохранных зон и полос, для наливных водохранилищ и озер минимальная ширина водоохранной зоны принимается 300 метров – при акватории водоема до двух квадратных километров и 500 метров – при акватории свыше двух квадратных километров, минимальная ширина водоохранной полосы – 35 метров. Таким образом, участок расположения намечаемой деятельности расположен в не минимальных границ водоохранных зон и полос водных объектов. Необходимость установления водоохранных зон и полос отсутствует. Намечаемая деятельность будет проходить согласование с бассейновой инспекцией.) Вид водопользования - общее. Качество необходимой воды – питьевое, техническое. В процессе СМР вода потребуется на хозяйственно-бытовые (всего – 420 м³) и технические (всего – 1852 м³) нужды. В период эксплуатации рассматриваемого объекта вода будет использоваться только на хозяйственно-бытовые нужды. Общее водопотребление воды питьевого качества составит 495,67 м³/год; 1,358 м³/сут.

СМР вода потребуется на хозяйственно-бытовые (использования для питья, в др.бытовых целях) и технические (пылеподавление, уход за бетоном) нужды. На стройплощадке предусматривается устройство надворного туалета с водонепроницаемой выгребной ямой или мобильных туалетных кабин "Биотуалет". Стоки будут вывозиться на ближайшие очистные сооружения по договору со специализированной организацией. Периодичность вывоза – по мере заполнения. В период эксплуатации рассматриваемого объекта вода будет использоваться только на хозяйственно-бытовые нужды. Общее водоотведение составит 495,67 м³/год; 1,358 м³/сут. Стоки будут вывозиться на ближайшие очистные сооружения по договору со специализированной организацией.

Необходимость в недропользовании для намечаемой деятельности отсутствует.

Необходимость в растительном и животном мире для намечаемой деятельности отсутствует.

В период строительно-монтажных работ предположительно будут использованы: песок в количестве 1529,03 м³, песчано-гравийная смесь (ПГС) в количестве 51723,23 м³, гравий – 1500,32 м³, щебень – 55042,38 м³. которые будут приобретены у сторонних организаций. Электроснабжение на период эксплуатации будет осуществляться за счет мощностей проектируемой ВЭС. Для обеспечения источника резервного питания в здании ЦПУ будет размещена дизель-генераторная станция.

Электроснабжение на период строительства будет осуществляться за счет использования передвижных электростанций на дизельном топливе.



Работа двигателей внутреннего сгорания автотранспортной техники будет осуществляться за счет применения дизельного топлива и бензина. Восполнение запасов ГСМ будет осуществляться автотранспортом на ближайших автозаправочных станциях.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и погребение объекта) Начало проведения строительно-монтажных работ по объектам «Строительство ветровой электрической станции мощностью 156 МВт вблизи села Булаксай, Аршалынского района Акмолинской области. ВЭС-1 50Мвт» будет зависеть от согласования проектных материалов и получения всех необходимых разрешительных документов. Ориентировочно – второй квартал 2022 года. Предполагаемая продолжительность строительства составит 11,5 месяцев.

При разработке проектной документации просим Вас учитывать рекомендации государственных органов и заинтересованной общественности. С протоколом замечаний и предложений можно ознакомиться на сайте «Единый экологический портал» в рубрике «публичные обсуждения».

Согласно пп.2,4 п.12 главы 2 инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан объект относится к **III категории**.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Согласно п.25, 29 главы 3 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденного Приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду **не требуется**.

Руководитель

Бейсенбаев К.К.

*Исполнитель Телегенов С.А.
25-21-83*

Руководитель департамента

Бейсембаев Кадырхан Киикбаевич



