

№ на плане	Наименование	Примечание
1	Сливная железнодорожная эстакада на 5 вагоно-цистерн	
2	Насосная станция	
3.1-3.2	Резервуар для летнего дизельного топлива РВС V=1000 м3	
3.3	Резервуар для летнего дизельного топлива РВС V=500 м3	
3.4	Резервуар для зимнего дизельного топлива РВС V=500 м3	
3.5	Резервуар для бензина АИ-92 РВС V=1000 м3	
3.6	Резервуар для бензина АИ-92 РВС V=500 м3	
3.7	Резервуар для бензина АИ-95 РВС V=500 м3	
4	Станция налива в автоцистерны	
5	Емкость дренажная V=8м3 для светлых нефтепродуктов	
6	Насосная станция пожаротушения	
7.1-7.2	Резервуар противопожарного запаса воды	
8	Административный корпус	
9	Склад МТЦ	
10	Механизм транспорта вагоно-цистерн	
11	Укредитель (емкости) V=30м3	
12	Очистные сооружения ливневых сточных вод	
13	Трансформаторная подстанция 10/0.4 кВ	
14	Дизельная электростанция	
15.1-15.6	Прожекторная мачта	
16	Ограждение территории	
17	Путь железнодорожный	
18	Резервуар очищенных сточных вод V=500 м3	
А	Беседка	
Б	Площадка для контейнеров с ТБО	
В	Парковка для легковых автомобилей	на 5 автомобилей
Г	Парковка для грузовых автомобилей	на 5 автомобилей

Условные обозначения

- Условная граница подсчета объема работ
- Граница участка по Гос акту

Ведомость водоотводных сооружений

Вид сооружения	Координата оси или номер сооружения	Координата (пикетаж)		Длина м	Кол. шт	Тип укрепления или конструкция	Примечание
		начала	конца				
Лоток N1		X=72859.60 Y=70730.63	X=72810.92 Y=70740.81	50.00	50	BetoMax Drive /В-30.36.26-5	
Лоток N2		X=72810.92 Y=70740.81	X=72699.55 Y=70879.35	178.00	178	BetoMax Drive /В-30.36.26-5	
Лоток N3		X=72798.73 Y=70882.44	X=72796.77 Y=70890.22	8.00	8	BetoMax Drive /В-30.36.26-5	
Лоток N4		X=72796.77 Y=70890.22	X=72857.31 Y=70938.88	77.70	78	BetoMax Drive /В-30.36.26-5	
Лоток N5		X=72857.31 Y=70938.88	X=72858.00 Y=70949.28	10.40	10	BetoMax Drive /В-30.36.26-5	
Лоток N6		X=72868.62 Y=70949.28	X=72858.00 Y=70949.28	10.70	11	BetoMax Drive /В-30.36.26-5	
Лоток N7		X=72904.33 Y=70976.67	X=72868.62 Y=70974.97	45.80	46	BetoMax Drive /В-30.36.26-5	
Лоток N8		X=72858.00 Y=70949.28	X=72829.57 Y=70984.65	45.40	45	BetoMax Drive /В-30.36.26-5	
Лоток N9		X=72868.62 Y=70894.91	X=72854.00 Y=70912.65	22.76	23	BetoMax Drive /В-30.36.26-5	
Лоток N10		X=72854.00 Y=70912.65	X=72864.86 Y=70921.30	13.93	14	BetoMax Drive /В-30.36.26-5	
Лоток N11		X=72879.12 Y=70923.52	X=72879.12 Y=70903.64	25.51	25	BetoMax Drive /В-30.36.26-5	
Лоток N12		X=72868.62 Y=70894.91	X=72879.12 Y=70903.64	13.93	14	BetoMax Drive /В-30.36.26-5	
Итого:				502.13	502	BetoMax Drive /В-30.36.26-5	

- Все размеры даны в метрах.
 - Насыпь возводить из качественных грунтов слоями h=0,3 м, с уплотнением на всю их ширину при оптимальной влажности до коэффициента уплотнения K= 0,95.
 - Вертикальная планировка в районе нового строительства выполнена по сплошной системе в увязке с существующей планировкой, с отводом поверхностных стоков в пониженные места рельефа где располагаются дождеприемники.
- Проектные уклоны на площадках не превышают нормативных значений. Планировочные отметки автодорог, проездов и нулевые отметки запроектированных сооружений увязаны между собой.

5785-ГП-004

Строительство нефтебазы в г.Жезказган

Изм.	Хол.уч.	Лист	М. док.	Подп.	Дата	Генеральный план	Стадия	Лист	Листов
Разработ.	Катанова	44/4	03.2024						
Проверил	Турсанбеков	М.И.	03.2024						
Нач.отдела	Турсанбеков	М.И.	03.2024						
И.контр.	Глушанко	С.В.	03.2024			План расположения дождеприемных колодцев М 1:500			ТОО "КИТНГ" г. Алматы