

**Сводная таблица предложений и замечаний по
Заявлению на проведения оценки воздействия на окружающую среду
(Первичное) по ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
Сарканского района» («Реконструкция и строительство системы
водоснабжения с.Алмалы Сарканского района области Жетысу»)**

Дата составления протокола: 12.02.2025 г.

Место составления протокола: Область Жетысу, г. Талдыкорган ул. Абая 297,
Департамент экологии по области Жетысу КЭРК МЭПР РК.

Наименование территориального уполномоченного органа в области охраны
окружающей среды: Департамент экологии по области Жетысу КЭРК МЭПР РК.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных
государственных органов 22.01.2025 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных
государственных органов: 22.01.2025 - 04.02.2025г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение
1	Аппарат акима Сарканского района	Замечания и предложения не представлены.
2	РГУ Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования «Южказнедра»	Представлено, что не входит в компетенцию ГО.
3	РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	Намечаемая деятельность, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района», отчета о возможных воздействиях «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Алмалы, Сарканского района, область Жетысу». По заявлению намечаемой деятельности № KZ69RVX01264430 от 20.01.2025г., местоположение объекта: область Жетысу, Сарканский район, с. Алмалы. Ранее Инспекцией был согласован рабочий проект: «Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Алмалы, Сарканского района, область Жетысу» KZ42VRC00018514 от 16.01.2024г. Заказчик проекта: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Сарканского района»
4	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу»	В заявлении на проведения оценки воздействия на окружающую среду (Первичное) предусматривается реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Алмалы Сарканского района области Жетысу. Согласно, пункта 4 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – Кодекс) санитарно – эпидемиологическая экспертиза проводится на проекты нормативной

	документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на сырье и продукцию. На основании данного пункта необходимо получить санитарно – эпидемиологическое заключение по установлению зон санитарной охраны на водозаборное сооружения. В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Кодекса, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов осуществляется экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. А также, водоисточники, места водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения, централизованные системы хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» №ҚР ДСМ-220/2020 от 30 ноября 2020 года относятся к объектам высокой эпидемической значимости. Согласно, подпункта 1 пункта 1 статьи 19 Кодекса для объектов высокой эпидемической значимости разрешительным документом в области здравоохранения является санитарно-эпидемиологическое заключение. В этой связи после ввода в эксплуатацию объекта, субъекту необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Для получения санитарно-эпидемиологического заключения заявление подается через веб-портал «Электронного правительства»: www.egov.kz, www.elicense.kz с предоставлением полного пакета документов предусмотренного приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения» №ҚР ДСМ-336/2020 от 30 декабря 2020 года. Согласно выше изложенного разъясняем, что Департаментом не проводится санитарно – эпидемиологическая экспертиза заявлений на проведения оценки воздействия на окружающую среду и проектов отчета о возможных воздействиях касательно реконструкции и строительства системы водоснабжения. В связи с этим, Вам необходимо обратиться к экспертам, аттестованным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для рассмотрения и согласования заявления о намечаемой деятельности. В целях охраны окружающей среды и водоохранных зон при реконструкции и строительстве рекомендуем разработать план мероприятий и проводить мониторинг на объекты окружающей среды (вода, почва, атмосферный воздух). Замечания по предоставленным документам: 1. В проекте отчета о возможных воздействиях
--	--

	указывается, что древесная растительность в районе головного водозабора представлена посадками карагача, березняками, осинниками и фруктовыми породами (яблоня, вишня, груша). Согласно требованиям пункта 102 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемким объектам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденный приказом Министра здравоохранения Республики Казахстанот 20 февраля 2023 года №26 (далее-СП №26), на территории первого пояса зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения (поверхностного и подземного) не проводится посадка высокоствольных деревьев. 2. Искажение данных, по Сарканскому району из 36 населенных пунктов 28 обеспечено централизованно питьевой водой, что составляет 77,7%. Согласно данным, централизованной системой водоснабжения обеспечены 27 населенных пунктов, нецентрализованную систему водоснабжения используют 3 населенных пунктов, в 6 населенных пунктах водоснабжением обеспечивает Казахстан темир жолы. 3. Проектом устанавливается санитарно-защитная зона согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», для водозабора составляет 30 м. Поясняя, что для объектов водоснабжения санитарно-защитная зона не устанавливается. Согласно СП №26 для источников водоснабжения и на водопроводных сооружениях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды из поверхностных и подземных источников, предусматриваются зона санитарной охраны (далее-ЗСО). Проект ЗСО согласовывается с территориальными подразделениями государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом ЗСО состоит из трех поясов: первого пояса (строгого режима), включающего территорию расположения водозабора, водопроводных сооружений и служащего для защиты места водозабора и водозаборных сооружений от загрязнения и повреждения, второго и третьего поясов (ограничений), включающих территорию, предназначенную для предупреждения микробиологического и химического загрязнения воды источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения. 4. В таблицес 2.2.2-1 «Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере» указан с.Екиаша. 5. В главе 14 указывается, что при проведении послепроектного анализа в качестве источников информации используются данные государственного экологического, санитарно-эпидемиологического и производственного экологического мониторинга, а также результаты замеров и лабораторных исследований. Однако, результаты исследованная воды проведенные на показатели согласно приказу Министра
--	---

		здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138 отсутствует. 6. Разноречивые данные по ограждению ЗСО, ограждение площадки головного водозабора выполняется глухим - из железобетонных панелей с насадкой из колючей проволоки с металлическими воротами или глухим ограждением из панелей с профилированными листами высотой 2,0 м и на 0,5 м из колючей проволоки. Согласно пункту 100 СП №26 площадки станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен с ЗСО имеют глухое ограждение высотой не менее 2,5 м. Глухое ограждение составляет высотой 2,0 м и на 0,5 м из колючей проволоки или металлической сетки. Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий не предусматривается.
5	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу»	Замечания и предложения не представлены.
6	ГУ «Управление земельных отношений области Жетісу»	Замечания и предложения не представлены.
7	РГУ «Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Жетісу»	Жетісу облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекция (бұдан әрі – Инспекция) Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 72 – бабы, 10-тармағының 1-бөлігіне сәйкес, «Сарқан ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ-нің Сарқан ауданы Алмалы ауылында су жүйесін салу жұмыс жобасын қарастырып, ескертулер мен ұсыныстар жоқтығын хабарлайды. Жұмыстарды жүргізу кезінде, сондай-ақ техниканы, жабдықты және басқа да уақытша-жылжымалы құралдарды жергілікті жерлерде уақытша орналастыру орындарын ұйымдастыру кезінде Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 2 қаңтардағы «Өсімдіктер әлемі туралы» № 183-VII Заңын және Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрінің 2023 жылғы 23 ақпандағы «Елді мекендердің жасыл желектерін құрудың, күтіп-ұстаудың және қорғаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» № 62 бұйрығын сақтауды қажет етеді.
8	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетісу министерства по чрезвычайным ситуациям республики казахстан»	Представлено, что не входит в компетенцию ГО.
9	ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу»	Замечания и предложения отсутствуют.

10	ГУ «Управление архитектуры и градостроительства области Жетісу»	Жобада көрсетілген су құбырын салуға арналған жер телімі Сарқан ауданының Алмалы ауылы елді-мекеннің дамыту жобасына (2015 жылғы 22 желтоқсандағы Сарқан аудандық мәслихатының № 62-325 шешімімен бекітілген) сәйкес, инженерлік және көлік инфрақұрылымдары аймақтарында орналасқан. «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» ҚР Заңының 52-бабына сәйкес инженерлік және көлік инфрақұрылымдық аймақта: 1. Елді мекеннің инженерлік және көлік инфрақұрылымдары аймақтары көлік пен байланыс, магистральдық труба құбырлары, инженерлік қамтамасыз ету желілері, инженерлік жабдықтар коммуникациялары мен құрылыстарын орналастыруға және олардың жұмыс істеуіне арналады. Олардың зиянды (қауіпті) әсерін болғызбау қоныстану аумақтарын (учаскелерін) және тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілерге дейінгі қажетті қашықтықты, сондай-ақ басқа да міндетті талаптар мен шектеулерді мемлекеттік нормалар мен ережелерге сәйкес сақтау арқылы қамтамасыз етіледі. Пайдалану кезінде адамдардың денсаулығына және олардың мекендейтін ортасына тікелей зиянды әсер ететін коммуникациялар мен құрылыстар елді мекендер шегінен тыс жерлерге орналастырылуға тиіс. 2. Бөліп берілген шекаралардағы инженерлік және көлік инфрақұрылымдары объектілерінің аумағы аталған объектілердің техникалық және пайдаланылу сипаттамасы ескеріле отырып абаттандырылуға тиіс. Аумақтарды абаттандыру мен күтіп ұстау жөніндегі міндеттер объектілердің меншік иелеріне жүктеледі. Жоғарыда көрсетілген аймақта құрылыстың рұқсат етілген түрлеріне назар аудару қажеттігін хабарлайды.
11	ГУ «Управление культуры, архивов и документации области Жетісу»	Замечания и предложения не представлены.
12	Департамент экологии по области Жетісу	1. С целью снижения выбросов загрязняющих веществ рекомендуется повысить эффективность работы пылеподавления с внедрением комплекса мер с применением всего спектра систем пылеподавления и охвате всех участков пыления. 2. По содержанию проекта (стр.86, 92, 138) согласование от БВИ дата выдачи указана не верно. Привести в соответствие. 3. стр.71 указана Министерство экологии гидрологии и природных ресурсов РК. Привести в соответствие. 4. По содержанию проекта указан подразделение Казгидромета Алматинской области. Уточнить и привести в

		соответствие. 5. Контроль за выполнением мероприятий по сокращению выбросов в периоды НМУ проводит областное управление экологии. Привести в соответствие. 6. При реализации проекта строго соблюдать требования ст. 238, 327, 393 Экологического кодекса РК.
13	Общественность	Замечания и предложения не представлены.