



060011, Атырау қаласы, Б. Құлманов көшесі, 137 үй
Тел/факс: 8 (7122) 213035, 212623

060011, РК, город Атырау, улица Б. Кулманова, 137 дом
тел/факс: 8(7122)213035, 212623

_____ 20 _____ жыл

№ _____

АО «Атырауские тепловые сети»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение поступило Заявление о намечаемой деятельности № KZ79RYS01001347 от 17.02.2025 года.

Общие сведения:

Акционерное общество «Атырауские тепловые сети», 060002, Республика Казахстан, Атырауская область, г.Атырау, улица Шоқан Уәлиханов, строение № 8, 981240001416, ТЕМИРГАЛИЕВ АЛИБЕК НАРИМАНОВИЧ, 87122322024, atyrauteplo@mail.ru

В соответствии п.10.2 раздела 2 Приложения 1 заявления о намечаемой деятельности KZ22RYS00519507 от 05.01.2024 года основным видом намечаемой деятельности является передача электрической энергии воздушными линиями электропередачи от 110 киловольт (кВт).

Краткое описание намечаемой деятельности:

Проектом предусматривается «Расширение и модернизация воздушной линии и ОРУ-110 кВ(подстанция 110 кВ)»

Проектом предусматривается расширение существующей ПС 110/10кВ №19 на один ряд с использованием трансформатора ТРДН-25000 кВА. Объект располагается в городской черте, районы «СУ ТЭЦ» - Южная промзона, плотность застройки - низкая.

Расширение и модернизация воздушной линии и ОРУ-110 кВ(подстанция 110 кВ) для снабжения ремонтно-производственной базы АО «СУ ТЭЦ» представляет собой устройство, состоящее из высоковольтных блоков ОРУ-110кВ в т.ч. блоков с элегазовыми выключателями ВГТ-110, блока силового трансформатора с трансформатором ТРДН-25000 кВА 110/10кВ, блока КРУ (Комплектного Распределительного Устройства)-10 кВ, полностью выполненным монтажом главной и вспомогательной коммутации. Блоки смонтированы на отдельностоящих железобетонных стойках УСО. Каркасы блоков Б-110 выполнены сварными из стальных швеллеров. Блок ЗРУ—10 кв. представляет собой единую жёсткую конструкцию, получаемую болтовым соединением модулей. Внутри модульного отсека ЗРУ размещены шкафы КРУ СЭЩ-70 УЗ с яч. 8 шт.. Наружные цепи собственных нужд, вспомогательные цепи и цепи освещения проложены в ж/б лотках в земле. Целью работы является разработка рабочих чертежей для расширения подстанции с двухобмоточным трансформатором 110/10кв типа ТРДН-25000 кВА. В проекте разработаны схемы принципиальные электрические подстанции, конструктивно-монтажные и спецификация оборудования. Компоновочные, строительные и монтажные решения выполнены для трансформатора ТРДН-25000/110/10 У1. Монтажный и планово-предупредительный ремонт трансформатора предусматривается с использованием автокранов.

Эксплуатация ПС предусматривается с постоянным присутствием дежурного персонала в ОПУ и автоматической передачей сигналов о неисправности и работы ПС на диспетчерский пункт находящийся на АО «АТЭЦ».



Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и погребение объекта): Продолжительность работ составляет 2,5 месяца период работ 2025 г. Всего работающих на площадке –6 человек..

В соответствии пунктам 13 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» за №246 от 13.07.2021 года, 2) наличие выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду объемом менее 10 тонн в год; 3) проведение строительно–монтажных работ при которых масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух составляет менее 10 тонн в год за исключением критериев, предусмотренных подпункте 2) пункта 10, подпункте 2) пункта 11 и подпунктах 2) и 8) пункта 12 настоящей Инструкции относятся к объектам IV категории, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды:

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: Объем выбросов в атмосферный воздух ЗВ от всех стационарных источников на период проведения строительных работ составит 0.0008933438 т. Загрязняющих веществ : Железо (II, III) 3 класс опасности - 0.00001122 т; оксиды Марганец и его соединения 2 класса опасности - 0.000000966 т; Азота (IV) диоксид 2 класса опасности - 0.00000126 т; Азот (II) оксид 3 класса опасности - 0.0000002048 т; Углерод оксид 4 класса опасности - 0.00001397 т; Фтористые газообразные соединения 2 класса опасности - 0.000000788 т; Фториды неорганические плохо растворимые 2 класса опасности - 0.000003465 т; Диметилбензол 3 класса опасности - 0.000405 т; Уайт-спирит - 0.000405 т; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 3 класса опасности - 0.00005147 т.

Сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду: сброс отсутствует.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: на период строительства ожидается образование 0,594766 т/период. Ожидается образование 4-х видов отходов производства и потребления, из которых: Опасные отходы – 1 вид: 08 01 11* Жестяные банки из под краски 0,001 т/г; Не опасные отходы – 3 вида: 20 03 01 Коммунальные отходы 0,09375 т/г 17 09 04 Строительный мусор 0,5 т/г 12 01 13 Огарыши сварочных электродов 0,000016 т/г.

Вывод:

Государственная экологическая экспертиза Департамента экологии по Атырауской области, изучив представленное заявление № KZ79RYS01001347 от 17.02.2025 года о намечаемой деятельности, пришла к выводу об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель департамента

Жусупов Аскар Болатович



