

« QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA JÁNE
TABÍGI RESÝRSTAR
MINISTRIGINIŇ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETINIŇ
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY
BOIYN SHA EKOLOGIA
DEPARTAMENTI»
respublikalyq memlekettik mekemesi



Номер: KZ58VWF00569668
Дата: 18.05.2026
Республиканское Государственное
учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

070003, Óskemen qalasy,
Potanin kóshesi, 12
tel. 20-89-86, faks 8(7232) -
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

070003, город Усть-Каменогорск,
ул. Потанина, 12
тел. 20-89-86, факс 8(7232) -
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

**ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Восточно-
Казахстанской области»**

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой
деятельности**

На рассмотрение представлены: «Проект ««Строительство тепловых сетей (перемычка) между ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» и ТОО «Согринская ТЭЦ» для снабжения микрорайонов Арматурный завод (Карабах), мкр. Защита в городе Усть-Каменогорск, ВКО»»».

Материалы поступили на рассмотрение: KZ06RYS01678072 от 14.04.2026 г.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Цель настоящего проекта - строительство тепловой сети, которая соединит два теплоисточника: ТОО «Усть-Каменогорскую ТЭЦ» и ТОО «Согринскую ТЭЦ», а также обеспечит теплоснабжение микрорайонов Новая Согра, Радужный, Солнечный, Арматурный завод (Карабах) и Защита. Прокладывается теплосеть общей протяжённостью 18287,56 м, обустраиваются три площадки тепловых насосных станций. Сеть прокладывается надземно на всем протяжении, кроме участка вдоль посёлка Радужного.

Работы по проекту проводятся в Восточно-Казахстанской области, в городе Усть-Каменогорске, в районе микрорайонов Согра, Арматурного завода (Карабаха), Защиты, посёлка Радужного, посёлка Солнечного.



Участок строительных работ проходит по застроенным и свободным участкам, по промышленной зоне и жилым районам. Ближайшие жилые дома 7 расположены в 10 м от трассы тепловых сетей, на небольшом протяжении. Большей частью работы ведутся на участках промзоны или вдоль дорог. Географические координаты намечаемой деятельности и территории воздействия: 50°01'42"N 82°47'10"E, 50°02'16"N 82°46'44"E, 50°02'31"N 82°43'05"E, 50°01'37"N 82°40'31"E, 50°00'47"N 82°40'25"E, 50°00'14"N 82°38'52"E, 50°00'03"N 82°37'04"E, 50°00'09"N 82°35'45"E. Работы проводятся на земельных участках с кадастровыми номерами 05-085-157-3045 (площадью 0,4934 га), 05-085-157-3047 (площадью 0,4159 га), 05-085-157-3048 (площадью 0,0037 га), 05-085-157-3049 (площадью 0,0808 га), 05-085-157-3050 (площадью 0,0597 га), 05-085-157-3051 (площадью 0,005 га), 05-085-157-3052 (площадью 0,0487 га), 05-085-157-3053 (площадью 0,0085 га), 05-085-157-3054 (площадью 0,0083 га), 05-085-157-3055 (площадью 1,217 га), 05-085-157-3078 (площадью 0,0472 га), 05-085-157-3079 (площадью 0,0221 га), 05-085-157-3080 (площадью 0,0043 га), 05-085-157-3081 (площадью 0,3081 га), 05-085-157-3083 (площадью 0,4689 га), 05-085-157-3085 (площадью 0,0675 га), 05-085-157-3086 (площадью 0,1122 га), 05-085-157-3087 (площадью 0,0203 га), 05-085-157-3088 (площадью 0,2022 га), 05-085-157-3089 (площадью 0,3183 га), 05-085-157-3090 (площадью 0,0052 га), 05-085-157-3091 (площадью 0,0908 га), 05-085-157-3092 (площадью 0,097 га), 05-085-157-3093 (площадью 0,058 га), 05-085-157-3094 (площадью 0,0543 га), 05-085-157-3095 (площадью 0,0713 га), 05-085-157-3096 (площадью 0,054 га), 05-085-157-3097 (площадью 0,5224 га), 05-085-157-3098 (площадью 0,0069 га), 05-085-157-3099 (площадью 0,3591 га), 05-085-157-3100 (площадью 0,0056 га), 05-085-157-3101 (площадью 0,0071 га). Категория земель – земли населённых пунктов. Целевое назначение всех участков – для проектирования и строительства тепловых сетей (перемычка) между ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» и ТОО «Согринская ТЭЦ».

Намечаемая деятельность соответствует пункту 10.1 раздела 2 Приложения 1 Экологического Кодекса Республики Казахстан: «трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км». Процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Краткое описание намечаемой деятельности

Рабочим проектом предусматривается строительство тепловых сетей, которые соединят два теплоисточника ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» и ТОО «Согринская ТЭЦ», а также обеспечат теплоснабжение микрорайонов Новая Сигра, Радужный, Солнечный, Карабах и Защита. Прокладывается теплосеть общей протяжённостью 18287,56 м, обустраиваются три площадки тепловых насосных станций. Сеть прокладывается надземно на всем протяжении, кроме участка вдоль посёлка Радужного. Свободная



территория озеленяется газоном общей площадью 1301 м². Прокладка тепловых сетей и паропровода принята надземная на железобетонных опорах, эстакадах, а также в непроходном железобетонном канале. Здания тепловых насосных станций имеют габариты 36,5х12 м, одноэтажные, металлокаркасные, покрыты сэндвич-панелями. Источник теплоснабжения – ТОО «Согринская ТЭЦ». Часть трубопровода (от точки подключения до неподвижной опоры, на автодороге) построена в 2017 году (для АО «Азия Авто»), не эксплуатировалась и пригодна для дальнейшего использования. Существующие конструкции подлежат ремонту: демонтаж и устройство новых входных дверей, проёмов, талей, опор под трубопроводы, устройство решетки для приямка, кровли, внутренняя отделка стен и потолка, облицовка фасадов, восстановление защитного антикоррозийного покрытия металлоконструкций, установка тепловых счетчиков. Длина проектируемой тепловой сети составляет 18287,56 м, в том числе: участок №1 - 2Д 530х7,0 – 4683,20 м; 2Д 325х7,0 – 839,4 м; 2Д 219х6,0 – 104,5 м; 2Д 133х4,0 – 103,0 м; Участок №2 - 2Д 530х7,0 – 7369,65 м; Участок №3 – 2Д 426х7,0 – 5187,81 м. 3 тепловых насосных станции, размером 36,5х18 м каждая, на площадке насосной – здание насосной, ограждение, санблок на 1 очко с водонепроницаемым выгребом. Источник теплоснабжения – ТОО «Согринская ТЭЦ». Расчётный тепловой поток 109,1 Гкал/час. Тепловые сети работают в отопительный период, а также в летний период, и подают теплоту на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение по температурному графику 150-70 °С.

Материалы для строительных работ, : (18,958 м³), щебень (1237,451 м³), керамзитный гравий (15,914 м³), песок (1073,156 м³), ПГС (986,108 м³), цемент (0,046 м³), гипс (0,087 м³), известь (5,443 м³).

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Всего выделяется 1 неорганизованный источник выбросов, № 7001 – площадка строительства. Всего в период строительства выбрасывается 29 загрязняющих веществ в количестве 1,15890401 г/с, 16,8981793 т/год, в том числе: оксиды железа (3 класс) – 0,006733 г/с, 0,264537 т/год, оксид кальция (0 класс) – 0,002489 г/с, 0,00209 т/год, марганец и его соединения (2 класс) – 0,000792 г/с, 0,030733 т/год, оксид олова (3 класс) – 0,000031 г/с, 0,000015 т/год, свинец и его неорганические соединения (1 класс) – 0,000055 г/с, 0,000027 т/год, диоксид азота (2 класс) – 0,241348 г/с, 1,897727 т/год, оксид азота (3 класс) – 0,021848 г/с, 0,094663 т/год, углерод (3 класс) – 0,039766 г/с, 0,254397 т/год, диоксид серы (3 класс) – 0,036389 г/с, 0,255504 т/год, оксид углерода (4 класс) – 0,171277 г/с, 2,514569 т/год, фтористые газообразные соединения (2 класс) – 0,000388 г/с, 0,000317 т/год, фториды неорганические плохо растворимые (2 класс) – 0,000417 г/с, 0,003024 т/год, диметилбензол (3 класс) – 0,013889 г/с, 1,800641 т/год, метилбензол (3 класс) – 0,017222 г/с, 0,251197 т/год, бензапирен (1 класс) – 0,00000001 г/с, 0,0000003 т/год, 2-этоксиэтанол (0 класс) – 0,004259 г/с, 0,211903 т/год, бутилацетат (4 класс) – 0,003333 г/с, 0,041709 т/год,



формальдегид (2 класс) – 0,000167 г/с, 0,003395 т/год, пропан-2-он (4 класс) – 0,027778 г/с, 0,640605 т/год, уксусная кислота (3 класс) – 0,000139 г/с, 0,000313 т/год, бензин (4 класс) – 0,006475 г/с, 0,000443 т/год, керосин (0 класс) – 0,091178 г/с, 0,498016 т/год, скипидар (4 класс) – 0,006475 г/с, 0,000443 т/год, уайт-спирит (0 класс) – 0,027778 г/с, 1,260964 т/год, углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ (4 класс) – 0,02465 г/с, 0,190565 т/год, взвешенные частицы (3 класс) – 0,0058 г/с, 0,042013 т/год, пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 70-20 % (3 класс) – 0,394672 г/с, 6,637969 т/год, пыль неорганическая гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (0 класс) – 0,009956 г/с, 0,000134 т/год, пыль абразивная (0 класс) – 0,0036 г/с, 0,000266 т/год.

В период эксплуатации выбросов нет.

Согласно заявлению, проектируемая трасса пересекает 4 малых водных объекта: ручей Овечий Ключ, ручей Без названия, реку Моховку, ручей Безымянный Ключ. Трасса пересекает сами водные объекты над водой, опоры устанавливаются в водоохранных зонах и полосах. Окончание трассы (точка подключения) находится в 14 м от ручья Бражинского. Согласно Постановлению Восточно-Казахстанского областного акимата от 6 октября 2014 года № 266 «Об установлении водоохранных зон и водоохранных полос малых рек и ручьев в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области и режима их хозяйственного использования», проектируемые строительные работы затрагивают участки, относящиеся к водоохранным зонам и полосам малых водных объектов города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области: ручьев Бражинского, Овечий Ключ, Безымянный Ключ, Без названия и реки Моховки.

В период строительства расход воды для хоз.-питьевых нужд составит 0,457 тыс. м³/год, для гидравлических испытаний трубопроводов (питьевая) – 35,3 тыс. м³/год, технической воды на производственные нужды 11,397 тыс. м³/год.

В период эксплуатации водоснабжение не требуется;

В период строительства расход воды для хоз.-питьевых нужд составит 0,457 тыс. м³/год, для гидравлических испытаний трубопроводов (питьевая) – 35,3 тыс. м³/год, технической воды на производственные нужды 11,397 тыс. м³/год.

В период эксплуатации водоснабжение не требуется.

Предусмотренной технологией производства работ, исключены любые сбросы сточных или других вод в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность. В период строительства отведение бытовых стоков – в биотуалет с последующим вывозом стоков специализированной организацией. Техническая вода используется безвозвратно, для уплотнения грунтов и пылеподавления. Вода после промывки труб вывозится специализированной организацией.



Объем бытовых стоков в период строительства составит 0,457 тыс. м³/год, объем вывоза стоков от промывки труб – 35,3 тыс. м³/год. Объем безвозвратного потребления – 11,397 тыс. м³/год. В период эксплуатации водоотведения не будет.

В период строительства образуются 8 видов отходов в количестве 398,523 т/год, в том числе: ТБО (код: 20 03 01) – 5,25 т/год, строительные отходы (код: 17 09 04) – 334,7 т/год, огарки сварочных электродов (код: 12 01 13) – 0,285 т/год, тара из-под ЛКМ (код: 15 01 10*) – 0,829 т/год, ветошь промасленная (код: 15 02 02*) – 3,481 т/год, лом чёрных металлов (код: 17 04 05) – 53,33 т/год, обломки и остатки пластиковых труб (код: 17 02 03) – 0,14 т/год, отходы кабеля (код: 17 04 11) – 0,508 т/год. Все отходы накапливаются в установленных местах на территории строительной площадки и вывозятся в специализированные организации для утилизации или захоронения.

В период эксплуатации отходы не образуются.

Согласно ст.12 Кодекса, п.5 Главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 (далее - Инструкция) отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III или IV категорий по видам деятельности и иных критериев, осуществляется при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду, скрининга воздействий намечаемой деятельности, а также без учета вышеперечисленных двух процедур самостоятельно оператором, в соответствии с п.4 Инструкции для подтверждения категории.

Намечаемая деятельность, не попадает под какие-либо критерии, изложенные в Приложении 2 Кодекса.

В соответствии с п.12 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» (утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года №246) накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год относится к объектам III категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются и признаются возможным, т.к.:

25.1) объект находится в черте населенного пункта или его пригородной зоны



25.9) создаёт риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;

25.15) оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса)

25.8) является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды;

25.27) факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения (изучение относительно загрязнения воздушной среды, почв, животный и растительный мир).

Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности. Учитывая параметры намечаемой деятельности с учетом уровня риска загрязнения окружающей среды, намечаемая деятельность может рассматриваться существенным возможным воздействием (ст. 70 Экологического Кодекса).

Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности признается обязательным

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом замечаний и предложений Департамента и заинтересованных госорганов: указанных в сводном протоколе от размещённом на едином экологическом портале и в данном заключении:

Приложение: Сводная таблица предложений и замечаний

И.о. Руководителя

А.Сулейменов

*исп. Сержан Ш.С.,
тел:8(7232)208987*



« QAZAQSTAN RESPÝBIİKASY
EKOLOGIA JÁNE
TABÍĞI RESÝRSTAR
MINISTRIGINIŇ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETINIŇ
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY
BOIYN SHA EKOLOGIA
DEPARTAMENTI»
respýblikalyq memlekettik mekemesi



Республиканское государственное
учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

070003, Óskemen qalasy,
Potanin kóshesi, 12
tel. 20-89-86, faks 8(7232) -
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

070003, город Усть-Каменогорск,
ул. Потанина, 12
тел. 20-89-86, факс 8(7232) -
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

**ГУ «Управление энергетики и
жилищно-коммунального
хозяйства Восточно-
Казахстанской области»**

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду**

На рассмотрение представлены: «Проект «Строительство тепловых сетей (перемычка) между ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» и ТОО «Согринская ТЭЦ» для снабжения микрорайонов Арматурный завод (Карабах), мкр. Защита в городе Усть-Каменогорск, ВКО».

Материалы поступили на рассмотрение: KZ06RYS01678072 от 14.04.2026 г.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Цель настоящего проекта - строительство тепловой сети, которая соединит два теплоисточника: ТОО «Усть-Каменогорскую ТЭЦ» и ТОО «Согринскую ТЭЦ», а также обеспечит теплоснабжение микрорайонов Новая Согра, Радужный, Солнечный, Арматурный завод (Карабах) и Защита. Прокладывается теплосеть общей протяжённостью 18287,56 м, обустраиваются три площадки тепловых насосных станций. Сеть прокладывается надземно на всем протяжении, кроме участка вдоль посёлка Радужного.

Работы по проекту проводятся в Восточно-Казахстанской области, в городе Усть-Каменогорске, в районе микрорайонов Согры, Арматурного



завода (Карабаха), Защиты, посёлка Радужного, посёлка Солнечного. Участок строительных работ проходит по застроенным и свободным участкам, по промышленной зоне и жилым районам. Ближайшие жилые дома 7 расположены в 10 м от трассы тепловых сетей, на небольшом протяжении. Большей частью работы ведутся на участках промзоны или вдоль дорог. Географические координаты намечаемой деятельности и территории воздействия: 50°01'42"N 82°47'10"E, 50°02'16"N 82°46'44"E, 50°02'31"N 82°43'05"E, 50°01'37"N 82°40'31"E, 50°00'47"N 82°40'25"E, 50°00'14"N 82°38'52"E, 50°00'03"N 82°37'04"E, 50°00'09"N 82°35'45"E. Работы проводятся на земельных участках с кадастровыми номерами 05-085-157-3045 (площадью 0,4934 га), 05-085-157-3047 (площадью 0,4159 га), 05-085-157-3048 (площадью 0,0037 га), 05-085-157-3049 (площадью 0,0808 га), 05-085-157-3050 (площадью 0,0597 га), 05-085-157-3051 (площадью 0,005 га), 05-085-157-3052 (площадью 0,0487 га), 05-085-157-3053 (площадью 0,0085 га), 05-085-157-3054 (площадью 0,0083 га), 05-085-157-3055 (площадью 1,217 га), 05-085-157-3078 (площадью 0,0472 га), 05-085-157-3079 (площадью 0,0221 га), 05-085-157-3080 (площадью 0,0043 га), 05-085-157-3081 (площадью 0,3081 га), 05-085-157-3083 (площадью 0,4689 га), 05-085-157-3085 (площадью 0,0675 га), 05-085-157-3086 (площадью 0,1122 га), 05-085-157-3087 (площадью 0,0203 га), 05-085-157-3088 (площадью 0,2022 га), 05-085-157-3089 (площадью 0,3183 га), 05-085-157-3090 (площадью 0,0052 га), 05-085-157-3091 (площадью 0,0908 га), 05-085-157-3092 (площадью 0,097 га), 05-085-157-3093 (площадью 0,058 га), 05-085-157-3094 (площадью 0,0543 га), 05-085-157-3095 (площадью 0,0713 га), 05-085-157-3096 (площадью 0,054 га), 05-085-157-3097 (площадью 0,5224 га), 05-085-157-3098 (площадью 0,0069 га), 05-085-157-3099 (площадью 0,3591 га), 05-085-157-3100 (площадью 0,0056 га), 05-085-157-3101 (площадью 0,0071 га). Категория земель – земли населённых пунктов. Целевое назначение всех участков – для проектирования и строительства тепловых сетей (перемычка) между ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» и ТОО «Согринская ТЭЦ».

Намечаемая деятельность соответствует пункту 10.1 раздела 2 Приложения 1 Экологического Кодекса Республики Казахстан: «трубопроводы и промышленные сооружения для транспортировки нефти, химических веществ, газа, пара и горячей воды длиной более 5 км». Процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Всего выделяется 1 неорганизованный источник выбросов, № 7001 – площадка строительства. Всего в период строительства выбрасывается 29 загрязняющих веществ в количестве 1,15890401 г/с, 16,8981793 т/год, в том числе: оксиды железа (3 класс) – 0,006733 г/с, 0,264537 т/год, оксид кальция (0 класс) – 0,002489 г/с, 0,00209 т/год, марганец и его соединения (2 класс) – 0,000792 г/с, 0,030733 т/год, оксид олова (3 класс) – 0,000031



г/с, 0,000015 т/год, свинец и его неорганические соединения (1 класс) – 0,000055 г/с, 0,000027 т/год, диоксид азота (2 класс) – 0,241348 г/с, 1,897727 т/год, оксид азота (3 класс) – 0,021848 г/с, 0,094663 т/год, углерод (3 класс) – 0,039766 г/с, 0,254397 т/год, диоксид серы (3 класс) – 0,036389 г/с, 0,255504 т/год, оксид углерода (4 класс) – 0,171277 г/с, 2,514569 т/год, фтористые газообразные соединения (2 класс) – 0,000388 г/с, 0,000317 т/год, фториды неорганические плохо растворимые (2 класс) – 0,000417 г/с, 0,003024 т/год, диметилбензол (3 класс) – 0,013889 г/с, 1,800641 т/год, метилбензол (3 класс) – 0,017222 г/с, 0,251197 т/год, бензапирен (1 класс) – 0,00000001 г/с, 0,0000003 т/год, 2-этоксиэтанол (0 класс) – 0,004259 г/с, 0,211903 т/год, бутилацетат (4 класс) – 0,003333 г/с, 0,041709 т/год, формальдегид (2 класс) – 0,000167 г/с, 0,003395 т/год, пропан-2-он (4 класс) – 0,027778 г/с, 0,640605 т/год, уксусная кислота (3 класс) – 0,000139 г/с, 0,000313 т/год, бензин (4 класс) – 0,006475 г/с, 0,000443 т/год, керосин (0 класс) – 0,091178 г/с, 0,498016 т/год, скипидар (4 класс) – 0,006475 г/с, 0,000443 т/год, уайт-спирит (0 класс) – 0,027778 г/с, 1,260964 т/год, углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ (4 класс) – 0,02465 г/с, 0,190565 т/год, взвешенные частицы (3 класс) – 0,0058 г/с, 0,042013 т/год, пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния 70-20 % (3 класс) – 0,394672 г/с, 6,637969 т/год, пыль неорганическая гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (0 класс) – 0,009956 г/с, 0,000134 т/год, пыль абразивная (0 класс) – 0,0036 г/с, 0,000266 т/год.

В период эксплуатации выбросов нет.

Согласно заявлению, проектируемая трасса пересекает 4 малых водных объекта: ручей Овечий Ключ, ручей Без названия, реку Моховку, ручей Безымянный Ключ. Трасса пересекает сами водные объекты над водой, опоры устанавливаются в водоохранных зонах и полосах. Окончание трассы (точка подключения) находится в 14 м от ручья Бразинского. Согласно Постановлению Восточно-Казахстанского областного акимата от 6 октября 2014 года № 266 «Об установлении водоохранных зон и водоохранных полос малых рек и ручьев в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области и режима их хозяйственного использования», проектируемые строительные работы затрагивают участки, относящиеся к водоохранным зонам и полосам малых водных объектов города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области: ручьев Бразинского, Овечий Ключ, Безымянный Ключ, Без названия и реки Моховки.

В период строительства расход воды для хоз.-питьевых нужд составит 0,457 тыс. м³/год, для гидравлических испытаний трубопроводов (питьевая) – 35,3 тыс. м³/год, технической воды на производственные нужды 11,397 тыс. м³/год.

В период эксплуатации водоснабжение не требуется;

В период строительства расход воды для хоз.-питьевых нужд составит 0,457 тыс. м³/год, для гидравлических испытаний трубопроводов



(питьевая) – 35,3 тыс. м³/год, технической воды на производственные нужды 11,397 тыс. м³/год.

В период эксплуатации водоснабжение не требуется.

Предусмотренной технологией производства работ, исключены любые сбросы сточных или других вод в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность. В период строительства отведение бытовых стоков – в биотуалет с последующим вывозом стоков специализированной организацией. Техническая вода используется безвозвратно, для уплотнения грунтов и пылеподавления. Вода после промывки труб вывозится специализированной организацией.

Объем бытовых стоков в период строительства составит 0,457 тыс. м³/год, объем вывоза стоков от промывки труб – 35,3 тыс. м³/год. Объем безвозвратного потребления – 11,397 тыс. м³/год. В период эксплуатации водоотведения не будет.

В период строительства образуются 8 видов отходов в количестве 398,523 т/год, в том числе: ТБО (код: 20 03 01) – 5,25 т/год, строительные отходы (код: 17 09 04) – 334,7 т/год, огарки сварочных электродов (код: 12 01 13) – 0,285 т/год, тара из-под ЛКМ (код: 15 01 10*) – 0,829 т/год, ветошь промасленная (код: 15 02 02*) – 3,481 т/год, лом чёрных металлов (код: 17 04 05) – 53,33 т/год, обломки и остатки пластиковых труб (код: 17 02 03) – 0,14 т/год, отходы кабеля (код: 17 04 11) – 0,508 т/год. Все отходы накапливаются в установленных местах на территории строительной площадки и вывозятся в специализированные организации для утилизации или захоронения.

В период эксплуатации отходы не образуются.

Согласно ст.12 Кодекса, п.5 Главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 (далее - Инструкция) отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III или IV категорий по видам деятельности и иных критериев, осуществляется при проведении обязательной оценки воздействия на окружающую среду, скрининга воздействий намечаемой деятельности, а также без учета вышеперечисленных двух процедур самостоятельно оператором, в соответствии с п.4 Инструкции для подтверждения категории.

Намечаемая деятельность, не попадает под какие-либо критерии, изложенные в Приложении 2 Кодекса.

В соответствии с п.12 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» (утв. Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 13 июля 2021 года №246) накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год относится к объектам III категории.



Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются и признается возможным, т.к.:

25.1) объект находится в черте населенного пункта или его пригородной зоны

25.9) создаёт риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ;

25.15) оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса)

25.8) является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды;

25.27) факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения (изучение относительно загрязнения воздушной среды, почв, животный и растительный мир).

Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности. Учитывая параметры намечаемой деятельности с учетом уровня риска загрязнения окружающей среды, намечаемая деятельность может рассматриваться существенным возможным воздействием (ст. 70 Экологического Кодекса).

Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности признается обязательным

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом замечаний и предложений Департамента и заинтересованных госорганов: указанных в сводном протоколе от размещённом на едином экологическом портале и в данном заключении:

Приложение: Сводная таблица предложений и замечаний.

И.о. Руководителя

А.Сулейменов



Приложение

**Сводная таблица предложений и замечаний
по Заявлению о намечаемой деятельности «Проект «Строительство тепловых сетей
(перемычка) между ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ» и ТОО «Согринская ТЭЦ» для снабжения
микрорайонов Арматурный завод (Карабах), мкр. Защита в городе Усть-Каменогорск, ВКО».**

Дата составления протокола: 08.05.2026 г.

Место составления протокола: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина 12, Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭПР

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭПР

Заявление поступило в адрес Департамента KZ06RYS01678072 от 14.04.2026 г.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 19.03.26 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 15.04.2026 г.- 06.05.2026 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение
1.	ГУ «Аппарат акима города Усть-Каменогорска ВКО»	Рассмотрев Ваше письмо касательно предоставления предложений и замечаний заявление о намечаемой деятельности ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области», строительство тепловой сети, которая соединит два теплоисточника: ТОО «Усть-Каменогорскую ТЭЦ» и ТОО «Согринскую ТЭЦ», а также обеспечит теплоснабжение микрорайонов Новая Согра, Радужный, Солнечный, Арматурный завод (Карабах) и Защита. №KZ32RYS01678671 от 14 апреля 2026 года сообщаю, что ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска» не имеет замечаний и предложений по вышеуказанному заявлению.
2.	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
3.	Управление земельных отношений Восточно-Казахстанской области	Намечаемая деятельность управления – строительство тепловой сети, которая соединит два теплоисточника: ТОО «Усть-Каменогорскую ТЭЦ» и ТОО «Согринскую ТЭЦ». В соответствии с пунктом 3 статьи 14-1 Земельного кодекса Республики Казахстан проведение экспертизы проектов и схем городского, районного значения, затрагивающих вопросы использования и охраны земель относится к компетенции уполномоченных органов районов, городов областного значения в пределах границ района, границ (черты) города и на территории, переданной в его административное подчинение (уполномоченным органом по земельным отношениям города Усть-Каменогорска является ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска»), в связи с чем, предложений по заявлению о намечаемой деятельности ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области» не имеется.
4.	Восточно-Казахстанская областная территориальная	Согласно ответа Казахского лесостроительного предприятия №04-02-05/895



инспекция лесного хозяйства и животного мира	от 17.04.2026 года проектный участок находится за пределами государственного лесного фонда и ООПТ со статусом юридического лица. Также согласно требований пункта 1 статьи 12 Закона РК «О растительном мире» от 2 января 2023 года № 183-VII ЗРК (далее – Закон ОРМ), охране подлежат растительный мир и места произрастания растений. Согласно п. 2 статьи 7 Закона ОРМ физические и юридические лица обязаны: 1) не допускать уничтожения и повреждения, незаконного сбора дикорастущих растений, их частей и дериватов; 2) соблюдать требования правил пользования растительным миром и не допускать негативного воздействия на места произрастания растений; 3) не нарушать целостности природных растительных сообществ, способствовать сохранению их биологического разнообразия; 4) не допускать в процессе пользования растительным миром ухудшения состояния иных природных объектов; 5) соблюдать требования пожарной безопасности на участках, занятых растительным миром; 6) не нарушать права иных лиц при осуществлении пользования растительным миром. Согласно информации Восточно-Казахстанского областного объединения охотников и рыболовов (<i>письмо от 17.04.26г № 390</i>), на проектируемом участке отсутствуют охотничьи хозяйства, закрепленные за ВКоблохотрыболовобществом. В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» от 09 июля 2004 года № 593 (далее - Закон) при проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. Деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного (п. 1 ст. 12 Закона). Также согласно, подпункта 1 пункта 3 статьи 17 Закона субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязаны: по согласованию с уполномоченным органом при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации
--	--



		предусматривать средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований подпункта 2 и 5 пункта 2 статьи 12 настоящего Закона.
5.	Усть-Каменогорское городское Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	См. Приложение 1
6.	Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
7.	ГУ “Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан”	Департамент по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (далее - Департамент) касательно направления замечаний и предложений к заявлению о намечаемой деятельности ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области», строительство тепловой сети, которая соединит два теплоисточника: ТОО «Усть-Каменогорскую ТЭЦ» и ТОО «Согринскую ТЭЦ», а также обеспечит теплоснабжение микрорайонов Новая Согра, Радужный, Солнечный, Арматурный завод (Карабах) и Защита. №KZ32RYS01678671 от 14 апреля 2026 года, сообщает следующее. Согласно статьи 78 Закона проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов на объектах социальной инфраструктуры согласовывается с государственным инспектором городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) по государственному контролю и надзору за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры. На основании вышеизложенного, выражать замечания и предложения по данному проекту Департамент не уполномочен. Вместе с тем намечаемая деятельность физических и юридических лиц, связанная со строительством, расширением, реконструкцией, модернизацией, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов должна проводиться в соответствии с нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности.
8.	БК МДГ МГПР РК «Востказнедра»	РГУ МД «Востказнедра», согласно заявления № KZ32RYS01678671 от 14.04.2026г. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области» сообщает, что по имеющимся в территориальных геологических фондах материалам, намечаемая деятельность находится в контуре участка Технического водозабора для технического водоснабжения АО «УК ТМК» с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод на 25 лет (Протокол ГКЗ 1155-12-У от 13.02.2012г.).
9.	Управление ветеринарии по ВКО	Управление ветеринарии Восточно-Казахстанской области сообщает следующее по включению земельного участка в перечень участков, предназначенных для строительства тепловой сети. Указанный земельный участок расположен в городе Усть-Каменогорск, в районе микрорайонов Согра, Арматурного завода (Карабаха), Защиты, посёлка Радужного, посёлка Солнечного



		Восточно-Казахстанской области. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 июля 2002 года № 339 «О ветеринарии» и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами, в целях предотвращения распространения инфекций вокруг объектов ветеринарного контроля, в том числе мест захоронения трупов животных и мест захоронения животных, зараженных сибирской язвой, устанавливаются санитарно-защитные зоны. Для объектов I класса опасности, к которым относятся места захоронения трупов животных и места захоронения животных, зараженных сибирской язвой, радиус санитарно-защитной зоны составляет не менее 1000 метров. В радиусе 1000 метров от территории планируемой деятельности объекты ветеринарного контроля, в том числе скотомогильники и сибиреязвенные захоронения отсутствуют.
10.	Управление хозяйства Сельского Восточно-Казахстанской области	Управление сельского хозяйства на письмо от 16 апреля 2026 года № 02-04/494-И рассмотрело заявление о намечаемой деятельности ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области» по проекту строительства тепловой сети, которая соединит два теплоисточника: ТОО «Усть-Каменогорскую ТЭЦ» и ТОО «Согринскую ТЭЦ», а также обеспечит теплоснабжение микрорайонов Новая Согра, Радужный, Солнечный, Арматурный завод (Карабах) и Защита. Предложений и замечаний к представленному проекту не имеем, указанный вопрос не входит в компетенцию управления.
11.	РГУ «Инспекция транспортного контроля по ВКО»	- использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - неукоснительно соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке; - обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно-пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза.
12.	Общественность	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
13.	ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ВКО»	ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Восточно-Казахстанской области» (далее-Управление), рассмотрев Ваше письмо за исх. № 02-04/494-И от 16 апреля 2026 года, сообщает следующее: Управление осуществляет свою деятельность согласно Закону «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (далее -Закон). Согласно с п.7 ст.31-1 Закона архитектурно-строительный контроль и надзор осуществляется в форме проверки и профилактического контроля, и надзора в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. Вместе с тем, по объекту: «Строительство тепловой сети, которая соединит два теплоисточника: ТОО «Усть-Каменогорскую ТЭЦ» и ТОО «Согринскую ТЭЦ», а также обеспечит теплоснабжение микрорайонов



		Новая Согра, Радужный, Солнечный, Арматурный завод (Карабах) и Защита», Управлением проверочные мероприятия не проводились ввиду отсутствия оснований для проведения проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и соответственно отсутствуют сведения о ходе строительно-монтажных работ по объекту. Дополнительно сообщаем, что согласно сведениям из реестра субъектов уведомительного порядка, уведомление о начале производства строительно-монтажных работ по вышеуказанному объекту не поступало.
14.	Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Восточно-Казахстанской области	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
15.	КГУ "Восточно-Казахстанское областное учреждение по охране историко-культурного наследия управления культуры Восточно-Казахстанской области"	В соответствии с пунктом 1 статьи 30 и подпунктом 1) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" напоминаем, что при освоении территорий до выделения земельных участков в соответствии с законодательством Республики Казахстан должны проводиться археологические работы по выявлению объектов историко - культурного наследия. Примечание в соответствии с пунктом 4 статьи 145 Кодекса РК от 5 июля 2014 года № 235-V «об административных правонарушениях» доводим до сведения, что в случае нарушения законодательства РК Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия путем несоблюдения археологических работ производственные работы приостанавливаются, привлекаются к административной ответственности и налагаются штрафы в установленном законом порядке.
16.	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области	На момент составление протокола не поступили замечания и предложения
17.	Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области	1. Необходимо включить мероприятия по пылеподавлению, в том числе по орошению пылящей дорожной поверхности и участка производства работ, складов сыпучих материалов и т.д.. 2. Предусмотреть план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов). 3. Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель (ст.238 Кодекса): проводить рекультивацию нарушенных земель; обязательное проведение озеленения территории, обустройство территории под сооружения и т.д. 4. Необходимо включить анализ о наличии ближайших земельных участков или недвижимого имущества других лиц вблизи участка намечаемой деятельности и меры по предотвращению неблагоприятного воздействия на деятельность ближайших участков, а также отобразить на топосъемке. Включить информацию по расстоянию от мест проведения работ до ближайшего жилого здания. Указать в ОВОС расположение и расстояние до ближайших водных объектов (конкретизировать до каких), до жилых комплексов, рекреационных и охранных зон, дорог, сакральных объектов. 5. Предусмотреть мероприятия по предотвращению загрязнения подземных и поверхностных вод, по очистке талых и дождевых вод, технических стоков в результате СМР и намечаемой деятельности.



		6. Предусмотреть мероприятия в случае осуществления автомобильных перевозок инертных грузов по автомобильным дорогам общего пользования, в целях недопущения превышения весогабаритных параметров, обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасного проезда по ним: - использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке;- обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно- пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза. 7. Предусмотреть мероприятия по снижению эмиссий. 8. Конкретизировать источник технической и питьевой воды. Предусмотреть меры по исключению сбросов стоков на рельеф, поверхностные и подземные водные источники.. В случае наличия предусмотреть решения по сбору хозяйственных стоков в обустроенные сооружения с гидроизоляцией и направлением их на очистку специализированных очистных сооружений. На площадках хранения отходов и ремонтных работ техники предусмотреть гидроизоляционные основания со сбором и очисткой стоков. 9. Включить дополнительно меры по предотвращению дополнительного загрязнения в результате проливов, разливов ГСМ, а также меры по утилизации загрязненных почв и т.д. 10. Включить подробную информацию по соблюдению пылеподавления в период работ, в том числе при передвижении техники. 11. Конкретизировать передачу отходов и сточных вод организациям, имеющим лицензии на операции с отходами, стоками и т.д. 12. В ОВОС включить информацию о предусмотрении мероприятий и разрешительных документов согласно замечаниям и предложениям, указанных от государственных органов (СЭС и т.д.). 13. Конкретизировать информацию и предусмотреть выполнение биологического этапов рекультивации при намечаемой деятельности, включая осуществление контроля за проведенными озеленительными работами и восстановления ландшафта после завершения этапов рекультивации, до момента полноценного приживания растительности. Выполнить проект рекультивации нарушенных земель и сдать его на согласование согласно государственной услуге «Согласование и выдача проекта рекультивации нарушенных земель» (Правила по оказанию государственных услуг в сфере земельных отношений, утверждены Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 01.10.2020 года № 301); По завершению операций по добыче ОПИ провести рекультивацию нарушенных земель и сдать земельный участок по акту ликвидации (Правила приемки результатов обследования и работ по ликвидации последствий операций по недропользованию, утвержденным совместным приказом и.о Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 20.08.2021 года № 458 и Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 26.08.2021 года № 343). 14. Включить в ОВОС альтернативный вариант данной деятельности, с учетом специфики производства работ, объемов деятельности и источников инертных материалов, складов хранения и т.д.
--	--	---



		15. Конкретизировать информацию о характеристиках намечаемой деятельности, объемов и т.д., площадок производства работ, применяемых техниках, наличии, местоположении, обустройстве площадок хранения, складов, насосных станций, их технические характеристики и т.д.. Дополнить ОВОС достоверной подтверждающей проектной документацией. 16. Включить в ОВОС требования, согласно п. 1 статьи 12 Закона РК «О растительном мире» от 2 января 2023 года № 183-VII ЗРК, охране подлежат растительный мир и места произрастания растений. Согласно п. 2 статьи 7 Закона РК «О растительном мире» физические и юридические лица обязаны: 1) не допускать уничтожения и повреждения, незаконного сбора дикорастущих растений, их частей и дериватов; 2) соблюдать требования правил пользования растительным миром и не допускать негативного воздействия на места произрастания растений; 3) не нарушать целостности природных растительных сообществ, способствовать сохранению их биологического разнообразия; 4) не допускать в процессе пользования растительным миром ухудшения состояния иных природных объектов; 5) соблюдать требования пожарной безопасности на участках, занятых растительным миром; 6) не нарушать права иных лиц при осуществлении пользования растительным миром. 17. Предусмотрено ли строительство специализированных технологических дорог, или планируется движение по существующим дорогам общего пользования. Предусмотреть мероприятия в случае осуществления автомобильных перевозок инертных грузов по автомобильным дорогам общего пользования, в целях недопущения превышения весогабаритных параметров, обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасного проезда по ним: - использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке;- обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно- пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза. Предусмотреть мероприятия при перегрузке и перевозке пылящих материалов и т.д. 18. Включить анализ выполнения требований ст. 224,228 ЭК РК в части заболачивания земель, возникновения оползней, просадки грунта и иных подобных последствий. 19. Включить требование, по недопущению использования воды питьевого качества на технические (производственные нужды). 20. В ОВОС включить информацию о предусмотрении мероприятий и разрешительных документов согласно замечаниям и предложениям, указанных от государственных органов. 21. В рамках требований статьи 5 Экологического Кодекса РК по соблюдению принципа предосторожности и исправления необходимо предусмотреть анализ ущерба рыбным ресурсам и другим водным животным. Отработать с научной организацией по возмещению ущерба рыбным ресурсам и другим водным животным согласно Методике определения ставок плат за пользование рыбными ресурсами и другими водными животными и размеров возмещения вреда, причиненного нарушением законодательства Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира, а также исчисления размера компенсации вреда, наносимого и нанесенного рыбным ресурсам и другим водным животным, в том числе и неизбежного, в результате хозяйственной деятельности Утверждённого приказом Министр сельского хозяйства Республики Казахстан от 23 сентября 2025 года № 320.
--	--	---



		22. Предусмотреть альтернативные варианты размещения намечаемой деятельности и производства работ. Включить данный анализ в состав ОВОС. 23. Конкретизировать водоохранные мероприятия на период строительства и эксплуатации: места и условия хранения пылящих материалов, порядок предотвращения аварийных проливов, режим уборки территории, порядок вывоза отходов, организацию контроля за соблюдением режима водоохранной зоны. 24. Согласно заявлению, на участке строительства под снос попадают зеленые насаждения в количестве 6035 штук: 3850 клёнов, 1897 вязов, 288 тополей. Предусмотреть мероприятия по исключению разрушения растительности и среды обитания животных. Необходимо исключить повреждение или уничтожение растительности. Предусмотреть анализ и варианты альтернативной трассировки, с исключением вырубки деревьев и повреждения зеленых насаждений. Согласовать проект ОВОС и намечаемую деятельность с РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» и приложить к материалам экологической документации. 25. Предусмотреть анализ и варианты альтернативной трассировки, деятельности в водоохранных зонах и полосах. Включить достоверную информацию и карты-схемы с указанием ВЗВП, расстояний до участков работ и т.п. Согласовать проект ОВОС и намечаемую деятельность с РГУ «Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов». 26. Включить информацию и анализ, касательно нахождения в контуре участка Технического водозабора для технического водоснабжения АО «УК ТМК» с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод на 25 лет (Протокол ГКЗ 1155-12-У от 13.02.2012г.) участка намечаемой деятельности.
--	--	--

Приложение 1

Замечания и предложения по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия, а также по устранению его последствий:			
№	Оцениваемые параметры	Замечания	Предложения
1	Земельные ресурсы (почва)	-	При выполнении намечаемой деятельности обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность почв с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: -Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447); -Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21822); - Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-71 от 2 августа 2022 года «Об утверждении гигиенических нормативов к



			обеспечению радиационной безопасности» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 3 августа 2022 года № 29012); -
2	Установление и соблюдение санитарно-защитной зоны (СЗЗ)	-	-
3	Водные ресурсы, в т.ч. эмиссии (сбросы) в окружающую среду (водоемы)	-	При проведении строительных работ в пределах водоохранной зоны соблюдать режим пользования, исключающий засорение и загрязнение водного объекта согласно требованиям п.130 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года №26.
4	Водоисточники (места водозабора (поверхностные и подземные воды) для хозяйственно-питьевых целей), хозяйственно-питьевое водоснабжение и места культурно-бытового водопользования	Заявление о намечаемой деятельности не содержит в себе информацию о соответствии безопасности воды (привозная вода), потребляемой для хозяйственно-питьевых нужд при строительно-монтажных работах.	Согласно п.204 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утв. Приказом КР ДСМ-72 от 03.08.2021 года используемый источник водоснабжения для хозяйственно-бытовых нужд должен отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде; В соответствии со ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» при строительно-монтажных работах подтвердить соответствие воды, используемой для питьевых целей требованиям безопасности (провести санитарно-химические, радиологические и бактериологические исследования); СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года №26 и ГН « Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования», утв.приказом МЗ РК от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138. При выполнении намечаемой деятельности обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность поверхностных и подземных вод с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: -СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года №26 и ГН « Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового



			водопользования», утв.приказом МЗ РК от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.
5	Установление и соблюдение зон санитарной охраны (ЗСО) для источников питьевого водоснабжения	-	-
6	Атмосферный воздух, в т.ч. эмиссии (выбросы) в окружающую среду	-	При выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение уровень физических факторов и концентраций загрязняющих веществ с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: -Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447); - Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций». -Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № МЗ-15 «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, воздействующим на человека» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831)..
7	Сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства и потребления	-	При выполнении намечаемой деятельности обеспечить сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировку, хранение и захоронение отходов производства и потребления с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: -Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934); -Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции



			Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21822);
8	Проектирование, строительство, реконструкция, переоборудование, перепланировка и расширение, ремонт и ввод в эксплуатацию объектов	-	При выполнении намечаемой деятельности обеспечить строительство и ввод в эксплуатацию объектов с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
9	Разрешительные и уведомительные процедуры	-	Направить <i>(при его отсутствии)</i> в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории уведомление о начале осуществления деятельности (для объектов 3-5 классов опасности по санитарной классификации), в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан. Получить <i>(после ввода в эксплуатацию и при его отсутствии)</i> в территориальном подразделении государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории санитарно-эпидемиологическое заключение на объект (для объектов 1-2 классов опасности по санитарной классификации), в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

И.о. руководителя департамента

Сулейменов Асет Бауыржанович



