

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
АСТАНА ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ



РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ГОРОДУ АСТАНА
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

010000, Астана қаласы, Сарыарқа ауданы.
Ықылас Дүкенұлы көшесі, 23/1 үйі
каб.тел: 8(7172) 39-59-78,
кеңсе (факс): 8(7172) 22-62 74
nur-ecodep@ecogeo.gov.kz

010000, город Астана, район Сарыарқа.
улица Ықылас Дукенулы, дом 23/1
пр.тел: 8(7172) 39-59-78,
канцелярия(факс): 8(7172) 22-62 74
nur-ecodep@ecogeo.gov.kz

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности к проекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Школьная», г. Астана, район Сарыарқа, ул. М.Дулатова 169П.»

Материалы поступили на рассмотрение 04.12.2025 года KZ03RYS01492274.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Акционерное общество "Астана - Региональная Электросетевая Компания", 010000, Республика Казахстан, г.Астана, район Нұра, жилой массив Комсомольский улица Домалақ Ана, здание № 9, 021240001744, Абжанов Руслан Тюлегенович, 87056567082, smyshlyaeva@astrec.kz

Предполагаемое место дислокации намечаемой деятельности г. Астана, район Сарыарқа, ул. М.Дулатова 169П Координаты: АМС Уг.1: 51° 12' 01.14580" 71° 21' 47.75984" АМС Уг.2: 51° 12' 01.41574" 71° 21' 47.95132" АМС Уг.3: 51° 12' 01.29544" 71° 21' 48.38099" АМС Уг.4: 51° 12' 01.02551" 71° 21' 48.18951"

Общее описание видов намечаемой деятельности.

АО «Астана РЭК» планирует реконструкцию ПС 110/10 кВ «Школьная», г. Астана, район Сарыарқа, ул. М.Дулатова 169П.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объекта.

Начало строительства: май 2026 г. Окончание строительства: ноябрь 2026 г. Продолжительность: 6,5 месяцев Ввод в эксплуатацию: ноябрь 2026 г. Постутилизация объекта: 50 лет.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности.

Участок проектирования расположен по адресу: г. Астана, район Сарыарқа, ул. М.Дулатова 169П Координаты: АМС Уг.1: 51° 12' 01.14580" 71°



21' 47.75984" АМС УГ.2: 51° 12' 01.41574" 71° 21' 47.95132" АМС УГ.3: 51° 12' 01.29544" 71° 21' 48.38099" АМС УГ.4: 51° 12' 01.02551" 71° 21' 48.18951"

Краткое описание намечаемой деятельности

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции.

Проект реконструкции ПС 110/10 кВ «Школьная» предусматривает: • Замену двух силовых трансформаторов 110/10-10 кВ 40 МВА на трансформаторы 110/10-10 кВ 63 МВА. • Замену ячеек РУ-10 кВ, вводных и секционных выключателей, а также секционных разъединителей. • Замена силового и контрольного кабеля для силовых трансформаторов, вводных ячеек и ячеек СВ, СР, 10 кВ; • Установку противопожарной перегородки между двумя силовыми трансформаторами • Замена сборных шин гибкой ошиновкой на стороне ОРУ-110 кВ и жесткой ошиновкой на стороне РУ-10 кВ; • Замена железо бетонных кабельных лотков в ОРУ-110 кВ; • Восстановление фасада, входного группы и отмостки здания ЗРУ-10 кВ; • Замена масло уловителя, масло стока и маслосборника; • Замена релейного отсеков ячеек 10 кВ в ЗРУ-10 кВ; • Замена панели управления, панели сигнализации, панели РПН, панели ТН-110 кВ, панели защиты ШЗТ1, ШЗТ2, панели защиты ВЛ, и панели защиты «Мостик» • Пере заход и частично замены КЛ-10 кВ в ЗРУ -10 кВ согласно ТЗ • Установку антенной мачты высотой 75 м на территории ПС 110/10 кВ «Школьная». В рамках проекта также проводятся ремонтные работы здания ЗРУ-10 кВ и ОПУ в ПС 110/10 кВ «Школьная» в соответствии с заданием на проектирование, с дефектными актами и техническими заключениями по экспертному обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений. Согласно дополнению к техническому заданию от 06.03.2025г. на территории ПС 110/10 кВ «Школьная» предусматривается новое строительство гаража с вспомогательными помещениями для базирования оперативной – выездной бригады (ОВБ).

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования: Кадастровый номер: 21-319-001-674. Площадь земельного участка: 0,6955 га. Целевое назначение земельного участка: эксплуатация подстанции ПС 110/10 кВ «Школьная». Категория земель: земли населенных пунктов (городов, поселков и сельских населенных пунктов).

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

Наименования загрязняющих веществ, их классы опасности на период строительства: Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20) (2 класс опасности) - 0,00000369 т/год, Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274) (3 класс опасности) - 0,013320000000 т/год, Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327) (2 класс опасности) - 0,000807000000 т/год, Олово оксид /в пересчете на олово/ (Олово (II) оксид) (446) (3класс опасности) - 0,0000002376 т/год, Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на



свинец/(513) (1 класс опасности) - 0,00000054 т/год, Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (2 класс опасности) - 0,025696000000 т/год, Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) (3 класс опасности) - 0,004173200000 т/год, Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) (3 класс опасности) - 0,003144000000 т/год, Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) (3 класс опасности) - 0,003410000000 т/год, Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) (4 класс опасности) - 0,134250000000 т/год, Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) (3 класс опасности) - 0,182736995000 т/год, Метилбензол (349) (3 класс опасности) - 0,000369584000 т/год, 2-Этоксэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*) - 0,000002147000 т/год, Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) (4 класс опасности) - 0,000127728000 т/год, Пропан-2-он (Ацетон) (470) (4 класс опасности) - 0,000166358000 т/год, Керосин (654*) - 0,022100000000 т/год, Уайт-спирит (1294*) - 0,101440240000 т/год, Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) (4 класс опасности) - 0,003553700000 т/год, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) (3 класс опасности) - 0,887857200000 т/год. Предполагаемые объемы выбросов на период проведения строительных работ: 1,383158619600 т/год. На период эксплуатации источники выбросов отсутствуют. Вещества, входящие в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей отсутствуют.

Водоснабжение и водопользование.

Предполагаемый источник водоснабжения на период строительства: привозная вода на хозяйственно-бытовые нужды – 258,38 м³. На период эксплуатации водоснабжение для технических нужд будет осуществляться привозной водой. Объект не расположен в водоохранной зоне, забора воды в период строительно-монтажных работ и эксплуатации из поверхностных и подземных вод не осуществляется. Расстояние до ближайшего водного объекта – 3,258 км (р.Ишим). Водопользование – общее.

Описание отходов.

Предполагаемые виды и объем отходов на период строительства: Всего: 114,1776151 т/год, из них: смешанные коммунальные отходы (Коммунальные отходы) – 2,124 т/год, отходы сварки (огарки сварочных электродов) – 0,0009228 т/год, Строительные отходы – 112 т/год, Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (ветошь промасленная) – 0,0225 т/год, Отходы красок и лаков, содержащие органические растворители или другие опасные вещества (Тара из-под лакокрасочных материалов) - 0,0301923 т/год. Отходы будут образовываться в процессе проведения строительных работ.



Выводы: В соответствии с п. 12 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» утвержденной приказом МЭГПР от 13 июля 2021 года № 246 объект относится к III категории.

Необходимость или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 и п.29 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

1. осуществляется в Каспийском море (в том числе в заповедной зоне), на особо охраняемых природных территориях, в их охранных зонах, на землях оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения; в пределах природных ареалов редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений; на участках размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; на территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; на территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; **в черте населенного пункта или его пригородной зоны**; на территории с чрезвычайной экологической ситуацией или в зоне экологического бедствия;

2. в черте населенного пункта или его пригородной зоны;

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

При разработке «Отчета о возможных воздействиях» предусмотреть рекомендации государственных органов, а так же «Департамента экологии по городу Астана»:

1. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Экологического Кодекса (далее – Кодекс).

2. Необходимо предусмотреть сбор отходов согласно ст.320 Кодекса.

3. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, охраны от воздействия на прибрежные и водные экосистемы, животного и растительного мира, обращения с отходами.

4. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.

5. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу.

6. При проведении работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшей жилой зоне.



7. Согласно подпункта 22 пункта 25 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30 июля 2021 года № 280 (далее – *Инструкция*) представить карту-схему расположения объекта с географическими координатами и жилыми застройками;

8. Показать сведения о вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений (*подпункт 8 пункт 4 статьи 72 Экологического кодекса РК*).

9. В соответствии с пунктом 24 *Инструкции* представить характеристику возможных воздействий и оценку существенности воздействий;

10. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Экологическому кодексу РК

Согласно ст.238 Кодекса: Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. Согласно ст.66 Кодекса: В процессе оценки воздействия на окружающую среду проводится оценка воздействия на следующие объекты, в том числе в их взаимосвязи и взаимодействии: 1) атмосферный воздух; 2) поверхностные и подземные воды; 3) поверхность дна водоемов; 4) ландшафты; 5) земли и почвенный покров; 6) растительный мир; 7) животный мир; 8) состояние экологических систем и экосистемных услуг; 9) биоразнообразие; 10) состояние здоровья и условия жизни населения; 11) объекты, представляющие особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность; Разработать отчет о возможных воздействиях в соответствии со ст.72 Кодекса, приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

Руководитель

Баев М.С.

*Исп. Жұмаділов Ж.
Тел. 39-66-49*



Сводная таблица предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны».

Дата составления сводной таблицы: 25.12.2025 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по г. Астана
КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Комитет экологического регулирования и контроля МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 05.12.2025 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 05.12.2025 г -25.12.2025 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1	ГУ «Управление энергетики г.Астаны»	Предложений и замечаний не поступало	
2	ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»	Предложений и замечаний не имеет	
3	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля г.Астаны»	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее-Департамент), рассмотрев Ваше обращение о предоставлении предложений и замечаний заявлению о намечаемой деятельности (далее	



		- Заявление) к объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Школьная», г. Астана, район Сарыарка, ул. М.Дулатова 169П» АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания» сообщает следующее. В соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (с внесенными изменениями от 3 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-126), не предусмотрено оказание государственной услуги по рассмотрению проектной документации по оценке воздействия на окружающую среду государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Согласно требованиям пункта 33 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, В целях защиты населения от воздействия электрического	
--	--	---	--



		поля, создаваемого ВЛЭ устанавливается санитарный разрыв вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которого напряженность электрического поля не превышает 1 киловольт на метр (кВ/м). Для вновь проектируемых ВЛЭ, а также зданий и сооружений принимаются границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛЭ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛЭ: 1) 25 м – для ВЛЭ напряжением 220 киловольт (далее – кВ) включительно; 2) 30 м – для ВЛЭ напряжением 500 кВ включительно; 3) 40 м – для ВЛЭ напряжением 750 кВ включительно; 4) 55 м – для ВЛЭ напряжением 1150 кВ включительно. В случае несогласия с данным решением Вы, согласно части 3 статьи 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, вправе обжаловать его в вышестоящий орган.	
4	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	Предложений и замечаний не имеет	
5	РГУ «Акмолинская	Предложений и замечаний не	



	областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»	имеет	
6	ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны»	Предложений и замечаний не поступало	
7	ГУ «Управление строительства города Астаны»	ГУ «Управление строительства города Астаны», рассмотрев вышеуказанное письмо по объекту «Реконструкция ПС 110/10 кВ «Школьная», г. Астана, район Сарыарка, ул. М.Дулатова 169П» АО «Астана - Региональная Электросетевая Компания» сообщает, что замечаний и предложений не имеет. Электронная копия данного ответа дополнительно направлена на электронную почту Nur-ecodep@ecogeo.gov.kz .	
8	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям города Астаны Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»	Предложений и замечаний не поступало	
9	РГУ «Северо- Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства	МД «Севказнедра» (далее - МД), рассмотрев вышеуказанное письмо, сообщает следующее. МД является территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр. Согласно статье	



	Экологии, геологии и природных ресурсов РК «Севказнедра»	64 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК, уполномоченный орган по изучению недр реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр. На основании вышеизложенного, МД не является заинтересованным государственным органом для рассмотрения заявления о намечаемой деятельности.	

Примечание: Замечания и предложения от заинтересованной общественности не поступали



Жиынтық кестені жасау күні: 25.12.2025 ж.

Жиынтық кестені жасау орны: Астана қаласы бойынша экология департаменті ЭРБК

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭБЖМ Экологиялық реттеу және бақылау комитеті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарлама күні: 05.15.2025 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын ұсыну мерзімі: 05.12.2025 ж. - 25.12.2025 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескертулер мен ұсыныстар	Ескерту немесе ұсыныс қалай ескерілгені немесе ескерту немесе ұсыныс ескерілмегені туралы мәліметтер
1	«Астана қаласы Энергетика басқармасы» ММ	Ескертулер мен ұсыныстар түспеді	
2	«Астана қаласының қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ	«Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатты пайдалану басқармасы» ММ, «Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, М.Дулатов көшесі 169П мекенжайында орналасқан 110/10 кВ «Школьная» қосалқы станциясын реконструкциялау» объектісіне белгіленіп отырған қызмет туралы өтінішін қарастырып, ұсыныстарының жоқ екендігін хабарлайды.	
3	«Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті»	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті (бұдан әрі-Департамент)	



	РММ	«Астана - Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ-ның «Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, М.Дулатов көшесі 169П мекенжайында орналасқан 110/10 кВ «Школьная» қосалқы станциясын реконструкциялау» объектісіне белгіленіп отырған қызмет туралы өтінішіне ұсыныстар мен ескертулер беру туралы хатыңызға келесіні хабарлайды. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Кодексіне және «Халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласында мемлекеттік қызметтер көрсетудің кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-336/2020 бұйрығына (2022 жылғы 3 қарашадағы № ҚР ДСМ-126 бұйрығымен енгізілген өзгерістермен) сәйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органдардың ықтимал әсер ету туралы есептің жобасы құжаттамасын қарау бойынша мемлекеттік қызмет көрсетуі көзделмеген. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының 33 тармағының талаптарына сәйкес, халықты ӘЭТЖ туындайтын электр өрісінің әсерінен қорғау мақсатында	
--	-----	--	--



		жоғары вольтты желі трассасының бойында санитариялық ажырау белгіленеді, оның сыртындағы электр өрісінің кернеулігі 1 метрге 1 киловольттан (кВ/м) аспайды. Қайта жобаланатын ӘЭТЖ, сондай-ақ ғимараттар мен құрылыстарға санитариялық ажырау шекараларын ӘЭҚЖ трассасының бойында сымдарды көлденең орналастыру арқылы және оның екі жағында электр өрісінің кернеулігін төмендету құралынсыз ӘЭТЖ-ға перпендикуляр бағыттағы жиектегі фазалық сымдардың жерге проекциясынан мынадай қашықтықтарда қабылданады: 1) кернеулігі 220 киловольт (бұдан әрі – кВ) қоса алғанда ӘЭТЖ үшін – 25 м; 2) кернеулігі 500 кВ қоса алғанда ӘЭТЖ үшін – 30 м; 3) кернеулігі 750 кВ қоса алғанда ӘЭТЖ үшін – 40 м; 4) кернеулігі 1150 кВ қоса алғанда ӘЭТЖ үшін – 55 м. Осы шешіммен келіспеген жағдайда Сіз Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91-бабының 3-бөлігіне сәйкес жоғары тұрған органға шағымдануға құқылысыз.	
4	«Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау жөніндегі Есіл бассейндік инспекциясы» РММ	«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитеті Су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі Есіл бассейндік су инспекциясы» РММ-сі (бұдан әрі - Инспекция), «Астана-аймақтық электржелілік компаниясы» АҚ-ның жобасына ұсыныстар мен ескертулер беруге қатысты хатты қарап, келесіні хабарлайды. Жобада Астана қаласы Сарыарқа ауданы М.Дулатов көшесі 169П мекенжайында орналасқан 110/10кВ-	



		тық «Школьная» ПС-ін реконструкциялау жоспарланған. 1: 51°12'01.14580" 71°21'47.75984" 2: 51°12'01.41574" 71°21'47.95132" 3: 51°12'01.29544" 71°21'48.38099" 4: 51°12'01.02551" 71°21'48.18951" Ұсынылған координаттарға сәйкес, жобаланған объектіге ең жақын шамамен 2600 метр қашықтықта Сарыбұлақ өзені орналасқан. Астана қаласы әкімдігінің 2025 жылғы 25 қарашадағы №205-4542 қаулысына сәйкес, Сарыбұлақ өзенінің су қорғау аймағының ені 500 метр, ал су қорғау белдеуінің ені 20 метр болып белгіленді. Сәйкесінше, сұралған жоба объектісі Сарыбұлақ өзенінің су қорғау аймағы мен белдеуінен тыс жерде орналасқан. Осыған байланысты, «Астана-аймақтық электржелілік компаниясы» АҚ-ның белгіленіп отырған қызметіне Инспекция тарапынан ұсыныстар мен ескертулер жоқ екендігін хабарлаймыз.	
5	«Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ	Ақмола облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы «Almaty Investment Group Construction» ЖШС-нің «Астана қаласында 110 кВ әуе желісі мен 110 кВ «Акаши» ПС құрылысы» объектісіне ұсыныстар мен ескертулер жоқ екенін хабарлайды.	
6	«Астана қаласының сәулет, қала құрылысы және жер қатынастары басқармасы» ММ	Ескертулер мен ұсыныстар түспеді	
7	«Астана қаласының құрылыс басқармасы» ММ	«Астана қаласының Құрылыс басқармасы» ММ «Астана - Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ-ның «Астана қаласы, Сарыарқа ауданы, М.Дулатов көшесі 169П мекенжайында орналасқан 110/10 кВ «Школьная» қосалқы станциясын реконструкциялау»	



		құрылысы нысаны бойынша жоғарыда көрсетілген хатты қарап, ескертулер мен ұсыныстардың жоқтығын хабарлайды. Осы жауаптың электрондық көшірмесі қосымша Nur-ecoder@ecogeo.gov.kz электрондық поштасына жіберілді.	
8	«Солтүстікқазжерқойнауы» Солтүстік Қазақстан өңіраралық геология Департаменті» РММ	«Солтүстікқазжерқойнауы» ӨД (бұдан әрі – ӨД), жоғарыда көрсетілген хаты қарастырып, келесіні хабарлайды. ӨД жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі болып табылады. ҚР «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI ҚРЗ Кодексінің 64-бабына сәйкес жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті орган жер қойнауын геологиялық зерттеу және жер қойнауы кеңістігін пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады. Жоғарыда айтылғандардың негізінде, ӨД белгіленген қызмет туралы өтінішті қарау үшін мүдделі мемлекеттік орган болып табылмайды.	
9	«Астана қаласы бойынша Төтенше жағдайлар департаменті» ММ	Ескертулер мен ұсыныстар түспеді	

Ескертпе: Мүдделі жұртшылықтан ескертулер және ұсыныстар түскен жоқ

Руководитель департамента

Баетов Мурат Сакимбаевич



