

Протокол

(сводная таблица) предложений и замечаний по проекту «Отчет о возможных воздействиях» для РП «Реконструкция Кокшетауского группового водопровода, третья очередь строительства. Участок от насосной станции четвертого подъема до насосной станции седьмого подъема (первый этап)» Айыртауского района и Шал акын Северо-Казахстанской области»

Дата составления протокола: 27.08.2026 г.

Место составления протокола: Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 06.08.2026 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 06.08.2026-20.08.2026 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечание или предложение
1	КГУ «Аппарат акима Айыртауского района Северо-Казахстанской области»	Не предоставлено.
2	КГУ «Аппарат акима района Шал акына Северо-Казахстанской области»	Не предоставлено.
3	КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО»	Замечаний и предложений не имеется.
4	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	До начала и в ходе деятельности предприятия, следует предусмотреть требования следующих санитарных правил и гигиенических нормативов (далее по тексту СП и ГН): В соответствии Кодекса РК №360-VI ЗРК от 07.07.2020 г. «О здоровье народа и системе здравоохранения»; «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденные приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан (далее МЗ РК) КР ДСМ-2 от 11 января 2022 года с изменениями согласно приказа и.о. МЗ РК от 04.05.2024 № 18 (далее КР ДСМ-2) «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» утвержденные приказом и.о. МЗ РК от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемностям, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-

		питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов» утвержденные приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26; Приказа МЗ РК от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138 Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования; «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля» утвержденные приказом МЗ РК от 7 апреля 2023 года №62 и других нормативно-правовых актов. Также, вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, устанавливается санитарно-защитная зона (далее—СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения (химического, биологического, физического), в порядке определенном СП № ҚР ДСМ-2. Согласно пункту 1 статьи 108 Предпринимательского Кодекса для начала и последующего осуществления отдельных видов деятельности или действий (операций) субъекты предпринимательства обязаны иметь в наличии действительное разрешение (СЭЗ для объекта высокой эпидемической значимости) или направить уведомление в государственные органы, осуществляющие прием уведомлений в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях». Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), разрешительным документом в области здравоохранения является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – СЭЗ). Объекты высокой эпидемической значимости определены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020. В свою очередь, выдача СЭЗ о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на новые виды сырья и продукции нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляется в рамках предоставляемых государственных услуг, в порядке определенных приказом Министра здравоохранения РК от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Вместе с тем, заявление по намечаемой деятельности не относятся к вышеуказанным проектам нормативной документации и не входит в компетенцию органов санитарно-эпидемиологического контроля в его рассмотрении.
--	--	--

5	РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК»	Участок водопровода проходит по двум районам области, а именно Айыртауский район и район Шал акына. По Айыртаускому району участок водопровода проходит по территории двух учреждений лесного хозяйства, это Айыртауский филиал РГУ ГНПП «Кокшетау» и КГУ «Лесное хозяйство Бурлукское». Айыртауским филиалом Комитету водных ресурсов был предоставлен ответ о наличии особо охраняемых природных территории на отрезке водопровода проходящий через филиал. В связи с чем в Проекте указано, что работы в пределах границ Айыртауского филиала будут проводиться методом горизонтально-направленного бурения. От границы Айыртауского филиала до границы района Шал акына отрезок участка водопровода проходит по территории Камышного лесничества КГУ «Лесное хозяйство Бурлукское» на общей площади 26,8 га, с запасом древесины (береза, осина) – 1301 м3, а именно: Квартал 65выдел 62 площадь 8,6 га; Квартал 73 выдел 8 площадь 0,7 га, выдел 57 площадь 0,7 га, выдел 59 площадь 0,6 га, выдел 73 площадь 1,0 га, выдел 88 площадь 1,9 га, выдел 95 площадь 0,6 га, выдел 98 площадь 0,5 га, выдел 80 площадь 0,3 га; Квартал 78 выдел 24 площадь 0,4 га; Квартал 80 выдел 74 площадь 0,7 га; Квартал 82 выдел 50 площадь 0,6 га, выдел 52 площадь 0,1 га, выдел 53 площадь 0,1 га; Квартал 85выдел 30 площадь 1,8 га, выдел 29 площадь 1,9 га, выдел 92 площадь 0,2 га; Квартал 83 выдел 38 площадь 1,2 га, выдел 57 площадь 1,3 га; Квартал 16 выдел 36 площадь 3,3 га, выдел 30 площадь 0,3 га. Согласно пункта 3 приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 марта 2020 года № 85 «Об утверждении Правил проведения в государственном лесном фонде работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием» проведение в государственном лесном фонде строительных работ, добыча общераспространенных полезных ископаемых, прокладка коммуникаций, добыча урана методом подземного скважинного выщелачивания и выполнение иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого не требуются перевод земель государственного лесного фонда в другие категории земель и (или) их изъятие, осуществляются на основании решения местного исполнительного органа области по согласованию с уполномоченным органом при положительном заключении государственной экологической экспертизы. Кроме того, Инспекция в ответе (№ 03-03/238 от 28.04.2026 года) на Заявление о намечаемой деятельности № KZ01RY01670790 от 09.04.2026 года к рабочему проекту «Реконструкция Кокшетауского группового водопровода, третья очередь строительства. Участок от насосной станции четвертого подъема до насосной станции седьмого подъема» Айыртауского района и района Шал акына Северо-Казахстанской области (далее - Заявление) писали о
---	--	---

		некорректном указании 3 угловой координаты водопровода (67056'18.2476 СШ, 67033'32.0800 ВД) и координаты «точка подключения колодец НС-4». Изменения по координатам в проект не были внесены. Также Инспекция сообщает, что в Проекте отсутствует информация об охотничьих хозяйствах «Сергеевское» и «Бурлукское», на территории которых планируется проведение заявленных работ, а также информация о видах животных, занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения и путях миграций на территории указанных охотничьих хозяйств, а именно: Согласно результатам учета диких животных, на территории о/х «Сергеевское» встречаются виды, занесенные в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения (Красная книга Республики Казахстан), а именно: лесная куница и серый журавль. Кроме того, через территорию о/х «Сергеевское», в весенне-осенний период, проходят пути миграций диких видов птиц, в том числе и видов, занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения, а именно: лебеди кликуны, краснозобая казарка, серый журавль. Согласно результатам учета диких животных, на территории о/х «Бурлукское» встречаются виды, занесенные в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения (Красная книга Республики Казахстан), а именно: лесная куница и серый журавль. Кроме того, через территорию о/х «Сергеевское», в весенне-осенний период, проходят пути миграций диких видов птиц, в том числе и видов, занесенных в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения, а именно: лебеди кликуны, краснозобая казарка, серый журавль.
6	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»	Согласно представленным географическим координатам: 1. 53°19'22.9644"С.Ш, 67°56'23.6117"; В.Д.; 2. 53°19'23.3332"С.Ш, 67°56'18.2476"В.Д.; 3. 53°56'18.2476"С.Ш, 67°33'32.0800"В.Д.; 4. 53°27'58.2924"С.Ш, 67°33'27.0302"В.Д. Инспекцией при изучении представленных географических координат земельного участка для намечаемой деятельности «Реконструкция Кокшетауского группового водопровода, третья очередь строительства. Участок от насосной станции четвертого подъема до насосной станции седьмого подъема (первый участок). Корректировка». Проектируемый водопровод расположен в Айыртауском районе и районе Шал акына Северо-Казахстанской области, в 248 километрах к юго-западу от областного центра — Петропавловска и в 92 километрах к западу от ближайшего города — Кокшетау. Ближайшие к месту проведения работ населенные пункты — село Каратал, находится на расстоянии 350 м от проектируемого водопровода и село Косколь на расстоянии 120 м. Географические координаты намечаемой деятельности № 1, № 2 и № 4 отдалены от водных объектов. Вместе с тем географическая координата № 3 находится ориентировочно на расстоянии 280 метров от реки Есиль. Согласно постановлению акимата Северо-Казахстанской области № 41 от 19 февраля 2026 года «Об установлении водоохранных зон, полос водных объектов Северо-Казахстанской области и режима их хозяйственного

		использования», для реки Ишим установлена водоохранная зона шириной 1000 метров и водоохранная полоса шириной 100 метров. Таким образом, географическая координата № 3 расположена в пределах установленной водоохранной зоны реки Есиль. В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 86 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 апреля 2025 года № 178-VIII в пределах водоохранных зон запрещается ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос. В связи с изложенным, Инспекция не возражает против намечаемой деятельности в представленном виде при условии соблюдения требований статьи 86 Водного кодекса Республики Казахстан.
7	КГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области»	Не предоставлено.
8	КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области»	Не предоставлено.
9	КГУ «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области»	Представленные географические координаты содержат несоответствие в указании координат 3-й точки, в связи с чем не представляется возможным достоверно определить местоположение и границы проектируемого объекта. В связи с этим, Управление не имеет возможности предоставить информацию о наличии либо отсутствии скотомогильников и сибиреязвенных захоронений в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта.
10	КГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата Северо-Казахстанской области»	Согласно статьи 30 Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26 декабря 2019 года № 288-VI ЗРК, для обеспечения сохранности объектов историко-культурного наследия при освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться внеплановые (превентивные) археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия. По итогам которой выдается заключение историко-культурной экспертизы. Данные работы производятся организациями, имеющими лицензию на деятельность по осуществлению археологических работ. Физическое или юридическое лицо, проводившее историко-культурную экспертизу, уведомляет местные исполнительные органы о ее результатах путем направления копии заключения историко-культурной экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня его выдачи. Вместе с тем, представленный Проект не содержит информации о проведенных внеплановых (превентивных) археологических работах по выявлению объектов историко-культурного наследия и подготовленного заключения

		историко-культурной экспертизы. Таким образом, во исполнении требований указанного выше Закона, заявителю необходимо предоставить в адрес Управления копию заключения историко-культурной экспертизы в течение пяти рабочих дней со дня ее выдачи, выданной по итогам проведения внеплановых (превентивных) археологических работ путем археологических разведок. На основании изложенного, вопрос о наличии либо отсутствии объектов историко-культурного наследия будет рассматриваться после предоставления заключения историко-культурной экспертизы. Одновременно информируем, что согласно статье 145 Административного кодекса Республики Казахстан непроведение при освоении территорий до отвода земельных участков археологических работ по выявлению объектов историко-культурного наследия, а также проведение работ, которые могут создавать угрозу существования объектов историко-культурного наследия влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот пятидесяти месячных расчетных показателей, с приостановлением производимых работ.
11	КГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Айыртауского района СКО»	Не предоставлено.
12	КГУ «Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата района Шал акына Северо-Казахстанской области»	Не предоставлено.
13	КГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям СКО Министерства по чрезвычайным ситуациям РК»	Замечания и предложения в области промышленной безопасности к Проекту отсутствуют.
14	РГУ «Департамент экологии по Северо-Казахстанской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов»	1. Согласно п.4 ст.72 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс) и Приложения 2 Инструкции по организации и проведению экологической оценки (далее – Инструкция), включению в отчет о возможных воздействиях (далее Отчет) подлежит информация с учетом содержания заключения об определении сферы охвата. Представленный Отчет не в полной мере соответствует Заклчению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ45VWF00566604 от 13.05.2026 г. (далее Заключение). В Отчете имеется несоответствие информации,

	представленной в Заключении: в Отчете приведены наименования загрязняющих веществ (пыль абразивная, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо растворимые) отсутствующие в данных Заключения. Необходимо обосновать образование данных загрязняющих веществ. 2. В Отчете имеется несоответствие данным Заключения: необходимо обосновать увеличение объемов выбросов загрязняющего вещества пыль неорганическая. 3. В Отчете необходимо актуализировать сроки проведения строительно-монтажных работ. 4. Раздел 2 Отчета необходимо дополнить информацией о состоянии водных ресурсов, почв, биологических ресурсах. 5. В Отчете имеется дублирование информации о выполнении водопонижительных работ методом «открытый водоотлив». Необходимо привести в соответствие. 6. Необходимо представить более полную информацию по указанному сбросу грунтовых вод в пониженные места рельефа», указанным в Отчете. При этом необходимо учесть, что согласно ст. 213 Кодекса под сбросом загрязняющих веществ понимается поступление содержащихся в сточных водах загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, недра или на земную поверхность. Под сточными водами понимаются: 1) воды, использованные на производственные или бытовые нужды и получившие при этом дополнительные примеси загрязняющих веществ, изменившие их первоначальный состав или физические свойства; 2) дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, стекающие с территорий населенных пунктов и промышленных предприятий; 3) подземные воды, попутно забранные при проведении операций по недропользованию (карьерные, шахтные, рудничные воды, пластовые воды, забранные попутно с углеводородами). 7. В Отчете имеется разночтение по протяженности реконструируемого участка группового водовода от насосной станции 4-го подъема до насосной станции 7-го подъема. Необходимо привести в соответствие. 8. В разделе 8 Отчета отсутствует информация о воздействии на подземные воды. 9. Согласно письма РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» географическая координата № 3 находится ориентировочно на расстоянии 280 метров от реки Есиль. В связи с чем раздел 8 Отчета необходимо дополнить информацией о воздействии на данный водный объект. 10. В Отчет необходимо включить информацию об источнике водоснабжения для обеспечения технологических нужд. 11. Раздел 8.2 Отчета необходимо дополнить мероприятиями по снижению воздействия на атмосферный
--	---

		воздух на период СМР. 12. В Отчете имеется разночтение по количеству неорганизованных источников выбросов загрязняющих веществ на период строительства. Необходимо привести в соответствие. 13. В Отчете имеется разночтение по объему валового выброса загрязняющих веществ на период проведения строительно-монтажных работ. Необходимо привести в соответствие. 14. В разделе 8.4 Отчета отсутствует информация о воздействии на растительный мир при производстве земляных работ перед разработкой траншей. 15. В разделе 8.5 Отчета отсутствует информация о воздействии на животный мир на территории Айыртауского филиала ГНПП «Кокшетау» при реализации намечаемой деятельности. 16. В Отчете отсутствует информация о редких и исчезающих видах животного мира, животных занесенных в Красную Книгу Республики Казахстан. 17. В Отчете имеется разночтение по наименованию образующихся на период СМР отходов. Необходимо привести в соответствие. 18. В Отчете необходимо предусмотреть отдельный сбор и сортировку ТБО. Необходимо указать на какие отдельные фракции будет проводиться сортировка, провести их классификацию, указать количество мест накопления и определить объем образования. 19. В Отчете имеется разночтение о наличии / отсутствии образования отходов производства и потребления на период эксплуатации. Необходимо привести в соответствие. 20. В Отчете имеется разночтение о наличии / отсутствии передачи сторонним организациям отхода «Жестяные банки из-под краски». Необходимо привести в соответствие. 21. В Отчете значение объемов образования отходов, получаемое путем суммирования, не соответствует значению раздела 9 Отчета. Необходимо привести в соответствие. 22. В разделе 10 Отчета необходимо представить актуальные данные. 23. В разделе 15 Отчета отсутствует информация об обосновании предельного количества накопления отходов по их видам. 24. В Отчете имеется разночтение о близком / значительном расстоянии места проведения работ до жилой застройки. 25. Раздел 18 отчета необходимо дополнить информацией о мерах по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды, почвы, мерах по снижению воздействия физических факторов на окружающую среду. 26. При реализации намечаемой деятельности необходимо соблюдать требования нормативно-правовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья населения. 27. В Отчет необходимо включить мероприятия по озеленению в соответствии с Приложением 4 к Кодексу, с указанием количества и видов высаживаемых зеленых насаждений, площади высадки в га, мероприятий по уходу за
--	--	---

		высаженными зелеными насаждениями. 28. В отчете необходимо указать все виды отходов, которые образуются на период эксплуатации объекта. Классификацию всех видов отходов в соответствии с «Классификатором отходов», утвержденным приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314 и определить методы переработки, утилизации всех образуемых отходов. В соответствии с Кодексом накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения). 29. Во время СМР необходимо исключить использование воды питьевого качества при проведении мероприятий по пылеподавлению. 30. Необходимо разработать мероприятия по организации мониторинга эмиссий и мониторинга воздействий на период строительства и на период эксплуатации. 31. При осуществлении намечаемой деятельности необходимо учесть требования Закона Республики Казахстан «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» от 26 декабря 2019 года №288-VI ЗРК об обеспечении сохранности объектов историко-культурного наследия при освоении территорий. 32. Необходимо учесть, что составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду. 33. Необходимо учесть, что на основании Кодекса и в соответствии с «Правила оказания государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду», утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №130, от 2 июня 2020 года, замечания включенные в сводную таблицу должны быть устранены инициатором намечаемой деятельности в течении 5(пяти) рабочих дней со дня направления (размещения на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды).
12	Заинтересованная общественность	Не представлено.