



060002, Атырау қаласы, Абай көшесі-10«а»
Тел/факс: 8(7122) 32-69-09
E-mail: kaspibi@ecogeo.gov.kz

060002, город Атырау, улица Абая-10 «а»,
Тел/факс: 8(7122) 32-69-09
E-mail: kaspibi@ecogeo.gov.kz

№ _____

**ГУ «Управление энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства
Актюбинской области»**

На Ваш №01-07-17/1697 от 27.07.2021 года

РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» (далее Инспекция), касательно согласования рабочего проекта «Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байтурасай Мартукского района Актюбинской области» и проект ОВОС к рабочему проекту сообщает следующее:.

Целью рабочего проекта является обеспечение населения с. Байтурасай Мартукского района природным газом.

Ближайший водный источник (р. Тарангул) находится на расстоянии 100 м. от участка проектируемых работ. Таким образом участок проектируемых работ входит в водоохранную зону (500 м.) реки Тарангул.

В период строительства предполагается использование воды на производственные и питьевые нужды.

Согласно сметной документации объем используемой технической воды составляет 1,13012м³. Питьевое водоснабжение персонала осуществляется за счет привозной воды (бутилированная).

В проекте предусмотрены водоохранные мероприятия.

По итогам рассмотрения данной проектной документации установлены, что намечаемая деятельность и принятые решения в рабочем проекте и в проекте ОВОС не противоречат нормам Водного законодательства Республики Казахстан.

В связи этим, РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» **согласовывает** рабочий проект «Строительство внутрипоселкового газопровода в с.

Байтурасай Мартукского района Актюбинской области» с проектом ОВОС при соблюдений условий Водного и Экологического законодательств РК»

Руководитель инспекции

Г.Азидуллин

Исп:Сунгатова Д.
Тел:55-40-76