



ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

010000, Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік ел
даңғ., 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Нур-Султан, просп.
Мангилик ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-
55

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Rail Way Steel»

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия
на окружающую среду**

**На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности
Материалы поступили на рассмотрение: №KZ73RYS01942549 от 01.10.2026 г.**

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: Товарищество с ограниченной ответственностью «Rail Way Steel», 141200, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз г.а., г.Экибастуз, проспект имени Д.А.Кунаева, строение №201В, 240140021400, Кочергин Николай Дмитриевич, 87021791211, rws@rwsholding.kz.

Общее описание видов намечаемой деятельности, согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс). «Строительство двух ВЛ 500 кВ, ПС 500 кВ «Комплекс», Расширение ОРУ 500 кВ ПС 1150 кВ «Екібастұз». Категория объекта определена на основании Инструкции по определению категории оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. Объект относится к III категории.

Согласно п.12.3 раздела 1 приложения 1 Кодекса вид деятельности «строительство воздушных линий электропередачи с напряжением 220 киловольт и более и протяженностью более 15 км» относится к перечню видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест, и возможностях выбора других мест

Подстанция 500/35 кВ «Комплекс» располагается в районе г. Экибастуз, в Павлодарской области Республики Казахстан и строится для питания электрометаллургического комплекса. Подстанция подключается двумя ВЛ 500 кВ к существующей подстанции 1150 кВ «Екібастұз». Для возможности подключения новых ВЛ, ОРУ 500 кВ подстанции 1150 кВ «Екібастұз» расширяется на две ячейки с южной стороны и с северной стороны.

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции.

Для питания печных трансформаторов на подстанции ПС 500/35 кВ «Комплекс» устанавливаются два взаиморезервируемых силовых трансформатора 500/35 кВ (ТЗ, Т4) переменной мощностью 160/250 МВА каждый, к которым подключаются 3-я и 4-ая секции шин 35 кВ комплектного распределительного устройства (далее КРУ) 35 кВ (КРУ №2). Для подключения проектируемой ПС 500/35 кВ «Комплекс» к ОРУ 500кВ ПО 1150кВ «Екібастұз» проектом предусматривается сооружение двух ВЛ 500кВ. Протяженность одной ВЛ составляет 16,7км, второй ВЛ 15,2км, общая протяженность 31,9км.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности.

Для подключения проектируемой ПС 500/35 кВ «Комплекс» к ОРУ 500кВ ПО 1150кВ «Екібастұз» проектом предусматривается сооружение двух ВЛ 500кВ. Ввиду стесненных условий (ограничение территории с юга двумя ВЛ 110кВ для собственных нужд ПС 1150кВ, с севера перемычкой между ОРУ 500кВ и ВЛ 1150кВ Л-1104) расширение возможно на одну ячейку с северной части ОРУ 500 кВ и одну ячейку с южной части ОРУ 500 кВ). Т.о. заход проектируемых ВЛ 500 кВ предусматривается с севера и с юга ОРУ 500кВ ПС «Экибастуз». Как видно из рисунка 2 на выходе с ОРУ 500кВ ВЛ 500кВ, выходящая с «южной ячейки» пересекает две ВЛ 110 кВ, ВЛ 10 кВ, подъездную авто- и железную дорогу к ПС 1150кВ, ВЛ 500 кВ, выходящая с «северной ячейки» пересекает перемычку между ОРУ 500кВ и ВЛ 1150кВ Л-1104, огибает ПС «Экибастуз» с Севера, пересекает две ВЛ 1150 кВ Л-1101 и Л-1104 (пересечение предполагается выполнить под существующими ВЛ), пересекает ВЛ 500кВ Л-5170 (пересечение предполагается выполнить над существующей ВЛ 500кВ). Далее трассы проектируемых ВЛ следуют в юго-западном направлении пересекают магистральный нефтепровод Павлодар-Шимент, принадлежащий КТО. Продолжая следовать в юго-западном направлении трассы проектируемых ВЛ 500 кВ пересекают пять ВЛ 220кВ (Л-2087, Л-2347, Л-2357, Л-2397, Л-2497) и ВЛ 500 кВ (Л-5050). Для выполнения требований ПУЭ потребуется переустройство трех ВЛ 220 кВ, что сопряжено с необходимостью их длительного отключения. Переход планируется выполнить над существующими ВЛ 220 и 500 кВ. Перейдя через ВЛ 220кВ и 500кВ намечаемая трасса проектируемых ВЛ 500 кВ подходит к каналу имени Каныша Сатпаева, поворачивает в юго-восточном направлении, переходит вышеуказанный канал, переходит ВЛ 500 кВ Л-5120 (предполагается выполнить над существующей ВЛ 500 кВ), пересекает автодорогу республиканского значения Кызылорда — Павлодар — Успенка — граница РФ (А-17) и заходит на проектируемую ПС 500/35 кВ «Комплекс». Опоры для ВЛ 500 кВ предусмотрены стальные: анкерно-угловые УСК500-3 (+5, +13), промежуточные ПП500-7 по типовому проекту 3.407.2-160. Фундаменты опор предусмотрены сборные железобетонные заводского изготовления по типовому проекту 3.407.1-144. Изоляция на ВЛ предусмотрена из стеклянных изоляторов. На ВЛ монтируются провода марки АС330/43 по три провода в фазе. Грозазащита осуществляется подвеской двух грозозащитных тросов на каждой ВЛ 500кВ. Протяженность одной ВЛ составляет 16,7км, второй ВЛ 15,2км, общая протяженность 31,9км. При пересечении водных объектов предусмотрена установка опор за пределами водоохранных полос. Монтаж проводов осуществляется методом «под тяжением» без опускания проводов в воду. При необходимости переправы через водные объекты используются весельные плавсредства. Главная схема Открытого распределительного устройства (далее ОРУ) 500 кВ принята типовой – 500-17 "Полуторная" (407-03-456.87) и имеет шесть присоединений - две линии и четыре трансформатора. Для питания печных трансформаторов на подстанции устанавливаются два взаиморезервируемых силовых трансформатора 500/35 кВ (Т3, Т4) переменной мощностью 160/250 МВА каждый, к которым подключаются 3-я и 4-ая секции шин 35 кВ комплектного распределительного устройства (далее КРУ) 35 кВ (КРУ №2). На секциях шин КРУ №2 возможны перепады напряжения, связанные с технологическими процессами плавки руды, поэтому для питания остальных потребителей комплекса устанавливаются два взаиморезервируемых силовых трансформатора 500/35 кВ (Т1, Т2) мощностью 125 МВА каждый, к которым подключаются 1 и 2 секции шин 35 кВ КРУ №1. Компенсация реактивной мощности реализована в распределительных устройствах 35 кВ предприятия. ОРУ 500 кВ запроектировано с использованием типовых металлических ячейковых и шинных порталов ошиновки. Шаг ячейки составляет 31 м. Компоновка ОРУ 500 кВ разработана с учётом требуемых по ПУЭ РК расстояний от токоведущих частей. Помимо ОРУ 500 кВ на территории подстанции располагаются: · Блочно-модульное здание (далее БМЗ) общеподстанционного пункта управления (далее ОПУ); · 2 БМЗ.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Начало строительства – апрель 2027 год. Окончание строительства – февраль 2029 год продолжительность строительства - 22 месяца.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). Общее количество выбросов на период строительства составляет за весь период строительства : 69,80142г/сек, 43,683093т/период Железо

(II, III) оксиды (в пересчете на железо) (ди)Железо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Олово оксид (в пересчете на олово) (Олово (II) оксид) (446) Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Циклогексан (652) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) Формальдегид (Метаналь) (609) Пропан-2-он (Ацетон) (470) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) Уайт-спирит (1294*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Взвешенные частицы (116) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Декларируемый год: 2027 Номер источника загрязнения Наименование загрязняющего вещества г/сек т/год 1 2 3 4 1101 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,063 0,601 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,082 0,782 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,011 0,1 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 0,021 0,2 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0,053 0,501 (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) 0,0025 0,024 (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) 0,0025 0,024 (2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) 0,025 0,247 1118 (0301) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) 0,063 0,03 (0304) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) 0,082 0,04 (0328) Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) 0,011 0,005 (0330) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) 0,021 0,01 (0337) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) 0,053 0,025 (1301) Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474) 0,0025 0,001 (1325) Формальдегид (Метаналь) (609) 0,0025 0,001 (2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) 0,025 0,012 6102 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 0,0713 1,183 6103 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 3,672 5,8784 6104 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 3,06 0,1052 6105 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) 3,06 4,7753 6106 (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина.

Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Для сбора сточно-бытовых вод предусмотрено устройство биотуалета. Стоки из ёмкости будут откачиваться ассенизационной машиной, заказываемой по договору с коммунальным предприятием района на основе договора по факту выполнения услуг.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В период производства работ (период строительства) ожидается образование перечисляемых ниже видов отходов в т/год: Опасные отходы: промасленная ветошь- т/период 0,000011 (2027г); 0,000020 (2028г); 0,000051 (2029г) отходы жестяных банок из-под краски- т/период -0,012100(2027г); ; 0,069342 (2028г); 0,030100 (2029) Неопасные отходы: коммунальные (твердые бытовые) отходы - т/период 0,14 (2027) ; 0,38 (2028г); 0,86 (2029г); прочие строительные

отходы (строительный мусор, включая обломки бетона, куски, грунт, пыль) - т/период 0,031 (2027); 2,48 (2028г); 0,062 (2029) лом черных металлов (металлолом) - т/период 0,08(2027); 0,042 (2028г); 0,9 (2029).

При разработке отчета о возможных воздействиях необходимо учесть следующие требования:

Комитет экологического регулирования и контроля МЭПР РК:

1. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст.72 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция).

2. Представить ситуационную карту-схему расположения объекта, отношение его к водным объектам, жилым застройкам (Приложение 1 к «Правилам оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды» от 2 июня 2020 года № 130).

3. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований.

4. Необходимо дать характеристику возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности.

5. Предоставить информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, разделить валовые выбросы ЗВ: с учетом и без учета транспорта, указать количество источников (организованные, неорганизованные).

6. Необходимо представить координаты намечаемой деятельности.

7. Добавить информацию о наличии земель особо-охраняемых территорий, государственного-лесного фонда, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения на территории и вблизи расположения участка работ.

8. Необходимо указать объемы образования всех видов отходов проектируемого объекта, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов (методы сортировки, обезвреживания и утилизации всех образуемых видов отходов и варианты методов обращения с данным видом отходов и его утилизации).

9. Согласно ст.376 Кодекса под строительными отходами понимаются отходы, образующиеся в процессе сноса, разборки, реконструкции, ремонта (в том числе капитального) или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций. Строительные отходы подлежат обязательному отделению от других видов отходов непосредственно на строительной площадке или в специальном месте. Смешивание строительных отходов с другими видами отходов запрещается, кроме случаев восстановления строительных отходов в соответствии с утвержденными проектными решениями. Запрещается накопление строительных отходов вне специально установленных мест.

10. Согласно ст. 329 Кодекса образователи и владельцы отходов должны применять следующую иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами в порядке убывания их предпочтительности в интересах охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития Республики Казахстан:

- 1) предотвращение образования отходов;
- 2) подготовка отходов к повторному использованию;
- 3) переработка отходов;
- 4) утилизация отходов;
- 5) удаление отходов.

11. Учесть требования ст. 327 Кодекса основополагающее экологическое требование к операциям по управлению отходами: Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

12. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов).

13. Включить информацию относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия к жилой зоне, розы ветров, СЗЗ в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения.

14. Необходимо детализировать информацию по описанию технических и технологических решений.

15. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений.

16. Необходимо предусмотреть мероприятия по сохранению птиц в период строительства проектируемых ВЛ 500 кВ. В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», утвержденный Законом Республики Казахстан от 9 июля 2004 года необходимо предусмотреть меры по сохранению среды обитания и условий размножения животных.

17. Согласно п.2 статьи 238 Кодекса недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны: 1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению; 2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель; 3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

18. Придерживаться границ оформленного земельного участка и не допускать устройства стихийных свалок мусора и строительных отходов.

19. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.

20. Предусмотреть мероприятия по организации контроля и мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов и почвы.

21. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).

22. Необходимо учесть требования ст.320 Кодекса Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

23. Согласно ст.50 Водного кодекса Республики Казахстан, на проектирование, строительство и размещение новых объектов (зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций) на водных объектах и (или) водоохранных зонах, а также на реконструкцию объектов, возведенных до отнесения земельных участков, занятых объектами, к водоохранным зонам и полосам (расширение, модернизация, техническое перевооружение, перепрофилирование) согласовываются с бассейновыми водными инспекциями. Необходимо соблюдать данные требования Водного кодекса Республики Казахстан.

В соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса, проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду.

Департамент экологии по Павлодарской области КЭРК МЭПР РК:

1. Провести анализ текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора.

2. Отходы производства и потребления.

2.1. Провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления при осуществлении деятельности.

2.2. Определить классификацию и методы переработки, утилизации всех образуемых отходов.

2.3. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов. Выполнение операций в области по управлению отходами необходимо проводить с учетом принципов государственной экологической политики ст.328-331 Кодекса.

2.4. Предусмотреть мероприятия по недопущению захоронения отходов и исключения их влияния на компоненты окружающей среды.

2.5. Учитывать принципы иерархии мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами согласно ст.329 Кодекса;

2.6. Необходимо соблюдение требований ст. 327 Кодекса.

3. Провести инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ с указанием объема, класса опасности и источника ЗВ. По результатам инвентаризации устанавливается состав источников выбросов и перечень вредных веществ, подлежащих нормированию.

3.1. Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе, мероприятия по пылеподавлению на всех этапах реализации намечаемой деятельности.

4. Необходимо учесть экологические требования при использовании земель, предусмотренные ст.228, 238 Кодекса.

5. При проведении работ предусмотреть мероприятия по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы.

6. Предусмотреть мероприятия по соблюдению экологических требований по охране подземных вод, установленных ст. 224, 225 Кодекса.

7. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнению земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.

8. Предусмотреть внедрение мероприятий с учетом Приложения 4 Кодекса, в том числе мероприятия, направленные на снижение объёмов эмиссий.

9. Предусмотреть (рассмотреть) альтернативные варианты намечаемой деятельности, в том числе с учётом внедрения наилучших доступных технологий.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Павлодарской области:

В соответствии с пунктами 33,34 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденных Приказом и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 года, в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого «ВЛЭ» устанавливается санитарный разрыв вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которого напряженность электрического поля не превышает 1 киловольт на метр (кВ/м).

Для вновь проектируемых «ВЛЭ», а также зданий и сооружений принимаются границы санитарных разрывов вдоль трассы «ВЛЭ» с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к «ВЛЭ»:

- 1) 25 м – для «ВЛЭ» напряжением 220 киловольт (далее – кВ) включительно;
- 2) 30 м – для «ВЛЭ» напряжением 500 кВ включительно;
- 3) 40 м – для «ВЛЭ» напряжением 750 кВ включительно;
- 4) 55 м – для «ВЛЭ» напряжением 1150 кВ включительно.

В границах санитарных разрывов «ВЛЭ» не допускается размещение жилых и общественных зданий и сооружений.

Дополнительно, при проведении работ необходимо обеспечить соблюдение требований следующих нормативно-правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1.Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

2.Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-2 от 11.01.2022 года;

3. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

4. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утвержденные Приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года № 26;

5. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020;

6. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека»;

7. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ -32 «Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания»;

8. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций»;

9. Постановление акимата Павлодарской области от 25 августа 2025 года № 237/1 «Об установлении границ водоохранных зон и полос водных объектов Павлодарской области и режима их хозяйственного использования».

Согласно статьи 82 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также акты должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Вывод о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Согласно п.12.3 раздела 1 приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс) вид деятельности «строительство воздушных линий электропередачи с напряжением 220 киловольт и более и протяженностью более 15 км» относится к перечню видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

На основании пп.1) п.1 ст.65 Кодекса необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Заместитель председателя

А. Бекмухаметов

Исп: Жумабаева Г. 74-03-58