Қоғамдық тыңдаулар хаттамасы
«Шежин өзенінде қуаты 2,4 МВт болатын шағын су электр станциясын салу» жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша ашық жиналыс өткізіледі

1. Аумағында қызмет жүзеге асырылатын немесе аумағына ықпал етілетін әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының жергілікті атқарушы органының атауы: **«Панфилов ауданы әкімдігінің аппараты» ММ.**

2. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбы: **«Шежин өзенінде қуаты 2,4 МВт болатын шағын су электр станциясын салу» жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп.**

3. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар жіберілген қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның және облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органының (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының атауы. **Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі «Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы» ШЖҚ РМК және ««Жетісу облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы»» мемлекеттік мекемесі.**

4. Көзделіп отырған қызметтің орналасатын жері: **ҚР, Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Бірлік ауылдық округі . Координаталар (шартты): 44°25'43.96"С, 80°10'58.27"Ш, 44°25'58.36"С, 80°11'09.57"Ш, 44°26'17.37"С, 80°11'29.49"Ш, 44°26'26.05"С, 80°11'44.78"Ш.**

5. Көзделіп отырған қызметтің ықтимал әсеріне қатысы бар барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы: **ҚР, Жетісу обл, Панфилов ауд, Бірлік а о, Шежін ауылы, Қастеев көшесі 25, Шежін орта мектебі.**

6. Бастамашының деректемелері және байланыс деректері: **«QazQuat-Shezhin» ЖШС, директор – Искаков Е.А., тел: +77019151981, адрес: ҚР, Жетісу обл., Панфилов ауданы, Жаркент қ, Головацкий Н.Н. к, №299; электронды пошта: qazquat-shezhin@yandex.ru.**

7. Ықтимал әсерлер туралы есептерді әзірлеушілердің немесе стратегиялық экологиялық бағалау жөніндегі есептерді дайындау бойынша сырттан тартылған сарапшылардың немесе мемлекеттік экологиялық сараптама объектілерінің құжаттамасын әзірлеушілердің деректемелері мен байланыс деректері. **«KZ Ecology» ЖК, +77073837818 - Байжиенова Толкын, jonistf.85@mail.ru.**

8. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күн, уақыт, орын (қоғамдық тыңдаулардың ашық жиналысы өткізілетін күн (күндер) және уақыт):

23.10.2026 ж. сағат 11:00-де, өтетін мекен-жайы: ҚР, Жетісу обл, Панфилов ауд, Бірлік а о, Шежін ауылы, Қастеев көшесі 25, Шежін орта мектебі.

Тыңдауларға қатысу үшін сілтеме бойынша өту қажет:
https://us05web.zoom.us/j/82592600073?pwd=Mywrsxe4ugrODw3a4QqDk3b8a5CjRg.1
Конференция идентификаторы: 825 9260 0073; Кіру коды: 3LRCfm
Қатысушыларды тіркеу уақыты: сағ: 11:00, қоғамдық тыңдаудың басталу уақыты: сағ: 11:05, тыңдаудың аяқталуы сағ: 11:45.

9. Бастамашы жіберген сұрату хатының көшірмесі және қоғамдық тыңдауларды өткізу шарттарын келісу туралы әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдары ұсынған жауап хаттың көшірмесі осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қосымшада беріледі. **Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына сұраныс қосымша №1-2 де тіркелген.**

10. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі. **Хаттама №3 қосымшасында тіркелді.**

11. Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде келесі жолдармен таратылды:

1) Ақпараттық жүйеде: **Жобалық құжаттама БЭК-те орналастырылған https://ndbecology.gov.kz/ ақпараттық жүйеде жарияланған күні: 16.09.2026 ж.**

2) Жжергілікті атқарушы органның (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) ресми интернет-ресурсында немесе әзірлеуші мемлекеттік органның ресми интернет-ресурсында: **«Жетісу облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы» мемлекеттік мекемесі ЖАО сайтында https://www.gov.kz/org/zhetysu-natural?lang=ru «Қоғамдық тыңдаулар» бөлімінде жарияланған күні: 22.09.2026 ж.**

3) Қоғамдық тыңдаулар басталған күнге дейін жиырма жұмыс күнінен кешіктірмей, бұқаралық ақпарат құралдарында, оның ішінде кемінде бір газетте және қатысы бар аумақтың шегінде толық немесе ішінара орналасқан тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында таратылатын кемінде бір теле-немесе радиоарна арқылы бұқаралық ақпарат құралдарында: **«Антенна» газетінде № №37 (1018), 17.09. — 24.09.2026 ж; эфирлік анықтама «Телерадиокомпания Жетісу» 18.09.2026 жылы №01/07/352**, № 4 қосымшадағы қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы БАҚ-тағы хабарландырудың сканерленген нұсқалары тіркелген**.**

4) тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктердің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) аумағында мүдделі жұртшылық үшін қолжетімді орындарда, **саны 5 хабарландыру (Жетісу обл, Панфилов ауд, Бірлік а о, Шежін ауылы, Қастеев көшесі 25, Шежін орта мектебі ғимаратында). Осы қоғамдық тыңдау хаттамасына фотоматериалдар қоса тіркелді.**

12. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімдері:

Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы Панфилов ауданы Бірлік ауылдық округі әкімдік аппаратының жетекші маманы – Ахметжан Д.Б.

Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы болып «ГрадСтройЭнергия» ЖШС жобаның бас инженері – Бондаренко А.С.

Қатысушылар 21 - «жақтап» дауыс берді.

1. Баяндама нысанында жобаның материалдарын қарау. Ұсынылатын регламент - 10 минут.

2. Сұрақ-жауап. Барлық ниет білдірушілер баяндамашыға сұрақ қойып, жоба бойынша өз пікірлерін білдіре алады. Ұсынылатын регламент - 15 минут.

3. Қоғамдық тыңдауларды қорытындылау және жабу. Ұсынылып отырған регламент - 5 минут. Регламент бірауыздан қабылданды. Қоғамдық тыңдаулар өтті деп танылды.

4. Қоғамдық тыңдаулар мүдделі жұртшылықтың қатысуына байланысты өтті деп есептеледі.

13. Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер: **Баяндаманы оқыған «KZ Ecology» ЖК инженер-эколог мамны Байжиенова Т.Ф.**

14. Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың осы Қағидаларының 18-тармағына сәйкес жазбаша нысанда ұсынылған немесе қоғамдық тыңдауларды өткізу барысында айтылған барлық ескертулер мен ұсыныстарын, әрбір ескерту және ұсыныс бойынша бастамашының жауаптары мен түсініктемелерін қамтитын жиынтық кесте. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына мүлде қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар кестеге "қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына қатысы жоқ" деген белгімен енгізіледі.

Қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін және өткізу кезінде келіп түскен ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі

№ п/п	Қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары (қатысушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар (жауап берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса) және/немесе лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескерту (алынып тасталған/алынбаған ескерту немесе ұсыныс, "қоғамдық тыңдау тақырыбына қатысы жоқ")
1	Ауыз су жағдайына ГЭС-тің әсері бар ма?	ГЭС-тің әсері болмайды, себебі ГЭС Шежин өзенінің жоғарғы бағытында жүргізіледі және де ауыз суға Казводхоз ирригациясы жауапты, бірақ арамызда келісім болды осы ГЭС слауы туралы.	Шешілді
2	Ауыл тұрғындарынан ұсыныс: Құрылысқа қарсылығымыз жоқ, бірақ қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы алдын ала хабарлауыңызды сұраймыз!	Қабылданды! Бірақ қоғамдық тыңдаулар өтетіндігі туралы газет редакциясында, телерадиода және осы Шежін ауылының орта білім мектебінде ілінген.	Шешілді
3	Ауыл тұрғындарын құрылыс жұмысына алынады ма?	Құрылыс жұмыстарына ауыл тұрғындарын аламыз.	Шешілді

15. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың жоба және қаралатындардың сапасы туралы пікірі (негіздемесімен), құжаттардың, тыңдалған баяндамалардың толықтығы және оларды түсінудің қолжетімділігі тұрғысынан, оларды жақсарту бойынша ұсынымдар: **Қоғамдық тыңдаулар қорытындысы бойынша дауыс бергендер саны - адам. Келісім берішілер – қатысушы, қарсы дауыс берді - 0, қалыс қалды – 0. Қоғам өкілдерінің ұсынысы: түскен жоқ.**

16. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына шағымдану Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес сот және сотқа дейінгі тәртіппен мүмкін болады.

18. Председатель общественных слушаний:

Ахметжан Д.Б Бірлік ауылдық округі әкімі а/о жетекшісі м.о.

27.10.2026 год

19. Секретарь общественных слушаний:

Бондаренко А.С.

27.10.2026 г.

Протокол общественных слушаний в форме открытого собрания
по материалам документов
Отчёт о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство малой гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт на реке Шежин».

1. Наименование местного исполнительного органа административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), на территории которого осуществляется деятельность, или на территорию которого будет оказано влияние: **Государственное учреждение «Аппарат акима Панфиловского района».**

2. Предмет общественных слушаний: (полное, точное наименование рассматриваемых проектных документов) **Отчёт о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство малой гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт на реке Шежин».**

3. Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды и местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов), в адрес которого направлены документы, выносимые на общественные слушания: **РГП на ПХВ «Информационно-аналитический центр охраны окружающей среды» при МЭПР и Государственное учреждение «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетiсу».**

4. Местонахождение намечаемой деятельности: (полный, точный адрес, географические координаты территории участка намечаемой деятельности): **РК, обл. Жетiсу, р-н Панфиловский, с.о. Бирликский.**
Координаты: 44°25'43.96"С, 80°10'58.27"В, 44°25'58.36"С, 80°11'09.57"В, 44°26'17.37"С, 80°11'29.49"В, 44°26'26.05"С, 80°11'44.78"В

5. Наименование всех административно-территориальных единиц, затронутых возможным воздействием намечаемой деятельности: (перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности и на территории которых будут проведены общественные слушания): **РК, обл.Жетiсу, Панфиловский р/н, с.о.Бірлік, с.Шежин, ул.Кастеева 25, средня школа Шежин.**

6. Реквизиты и контактные данные Инициатора: (в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты): **ТОО «QazQuat-Shezhin», директор – Искаков Е.А., тел: +7 701 915 1981, адрес: РК, область Жетiсу, Панфиловский р/н, Жаркентская г.а.г.Жаркент, ул. Головацкого Н.Н., здание № 299; электронная почта: qazquat-shezhin@yandex.ru.**

7. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях, или внешних привлеченных экспертов по подготовке отчетов по стратегической экологической оценке, или разработчиков документации объектов государственной экологической экспертизы (в том числе точное название, юридический и фактический адрес, БИН, телефоны, факсы, электронные почты, сайты): **ИП «KZ**

Ecology», +77073837818 - Байжиенова Толкын, jonistf.85@mail.ru, Алматинская область, Карасайский р/н, п.Бекболат, ул.Атамекен 24 А.

8. Дата, время, место проведения общественных слушаний (дата(-ы) и время открытого собрания общественных слушаний): (дата, время начала регистрации участников, время начала и окончания общественных слушаний, полный и точный адрес места проведения слушаний. В случае продления общественных слушаний указываются все даты).
https://us05web.zoom.us/j/82592600073?pwd=Mywrsxe4ugrODw3a4QqDk3b8a5CjRg.1
Идентификатор конференции: 825 9260 0073; Код доступа: 3LRCfm
Время регистрации участников: 11:00 ч., Время начала общественных слушаний: 11:05ч, окончание слушания 11:45 ч.

9. Копия письма-запроса от Инициатора и копия письма-ответа местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), о согласовании условий проведения общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний. **Копии письма-запроса и письма-ответа приложены к настоящему протоколу общественных слушаний. Приложение №1-№2 протокола.**

10. Регистрационный лист участников общественных слушаний прилагается к настоящему протоколу общественных слушаний. **Регистрационный лист участников приложен к настоящему протоколу общественных слушаний. Приложение №3 протокола.**

11. Информация о проведении общественных слушаний распространена на казахском и русском языках следующими способами:

1) на информационном портале - **https://ndbecology.gov.kz/, «Общественные слушания». Дата публикации 16.09.2026 г**

2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика (наименование и ссылки на официальные интернет–ресурсы и даты публикации): **ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу», https://www.gov.kz/org/zhetysu-natural/about?lang=ru в разделе «Общественные слушания» (дата публикации 22 сентября 2026 года)**

3) в средствах массовой информации, в том числе, не менее чем в одной газете, и посредством не менее чем одного теле- или радиоканала, распространяемых на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы), полностью или частично расположенных в пределах затрагиваемой территории, не позднее чем за двадцать рабочих дней до даты начала проведения общественных слушаний: газета **«Антенна» за №37 (1018) от 17.09. — 24.09.2026 г.; Эфирная справка ТОО «Телерадиокомпания Жетісу» за №01/07/352 от 18.09.2026 года, прилагается в приложении № 4.**

4) в местах, доступных для заинтересованной общественности на территории соответствующих административно-территориальных единиц (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения, сел, поселков, сельских округов), в количестве 5 объявлений по адресу:

В средней школы Шежин, расположенный по адресу: РК, обл.Жетісу, Панфиловский р/н, с.о.Бірлік, с.Шежин, ул.Кастеева 25.

Фотоматериалы прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний.

12. Решения участников общественных слушаний: (о выборе секретаря. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались") (об утверждении регламента. Указать количество участников общественных слушаний "за", "против", "воздержались"):

Председатель общественных слушаний – ведущий специалист Акимата с.о.Бірлік Ахметжан Д.Б.

Секретарем общественных слушаний назначается – ГИП ТОО «ГрадСтройЭнергия» Бондаренко А.С.

Проголосовали «за» - 21 участников.

1. Рассмотрение материалов проекта в форме доклада. Предлагаемый регламент – 11 мин.

2. Вопросы-ответы. Все желающие могут задавать вопросы докладчику и высказать свое мнение по проекту. Предлагаемый регламент - 15 мин.

3. Подведение итогов и закрытие общественных слушаний. Предлагаемый регламент – 5 мин. Проголосовали «за» 21 - участников. Регламент принят единогласно. Общественные слушания признаны состоявшимися.

Общественные слушания считаются состоявшимися в связи с присутствием заинтересованной общественности.

13. Сведения о всех заслушанных докладах: (фамилия, имя и отчество (при наличии) докладчика, должность, наименование представляемой организации):

Докладчик инженер-эколог ИП «KZ Ecology», Байжиенова Т.Ф., доклад по проекту Отчёта о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство малой гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт на реке Шежин».

Тексты докладов по документам, выносимым на общественные слушания, прилагаются к настоящему протоколу общественных слушаний. Прилагается в приложении 7.

14. Сводная таблица, которая является неотъемлемой частью протокола общественных слушаний, и содержит все замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности, представленные в письменной форме в соответствии с пунктом 18 настоящих Правил или озвученные в ходе проведения общественных слушаний; ответы и комментарии Инициатора по каждому замечанию и предложению.

15. Замечания и предложения, явно не имеющие связи с предметом общественных слушаний, вносятся в таблицу с отметкой "не имеют отношения к предмету общественных слушаний".

№ п/п	**Замечания и предложения участников (фамилия, имя и отчество (при наличии) участника, должность, наименование представляемой организации)**	**Ответы на замечания и предложения (фамилия, имя и отчество (при наличии) отвечающего, должность, наименование представляемой организации)**	**Примечание (снятое замечание или предложение, "не имеет отношения к предмету общественных слушаний")**
1	Будет ли влиять строительство ГЭС на воду для питьевых нужд?	Влияния не будет, так как воду для питьевых нужд не затрагивают. Питьевую воду представляет ирригация Казводхоз. Работы будут производится выше на реке Шижин.	Снято

2	Предложение от жителей: Просим заранее предупреждать о проведении общественного слушания.	Принято. Объявление было направлено в газету, телевидение, и было опубликовано в школе.	Снято
3	Будут ли задействованы на работу с нашего сельского округа?	Да, предусмотрено.	Снято

16. Мнение участников общественных слушаний о проекте и качестве рассматриваемых документов (с обоснованием), заслушанных докладов на предмет полноты и доступности их понимания, рекомендации по их улучшению:

Байжиенова Т.Ф.: высказанные замечания по проектным материалам инженера-эколога ИП «KZ Ecology», Байжиенова Т.Ф., доклад по проекту Отчёта о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство малой гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт на реке Шежин» учтены (отработаны).

Подведение итогов общественных слушаний методом голосования: 21 – «ЗА», 0 – «Против», 0 – «Воздержались».

17. Обжалование протокола общественных слушаний возможно в судебном и досудебном порядке согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан.

18. Председатель общественных слушаний:

Ахметжан Д.Б Бірлік ауылдық округі әкімі аппаратының мем.

27.10.2026 год

19. Секретарь общественных слушаний:

Бондаренко А.С.

27.10.2026 г.

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 26271633001, Дата: 16.09.2026

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории:

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания: https://us05web.zoom.us/j/82592600073?pwd=Mywrsxe4ugrODw3a4QqDk3b8a5CjRg.1 Идентификатор конференции: 825 9260 0073; Код доступа: 3LRCfm

Предмет общественных слушаний: Отчет о возможных воздействиях к Рабочему проекту "Строительство малой гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт на реке Шижин"

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: Жетісу обл, Панфилов ауд, Бірлік а о, Шежін ауылы, Қастеев көшесі 25, Шежін орта мектебі., 23.10.2026 11:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:
Газета Антенна ; ТОО «Телерадиокомпания Жетысу»

(наменование газеты, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Жетісу обл, Панфилов ауд, Бірлік а о, Шежін ауылы, Қастеев көшесі 25, Шежін орта мектебі.

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений)

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»
Товарищество с ограниченной ответственностью ""QazQuat-Shezhin"" (БИН: 260340030321), +7(701)-915-19-81, qazquat-shezhin@yandex.ru,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Приложение 3.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных слушаний

исходящий номер: 26271633001, Дата: 16.09.2026

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №26271633001, от 16.09.2026 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:
«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету Отчет о возможных воздействиях к Рабочему проекту "Строительство малой гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт на реке Шижин", в предлагаемую Вами 23.10.2026 11:00, Жетісу обл, Панфилов ауд, Бірлік а о, Шежін ауылы, Қастеев көшесі 25, Шежін орта мектебі.(дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний". или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").

«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».
«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»
Товарищество с ограниченной ответственностью ""QazQuat-Shezhin"" (БИН: 260340030321), +7(701)-915-19-81, qazquat-shezhin@yandex.ru,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Лист регистрации участников
Открытые собрания к Отчёту о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство малой гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт на реке Шежин».

№ п/п	ФИО (при его наличии) участника	Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности, государственного органа, Инициатора)	Контактный номер телефона	Формат участия (очно или посредством конференцсвязи)	Подпись (в случае участия на открытом собрании)
1	2	3	4	5	6
1	Бодикожикова Ш.Д	ауыл тұрғыны	87027260346	очно	
2	Ғомирова Ш.Ғ.	ауыл тұрғыны	87760040547	очно	
3	Мырзалиева А.А	ауыл тұрғыны	87763390116	очно	
4	Бубакирова А.Б	ауыл тұрғыны	87778434567	очно	
5	Байдаулетова Ж.А	ауыл тұрғыны	87053354750	очно	
6	Дихамбаева Д.Ж.	ауыл тұрғыны	+77778435196	очно	
7	Садырова М.К	ауыл тұрғыны	87718470647	очно	
8	Алмагамбетова А.Б	ауыл тұрғыны	87054233740	очно	
9	Ахметжанова Г.П.	ауыл тұрғыны	87714719211	очно	
10	Амержанова М.М.	ауыл тұрғыны	87783513912	очно	

11	Сарманова А.Т.	аудит туризма	87076913186	очно	
12	Мурахунова Н.Т.	аудит туризма	87075136225	очно	
13	Бахитжанова А.В	аудит туризма	87784860952	очно	
14	Назарбекова А.Д.	аудит туризма	87055068943	очно	
15	Намазшамова Б.	аудит туризма	87714418676	очно	
16	Уташе в Б	аудит туризма	87712977592	очно	
17	Мусабаев М.	аудит Туризма	87717954096	очно	
18	Ахметжон Д.Б	Бірлік 2химік а.ғы	87775942002	очно	
19	Бондаренко а.с.	ГИП	8(701)9730100	очно	
20	Байтасова Г.Ф.	инженер-эколог ИБ КГ Экологу	87078837818	очно	
21	Канапьянов С.Б.	гр. спец. ГУ и Управление природнь ресурсов		онлайн	—

Баяндама

Құрметті қатысушылар, бүгін қоғамдық тыңдауларға жоба бойынша "Шежін өзенінде қуаты 2,4 МВт шағын гидроэлектростанция салу"жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп шығарылады.

Жобаның тапсырыс берушілері-"QazQuat-Shezhin"ЖШС

Ықтимал әсерлер туралы есеп 25.08.2026 жылғы № kz37vwf00629313 үшін қоршаған ортаға әсерді бағалауды және (немесе) жоспарланған қызметтің әсерін скринингті қамту аясын айқындау туралы қорытынды негізінде орындалды.

Жобада қуаты 2,4 МВт шағын гидроэлектростанция салу көзделіп отыр.

Құрылыс кезеңіне жоспарланған қызметтің бұл түрі 2-тармақтың 1) тармақшасына сәйкес III санаттағы объектіге жатады. Қазақстан Республикасының 2021.01.02 №400-VI Экологиялық кодексіне 2-қосымшаның 3-бөлімі.

Пайдалану кезеңіне жоспарланған қызметтің бұл түрі IV санаттағы объектіге жатады..

Санитарлық классификация.

"Тіршілік ету ортасына және адам денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларына сәйкес Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2, СҚА Бұйрығы осы объект бойынша жоқ.

Өндірістік объектілерді санитарлық жіктеу бойынша құрылыс жұмыстарын жүргізу кезеңінде-СҚА белгіленбейді, өйткені шығарындылар көздері қысқа мерзімді сипатта болады.

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының мерзімі - 12 ай.

Құрылыстың басталуы Наурыз 2027 жыл, аяқталуы ақпан 2028 жыл.

Құрылыс кезеңінде жұмысшылар саны - 82 адамды құрайды.

Шижин өзенінде қуаты 2,4 МВт шағын су электр станциясының құрылысын Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Бірлік ауылы аумағында жүзеге асыру жоспарлануда.

Географиялық координаттары.

№	N	E
Т.1	44°25'43.96"С	80°10'58.27"Ш
Т.2	44°25'58.36"С	80°11'09.57"Ш
Т.3	44°26'17.37"С	80°11'29.49"Ш
Т.4	44°26'26.05"С	80°11'44.78"Ш
Т.5	44°26'44.23"С	80°12'03.20"Ш
Т.6	44°27'24.98"С	80°12'25.25"Ш

2,4 МВт су электр станциялары Шижин өзенінде Панфилов ауданы жерінің солтүстік жағынан, солтүстік-шығыс жағынан Қытай шекарасы 11 км қашықтықта, оңтүстік-шығыс жағынан Қытай шекарасы 12 км қашықтықта, сондай-ақ Алмалы кенті 19 км қашықтықта, оңтүстік жағынан Чижин кенті 5 км қашықтықта, оңтүстік жағынан-батыс жағында Сарыембіл кенті 9 км қашықтықта, Панфилов ауданы жерінің батыс жағында, солтүстік-батыс жағында Панфилов ауданы жерінде орналасқан.

Алматы қаласы оңтүстік-батыс жағынан 295 км қашықтықта орналасқан.

Жетісу облысы, Талдықорған қаласы батыс жағынан-150 км қашықтықта.

Шижин-деривациялық типтегі өзенде қуаты 2,4 МВт болатын жобаланған шағын гидроэлектростанциялар.

Су электр станциясының қуаты-2,4 МВт.

ГЭС құрамына мынадай құрылыстар кіреді: бас су жинақтағыш, ГЭС су қабылдағышы; диаметрі 820 мм қысымды құбыр; 222 м қысымға 1 турбинасы бар ГЭС ғимараты; бұру арнасы; қуат беру құрылыстары (Станциялық торап).

Су жинау торабы. Бас су жинағыш Табиғи тарылуда – Орта Көкпақ өзенінің жағалауын құрайтын жартастардағы ойықта орналасады.

Жалпы ұзындығы 3920 м болат тік тігісті құбырлардан жасалған қысым құбыры. Құбырдың диаметрі бүкіл ұзындығы 820 мм.

ГЭС ғимараты-жалпы ауданы 250 шаршы метр және Рихтер шкаласы бойынша сейсмикалығы 10 балға дейінгі бір қабатты ГЭС ғимараты жобаланатын болады. Ғимарат Орта Көкпақтың оң жағалауында ескі ГЭС орнындағы ықтимал селдер деңгейінен жоғары орналасатын болады.

Ашық тарату құрылғысы станция алаңында, ГЭС ғимаратының жанында орналасқан.

Бұру арнасы ГЭС-тің су жинау-деривациялық құрылыстарында авариялық-жөндеу жұмыстары жағдайында ГЭС станциясында пайдаланылған есептік шығынды Орта-Көкпақ өзеніне ағызуды қамтамасыз етеді.

Су қабылдағыш тіреу қабырғасынан, шлюздерден, тордан, балық қоршауынан, шугобойниктен тұрады.

Су жинағыш суды тазарту үшін су жинау және тұндырғыш функцияларын біріктіреді. Құрылым ағынды реттеуге қызмет етпейді.

Жалпы ұзындығы 3920 м болат тік тігісті құбырлардан жасалған қысым құбыры. Құбырдың диаметрі бүкіл ұзындығы 820 мм.құбыр жылжымалы және қозғалмайтын тіректерге жер үсті төсеу арқылы жүзеге асырылады, темірбетон якорь бұрылатын жерлерде құйылады.

ГЭС ғимараты жалпы ауданы 250 шаршы метр және Рихтер шкаласы бойынша 10 баллға дейінгі сейсмикалығы бар бір қабатты ГЭС ғимараты жобаланатын болады. Ғимарат Орта Көкпақтың оң жағалауында ескі ГЭС орнындағы ықтимал селдер деңгейінен жоғары орналасатын болады. Жабдыққа қызмет көрсету үшін ГЭС ғимаратында жүк көтергіштігі 20 / 5 тонна, аралықтың ұзындығы 10,5 м көпірлі электр краны орнатылады. ГЭС ғимаратында гидротурбинасы бар 222 мВ қысымға қуаты 2,4 Мвт бір гидроагрегат орналастырылады.

ГЭС ғимараттарын жылумен жабдықтау N=2кВт, 1,5 кВт, 1,0 кВт электр май радиаторларымен жүзеге асырылады. Жылытуға қажетті жылу мөлшері 38 кВт немесе 32700 ккал/сағ, ал беріліс қорабында 4,5 кВт немесе 3870 Ккал/сағ.

Жылыту-желдету құрылғылары үй-жайлардың мақсатына және олардағы санитарлық-өндірістік зияндарға байланысты таңдалады.

Машина залының блогы технологиялық жабдықтан жылу шығарумен ерекшеленеді және қызмет көрсететін персоналдың болмауымен сипатталады.

Жылу бөлу станцияның Жылдың суық және жылы кезеңдеріндегі жұмыс режимін ескере отырып анықталады. ГЭС ғимаратында +50 С кезекші жылыту қарастырылған.

Объектіні салу кезінде атмосфераның ластануы: жер жұмыстарын жүргізу кезінде шаң; инертті материалдармен жұмыс істеу кезінде шаң; дәнекерлеу жұмыстары кезінде газ және

аэрозоль; металл беттер; битуммен гидрооқшаулау кезінде мұнай өнімдерінің буы; құрылыс кезеңінде шығарындылар көздері ластаушы заттар шығарындыларының 17 көзі анықталды, оның ішінде 4 ұйымдастырылған, 13 ұйымдастырылмаған.

Кесте 1

№	Жалпы шығарындылар	
	максималды-бір реттік шығарынды, г/с	жалпы шығарындылар, т/жылына
1	3	4
1	8.74394144055	13.499602485

Шашырау есептеулерінің нәтижелері көрсеткендей, барлық шығарылатын заттар бойынша шығарындылар жақын орналасқан тұрғын аймақтың шекарасындағы ШРК-дан аспайды. Дисперсияны есептеу құрылыс кезеңінде жүргізілді, өйткені пайдалану кезеңінде шығарындылар жоқ.

СУ ОБЪЕКТІСІ.

Су бұру нормасы су тұтыну нормасына тең және объектіні салу кезеңінде тәулігіне 2,05 м3 және 738,0 м3 құрайтын болады.

Құрылыс кезеңінде техникалық су көлемі 35718,448 м3, тәулігіне - 99,2179 м3 құрайды.

Пайдалану кезеңінде сумен жабдықтау көзделмейді.

Шежін өзенінде қуаты 2,4 МВт шағын су электр станциясын салу.

Шижин (қаз. Шежін) - Қазақстанның Жетісу облысы Панфилов ауданындағы ауыл. Бірлік ауылдық округінің құрамына енеді.

Қарастырылып отырған өзенде су қорғау аймағы мен жолақтар орнатылған.

Су объектілерінің жай-күйіне әсер ететін құрылыстар мен басқа да объектілерді орналастыруды, жобалауды және салуды, реконструкциялауды, сондай-ақ құрылыс қызметіне, орман өсіруге, жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларға, ұңғымаларды бұрғылауға, жер үсті су объектілерін санациялауға, су объектілерін балық шаруашылығы мелиорациясына, су объектілеріндегі, су қорғау объектілеріндегі ауыл шаруашылығы және өзге де жұмыстарға байланысты жұмыстарды жүргізу жағдайларын келісу бар аймақтар мен жолақтар, 11.09.2026 ж. №kz55vrc00030793 су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі Балқаш-Алакөл бассейндік су инспекциясы " РММ берілген.

Су кодексінің талаптарын сақтау:

- ҚР Су кодексі талаптарының бұзылуына жол бермеу;

- осы объектінің қоршаған ортаға әсерін бағалауды жүргізу (64-65-б. Экологиялық кодекске сәйкес) және инспекциямен келісу;

-құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде учаскенің аумағын СЭС және қоршаған ортаны қорғау нормаларына сәйкес санитарлық-таза жағдайда тұрақты ұстау;

- су қорғау аймағында, белдеуде жаңа автожанармай құю станцияларын, мұнай өнімдерін сақтауға арналған қоймаларды, көлік құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасын техникалық байқау, қызмет көрсету, жөндеу және жуу пункттерін орналастыруды және салуды, тыңайтқыштарды, пестицидтерді, улы химикаттарды, көңді сақтауға арналған қоймалар мен алаңдарды орналастыруды және салуды және оларды қолдануды, сондай-ақ зираттарды орналастыруды, ауыл шаруашылығы жануарларын жаюды болғызбасын жүктеме нормасынан аса отырып, мал шаруашылығы шаруашылықтарын, сою алаңдарын (ауыл шаруашылығы жануарларын сою алаңдарын)орналастыорғау аймағында, белдеуде жаңа

автожанармай құю станцияларын, мұнай өнімдерін сақтауға арналған қоймаларды, көлік құралдары мен ауыл шаруашылығы техникасын техникалық байқау, қызмет көрсету, жөндеу және жуу пункттерін орналастыруды және салуды, тыңайтқыштарды, пестицидтерді, улы химикаттарды, көңді сақтауға арналған қоймалар мен алаңдарды орналастыруды және салудне оларды қолдануды, сондай-ақ зираттарды орналастыруды, ауыл шаруашылығы жануарларын жаюды болғызбасын жүктеме нормасынан аса отырып, мал шаруашылығы шаруашылықтарн, сою алаңдарын (ауыл шаруашылығы жануарларын сою алаңдарын)орналастыру, мал қормал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды), пестицидтердің арнайы қоймаларын (қорымдарын) және олардың ыдыстарын, ағынды сулардың жинақтағыштарын, ағынды сулармен суару алқаптарын, сондай-ақ жер үсті және жер асты суларының радиациялық, химиялық, микробиологиялық, токсикологиялық және паразитологиялық ластану қаупін туғызатын басқа да объектілерді орналастырулерін басып алуға жол бермеу.

ТОПЫРАҚ ЖАМЫЛҒЫСЫ.

Шижин өзенінде қуаты 2,4 МВт шағын су электр станциясының құрылысын Жетісу облысы, Панфилов ауданы, Бірлік ауылы аумағында жүзеге асыру жоспарлануда.

Жер учаскесінің ауданы – 3,8314 га және 5,44 га, кадастрлық нөмірлермен №24-262-132-046, № 24:262:132:047.

Меншік – мемлекеттік.

Жер учаскесі-уақытша өтеулі ұзақ мерзімді жер пайдалану-5 жыл, 22.10.2030 жылға дейін.

Жер учаскесінің нысаналы мақсаты - су электр станциясын салу үшін.

Жер санаты-өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік, ядролық қауіпсіздік аймағы және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерлер.

Жер жамылғысына әсер ету қарастырылмаған, өйткені жұмыс қысқа мерзімді болады.

ӨСІМДІКТЕР МЕН ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ.

Осы жобаланатын объектіде жасыл желектерді бұзу көзделмейді. Өсімдіктер әлеміне әсер күтілмейді.

Құрылыс кезеңіндегі өсімдіктерге тікелей физикалық әсерлерге мыналар жатады:

- объектілерді салу үшін жерді алып қою;

-іргелес учаскелерде құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде өсімдіктердің өзгеруіне әкелетін механикалық бұзылулар.

Өсімдік жамылғысына әсерді азайту үшін қолданыстағы қара жолдар желісін барынша пайдалана отырып, көлік пен техниканың жүріп-тұру маршруттары әзірленуге тиіс. Бұл жер бедері мен өсімдіктерге қосымша антропогендік жүктемені болдырмайды.

Өсімдіктерге жанама әсер атмосфералық ауа мен топырақтың ластануы нәтижесінде болуы мүмкін

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ

Жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін табиғаттан жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану талап етілмейді.

ГЭС салу кезінде жануарлар әлеміне теріс әсер етудің ықтимал түрлері:

- жер бетінің механикалық бұзылуы және жер бедерінің табиғи формаларының өзгеруі;

- шөп пен ағаш жамылғысының ішінара немесе толық жойылуы;

- мазасыздық факторы (көптеген көліктердің Шу әсері).

Жабайы табиғаттың тіршілік ету ортасын сақтаудың жалпы шаралары ретінде келесі

ұсыныстарды ұстанған жөн:

- тұрақты ландшафттарды қолдау және жерді қорғау жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу;

- әзірленген көлік схемалары мен көлік қозғалысының маршруттарын қатаң сақтау;

- өртке қарсы іс-шаралар өткізу;

- жануарларды қорғау жөніндегі шараларды сақтамай, өсімдіктерді өртеуге, улы химикаттар мен тыңайтқыштарды сақтауға және қолдануға тыйым салынады;

- жануарлардың жаппай қырылуына әкелетін технологиялар мен механизмдерді қолдануға жол бермеу;

- жұмыстарды жүзеге асыру үшін тұрақты немесе уақытша пайдалануға бөлінген аумақтардың шекараларын сақтау;

- атмосфералық ауаны және жер үсті суларын қорғау;

- Шу әсерінен қорғау;

- адамдар мен машиналардың жануарлардың мекендейтін жерлеріне кіруін шектеу;

- Ұяларды, шұңқырларды, ұяларды және басқа мекендеу орындарын бұзуға, жұмыртқа жинауға тыйым салу.

Жануарлар әлеміне әсер ету шудың әсерімен және адамдар мен техниканың болуымен шектеледі.

Алаңды уақытша алып қою өңірдің экожүйесінде қалыптасқан жем-шөп алқаптары мен азық тізбегіне елеулі зиян келтірмейді.

ҚАЛДЫҚТАР

Жобаланатын объектіні салу кезеңінде қалдықтардың түзілуі құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізу нәтижесінде пайда болған 6 атауды құрайды: ҚМЖ кезеңіне жұмысшылардан аралас коммуналдық қалдықтар (20/20 03/200301) – жылына 6,0657 т; ЛКМ астынан жасалған ыдыс (08/08 01/080111*), лак-бояу материалдарының жұмысы кезінде түзіледі – 0,19883 т/г, майланған шүберек (15/1502/150202*), жабдықты сүрту процесінде түзіледі – 0,2387 т/г, дәнекерлеу электродтарының огарышы (12/1201/120113), дәнекерлеу электродтарынан түзіледі жұмыс – 0,0056 т/г, құрылыс қалдықтары (17 /1701/17/01/01), ҚМЖ жұмысы кезінде түзіледі-жылына 20,14 т, металл сынықтары (12/12 01/12 01 02), ҚМЖ жұмысы кезінде түзіледі металды пайдалану – жылына 5,0 т.

Құрылыс кезеңінде қалдықтардың жалпы түзілуі-жылына 31,64883 т құрайды.

Пайдалану кезеңінде қалдықтар түзілмейді.

ҚОРЫТЫНДЫ

Бұл жұмыста әсерді сандық және сапалық бағалау орындалды.

- атмосфералық ауаға әсер ету атмосфералық ауа сапасының өзгеруіне әкелмейді. Құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңінде атмосфераға зиянды заттардың шығарындылары барлық ингредиенттер бойынша тұрғын аймақ пен СҚА шекарасында жер бетіндегі Концентрациялардың артуына әкеп соқпайды;

- жер асты және жер үсті суларына әсері айтарлықтай емес, өйткені шаруашылық-тұрмыстық сарқынды сулар түзілмейді;

- жұмыстың қысқа мерзімділігіне байланысты топырақ пен топыраққа әсері айтарлықтай емес;

- өсімдік жамылғысына әсерді азайту үшін қолданыстағы қара жолдар желісін барынша пайдалана отырып, көлік пен техниканың жүріп-тұру маршруттары әзірленетін болады. Бұл

жер бедері мен өсімдіктерге қосымша антропогендік жүктемені болдырмайды.

Осылайша, жобаланған объект қолданыстағы экологиялық жағдайды бұзбайды, қоршаған ортаның өзгеруіне әкелмейді және халықтың денсаулығына теріс әсер етпейді.

Назарларыңызға рахмет!

Доклад

Уважаемые присутствующие, сегодня на общественные слушания выносится проекты по проекту Отчёт о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство малой гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт на реке Шежин».

Заказчики проекта – ТОО «QazQuat-Shezhin»

Отчет о возможных воздействиях выполнен на основании Заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности за № KZ37VWF00629313 от 25.08.2026 года.

Проектом предусматривается строительство малой гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт.

Данный вид намечаемой деятельности на период строительства относится к объекту III категории согласно подпункта 1) пункта 2. раздела 3 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI.

Данный вид намечаемой деятельности на период эксплуатации относится к объекту IV категорий.

Санитарная классификация.

В соответствии Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года за № КР ДСМ-2, СЗЗ по данному объекту отсутствует.

На период проведения строительных работ по санитарной классификации производственных объектов - СЗЗ не устанавливается, так как источники выбросов носят кратковременный характер.

Срок строительно-монтажных работа составляет – 12 месяцев.

Начало строительство март 2027 год, окончание февраль 2028 год.

Количество работников на период строительства составляет – 82 человек.

Строительство малой гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт на реке Шижин планируется осуществить на территории обл. Жетiсу, р-н Панфиловский, с.о. Бирликский.

Географические координаты.

№	N	E
Т.1	44°25'43.96"С	80°10'58.27"В
Т.2	44°25'58.36"С	80°11'09.57"В
Т.3	44°26'17.37"С	80°11'29.49"В
Т.4	44°26'26.05"С	80°11'44.78"В
Т.5	44°26'44.23"С	80°12'03.20"В
Т.6	44°27'24.98"С	80°12'25.25"В

Гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт на реке Шижин граничит с северной стороны земли Панфиловского района, с северо-восточной стороны граница Китая на расстоянии 11 км, с юго-восточной стороны граница Китая на расстоянии 12 км, также поселок Алмалы на расстоянии 19 км, с южной стороны поселок Чижин на расстоянии 5 км, с юго-западной стороны поселок Сарыембиль на расстоянии 9 км, с западной стороны земли Панфиловского района, северо-западной стороны также земли Панфиловского района.

Город Алматы расположен с юго-западной стороны на расстоянии – 295 км.

Область Жетiсу, г.Талдыкорган с западной стороны на расстоянии – 150 км.

Проектируемый малый гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт на реке Шижин – деривационного типа.

Мощность гидроэлектростанции - 2,4 МВт.

В состав ГЭС входят следующие сооружения: головной водонакопитель, водоприемник ГЭС; напорный трубопровод диаметром 820 мм; здание ГЭС с 1 турбиной на напор 222 м; отводящий канал; сооружения выдачи мощности (Станционный узел).

Водозаборный узел. Головной водонакопитель размещается в естественном заужении – расщелине в скалах образующих берега р.Орта Кокпак.

Напорный трубопровод общей длиной 3920 м из стальных прямошовных труб. Диаметр трубопровода на протяжении всей длины 820 мм.

Здание ГЭС - будет спроектировано одноэтажное здание ГЭС, общей площадью 250 квадратных метров и сейсмичностью до 10 баллов по шкале Рихтера. Здание будут расположены на правом берегу Орта Кокпак выше уровня возможных селей на месте старой ГЭС.

Открытое распределительное устройство расположено на станционной площадке, вблизи здания ГЭС.

Отводящий канал обеспечивает сброс расчетного расхода, отработанного в станции ГЭС, в реку Орта-Кокпак в случаях аварийно-ремонтных работ на водозаборно-деривационных сооружениях ГЭС.

Водозабор состоит из подпорной стены, шлюзов, решетки, рыбозаградительного устройства, шугоотбойника.

Водонакопитель совмещает функции водозабора и отстойника для очистки воды. Сооружение не служит для регулирования стока.

Напорный трубопровод общей длиной 3920 м из стальных прямошовных труб. Диаметр трубопровода на протяжении всей длины 820 мм. Трубопровод выполняется путем наземной прокладки на скользящих и неподвижных опорах, с отливкой в местах поворота железобетонных анкеров.

Здание ГЭС будет спроектировано одноэтажное здание ГЭС, общей площадью 250 квадратных метров и сейсмичностью до 10 баллов по шкале Рихтера. Здание будут расположены на правом берегу Орта Кокпак выше уровня возможных селей на месте старой ГЭС. Для обслуживания оборудования в здании ГЭС устанавливается мостовой электрический кран грузоподъемностью 20 / 5 тонн, длиной пролета 10,5 м. В здании ГЭС размещается один гидроагрегат мощность 2,4 МВт на напор 222 мВ с гидротурбиной.

Теплоснабжение зданий ГЭС осуществляется электрическими масляными радиаторами N=2кВт, 1,5 кВт, 1,0 кВт. Количество тепла, необходимого для отопления составляет 38кВт или 32700 ккал/час, а в КПП – 4,5кВт или 3870ккал/час.

Отопительно-вентиляционные устройства выбраны в зависимости от назначения помещений и санитарно-производственных вредностей, выделяющихся в них.

Блок машинного зала отличается выделением тепла от технологического оборудования и характеризуется отсутствием обслуживающего персонала.

Тепловыделения определены с учетом режима работы станции в холодный и теплый периоды года. В здании ГЭС предусмотрено дежурное отопление +50 С.

При строительстве объекта, загрязнение атмосферы предполагается в результате основных источников выделений: пыли при проведении земляных работ; пыли при работе с

инертными материалами; газа и аэрозоля, при сварочных работах; металлических поверхностей; паров нефтепродуктов при гидроизоляции битумом; источники выбросов на период строительства определено 17 источника выбросов загрязняющих веществ, из которых 4 организованный, 13 неорганизованных.

Таблица 1

№ п/п	Общие выбросы	
	максимально-разовый выброс, г/с	валовый выброс, т/год
1	3	4
1	8.74394144055	13.499602485

Как показывают результаты расчетов рассеивания, по всем выбрасываемым веществам выбросы не превышают ПДК на границе ближайшей жилой зоны. Расчет рассеивания проводился на период строительства, так как выбросы на период эксплуатации отсутствуют.

ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ.

Норма водоотведения равна норме водопотребления и будет составлять 2,05 м3/сутки и 738,0 м3 за период строительства объекта.

На период строительства объем технической воды составляет 35718,448 м3, за сутки - 99,2179 м3/сутки.

На период эксплуатации водоснабжение не предусматривается.

Строительство малой гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт на реке Шежин.

Шижин (каз. Шежін) - село в Панфиловском районе Жетысуской области Казахстана. Входит в состав Бирликского сельского округа.

На рассматриваемой реке установлены водоохранная зона и полосы.

Имеется согласование размещения, проектирования и строительства, реконструкции сооружений и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, а также условий проведения работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией водных объектов, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, выданное РГУ "Балхаш-Алакольская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов за №KZ55VRC00030793 от 11.09.2026 г.

соблюдение требований водного кодекса:

- не допускать нарушения требований Водного кодекса РК;

- произвести оценку воздействия на окружающую среду данного объекта (согласно Экологического кодекса ст. 64-65) и согласовать с Инспекцией;

- при проведении строительных работ содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды постоянно;

- в водоохранной зоне, полосе исключить размещение и строительство новых автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники, размещение и строительство складов и площадок для хранения удобрений, пестицидов, ядохимикатов, навоза и их применение, а также размещение кладбищ, выпас сельскохозяйственных животных с превышением нормы нагрузки, размещение животноводческих хозяйств, убойных площадок (площадок по убою сельскохозяйственных животных), скотомогильников (биотермических ям), специальных хранилищ (могильников) пестицидов и тары из-под них, размещение накопителей сточных вод, полей орошения

сточными водами, а также других объектов, обусловливающих опасность радиационного, химического, микробиологического, токсикологического и паразитологического загрязнения поверхностных и подземных вод;

- не допускать сброс ливневых и бытовых стоков в поверхностные водные объекты;

- обеспечить недопустимость залповых сбросов вод на рельеф местности;

- после окончания строительства места проведения строительных работ восстановить;

- предусмотреть вопросы режима работы ГЭС в увязке с другими водопользователями (сельское хозяйство, водоснабжение) с учетом их интересов;

- обеспечить безопасность водохозяйственных систем и сооружений;

- разработать правила эксплуатации ГЭС, согласовать с заинтересованным органами и утвердить с уполномоченным органом;

- не допускать захвата земель водного фонда.

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ.

Строительство малой гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт на реке Шижин планируется осуществить на территории обл. Жетiсу, р-н Панфиловский, с.о. Бирликский.

Площадь земельного участка – 3,8314 га и 5,44 га, кадастровыми номерами №24-262-132-046, № 24:262:132:047.

Собственность – государственная.

Земельный участок – временное возмездное долгосрочное землепользование - 5 лет, до 22.10.2030года.

Целевое назначение земельного участка - для строительства гидроэлектростанции.

Категория земли - земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.

Воздействие на почвенный покров не предусматривается, так как работы будут кратковременные работы.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР.

Снос зеленых насаждений на данном проектируемом объекте не предусматривается. Воздействие на растительный мир не ожидается.

К прямым физическим воздействиям на этапе строительства на растительность относятся:

-изъятие земель, для строительства объектов;

-механические нарушения при ведении строительных работ на прилегающих участках приводящие к трансформации растительности.

Для снижения воздействия на растительный покров должны быть разработаны маршруты передвижения транспорта и техники с максимальным использованием сети существующих грунтовых дорог. Это позволит исключить дополнительную антропогенную нагрузку на рельеф и растительность.

Косвенное воздействие на растительность может быть оказано в результате загрязнения атмосферного воздуха и почв

ЖИВОТНЫЙ МИР

Использование объектов животного мира из природы для реализации намечаемой деятельности не требуется.

При строительстве ГЭС вероятными видами негативного воздействия на животный мир будут:

-механическое нарушение земной поверхности и изменения естественных форм рельефа;

-частичное или полное уничтожение травяного и древесного покрова;

-фактор беспокойства (шумовое воздействие большого количества транспортных средств).

В качестве общих мер по сохранению среды обитания диких животных рекомендуется придерживаться следующих рекомендаций:

- разработка комплекса мер по поддержанию устойчивых ландшафтов и охране земель;

- строгое соблюдение разработанных транспортных схем и маршрутов движения транспорта;

- проведение противопожарных мероприятий;

- запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов и удобрений без соблюдения мер по охране животных;

- не допускать применение технологий и механизмов, вызывающих массовую гибель животных;

- соблюдение границ территорий, отведенных в постоянное или временное пользование для осуществления работ;

- охрана атмосферного воздуха и поверхностных вод;

- защита от шумового воздействия;

- ограничение доступа людей и машин в места обитания животных;

- запрет на разрушение гнезд, нор, логовищ и других мест обитания, сбор яиц.

Воздействие на животный мир ограничится шумовым воздействием и беспокойством от присутствия людей и техники.

Временное изъятие площади не нанесёт существенного урона кормовым угодьям и пищевой цепи, сложившейся в экосистеме региона.

ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ

На период строительства проектируемого объекта образование отходов составляет 6 наименований образованные в результате проведения строительно-монтажных работ: смешанные коммунальные отходы (20/20 03/200301) от рабочих на период СМР – 6,0657 т/год; тара из-под ЛКМ (08/08 01/080111*), образуется при работе лакокрасочных материалов – 0,19883 т/г, промасленная ветошь (15/1502/150202*), образуется в процессе протирки оборудования – 0,2387 т/г, огарыши сварочных электродов (12/1201/120113), образуется от сварочных работ – 0,0056 т/г, строительные отходы (17 /1701/17/01/01), образуется при работе СМР - 20,14 т/год, металлолом (12/12 01/12 01 02), образуется при работе СМР использование металла – 5,0 т/год.

Общее образование отходов на период строительства составляет - 31,64883 т/год.

На период эксплуатации отходы не образуются.

ВЫВОДЫ

В настоящей работе выполнена количественная и качественная оценка воздействия.

- воздействие на атмосферный воздух не приведет к изменению качества атмосферного воздуха. Выбросы вредных веществ в атмосферу в период строительно-монтажных работ не обусловят превышения приземных концентраций на границе жилой зоны и СЗЗ по всем ингредиентам;

- влияние на подземные и поверхностные воды не значительное, так как хозяйственно-

бытовые сточные не образуются;

- воздействие на почвы и грунты не значительное, в виду кратковременности работ;

- для снижения воздействия на растительный покров будут разработаны маршруты передвижения транспорта и техники с максимальным использованием сети существующих грунтовых дорог. Это позволит исключить дополнительную антропогенную нагрузку на рельеф и растительность.

Таким образом, проектируемый объект не нарушит существующего экологического состояния, не повлечет за собой изменений в окружающей среде и не окажет отрицательного воздействия на здоровье населения.

Спасибо за внимание!

Новая газета
КАЗАХСТАН
ЧЕТВЕРГ №37 (1018) 17.09. — 24.09.2026 г.

ОСТАЕТСЯ ЗИМОВАТЬ

Переговорщики уехали, обстрелы Киева возобновились

Впереди — война и морозы

страница 11



Из архива Петра САРУХАНОВА — «Новая»

16+

4 607149 380053 23001

ҚОҒАМДЫҚ ТЫҢДАУЛАР ТУРАЛЫ ХАБАРЛАНДЫРУ!

«Теміржолсу-Алматы» ЖШС тұтынушыларды және басқа да мүдделі тараптарды 2027-2031 жылдарға арналған жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және жабдықтау бойынша реттелетін қызметтерге арналған тариф жобасы, тарифтік сметасы және инвестициялық бағдарламасы бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілетіні туралы хабарлайды.

Қоғамдық тыңдаулар 2026 жылдың 27 қазанында сағат 10:00-де келесі мекенжайда өтеді: Алматы қаласы, Шацкий көшесі, 11, «Теміржолсу-Алматы» ЖШС әкімшілік ғимараты.

Тұтынушылар, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Жетісу облысы бойынша департаментінің өкілдері, парламент депутаттары, тәуелсіз сарапшылар, мемлекеттік органдардың, БАҚ өкілдері және басқа да мүдделі тараптар қоғамдық тыңдауларға қатысуға шақырылады.

2022-2026 жылдарға арналған тариф пен тарифтік сметаның мерзімінің аяқталуына байланысты «Теміржолсу-Алматы» ЖШС Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Жетісу ауданы бойынша департаментіне 2027-2031 жылдарға арналған жылу энергиясын өндіру, беру, тарату және сату бойынша реттелетін қызметтерге арналған тариф пен тарифтік сметаны бекіту туралы өтінім берді.

УВЕДОМЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ УСЛУГ!

ТОО «Теміржолсу – Алматы» уведомляет потребителей и иных заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта тарифа, тарифной сметы и инвестиционной программы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2027–2031 годы.

Публичные слушания состоятся 27 октября 2026 года в 10:00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Шацкого, 11, административное здание ТОО «Теміржолсу – Алматы».

К участию в публичных слушаниях приглашаются потребители услуг, представители Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Жетісу, депутаты, независимые эксперты, представители государственных органов, средств массовой информации и иные заинтересованные лица.

В связи с окончанием срока действия тарифа и тарифной сметы на 2022–2026 годы ТОО «Теміржолсу – Алматы» подана заявка в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Жетісу на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулируемые услуги по производству, передаче, распределению и реализаций тепловой энергией на 2027–2031 годы.

Проект дифференцированных тарифов по группам потребителей с учетом наличия/отсутствия общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОПУ):

№	Группа потребителей	Ед. изм.	2027	2028	2029	2030	2031
1	Средний тариф	тенге/Гкал	64 660, 97	68 531, 40	72 637, 56	76 986, 37	81 603, 97
2	Средний тариф для населения	тенге/Гкал	5 096, 94	5 606, 63	6 167, 29	6 784, 02	7 462, 43
3	Средний тариф для бюджетных организаций	тенге/Гкал	86 993, 69	104 392, 43	125 270, 91	144 061, 55	165 670, 78
4	Средний тариф для прочих организаций	тенге/Гкал	42 265, 39	50 718, 47	58 326, 23	67 075, 17	77 136, 45
5	Средний тариф для предприятий АО «НК «Қазақстан темір жолы»	тенге/Гкал	294 702, 29	297 007, 46	297 978, 12	301 519, 39	303 231, 66
6	Население с ОПУ	тенге/Гкал	4 356, 79	4 792, 47	5 271, 71	5 798, 88	6 378, 77
7	Население без ОПУ	тенге/Гкал	6 116, 33	6 727, 96	7 400, 75	8 140, 83	8 954, 91
7.1	Население без ОПУ на 1 м² в отопительный сезон	тенге/м²	345, 98	380, 58	418, 64	460, 50	506, 55
8	Бюджетные организации без ОПУ	тенге/Гкал	130 490, 53	156 588, 64	187 906, 37	216 092, 32	248 506, 17
9	Бюджетные организации с ОПУ	тенге/Гкал	67 736, 19	81 283, 43	97 540, 12	112 171, 14	128 996, 81
10	Прочие организации без ОПУ	тенге/Гкал	54 945, 00	65 934, 00	75 824, 11	87 197, 72	100 277, 38
11	Прочие организации с ОПУ	тенге/Гкал	42 265, 39	50 718, 47	58 326, 23	67 075, 17	77 136, 45
12	Предприятия АО «НК «Қазақстан темір жолы» без ОПУ	тенге/Гкал	383 112, 98	386 109, 70	387 371, 56	391 975, 20	394 201, 15
13	Предприятия АО «НК «Қазақстан темір жолы» с ОПУ	тенге/Гкал	275 264, 05	277 417, 18	278 323, 81	281 631, 50	283 230, 83

26.10.2026 ж. сағ. 11:00-де Алматы облысы, Іле ауданы, Байсерке ауылы, Арқабай көшесі 68, (әкімдік ғимараты) мекенжайы бойынша **«Danone Berkut» ЖШС** сүт өнімдерін өндіруді кеңейту, Алматы облысы, Іле ауданы, Байсерке ауылдық округі, Байсерке ауылы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, 1-құрылыс» жұмыс жобасына «Ықтимал әсерлер туралы есеп» бөліміне ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізіледі. Зум ссылкасы: https://us05web.zoom.us/j/84765745047?pwd=km5bIsKQ6AIXbBPj7gqcMpfQypfl50.1. Идентификатор конференции: 84765745047. Код доступа: 2gJTz9. Учаскенің және әсер ету аймағының географиялық координаттары: 1) 43°27'49.2»N 77°01'44.8»E 2) 43°27'49.1»N 77°01'57.1»E 3) 43°27'43.6»N 77°01'57.5»E 4) 43°27'43.7»N 77°01'44.8»E. Әсер ету аймағы Алматы облысы, Іле ауданы, Байсерке ауылы. Жобалық құжаттама пакеті https://ndbecology.gov.kz, сондай-ақ ЖАО «Алматы облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ сайтында https://www.gov.kz/memleket/entities/almobl-tabigat танысуға болады. Ескертулер/ұсыныстар https://ndbecology.gov.kz сайтында, сондай-ақ priroda_alm@bk.ru эл.адресі бойынша қабылданады. Қосымша ақпарат белгіленген қызметтің бастамашысы – «Danone Berkut» ЖШС. БСН 090740011006, ҚР, Алматы облысы, Іле ауданы, Байсерке ауылы, Сұлтан Бейбарыс көшесі, 1-құрылыс. +7 (7172) 53-15-37. Әзірлеуші Ecoland ЖК, ҚР, Павлодар қ, Камзина, 39-8, 8 777 338 1933, alimkanova89@mail.ru.

26.10.2026 г. в 11:00 ч. по адресу: Алматинская область, Илийский район, с.Байсерке, улица Аркабая, 68 (здание акимата) по разделу «Отчет о возможных воздействиях» к рабочему проекту «Расширение производства молочной продукции **ТОО «Danone Berkut»,** Алматинская область, Илийский район, Байсеркенский сельский округ, село Байсерке, улица Сұлтан Бейбарыс, сооружение 1» состоятся общественные слушания в виде открытого собрания. Ссылка на зум: https://us05web.zoom.us/j/84765745047?pwd=km5bIsKQ6AIXbBPj7gqcMpfQypfl50.1. Идентификатор конференции: 84765745047. Код доступа: 2gJTz9. Географические координаты участка и территории воздействия: 1) 43°27'49.2»N 77°01'44.8»E 2) 43°27'49.1»N 77°01'57.1»E 3) 43°27'43.6»N 77°01'57.5»E 4) 43°27'43.7»N 77°01'44.8»E. Территория воздействия: Алматинская область, Илийский район, с. Байсерке. Пакет проектной документации доступен на https://ndbecology.gov.kz, а также на сайте МИО ГУ «УПР и РП Алматинской области» https://www.gov.kz/memleket/entities/almobl-tabigat. Замечания и предложения принимаются на сайте https://ndbecology.gov.kz, а также по электронному адресу: priroda_alm@bk.ru. Дополнительную информацию можно получить у инициатора намечаемой деятельности - ТОО «Danone Berkut». БИН 090740011006, РК, Алматинская область, Илийский район, село Байсерке, ул. Сұлтан Бейбарыс, сооружение 1. Тел. +7 (7172) 53-15-37. Разработчик ИП «Ecoland», РК, г. Павлодар, ул.Камзина, 39-8, 8 777 338 1933, alimkanova89@mail.ru.

«PetroRetailPFS» ЖШС 2026 жылғы 24 қыркүйектен бастап 2026 жылғы 30 қыркүйекке дейін (қоса алғанда) 5 жұмыс күні ішінде қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы Ұлттық деректер банкінің сайтында (ndbecology.gov.kz) «Қарағанды облысы, Шет ауданы, Ақшатау кенті мекенжайы бойынша жанармай құю станциясын қайта жаңарту» жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар қоғамдық талқылау нысанында өткізілетінін хабарлайды. Жобалық құжаттама пакетімен ndbecology.gov.kz сайтында танысуға және ескертулер мен ұсыныстар беруге болады. Орындаушы: Джумагулова А.Е., 8 (7172) 21-22-87. Бастамашы: «PetroRetailPFS» ЖШС, 8 (7172) 55-06-81.

* * *

ТОО «PetroRetailPFS» сообщает, что в течение 5 рабочих дней с 24 сентября 2026 года по 30 сентября 2026 года (включительно) на сайте Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов (ndbecology.gov.kz) будут проводиться общественные слушания в форме публичного обсуждения по проекту «Реконструкция автозаправочной станции по адресу: Карагандинская область, Шетский район, поселок Акшатау». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на сайте ndbecology.gov.kz для предоставления замечаний и предложений. Исполнитель: Джумагулова А.Е., 8 (7172) 21-22-87. Инициатор: ТОО «PetroRetailPFS», 8 (7172) 55-06-81.

«PetroRetailPFS» ЖШС 2026 жылғы 24 қыркүйектен бастап 2026 жылғы 30 қыркүйекке дейін (қоса алғанда) 5 жұмыс күні ішінде қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі туралы Ұлттық деректер банкінің сайтында (ndbecology.gov.kz) «Астана қаласы, Есіл ауданы, Қарқаралы тас жолы, 1/1 ғимарат мекенжайы бойынша автожанармай құю станциясын қайта жаңарту» жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар қоғамдық талқылау нысанында өткізілетінін хабарлайды. Жобалық құжаттама пакетімен ndbecology.gov.kz сайтында танысуға және ескертулер мен ұсыныстар беруге болады. Орындаушы: Джумагулова А.Е., 8 (7172) 21-22-87. Бастамашы: «PetroRetailPFS» ЖШС, 8 (7172) 55-06-81.

* * *

ТОО «PetroRetailPFS» сообщает, что в течение 5 рабочих дней с 24 сентября 2026 года по 30 сентября 2026 года (включительно) на сайте Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов (ndbecology.gov.kz) будут проводиться общественные слушания в форме публичного обсуждения по проекту «Реконструкция автозаправочной станции по адресу: город Астана, район Есиль, шоссе Каркаралы, здание 1/1». С пакетом проектной документации можно ознакомиться на сайте ndbecology.gov.kz для предоставления замечаний и предложений. Исполнитель: Джумагулова А.Е., 8 (7172) 21-22-87. Инициатор: ТОО «PetroRetailPFS», 8 (7172) 55-06-81.

«Астана қаласы әкімдігінің «№8 қалалық емхана» ШЖҚ МКК 24.09.2026ж бастап бес жұмыс күні аралығында «Астана қаласы, Байқоңыр ауданы, Сембинов көшесі, 4 мекенжайы бойынша «Астана қаласы №8 қалалық емхана» ШЖҚ МКК ғимаратын күрделі жөндеу» жұмыс жобасының «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі бойынша https://ndbecology.gov.kz сайтында жария талқылаулар өтетіндігін хабарлайды. «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімін әзірлеуші «Ecoland» ЖК, ҚР, Павлодар қ, Барнаульская, 90, 8 777 338 1933. Жобамен https://ndbecology.gov.kz сайтында танысып, ескертулер қалдыруға болады.

* * *

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 8» акимата города Астаны» сообщает, что с 24.09.2026г в течении пяти рабочих дней на портале https://ndbecology.gov.kz будут проводиться публичные обсуждения по разделу «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 8» акимата г. Астаны, по адресу г. Астана, район Байконыр, ул. Сембинова, 4» Разработчик раздела ООС ИП «Ecoland», РК, г. Павлодар, ул. Барнаульская, 90, 8 777 338 1933. Ознакомиться с проектом и предоставить замечания можно на сайте https://ndbecology.gov.kz.

«SUMARIS» ЖШС 28.09.2026 ж. бастап бес жұмыс күні аралығында «Астана қаласы, «Алматы» ауданы, Қарағанды-Астана трассасы ауданы мекен-жайы бойынша көпфункционалды кешен» жұмыс жобасының «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі бойынша https://ndbecology.gov.kz сайтында жария талқылаулар өтетіндігін хабарлайды. «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімін әзірлеуші «Ecoland» ЖК, ҚР, Павлодар қ, Барнаульская, 90, 8 777 338 1933. Жобамен https://ndbecology.gov.kz сайтында танысып, ескертулер қалдыруға болады.

* * *

ТОО «SUMARIS» сообщает, что с 28.09.2026 г. в течении пяти рабочих дней на портале https://ndbecology.gov.kz будут проводиться публичные обсуждения по разделу «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту «Многофункциональный комплекс» по адресу город Астана, район «Алматы», район трассы Қарағанды-Астана. Разработчик раздела ООС ИП «Ecoland», РК, г. Павлодар, ул. Барнаульская, 90, 8 777 338 1933. Ознакомиться с проектом и предоставить замечания можно на сайте https://ndbecology.gov.kz.

23.10.2026 ж. сағат 11:00-де **«QazQuat-Shezhin» ЖШС** «Шежин өзенінде қуаты 2,4 МВт болатын шағын су электр станциясын салу» жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдаулар өтетінін барлық мүдделі тұлғалардың назарына жеткізеді. Өтетін орны: ҚР, Жетісу обл, Панфилов ауд, Бірлік а. о., Шежін ауылы, Қастеев көшесі 25, Шежін орта мектебі. Географиялық координатасы: 44°25'43.96»С, 80°10'58.27»Ш, 44°25'58.36»С, 80°11'09.57»Ш, 44°26'17.37»С, 80°11'29.49»Ш, 44°26'26.05»С, 80°11'44.78»Ш. Zoom конференциясына қосылу үшін сілтеме: https://us05web.zoom.us/j/82592600073?pwd=Mywrsxe4ugrODw3a4QqDk3b8a5CjRg.1. Конференция идентификаторы: 825 9260 0073; Кіру коды: 3LRCfm. Іс-шараны өткізуші: «QazQuat-Shezhin» ЖШС, директор – Искаков Е.А., тел. +7 701 915 1981, адрес: ҚР, Жетісу обл., Панфилов ауданы, Жаркент қ, Головацкий Н.Н. к, №299; электронды пошта: qazquat-shezhin@yandex.ru. Бас жобалаушының өкілі: «ГрадСтройЭнергия» ЖШС, ҚР, Алматы қ, Ауезов ауданы, Таугуль ш/а, Аманжол к, 12 үй, директор – Бондаренко А.С., тел. +7 701 973 0100, эл.пошта: 87773639321@mail.ru. ӘЕТЕ жобасын дайындаған: «KZ Ecology» ЖК, тел. +7 707 383 7818 – Байжиенова Толқын; jonistf.85@mail.ru. Ескертулер мен ұсыныстарыңызды: https://ndbecology.gov.kz ақпараттық жүйе сайтында және Ақмола облысының жергілікті атқарушы органның сілтемесімен https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-natural, электрондық пошта: priroda@zhetisu.gov.kz, тел. 8 (7282) 32-92-67. Жоба бойынша қосымша ақпараттарды, қоғамдық тыңдаулардың өткізілуі және жобаға қатысты құжаттардың көшірмесін алу үшін осы контактілерге хабарласуға болады: +7 707 383 7818 және электрондық поштаға жазуға болады: jonistf.85@mail.ru.

ТОО «QazQuat-Shezhin» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что 23.10.2026 г. в 11:00 часов состоятся общественные слушания по проекту Отчёт о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство малой гидроэлектростанции мощностью 2, 4 МВт на реке Шежин». Место проведение: РК, обл. Жетісу, Панфиловский р/н, с. о. Бірлік, с. Шежин, ул. Кастеева 25, средняя школа Шежин. Географические координаты: 44°25'43.96»С, 80°10'58.27»В, 44°25'58.36»С, 80°11'09.57»В, 44°26'17.37»С, 80°11'29.49»В, 44°26'26.05»С , 80°11'44.78»В. Подключиться к конференции Zoom: https://us05web.zoom.us/j/82592600073?pwd=Mywrsxe4ugrODw3a4QqDk3b8a5CjRg.1. Идентификатор конференции: 825 9260 0073; Код доступа: 3LRCfm. Заказчик: ТОО «QazQuat-Shezhin», директор – Искаков Е.А., тел. +7 701 915 1981, адрес: РК, область Жетісу, Панфиловский р/н, Жаркентская г. а., г. Жаркент, ул. Головацкого Н.Н., здание № 299; электронная почта: qazquat-shezhin@yandex.ru. Генеральный проектировщик: ТОО «ГрадСтройЭнергия», РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.Таугуль, ул. Аманжол, д. 12, директор – Бондаренко А.С., тел. +7 701 973 0100, эл. почта: 87773639321@mail.ru. Разработчик ОВВВ: ИП «KZ Ecology», тел. +7 707 383 7818 - Байжиенова Толкын, jonistf.85@mail.ru. Замечания и предложения: на сайте информационной системы https://ndbecology.gov.kz и ссылка МИО Акмолинской области https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-natural и электронной почтой: priroda@zhetisu.gov.kz, тел. 8 (7282) 32-92-67. Дополнительную информацию по проекту, о проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к проекту, можно получить по тел. +7 707 383 7818 и по эл. почте - jonistf.85@mail.ru.

«АлПАМ» ЖШС Алматы қаласы, Станиславский көшесі, 43 мекенжайы бойынша орналасқан өндірістік базаға «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі бойынша қоғамдық талқылаулар арқылы қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы хабарлайды. Жобалық құжаттары пакетімен 2026 жылы 29 қыркүйектен бастап және 5 жұмыс күні ішінде ескертулер мен ұсыныстар беру үшін қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай күйі туралы Ұлттық деректер банкінің сайтында танысуға болады https://hearings.ndbecology.gov.kz/Disscusion/DisPublic. Жоспарланған қызметтің бастамашысы: «АлПАМ» ЖШС. Заң мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Өтеген батыр ауылы, Титов көшесі 98. БСН: 060940000409. «АлПАМ» ЖШС директоры Курманов Н.С. Жобалық құжаттаманы әзірлеуші: «Зеленый мост» ЖШС, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Нұра ауданы, Тұран даңғылы, 59/2 үй, т.е.б. 12, тел. +7 (7172) 98-68-07, БСН 130340015103, e-mail: muhambetov@green-bridge.kz. Директор: Кузин Виталий Викторович.

ТОО «АлПАМ» сообщает о проведении общественных слушаний посредством публичных обсуждений по разделу «Охрана окружающей среды» к производственной базе, расположенной по адресу г. Алматы, ул. Станиславского, 43. С пакетом проектной документации можно ознакомиться на сайте Национального банка данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов для предоставления замечаний и предложений с 29 сентября 2026 года и в течение 5 рабочих дней https://hearings.ndbecology.gov.kz/Disscusion/DisPublic. Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «АлПАМ». Юридический адрес: Республика Казахстан, Алматинская область, пос. Отеген батыра, ул. Титова, д. 98. БИН: 060940000409. Директор ТОО «АлПАМ» Курманов Н.С. Разработчик проектной документации: ТОО «Зеленый мост», Республика Казахстан, город Астана, район Нура, пр. Туран, 59/2, НП 12, тел. +7 (7172) 98-68-07, БИН 130340015103, e-mail: muhambetov@green-bridge.kz. Директор: Кузин Виталий Викторович.

1. Жобалардың атауы: «Ақтөбе қ., Жаңа КСС-11.1 құрылысымен КСС-11 Қайта Құру» жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп. 2. Әсер ету аумағы: координаттары: 50°19′47.4″ N 57°8′11.4″ E, 50°19′48.1″ N 57°8′14.4″ E, 50°19′45.9″ N 57°8′15.4″ E, 50°19′45.3″ N 57°8′13.5″ E. 3. Қоғамдық тыңдаулар: дүйсенбі, 26.10.2026 ж. сағат 10.00-де, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Саркинбай батыр даңғылы, 12Б мекенжайы бойынша өтеді. Zoom конференциясына қосылу: https://us04web.zoom.us/j/71386799075?pwd=R4IBsUOrLYBbWMcGF06q9UK4G4j6VK.1. Конференция идентификаторы: 713 8679 9075, кіру коды: h7uwb8. 4. Жоспарланған қызметтің бастамашысы: «AQTOBE SU-ENERGY GROUP» АҚ БСН 931240000052, юр. мекен-жайы: Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Санкибай батыр даңғылы, 12Б. өкілі: Мейрхан Е.К., тел. 8 778 051 1955, pto-transenergo@yandex.kz. 5. Әзірлеуші: «ЭКОС» ЖШС, Астана қ., Иманов к-сі, 9, ВП 5, БСН 950740001238. Өкілі: Джумагулова А.Е., тел. 8 (7172) 21-22-21, info@ecosltd.kz. 6. Жоба материалдары сайтта орналастырылған: ndbecology.gov.kz, https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy. 7. Жобалар материалдары бойынша қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша сұратуға болады: Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Астана ауданы, Санкибай батыр даңғылы, 12Б, өкілі: Мейрхан Е.К., тел. 8 778 051 1955, pto-transenergo@yandex.kz. 8. Ескертулер мен ұсыныстар: сілтеме бойынша қабылданады ndbecology.gov.kz және Ақтөбе қаласы, Әбілқайыр хан даңғылы, 40 мекенжайы бойынша, Ақтөбе облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы, эл. мекен-жайы: aktobe.uprrp@yandex.kz; тел. 8 (7132) 55-09-30.

1. Наименование проекта: Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Реконструкция КНС-11 со строительством новой КНС-11.1, г. Актобе». 2. Территория воздействия: координаты: 50°19′47.4″ N 57°8′11.4″ E, 50°19′48.1″ N 57°8′14.4″ E, 50°19′45.9″ N 57°8′15.4″ E, 50°19′45.3″ N 57°8′13.5″ E. 3. Общественные слушания состоятся: понедельник, 26.10.2026 г. в 10.00 часов, по адресу: г. Актобе, р-н Астана, пр. Саркинбай батыра, д. 12Б. Подключиться к конференции Zoom: https://us04web.zoom.us/j/71386799075?pwd=R4IBsUOrLYBbWMcGF06q9UK4G4j6VK.1. Идентификатор конференции: 713 8679 9075, код доступа: h7uwb8. 4. Инициатор намечаемой деятельности: АО «AQTOBE SU-ENERGY GROUP», БИН 931240000052, юр. адрес: Актюбинская область, город Актобе, район Астана, пр. Санкибай батыра, д. 12Б. Представитель: Мейрхан Е. К., тел. 8 778 051 1955, pto-transenergo@yandex.kz. 5. Разработчик: ТОО «ЭКОС», г. Астана, ул. Иманова, 9, ВП 5, БИН 950740001238. Представитель: Джумагулова А.Е. Тел. 8 (7172) 21-22-21, эл. почта: info@ecosltd.kz. 6. Материалы проекта размещены на сайте: ndbecology.gov.kz, https://www.gov.kz/memleket/entities/aktobe-zher-paidalanuy. 7. Дополнительную информацию по материалам проектов можно запросить по адресу и номеру: город Актобе, район Астана, пр. Санкибай батыра, д. 12Б. Представитель: Мейрхан Е.К. тел. 8 778 051 1955, pto-transenergo@yandex.kz. 8. Замечания и предложения принимаются: по ссылке ndbecology.gov.kz и по адресу г. Актобе, пр. Абилкаиир хана, 40, Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области, эл. адрес: aktobe.uprrp@yandex.kz; тел. 8 (7132) 55-09-30.

«НОВАЯ ГАЗЕТА»- КАЗАХСТАН» ПОДПИСКА-2026

Если вы не успели подписаться,
не расстраивайтесь,
теперь вы можете это сделать
с ОКТЯБРЯ на 3 месяца.

НАПОМИНАЕМ,
что в **каталогах «Газеты и журналы KAZPOST 2026 г.» (стр.89)** у «Новой газеты» — Казахстан» индекс: **32120**. Этот каталог — для жителей Казахстана. По этому индексу можете оформить подписку в любом отделении **KAZPOST**. **Стоимость подписки на 2026 год: АО «Казпочта»:**

Для физических лиц:
1 м-ц — 1935, 60 тенге;
3 м-ца — 5806, 80 тенге.
Для юридических лиц:
1 м-ц — 2133, 30 тенге;
3 м-ца — 6399, 90 тенге.

КРОМЕ ТОГО, мы традиционно проводим альтернативную подписку, которая не предусматривает доставку газеты на дом. Ее нужно забирать у нас в представительстве (только для жителей Алма-Аты) по адресу:
ул. Казыбек би, 50 каб. 73.
Стоимость подписки:
1 м-ц — 1800 тенге;
3 м-ца — 5400 тенге.

По вопросам распространения обращаться по тел.: (8-727) 272-20-75.
Любую информацию о подписке вы можете получить в отделе распространения **«Новой газеты» — Казахстан»**
по телефонам: **8 (727) 272-20-75,**
контакт-центр **АО «Казпочта»**
по Казахстану — **1499**
(звонок —бесплатный)
Ваша «Новая газета» — Казахстан»
Всё, как вы любите!

«ЖЕТІСУ»
ЕРАДИОКОМПАНИЯСЫ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ

ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ
«ЖЕТІСУ»

. Талдықоған қаласы
нов көшесі, 28
)-00-83
jetisu-tv@mail.ru

040000, г.Талдыкорган
ул.Балапанова, 28
тел.:40-00-83
Email: jetisu-tv@mail.ru

: «18» қыркүйек 2026ж.
4/07/352

ЭФИРНАЯ СПРАВКА

«18» сентября 2026г.
№ 04/07/352

Настоящим, ТОО «Телерадиокомпания Жетiсу» подтверждает, что 17/09/2026г в эфире телеканала, в рубрике «бегущая строка» прошло обьявление на казахском и русском языках следующего текста:

23.10.2026 ж. сағат 11:00-де «QazQuat-Shezhin» ЖШС «Шежин өзенінде қуаты 2,4 МВт болатын шағын су электр станциясын салу» жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдаулар өтетінін барлық мүдделі тұлғалардың назарына жеткізеді. **Өтетін орны:** ҚР, Жетісу обл, Панфилов ауд, Бірлік а о, Шежін ауылы, Қастеев көшесі 25, Шежін орта мектебі. **Географиялық координатасы:** 44°25'43.96"С, 80°10'58.27"Ш, 44°25'58.36"С, 80°11'09.57"Ш, 44°26'17.37"С, 80°11'29.49"Ш, 44°26'26.05"С, 80°11'44.78"Ш.
Zoom конференциясына қосылу үшін сілтеме:
https://us05web.zoom.us/j/82592600073?pwd=Mywrsxe4ugrODw3a4QqDk3b8a5CjRg.1
Конференция идентификаторы: 825 9260 0073; **Кіру коды:** 3LRCfm
Іс-шараны өткізуші: «QazQuat-Shezhin» ЖШС, директор – Искаков Е.А., тел: +77019151981, адрес: ҚР, Жетісу обл., Панфилов ауданы, Жаркент қ, Головацкий Н.Н. к, №299; электронды пошта: qazquat-shezhin@yandex.ru.
Бас жобалаушының өкілі: «ГрадСтройЭнергия» ЖШС, ҚР, Алматы қ, Ауезов ауданы, Таугуль ш/а, Аманжол к, 12 үй, директор – Бондаренко А.С., тел.: +77019730100, эл.пошта: 87773639321@mail.ru.
ӘЕТЕ жобасын дайындаған: «KZ Ecology» ЖК, тел: +77073837818 – Байжиенова Толқын; jonistf.85@mail.ru.
Ескертулер мен ұсыныстарыңызды: https://ndbecology.gov.kz ақпараттық жүйе сайтында және Ақмола облысының жергілікті атқарушы органның сілтемесімен https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-natural, электрондық поштасы: priroda@zhetisu.gov.kz, тел: 8 (7282) 32-92-67
Жоба бойынша қосымша ақпараттарды, қоғамдық тыңдаулардың өткізілуі және жобаға қатысты құжаттардың көшірмесін алу үшін осы контактілерге хабарласуға болады: +77073837818 және электрондық поштаға жазуға болады: jonistf.85@mail.ru.

ТОО «QazQuat-Shezhin» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что 23.10.2026г в 11:00 часов состоятся общественные слушания по проекту Отчёт о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство малой гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт на реке Шежин». **Место проведение:** РК, обл.Жетiсу, Панфиловский р/н, с.о.Бірлік, с.Шежин, ул.Кастеева 25, средня школа Шежин. **Географические координаты:** 44°25'43.96"С, 80°10'58.27"В, 44°25'58.36"С, 80°11'09.57"В, 44°26'17.37"С, 80°11'29.49"В, 44°26'26.05"С , 80°11'44.78"В.
Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/82592600073?pwd=Mywrsxe4ugrODw3a4QqDk3b8a5CjRg.1
Идентификатор конференции: 825 9260 0073; **Код доступа:** 3LRCfm
Заказчик: ТОО «QazQuat-Shezhin», директор – Искаков Е.А., тел: +7 701 915 1981, адрес: РК, область Жетiсу, Панфиловский р/н, Жаркентская г.а.г.Жаркент, ул. Головацкого Н.Н., здание № 299; электронная почта: qazquat-shezhin@yandex.ru.

Сканировано с CamScanner

Генеральный проектировщик: ТОО «ГрадСтройЭнергия», РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.Таугуль, ул.Аманжол, д.12, директор – Бондаренко А.С., тел.: +7 701 973 0100, эл.почта: 87773639321@mail.ru.

Разработчик ООВВ: ИП «KZ Ecology», тел: +77073837818 - Байжиенова Толкын, jonistf.85@mail.ru

Замечания и предложения: на сайте информационной системы https://ndbecology.gov.kz _ и ссылка МИО Акмолинской области https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-natural и электронной почтой: priroda@zhetisu.gov.kz, тел: 8 (7282) 32-92-67

Дополнительную информацию по проекту, о проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к проекту, можно получить по тел. +77073837818 и по эл. почте - jonistf.85@mail.ru.

Директор ТОО «Телерадиокомпания Жетiсу»

_____Байболатов.Д

Сканировано с CamScanner

17.09.2026 г
11:21 ч


ҚОШ КЕЛДІҢІЗДЕР!
17.09.2026г
11:21ч

Хабарландыру

23.10.2026 ж. сағат 11:00-де «QazQuat-Shezhin» ЖШС «Шежин өзенінде қуаты 2,4 МВт болатын шағын су электр станциясын салу» жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдаулар өтетінін барлық мүдделі тұлғалардың назарына жеткізеді.

Өтетін орны: ҚР, Жетісу обл, Панфилов ауд, Бірлік а о, Шежін ауылы, Қастеев көшесі 25, Шежін орта мектебі.

Географиялық координатасы: 44°25'43.96"С, 80°10'58.27"Ш, 44°25'58.36"С, 80°11'09.57"Ш, 44°26'17.37"С, 80°11'29.49"Ш, 44°26'26.05"С, 80°11'44.78"Ш.

Zoom конференциясына қосылу үшін сілтеме:
https://us05web.zoom.us/j/82592600073?pwd=Mywrsxe4ugrODw3a4QqDk3b8a5CjRg.1

Конференция идентификаторы: 825 9260 0073; **Кіру коды:** 3LRCfm

Іс-шараны өткізуші: «QazQuat-Shezhin» ЖШС, директор – Искаков Е.А., тел: +77019151981, адрес: ҚР, Жетісу обл., Панфилов ауданы, Жаркент қ, Головацкий Н.Н. к, №299; электронды пошта: qazquat-shezhin@yandex.ru.

Бас жобалаушының өкілі: «ГрадСтройЭнергия» ЖШС, ҚР, Алматы қ. Ауезов ауданы, Таугуль ш/а, Аманжол к, 12 үй, директор – Бондаренко А.С., тел.: +77019730100, эл.пошта: 87773639321@mail.ru.

ӘЕТЕ жобасын дайындаған: «KZ Ecology» ЖК, тел: +7707383781 8 – Байжиенова Толқын; jonistf.85@mail.ru.

Ескертулер мен ұсыныстарыңызды: https://ndbecology.gov.kz ақпараттық жүйе сайтында және Ақмола облысының жергілікті атқарушы органның сілтемесімен https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-natural, электрондық поштасы: priroda@zhetisu.gov.kz, тел: 8 (7282) 32-92-67

Жоба бойынша қосымша ақпараттарды, қоғамдық тыңдаулардың өткізілуі және жобаға қатысты құжаттардың көшірмесін алу үшін осы контактілерге хабарласуға болады: +77073837818 және электрондық поштаға жазуға болады: jonistf.85@mail.ru.

17.09.2026 г
11:21 ч

Хабарландыру

23.10.2026 ж. сағат 11:00-де «QazQuat-Shezhin» ЖШС «Шежин өзенінде қуаты 2,4 МВт болатын шағын су электр станциясын салу» жұмыс жобасына ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдаулар өтетінін барлық мүдделі тұлғалардың назарына жеткізеді.

Өтетін орны: ҚР, Жетісу обл, Панфилов ауд, Бірлік а о, Шежін ауылы, Қастеев көшесі 25, Шежін орта мектебі.

Географиялық координатасы: 44°25'43.96"С, 80°10'58.27"Ш, 44°25'58.36"С, 80°11'09.57"Ш, 44°26'17.37"С, 80°11'29.49"Ш, 44°26'26.05"С, 80°11'44.78"Ш.

Zoom конференциясына қосылу үшін сілтеме:
https://us05web.zoom.us/j/82592600073?pwd=Mywrsxe4ugrODw3a4QqDk3b8a5CjRg.1

Конференция идентификаторы: 825 9260 0073; **Кіру коды:** 3LRCfm

Іс-шараны өткізуші: «QazQuat-Shezhin» ЖШС, директор – Искаков Е.А., тел: +77019151981, адрес: ҚР, Жетісу обл., Панфилов ауданы, Жаркент қ, Головацкий Н.Н. к, №299; электронды пошта: qazquat-shezhin@yandex.ru.

Бас жобалаушының өкілі: «ГрадСтройЭнергия» ЖШС, ҚР, Алматы қ. Ауезов ауданы, Таугуль ш/а, Аманжол к, 12 үй, директор – Бондаренко А.С., тел.: +77019730100, эл.пошта: 87773639321@mail.ru.

ӘЕТЕ жобасын дайындаған: «KZ Ecology» ЖК, тел: +77073837818 – Байжиенова Толқын; jonistf.85@mail.ru.

Ескертулер мен ұсыныстарыңызды: https://ndbecology.gov.kz ақпараттық жүйе сайтында және Ақмола облысының жергілікті атқарушы органның сілтемесімен https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-natural, электрондық поштасы: priroda@zhetisu.gov.kz, тел: 8 (7282) 32-92-67

Жоба бойынша қосымша ақпараттарды, қоғамдық тыңдаулардың өткізілуі және жобаға қатысты құжаттардың көшірмесін алу үшін осы контактілерге хабарласуға болады: +77073837818 және электрондық поштаға жазуға болады: jonistf.85@mail.ru.

17.09.2026 г
11:21 ч

Хабарландыру

23.10.2026 ж. сағат 11:00-де «QazQaz-Shezhin» ЖШС «Шежін өзенінде қуаты 2,4 МВт болатын шағын су электр стансасын салу» жұмыс жобасына шектеулі әсерлер туралы ашық бойынша қоғамдық тыңдаулар өтетінін барлық мүдделі тұлғалардың назарына жеткізеді.

Өткізу орны: ҚР, Жетісу обл., Панфилов ауд., Бөрлік а.о, Шежін ауылы, Кастеев көшесі 25, Шежін орта мектебі.

Географиялық координаттары: 44°25'43.96"С, 80°10'58.27"Ш, 44°25'58.36"С, 80°11'09.57"Ш, 44°26'17.37"С, 80°11'29.49"Ш, 44°26'26.05"С, 80°11'44.78"Ш.

Zoom конференциясына қосылу үшін сілтеме:
https://us05web.zoom.us/j/82592600073?pwd=MyvwvoeIqgrOOxcIuR3cHb1m6aTCBg.1

Конференция идентификаторы: 825 9260 0073; **Кіру коды:** 3LRC6n

Іс-шараны өткізуші: «QazQaz-Shezhin» ЖШС, директор – Исенаев Е.А., тел.: +77019151981, адрес: ҚР, Жетісу обл., Панфилов ауданы, Жаркент қ., Гоголевский Н.Н. к, №299; электронды пошта: qazqaz-shezhin@mail.ru

Бас жобалаушының есімі: «ГрандСтройЭнергия» ЖШС, ҚР, Алматы қ., Ауэзов ауданы, Таугуль ш/а, Амангелді к., 12 үй, директор – Бондаренко А.С., тел.: +77019730100, эл.пошта: 87771619121@mail.ru

ӘСТЕ жобасын дайындаған: «KZ Ecology» ЖК, тел: +77073837818 – Байконысова Толкын; joint1835@mail.ru

Ескертулер мен ұсыныстарыңызбен https://ecodep.gov.kz/ жалпыға ақпараттық жүйе сайтында және Алматы облысының жергілікті атқарушы органының «Интернет» электрондық пошта: pismo.almaty@ecodep.gov.kz, тел: 8 (7282) 32-92-67

Жоба бойынша қосымша ақпараттарды, кездесулер тақырыптарын өткізілуі және жобаға қатысты құжаттарын анықтауға алу үшін осы контактілерге хабарласуға болады: +77073837818 және электрондық поштаға жазуға болады: joint1835@mail.ru

Объявление

ТОО «QazQaz-Shezhin» доводит до сведения всех заинтересованных лиц, что 23.10.2026г в 11:00 часов состоится общественные слушания по проекту Отчёт о возможных воздействиях к Рабочему проекту «Строительство малой гидроэлектростанции мощностью 2,4 МВт на реке Шежин».

Место проведение: РК, обл.Жетісу, Панфиловский р-н, с.о.Бөрлік, с.Шежин, ул.Кастеева 25, средняя школа Шежин.

Географические координаты: 44°25'43.96"С, 80°10'58.27"В, 44°25'58.36"С, 80°11'09.57"В, 44°26'17.37"С, 80°11'29.49"В, 44°26'26.05"С, 80°11'44.78"В.

Подключиться к конференции Zoom:
https://us05web.zoom.us/j/82592600073?pwd=MyvwvoeIqgrOOxcIuR3cHb1m6aTCBg.1

Идентификатор конференции: 825 9260 0073; **Код доступа:** 3LRC6n

Заказчик: ТОО «QazQaz-Shezhin», директор – Исенаев Е.А., тел: +7 701 915 1981, адрес: РК, область Жетісу, Панфиловский р/н, Жаркентская г.а.г.Жаркент, ул. Гоголевского Н.Н., здание № 299; электронная почта: qazqaz-shezhin@mail.ru

Генеральный проектировщик: ТОО «ГрандСтройЭнергия», РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр.Таугуль, ул.Амангелді, д.12, директор Бондаренко А.С., тел.: +7 701 973 0100, эл.почта: 87771619121@mail.ru

Разработчик ООВВ: ИП «KZ Ecology», тел: +77073837818 Байконысова Толкын, joint1835@mail.ru

Замечания и предложения по сайту информационной системы https://ecodep.gov.kz/ ____ и отдела МИО Алматинской области https://www.gov.kz/memleket/entities/pismo-almaty? и электронной почтой pismo.almaty@ecodep.gov.kz, тел: 8 (7282) 32-92-67

Дополнительную информацию по проекту, о проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к проекту, можно получить по тел. +77073837818 и по эл. почте - joint1835@mail.ru

17.09.2026г
11:21 ч