

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

090000, Орал қаласы, Л. Толстой көшесі, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

090000, город Уральск, ул. Л. Толстого, дом, 59
тел: 8 (7112) 50-04-81, факс: 8 (7112) 51-29 81

ГУ «Отдел строительства города Уральска»

Заключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности
«Строительство ПС 110/10 кВ в районе ПДП « Акжайык» г.Уральск»
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ73RYS00222060 от
11.03.2022 г.

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Площадь проектируемых работ расположен на территории мкр. Акжайык г. Уральск, Западно-Казахстанской области. Координаты: 1 точка: X=4641.7801, Y= 12699.2459; 2 точка: X=4718.1350, Y= 12829.8010, 3 точка : X= 4809.0200, Y= 12779.0010; 4 точка : X=4732.4230, Y= 12650.4130.

Краткое описание намечаемой деятельности

Площадь земельного участка, отведенного акиматом г. Уральска для строительства ПС-110/10 кВ в районе ПДП « Акжайык» г. Уральск, составляет 1,557011 га. Площадь проектируемой комплектной трансформаторной блочной модернизированной подстанции (КТПБ (М)) ПС-110/10 кВ в пределах ограды составляет 0,3978 га. На территории ПС-110/10 кВ располагаются: два приемных ж/б порталов 110 кВ; ОРУ-110 кВ по схеме № 110-4Н выполненного из унифицированных транспортабельных блоков заводного изготовления состоящих из металлических опорных конструкции, на которых монтируется аппараты высокого напряжения; трансформаторные узлы «Т1» и «Т2» с трансформаторами 2х25 мВА, устанавливаемые на фундаментах с маслоприемниками; ремонтные площадки для трансформаторов «Т1» и «Т2»; закрытое распределительное устройство (ЗРУ) со шкафами КРУ-10 кВ серий КМ-1КФ совмещенное с ОПУ, в модульном здании; подземный резервуар для аварийного слива масла трансформатора емкостью 25,7 м³; туалет; антенная



опора для радиорелейной связи высотой 50 м.; внутриплощадочная автодорога. Предположительные начала реализации намечаемой деятельности – октябрь 2022 года и завершение – май 2023 года. Срок строительства - 8 месяцев. Срок начало эксплуатации планируется на май 2023 года.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Атмосферный воздух. Общий объем выбросов в период строительства: 3,8058064 т/г.

Земельные ресурсы. Площадь земельного участка отведенного акиматом составляет 1,557011 га. Целевые назначения - для строительство ПС 110/10кВ в районе ПДП «Акжайык» г.Уральск. Земельный участок срок аренды на 6 лет с 2022 г. по 2028 г.

Водные ресурсы. Вблизи подстанции отсутствуют сети хозяйственно-питьевого водопровода, а вода из колодца не пригодна для питья. Поэтому доставка питьевой воды на ПС предусматривается передвижными средствами. Будет использована питьевая привозная вода в количестве 0,25 м³/сут. Техническая вода расходуется на строительные нужды, водоотведения не будет. Из-за отсутствия хозяйственно-факельной канализации на территории ПС предусматривается наружный туалет (уборная на одно очко). По мере его наполнения стоки будут откачиваться, и вывозиться автоцистернами на очистные сооружения по договору.

Недра. Инициатор намечаемой деятельности не планирует осуществлять операции по недропользованию в рамках рассматриваемой деятельности.

Растительные ресурсы. Для осуществления намечаемой деятельности не требуется вырубка или перенос зеленых насаждений.

Животный мир. Воздействия на животный мир исключается.

Отходы производства и потребления. Во время строительства следующие виды отходов будут производиться: твердо-бытовые отходы (неопасный) - 0,624 т/г, строительные отходы (неопасный) - 9 т/г, огарки сварочных электродов (неопасный) - 1,09 т/г, тара из-под лакокрасочных материалов (опасный) - 0,051 т/г, промасленная ветошь (опасный) - 0,212 т/г.

Все отходы планируется вывозить по договору со специализированной организацией на утилизацию.

При проведении строительных работ для уменьшения загрязнения окружающей территории предусматривается следующие мероприятий: проведение подготовительных работ и работ по строительству по строго намеченному плану; проведение контроля за выбросами автотранспорта путем проверки состояния и работы двигателей; снизить количество одновременно работающей строительной техники; своевременное удаление бытовых отходов с территорий; запретить работу строительной техники в форсированном режиме; соблюдение пожаробезопасности и техники безопасности работ.

Согласно пункту 2 заявления намечаемая деятельность классифицирована по подпункту 10.2 пункта 10 раздела 2 приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (далее – Кодекс) «Передача



электроэнергии воздушными линиями электропередачи от 110 киловольт (кВт)» как деятельность, для которой проведение процедуры скрининга воздействий является обязательным.

Согласно подпункта 2 пункта 12 Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246, намечаемая деятельность «Строительство ПС 110/10 кВ в районе ПДП «Акжайык» г.Уральск» относится к III категории, оказывающей незначительное негативное воздействие на окружающую среду.

Выводы о необходимости или отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: при проведении по подпункту 10.2 пункта 10 раздела 2 приложения 1 Кодекса Республики Казахстан «скрининга воздействий установлено, что намечаемая деятельность не приводит к существенным изменениям деятельности объекта и не оказывает воздействия, указанные в пункте 25 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее - Инструкция).

На основании требований статьи 65 Кодекса РК и пунктов 24, 25, 26, 27, 28 Инструкции, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии п.п.2) п.3 ст. 49 Кодекса провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологической оценки по упрощенному порядку, учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протокола, размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель Департамента

Е. Куанов

*Исп.: А. Файзуллина
8(7112)51-53-52*



Руководитель департамента

Қуанов Ербол Бисенұлы

