



120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда, ул. Желтоқсан, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____
« _____ » _____ 2022 года

**КГУ «Жалагашский районный
отдел жилищно-коммунального
хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных
дорог»**

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или)
скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены:

- Заявление о намечаемой деятельности;
- Подтверждающие документы.

Материалы поступили на рассмотрение 16.03.2022 г. вх. №KZ21RYS00226003

Общие сведения. Село Аксу расположено в Жалагашском районе Кызылординской области. Административный центр и единственный населённый пункт Аксуского сельского округа. Находится примерно в 3 км к юго-востоку от районного центра, посёлка Жалагаш.

Для газоснабжения природным газом с. Аксу Жалагашского района Кызылординской области запроектирован газопровод высокого, среднего и низкого давления.

Краткое описание намечаемой деятельности.

Газопроводы приняты из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Протяженность газопровода высокого давления I-категорий из поли- этиленовых труб (подземная) – 1,9164 км.

Протяженность газопровода высокого давления I -категорий из стальных труб (надземная) – 0,008 км.

Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб (подземная) – 2,896 км.

Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб (надземная)–0,0255 км.

Протяженность газопровода низкого давления из полиэтиленовых труб (подземная) – 20,265 км.

Протяженность газопровода низкого давления из стальных труб (надземная) - 1,8403 км.

Для понижения давления газа с высокого 1,2МПа на среднее 0,3МПа предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа. ГРПШ-13-2В-У1 – 1шт.

Для понижения давления газа со среднего 0,3 МПа на низкое 0,005МПа предусматривается установка газорегуляторных пунктов шкафного типа. ГРПШ-07-2У1 – 4 шт.

Точка подключения: от существующей задвижки диаметром □300 высокого давления 1,2МПа на ПК250+74 от АГРС "Теренозек". Давления в точке подключения - 1,2МПа.



Принята трехступенчатая система газоснабжения. Для снижения давления газа с высокого I-категорий на среднее и поддержания его на заданном уровне запроектирован газораспределительный пункт шкафного типа ГРПШ-13-2В-У1 с двойной линией редуцирования с регулятором давления РДГ-50В со встроенным узлом учета расхода газа СГ16МТ-G160 DN80 с электронным корректором miniELCOR, с обогревом ОГШН - 1 компл. Для снижения давления газа со среднего на низкое и поддержания его на заданном уровне запроектирован газораспределительный пункт шкафного типа ГРПШ-07-2У1 с двойной линией редуцирования с регулятором давления РДНК-1000 со встроенным узлом учета расхода газа СГ16 МТ-G160 DN80 с электронным корректором miniELCOR, с обогревом ОГШН – 4 компл. Проектом предусматривается выход из земли с установкой ГРПШ для группы потребителей жилых домов.

Продолжительность строительства объекта принимается 4,5 месяца. Начало строительство-монтажных работ - 2023 г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

На строительной площадке предусмотрено 12 источников выброса, в том числе 3 организованные, 9 неорганизованных источников выброса. Выбросы от источников на этапе строительства носят временный характер и существенного влияния на атмосферный воздух не окажут. Объем выбросов на период строительства составляет -1.06757393 г/с 1.3140174434 т/год. В период эксплуатации источники воздействия проектируемого объекта на атмосферный воздух отсутствуют.

Проектом предусмотрено использование воды для технических и хозяйственно-питьевых нужд в период строительства. Источник воды для целей хозяйственно-питьевого и производственного использования – привозная вода. Объем воды на хозяйственно-питьевые нужды составит 30,375 м3. Техническая вода – 7,299 м3.

При проведении строительных работ сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

Отходы потребления образуются в результате жизнедеятельности персонала строительной организаций и представлены коммунальными отходами (ТБО), 0,25 т/период. Сбор и временное накопление отходов осуществляется в металлическом контейнере с последующим вывозом их по мере накопления на полигон ТБО. Остатки электродов после использования их при сварочных работах, объем 0,1093286 т/период, Лом пластмассы- 0,0195 т/год, образуется в результате сварки труб. Жестяные банки из-под краски 0,02144166 т/период. Ветошь промасленная- 0,03874677 т/год. Отходы по мере накопления вывозятся по договору со специализированной организацией на утилизацию.

Согласно п.12 Инструкции по определению категории, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13.07. 2021 года №246) наличие на объекте стационарных источников эмиссий, масса загрязняющих веществ в выбросах в атмосферный воздух которых составляет 10 тонн в год и более относится к объектам III категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Указанные критерии в п.1 ст.70 Экологического кодекса от 02.01.2021 г. (далее – Кодекс), характеризующие намечаемую деятельность и существенность ее возможного воздействия на окружающую среду отсутствуют.

При реализации намечаемой деятельности воздействия на окружающую среду не предусмотрено в п.25 Главы 3 Инструкции по организации и проведению экологической оценки от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция).

Таким образом, проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

На основании вышеизложенного, в соответствии пп.2 п.3 ст.49 Кодекса, провести экологическую оценку по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяются Инструкцией.



При проведении экологической оценки по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещённого на портале «Единый экологический портал».

Руководитель Департамента

Н. Өмірсерікұлы

исп. Тусмагамбетова М
тел. 230038



Руководитель департамента

Өмірсерікұлы Нұржан

