**Сводная таблица предложений и замечаний по Заявлению о намечаемой
деятельности по объекту ТОО "APL Construction"**

Дата составления протокола: 06.05.2022 г.

Место составления протокола: Алматинская область, г. Талдыкорган ул. Абая 297,
Департамент экологии по Алматинской области КЭРК МЭГПР.

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Департамент экологии по Алматинской области КЭРК МЭГПР.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных
государственных органов: 06.04.2022 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных
государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 06.04.2022-
06.05.2022 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение
1	РГУ Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии и недропользования Комитета геологии и недропользования «Южказнедра» в городе Алматы»	Не входит в компетенцию
2	РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам - г. Алматы»	<p>абочий проект разработан ТОО «ТС Group» (гос. лиц. №13014583 от 14.10.2015г.) на основании задания и договора на проектирование и согласно технических условий №3 от 07.03.2017г. АО «APL Construction».</p> <p>Проектом предусмотрено трасса распределительного газопровода среднего давления РН-0.3Мпа от ГРПБ «Есик- 1,2» к ГРПШ-1-10, к социальным, коммунально-бытовым, промышленным объектам и по обеим сторонам широких улиц.</p> <p>Прокладка газопровода принята надземным и подземным способом. Для обеспечения требования в ограниченном доступе, газопровод прокладывается на опорах высотой 3,6м, при этом припересечении мест проезда автотранспорта на высоте 5,0м.</p> <p>Надземный газопровод среднего давления запроектировано из стальных прямошовных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 Ø273х6.0, Ø219х5.0, Ø159х4.5, Ø108х4.0, Ø89х3.5, Ø76х3.5, Ø57х3.0 мм на опорах высотой h=5,0 м в местах проезда автотранспорта и на опорах высотой h=3,6 в остальных местах. На арках газопровода проложенных на опорах высотой h=5,0 м устанавливаются двухсторонние дорожные знаки ограничения высоты.</p> <p>В местах пересечения проектируемого надземного газопровода с ЛЭП 0,4 кВ, на газопровод наносится ПВХ защита от падения проводов. При пересечении с ЛЭП 0,4 кВ расстояние от нижнего провода до верха трубы должно быть не менее 1м. При пересечении с ЛЭП 10 кВ газопровод защищен защитной сетчатой конструкцией, с заземлением.</p>

Подземный газопровод запроектировано из полиэтиленовых труб по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 типа ПЭ100 ГАЗ SDR11 Ø315x28.6, Ø90x8.2, Ø63x5.8мм с коэффициентом запаса прочности (С-2,8).

Сварка подземного полиэтиленового газопровода осуществляется в стык и муфтами с закладными нагревателями.

Подземный полиэтиленовый газопровод проложен согласно МСН 4.03-01-2003 с заглублением до верха трубы не менее 1,0м, в местах прохода под автодорогой - 1,4м, до подошвы насыпи.

Переходы подземного газопровода через автодороги с капитальным асфальтированным покрытием и через водный объект, предусмотрены с максимальным использованием методом горизонтально-наклонного бурения с устройством приемного и рабочего котлованов, газопровод прокладывается в защитном футляре, с установкой контрольной трубки и выводом ее под ковер. При прохождении автодорог и мелких арыков открытым способом с восстановлением разрушенной конструкции.

Узлы переходов газопроводов через автодороги выполнены по типовому решению (8353 СБ) ОАО «Промгаз».

При пересечении газопроводов с коммуникациями водопровод, канализация, газопровод предусмотрено закладывать в полиэтиленовый футляр, если газопровод проложен выше коммуникаций; при прокладке ниже коммуникаций футляр не предусматривался. При пересечении с тепловыми сетями газопровод предусматривается проложить в футляре независимо от пересечения над или под теплотрассой. В качестве защитных футляров на пересечениях с коммуникациями и автодорогами используется труба ПЭ 100SDR 11 Ø560x50.8, Ø160x14.6мм. В полости футляра газопровод укладывается в ложемент из ПЭ трубы, концы футляра заделываются монтажной пеной. Для определения наличия газа в футляре предусматривается вывод контрольных трубок под ковер.

Проектируемые шкафные газорегуляторный пункт ГРПШ-80Г-2Н с регулятором давления РДГ-80 предназначено для снижения давления природного газа с 0,3Мпа – 2250м3/час) и поддержания его необходимой точностью.

Водоснабжение на период строительства – бутилированная вода, водоотведение – в биотуалеты.

Руководствуясь статьями Водного Кодекса РК и в соответствии приказу Министерства сельского хозяйства

РК от 01 сентября 2016 года №380 «Правила согласования размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах» Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция согласовывает рабочий проект «Строительство внутриквартальных газораспределительных сетей г.Есик»

		<p>1-й пусковой комплекс, при выполнении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> -соблюдать природоохранные мероприятия предусмотренные проектом; -при проведении строительных работ содержать территорию участка в санитарно-чистом состоянии согласно нормам СЭС и охраны окружающей среды – постоянно; -после окончания места проведения строительных работ восстановить; -обеспечение недопустимости залповых сбросов вод на рельеф местности; -не допускать захвата земель водного фонда. <p>На основании Водного кодекса РК настоящее заключение имеет обязательную силу.</p> <p>В случае невыполнения требований, виновный будет привлечен к ответственности согласно законодательству Республики Казахстан, а согласование аннули</p>
3	РГУ "Алматинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"	Предложения и замечания нет
4	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области	В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года» о здоровье народа и системе здравоохранения " (далее - Кодекс) разрешительным документом в области здравоохранения, возможным для осуществления установленной деятельности, является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Объекты высокой эпидемической значимости определены приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № МЗ РК-220/2020 (далее - перечень). В связи с этим, в заявлениях о установленной деятельности в перечне нет.
5	Управление земельных отношений Алматинской области	Не входит в компетенцию
6	ГУ Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинский области	Не представлено

7	Департамент экологии по Алматинской области	Предусмотреть Мероприятия по охране окружающей среды согласно приложения №4 Экологического кодекса РК.
---	---	--